ENGINEERING TOMORROW



Guía del usuario

Controlador de refrigeración

EETc 11, 12 y EETc 21, 22 EETa 2 W y EETa 3 W







Contenido

ntroducción	3
/ariantes	4
Características principales	5
Conexiones	8
Especificaciones técnicas	9
nstalación	11
Programación	12
Parámetros	13
Resolución de problemas	21
Alarmas	21
Pedidos	22



Introducción

La serie EET es la nueva generación de termostatos electrónicos, que sustituye al termostato (y temporizador) mecánico y a la serie ETC de Danfoss. Está disponible en dos variantes: EETc (siglas inglesas de termostato electrónico mejorado compacto), que está disponible en modelos con una y dos salidas para el control del compresor y un ventilador/calentador de desescarche; y EETa (siglas inglesas de termostato electrónico mejorado avanzado), que está disponible

en modelos con dos y tres salidas para el control del compresor, el ventilador, el calentador de desescarche o la iluminación.
Con los modelos EETc y EETa, seguimos ampliando nuestro catálogo electrónico con un gran número de nuevas características y capacidades para mejorar el rendimiento y la flexibilidad, manteniendo los formatos y el método de instalación que nos caracteriza.

Aplicaciones

Aplicaciones compatibles con las unidades EETc:

- Expositores comerciales refrigerados
- Enfriadores de bebidas
- Congeladores y frigoríficos comerciales
- · Tablas de preparación

Aplicaciones compatibles con las unidades EETa:

- · Expositores comerciales refrigerados
- · Congeladores y frigoríficos comerciales
- Tablas de preparación
- Refrigeradores con dos compresores
- Aplicaciones anticongelación que requieren de control de calentamiento automático
- · Aplicaciones que requieren de control de desescarche doble

Características principales

- Diseño con protección contra la humedad para mejorar la capacidad de instalación en el interior de espacios fríos
- Dimensiones y método de instalación similares a los de la serie ETC y el termostato mecánico para una sencilla transición (aplicable para EETc)
- Amplio rango de tensión (110 230 V) (aplicable para EETa)
- Entradas y salidas auxiliares configurables para controlar el ventilador, el calentador de desescarche y la iluminación
- Control de alarmas, ventilador e iluminación, gestión del compresor mediante el sensor de la puerta
- Compatibilidad con varios tipos de sensores: NTC 5K, NTC 10K y PTC 990
- Tecnología de cruce por cero para una mayor vida útil de los relés
- Programable en masa en el centro de producción con acceso directo mediante clave de programación
- Protección del compresor frente a fluctuaciones, picos e incrementos bruscos de tensión

- · Control avanzado del ventilador
- · Varios métodos de desescarche entre los que elegir
- · Protección contra sobrecalentamiento del condensador
- Modo ahorro (Eco) para ofrecer un mayor potencial de ahorro energético durante la noche y las horas sin uso. EETa también admite el modo Vacaciones, que permite un periodo de desviación automática de temperatura superior a un día
- Control de desescarche doble (solo en EETa)
- Modo de prueba rápida de fábrica para comprobar si las entradas/salidas funcionan
- · Indicación de alarmas de alta y baja temperatura
- Modo de seguridad/emergencia en caso de fallo del sensor y el potenciómetro

Variantes

EETc:

- EETc 11: 1 salida, 120 V
- EETc 12: 1 salida, 230 V
- EETc 21: 2 salidas, 120 V
- EETc 22: 2 salidas, 230 V

EETa:

- EETa 2W: 2 salidas, amplio rango de tensión (120 230 V)
- EETa 3W: 3 salidas, amplio rango de tensión (120 230 V)

Diferencias entre las variantes

Diferencias de hardware entre EETc y EETa:

Características	EETc	ЕЕТа
Entradas de sensores	2	3
Módulo de potencia con amplio rango de tensión	No	Sí
Indicador LED visible	Potencia	Potencia, error
Sensores de temperatura compatibles	NTC 5K, NTC 10K	NTC 5K, NTC 10K, PTC
Opciones de salida	1 y 2 relés	2 y 3 relés

Diferencias de software entre EETc y EETa:


Características	EETc	EETa
Capacidad de programación de parámetros / programación de producción in situ	Koolkey con alimentación externa	Koolkey con controlador alimentado
Capacidad de actualización in situ del firmware	No	Sí
Modo Eco	Sí	Sí
Modo Vacaciones	No	Sí
Control de iluminación	No	Sí
Doble desescarche	No	Sí
Control del compresor doble	No	Sí
Función anticongelación	No	Sí



Características principales

Protección de tensión:

La función de protección de tensión protege el compresor frente a fluctuaciones de alta y baja tensión, limitando el funcionamiento del compresor a los límites de tensión especificados. Cuando la tensión de alimentación supera los límites de tensión definidos en el controlador, este detiene el compresor y reanuda el funcionamiento cuando la tensión desciende por debajo del rango de funcionamiento.




«uLi»: Límite de tensión mínima por encima del cual el compresor se puede poner en marcha

«uLo»: Límite de tensión mínima por debajo del cual el compresor se desactiva

«uHi»: Límite de tensión máxima por encima del cual el compresor se desactiva


Protección del compresor frente a ciclos cortos:

Esta función protege el compresor frente a ciclos de encendido-apagado cortos. El controlador EET garantiza que el compresor se active y desactive durante el tiempo mínimo especificado en los parámetros Tiempo de funcionamiento mínimo (Crt) y Tiempo de parada mínimo (cSt), salvo en escenarios de protección de tensión y condensador.




Tecnología de cruce por cero:

La tecnología de cruce por cero controla el tiempo de conmutación de los relés, asegurándose de que los relés se activen o desactiven cerca de la posición 0 de la curva de tensión. Esto garantiza una menor soldadura por contacto de los relés, una mayor vida útil de los relés y un menor ruido de conmutación. Esta función solo se debería utilizar cuando el compresor se controle directamente con el relé EET y no se utilice ningún contactor externo.




Protección del compresor frente a altas temperaturas de condensación

Si el condensador se bloquea como consecuencia de la presencia de suciedad/polvo y no puede enfriar el refrigerante de forma adecuada debido a la ausencia de un intercambio de calor adecuado, esto afectará a su rendimiento y reducirá en gran medida la vida útil del sistema. Esta función protege el sistema y el compresor mediante un mecanismo de protección de dos fases. El controlador se puede configurar para que el usuario establezca una advertencia temprana de temperatura, con la que el compresor puede seguir funcionando, y después un segundo nivel de temperatura del condensador que, si se supera, provoca la desactivación del compresor hasta que la temperatura descienda hasta un límite aceptable. Esto ayuda a aumentar la vida útil del compresor, ya que este trabajará dentro de su rango de funcionamiento permitido.



Control avanzado del ventilador:

El control avanzado del ventilador ayuda a mantener una refrigeración uniforme al activar y desactivar el ventilador durante el ciclo de desconexión del compresor. Esta función reduce el consumo energético general, al tiempo que mantiene una temperatura uniforme en el armario.




Modos de refrigeración inteligentes/especiales:

El controlador EET dispone de varios modos de refrigeración para satisfacer las diferentes necesidades de refrigeración derivadas de las condiciones de uso y funcionamiento de los armarios. Estos son los modos de refrigeración especiales disponibles en los controladores EET:


Enfriamiento inicial: si la temperatura del armario es muy alta durante el encendido, el controlador detecta la necesidad de una refrigeración más rápida y entra en el modo de enfriamiento inicial. En este modo, el controlador ajusta el intervalo de desescarche omitiéndolo hasta un tiempo después de sus intervalos programados, cuando se alcance la temperatura deseada en el armario.



Esto garantiza una refrigeración más rápida al alcanzar la temperatura del armario requerida en el periodo de tiempo más corto posible.



Modo de enfriamiento/superrefrigeración: Esta función ayuda a alcanzar una refrigeración más rápida y elevada cuando se produce un aumento en la temperatura del armario debido a una apertura frecuente de las puertas o al colocar nuevos alimentos en el armario. Esta refrigeración más rápida y elevada se consigue ajustando la consigna de temperatura y los intervalos de desescarche hasta que se vuelva a alcanzar de nuevo el rango de consigna deseado. El controlador detecta este modo mediante la supervisión del comportamiento de la temperatura del armario, pudiendo también activar manualmente este modo mediante un conmutador de entrada digital.




Modo Eco:

Esta función ayuda a ahorrar energía al aumentar el valor de consigna cuando no se requiere la refrigeración normal.


El modo ECO se activa cuando la puerta se cierra durante más tiempo del especificado en el parámetro «Edd». El modo ECO también se puede activar manualmente a través de la entrada Di.

En algunos casos, esta función supone reducir la consigna y, por lo tanto, permite una refrigeración extra cuando la energía eléctrica es más barata (por la noche).



Modo Vacaciones (aplicable únicamente para EETa 2 W/3 W):

Esta función permite obtener un mayor ahorro de energía durante el periodo de vacaciones al modificar la consigna cuando no se hace uso del sistema durante un periodo de tiempo prolongado. Si no se detecta ninguna actividad en las puertas después de entrar en el modo ECO durante el periodo preconfigurado en el parámetro «Duración de las vacaciones», entra en el modo Vacaciones. La entrada en el modo Vacaciones se produce cuando transcurre un determinado periodo de tiempo y la salida se produce por una acción en las puertas. El modo Vacaciones también se puede activar manualmente a través de una entrada digital.




Desescarche doble (aplicable únicamente para EETa 2 W/3 W)

El EETa puede controlar los armarios de refrigeración mediante la combinación de dos calentadores de desescarche y dos sensores de evaporador. Esta función ofrece más flexibilidad para el diseño de sistemas de refrigeración y proporciona un control más eficiente del desescarche. El controlador puede controlar el desescarche con un solo calentador y dos entradas de sensores del evaporador, así como con dos calentadores y dos entradas de sensores del evaporador.

Soporte para compresor doble (aplicable únicamente para EETa 2 W/3 W)

Algunos sistemas de refrigeración necesitan más de un circuito de refrigeración para satisfacer los requisitos de refrigeración del armario y los requisitos legales (por ejemplo: cantidad de refrigerante inflamable). El controlador EETa cuenta con una función que permite controlar dos compresores que se pueden accionar con un retardo de tiempo (Scd).


Nota: el segundo compresor se puede configurar con cualquiera de los relés auxiliares y puede que requiera un relé externo, si la corriente nominal del segundo compresor es superior a los valores nominales de los relés auxiliares.





Control automático del calentador para aplicaciones anticongelación (aplicable únicamente para EETa 2 W / 3 W)

Esta función evita la congelación de los enfriadores de botellas en caso de que se instalen en espacios exteriores con temperaturas ambiente bajas. El controlador cambia automáticamente entre el modo de refrigeración y el modo de calentamiento si la temperatura del aire del armario desciende por debajo del límite permitido, evitando así la congelación de los productos almacenados. Esta función se puede activar únicamente cuando el tipo de desescarche utilizado es eléctrico.



Modo de prueba rápida

Esta función ayuda a comprobar todas las salidas del controlador de forma instantánea cuando este está conectado a una aplicación en la línea de producción del fabricante o durante las tareas de mantenimiento *in situ*. La función se puede utilizar cuando el sistema está conectado a KoolProg o mediante el uso de comandos MODBUS (póngase en contacto con el servicio de asistencia de Danfoss para obtener información acerca de los comandos MODBUS).

Tratamiento de los errores del sensor:

En caso de error/fallo del sensor del armario, la temperatura del armario se puede controlar con el controlador EET utilizando dos métodos para evitar la pérdida de los alimentos hasta la sustitución del sensor averiado.

- Tratamiento manual de los errores: mantenga en funcionamiento el compresor durante un tiempo de activación y desactivación fijo mediante la definición de un tiempo de funcionamiento con error y un tiempo de parada con error.
- Tratamiento automático de los errores: función de autoaprendizaje inteligente del controlador EET, controla el ciclo del compresor basándose en los ciclos anteriores del compresor.

Tratamiento de los errores del potenciómetro:

El tratamiento de los errores del potenciómetro ajusta automáticamente la temperatura del armario al valor inteligente predeterminado para evitar la pérdida de los alimentos en caso de fallo del potenciómetro.



Conexiones

Advertencias:

- No instale el cableado de alimentación y los cables de señal (sondas/ sensores y entradas digitales) en los mismos canales o conductos.
- Separe lo máximo posible los cables de señal de la sonda y de la entrada digital de los cables que transportan cargas inductivas y los cables de alimentación con el fin de evitar posibles interferencias electromagnéticas.
- 3. Fije correctamente los cables de conexión de salida para evitar un contacto accidental.
- 4. Las conexiones eléctricas solo pueden ser realizadas por un electricista cualificado.
- El cliente solo debe utilizar el producto del modo descrito en la documentación en relación con la instalación y la aplicación del producto.


EETc11, EETc12




EETc21, EETc22



EETa 2 W



EETa 3 W





Especificaciones técnicas

Control de temperatura electrónico, tipo EETc 11, 12, 21 y 22:

Especificaciones de los productos	EETc 11, EETc 21	EETc 12, EETc 22							
Finalidad del control	Control de la detección de la temperatura de funcionamiento que acondicionado y refrigeración.	puede incorporarse en aplicaciones comerciales de aire							
Diseño del control	Control incorporado								
Tensión	120 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz							
Tipos/modelos	EETc 11 (un relé, 120 V) EETc 21 (dos relés, 120 V) EETc 22 (dos relés, 230 V)								
Fuente de alimentación	120 V CA +10 %/-15 %, 50/60 Hz	230 V CA +10 %/-15 %, 50/60 Hz							
Valores nominales de los relés	DO1 (relé del compresor) 16 A (16 FLA / 72 LRA) DO1 (relé del compresor) 16 A (10 FLA / 60 LRA)								
	DO2 (calentador de desescarche / ventilador del evaporador) 5 A (2 FLA / 12 LRA)	DO2 (calentador de desescarche / ventilador del evaporador) 5 A (2 FLA / 12 LRA)							
Dimensiones del producto	Longitud: 79 mm Anchura: 37,5 mm Altura: 30,5 mm								
Control de temperatura	Potenciómetro con eje								
Número de entradas	2 (1 analógica + 1 analógica/digital)								
Tipos de sensores compatibles	NTC 5K (valor beta 3980 a 25/100 °C) NTC 10K (valor beta 3980 a 25/100 °C)								
Precisión de la medición	±1 K por debajo de –35 °C ±0,5 K entre –35 y +25 °C ±1 K a más de 25 °C								
Rango de medición	−40 - +80 °C								
Número de salidas	Versión de un relé: Relé del compresor Versión de dos relés: Relé del compresor + relé aux. (calefactor de	desescarche / ventilador del evaporador)							
Tipo de conector de entrada	Tipo de conector y cabezal								
Tipo de conector de salida	Conector de lengüeta								
Comunicación	TTL (MODBUS)								
Rango de temperatura de funcionamiento	−25 - +55 °C								
Rango de humedad	93 % HR, con condensación								
Instalación	Montado en eje Capacidad de instalación en espacios fríos								
Conmutación de relés	Tecnología de cruce por cero (todos los relés)								
Categoría de sobretensión	II - versión de alimentación de 230 V - (ENEC, UL recognized) III - versión de alimentación de 115 V - (UL recognized)								
Protección contra inestabilidad	4 KV								
Homologaciones	R290/R600a aplicaciones de uso final utilizadas de acuerdo con lo EN/IEC 60335-2-24, anexo CC, y EN/IEC 60335-2-89, anexo BB Filamento incandescente conforme con la norma EN/IEC 60335-1 IEC/EN 60730 UL60730 NSF CQC EAC Ucrania	establecido en las normas							




Control de temperatura electrónico, tipo EETa 2 W y EETa 3 W:


Especificaciones de los productos	EETa 2 W EETa 3 W									
Finalidad del control	Control de la detección de la temperatura de funcionamiento que puede incorporarse en aplicaciones comerciales de aire acondicionado y refrigeración.									
Diseño del control	Control incorporado									
Fuente de alimentación	100 – 240 V CA +/- 10 %, 50/60 Hz, sin aislamiento									
Valores nominales de los relés	DO1: 16 A (16 FLA / 72 LRA) DO2: 8 A (2 FLA / 12 LRA) DO3: 5 A (2 FLA / 12 LRA)									
Dimensiones del producto	Longitud: 83,5 mm Anchura: 43,5 mm Altura: 30,5 mm									
Control de temperatura	Potenciómetro con eje									
Número de entradas	3 (1 analógica, 2 analógicas/digitales)									
Tipos de sensores compatibles	NTC 5K (valor beta 3980 a 25/100 °C) NTC 10K (valor beta 3980 a 25/100 °C) PTC 990 ohmios a 25 °C (EKS111)									
Precisión de la medición	±1 K por debajo de –35 °C ±0,5 K entre –35 y +25 °C ±1 K a más de +25 °C									
Rango de medición	NTC 5K: −40 - +80 °C NTC 10K: −40 - +80 °C PTC 990: −55 - +100 °C									
Configuración de salida	DO1: Compresor DO2: Calent. /Ventilador/Luz/Segundo comp./Alarma predeterm.	DO1: Compresor DO2 y DO3: Calent. /Ventilador/Luz/Segundo comp./ Alarma predeterm.								
Tipo de conector de entrada	Tipo de conector y cabezal									
Tipo de conector de salida	Conector de lengüeta									
Comunicación	TTL (MODBUS)									
Rango de temperatura de funcionamiento	−25 - +50 °C									
Rango de humedad	93 % HR, con condensación									
Instalación	Montado en eje Capacidad de instalación en espacios fríos									
Conmutación de relés	Tecnología de cruce por cero (todos los relés)									
Protección contra inestabilidad	4 KV									
Homologaciones	R290/R600a aplicaciones de uso final utilizadas de acuerdo con lo e EN/IEC 60335-2-24, anexo CC, y EN/IEC 60335-2-89, anexo BB Filamento incandescente conforme con la norma EN/IEC 60335-1 IEC/EN 60730 UL60730 NSF CQC EAC Ucrania	establecido en las normas								





Instalación











Programación

Si desea más información acerca de la programación de accesorios y componentes, póngase en contacto con su distribuidor local de Danfoss.



Parámetros

Control de temperatura electrónico, tipo EETc 11, 12, 21 y 22:

Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description
Asignación	ASi				
Tipo de sensor	SEn	NTC10K	NTC5K	NTC10K	Tipo de sensor (todos los sensores deben ser del mismo tipo) NTC5K - NTC 5000 ohmios a 25 °C (valor beta = 3980 a 25/100 °C) NTC10K - NTC 10 000 ohmios a 25 °C (valor beta = 3980 a 25/100 °C)
Configuración S2	S2C	EuA	nC	dES	Configuración deseada para el puerto S2 nC - No utilizado/configurado Con - Sensor del condensador EuA - Sensor de desescarche/evaporador doC - Sensor de puerta (tipo normalmente cerrado) doo - Sensor de puerta (tipo normalmente abierto) ESP - Interruptor Eco: tipo botón pulsador ESt - Interruptor Eco: tipo interruptor de selección Pud - Interruptor de enfriamiento: solo tipo botón pulsador dES - Interruptor de desescarche: solo tipo botón pulsador
Configuración del relé 2 (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	o2C	dEF	nC	Ventilador	Configuración deseada para el relé 2 nC - No conectado dEF - Configurado para el calentador de desescarche o la válvula de desescarche Ventilador - Configurado para el ventilador del evaporador
Termostato	THE				
Límite de temperatura mínima (°C)	LSE	0	-100	120	Temperatura de desconexión en la posición más fría del eje (mando del termostato)
Límite de temperatura máxima (°C)	HSE	10	-100	120	Temperatura de desconexión en la posición más caliente del eje (mando del termostato)
Diferencial de temperatura mínima (K)	Ldi	2	1	50	La diferencia entre la temperatura de desconexión y la temperatura de conexión en la posición más fría del termostato.
Diferencial de temperatura máxima (K)	Hdi	2	1	50	La diferencia entre la temperatura de desconexión y la temperatura de conexión en la posición más caliente del termostato.
Enfriamiento inicial ON/OFF	IPE	OFF	OFF	ON	Enfriamiento inicial OFF - Desactivar ON - Activar El enfriamiento inicial (IPD) proporciona un enfriamiento más rápido cuando el armario se activa con una temperatura interior más cálida. Durante el IPD, el desescarche se omitirá hasta que la temperatura del aire del armario alcance la temperatura de desconexión o cuando transcurra el periodo de IPD establecido. El IPD solo funciona durante el encendido y se puede activar/desactivar con este parámetro.
Duración del IPD y el enfriamiento (h)	IPD	0	0	120	Tiempo máximo de ejecución del IPD y el enfriamiento. El IPD y el enfriamiento finalizarán cuando pase este tiempo, independientemente de la temperatura del aire del armario.
Temperatura de inicio (°C) del IPD y el enfriamiento	Pit	50	-50	120	Indica la temperatura a la que se iniciará el IPD o el enfriamiento. - En el encendido: si la temperatura del aire del armario es superior al valor Pit durante más de 5 minutos se activará el enfriamiento inicial (IPD). - Durante el funcionamiento normal: si la temperatura del aire del armario permanece por encima del valor Pit durante más de 1 hora se activará el enfriamiento.
Temperatura límite de enfriamiento (°C)	PLt	0	-100	120	Establece la temperatura de desconexión durante el ciclo de enfriamiento. El controlador saldrá del enfriamiento una vez que se alcance esta temperatura o cuando finalice el periodo de enfriamiento (IPD).
Compresor	СОР				
Tiempo mín. marcha (s)	Crt	0	0	1800	Para evitar las desconexiones frecuentes del compresor, el parámetro garantiza que el compresor funcione, como mínimo, durante el tiempo especificado. Anula la temperatura de desconexión (consejo: un ajuste demasiado alto puede generar temperaturas innecesariamente bajas).
Tiempo mín. parada (s)	CSt	120	0	1800	Para evitar las conexiones frecuentes del compresor, el parámetro garantiza que el compresor se mantenga apagado, como mínimo, durante el tiempo especificado en este parámetro. Anula las temperaturas de conexión (consejo: un ajuste demasiado alto puede generar temperaturas innecesariamente altas).
Retardo de parada del compresor al abrir la compuerta (s)	Cdd	0	0	999	Establece el retardo a la hora de detener el compresor cuando se abre la puerta. Si se ajusta en «0», el compresor se detiene inmediatamente. Si se ajusta en «999», la función se desactivará y no se detendrá el compresor.
Reanudación del sistema después de que se abra la puerta (min)	Srt	0	0	60	Si la puerta se mantiene abierta durante un periodo de tiempo prolongado, el compresor y el ventilador reanudarán su funcionamiento transcurrido este tiempo si están desactivados porque hay una puerta abierta (nota: el valor «Srt» debe ser superior a «Cdd» y «Fdt»). Si Srt=0, la función de reanudación del sistema se desactivará y el sistema solo reanudará su funcionamiento tras cerrar la puerta.
Retardo de encendido (s)	Pod	120	0	300	Este es el retardo en segundos entre el encendido y la activación de los relés de salida.
Alarma	ALA				
Límite de alarma de temp. baja (°C)	LAt	-5	-100	120	Si la temperatura del aire del armario desciende por debajo de este valor, se generará una alarma de temperatura baja (todos estos estados de alarma solo se pueden ver en KoolProg).
Límite de alarma de temp. alta (°C)	HAt	15	-100	120	Si la temperatura del aire del armario asciende por encima de este valor, se generará una alarma de temperatura baja.
Retardo de alarma de temp. baja (min)	Ltd	0	0	240	Retardo de tiempo para generar una alarma cuando se alcanza el límite de alarma de temperatura baja.
Retardo de alarma de temp. alta (min)	Htd	30	0	240	Retardo de tiempo para generar una alarma cuando se alcanza el límite de alarma de temperatura alta.
Retardo alarma de puerta abierta (min)	dod	2	0	60	Retardo de tiempo para generar una alarma si se mantiene abierta la puerta. Si la puerta se cierra antes de que transcurra el tiempo del retardo, no se generará ninguna alarma.
Retardo de alarma durante enfriamiento/ encendido/desescarche (min)	Pdd	60	0	960	Retardo de tiempo para generar una alarma de temperatura alta durante el enfriamiento, el encendido y el desescarche para evitar una señal de alarma errónea en estas condiciones.



Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description	
Desescarche	dEF					
Tipo de desescarche	dFt	nAt	no	Hgd	EETc 11, 12 Define el tipo de desescarche requerido: «no»: función de desescarche desactivada. «nAt»: desescarche natural (desescarche fuera del ciclo)	EETc 21, 22 Define el tipo de desescarche requerido: «no» : función de desescarche desactivada. «nAt» : desescarche natural (desescarche fuera del ciclo) «EL» : desescarche eléctrico. «Hgd» : desescarche por gas caliente.
Intervalo mínimo de desescarche (min)	dii	360	1	4320	Define el periodo de tiempo mínimo entre el inic Si la temperatura del evaporador desciende por del desescarche (dEt), el controlador activa el de Si no es así, activa el desescarche al alcanzar el ir	debajo de la temperatura de inicio sescarche después de este periodo.
Intervalo máximo de desescarche (min)	dAi	420	1	4320	Periodo de tiempo máximo entre el inicio de los	dos ciclos de desescarche.
Tiempo mínimo de desescarche (min)	dit	5	0	240	Define la duración mínima del ciclo de desescaro no comprobará la temperatura. Una vez que exp la temperatura y, si se ha alcanzado el parámetro se pondrá fin al ciclo de desescarche. Si no se alc continuará hasta que se alcance el tiempo máxir	oire el tiempo mínimo, se comprobará o «dtt» (temperatura de finalización), canza el valor de «dtt», el desescarche
Tiempo máximo de desescarche (min)	dAt	30	0	480	Duración máxima de un ciclo de desescarche. El una vez transcurrido este tiempo, incluso si el se y la temperatura del evaporador es inferior a la t	nsor del evaporador está configurado
Temp. de finalización del desescarche (°C)	dtt	6	0	50	Define la temperatura del evaporador a la que d finalizará el desescarche en función de la tempe o del tiempo máximo de desescarche (dAt). Si no el desescarche finalizará basándose en el tiempo	ratura de finalización del desescarche (dtt) o se utiliza ningún sensor del evaporador,
Desescarche en función del tiempo de funcionamiento acumulado del compresor	dCt	No	No	Sí	Si este parámetro se configura como «Sí», el inte el tiempo total que el compresor ha estado en fu como «No», el intervalo de desescarche se basa del tiempo de funcionamiento del compresor.	uncionamiento. Si este parámetro se configura
Inicio del desescarche en función de la temp. del evaporador (°C)	dEt	-100	-100	0	La temperatura del evaporador a la que se activa mínimo de desescarche para evitar el exceso de si el sensor del evaporador está configurado).	
Tiempo de goteo (min)	dot	2	0	60	Define el tiempo que debe transcurrir antes de p la finalización del desescarche. Esta función perr gota de agua en el evaporador antes de iniciar e	nite garantizar que no haya ninguna
Retardo del ventilador tras el desescarche (s) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	Fdd	0	0	960	Define el retardo en la activación del ventilador desde el inicio del funcionamiento del compresor después del desescarche para evitar la circulación de aire caliente.	
Temperatura de arranque del ventilador tras el desescarche (°C) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	Ftd	25	-25	25	Determina a qué temperatura del evaporador de finalizar un ciclo de desescarche. Si el tiempo aju antes de que se alcance la temperatura ajustada en marcha de acuerdo con el parámetro «Fdd». Se «Ftd» ocurre primero, el ventilador se pondrá en	ıstado en el parámetro «Fdd» transcurre en el parámetro «Ftd», el ventilador se pondrá 5i el ajuste de temperatura en el parámetro
Ventilador activado durante el desescarche (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	dFa	no	no	Sí	Define el estado del ventilador durante el deseso funcionará durante los ciclos de desescarche, y sapagado durante los ciclos de desescarche.	
Intervalo de desescarche inicial (min)	idi	180	0	4320	El intervalo de desescarche inicial determina el t el arranque. El desescarche inicial está destinado fábrica de la función de desescarche y puede co determinado de ciclos del compresor, de acuerd	o principalmente a la comprobación en nfigurarse para que expire tras un número
Duración del desescarche inicial (ciclos)	idd	0	0	999	La duración del desescarche inicial es el número de que se desactive el desescarche inicial. «0» : sin desescarche inicial. «1-998» : número de ciclos del compresor antes «999» : el desescarche inicial siempre está acti	de la desactivación.
Ventilador	Ventila- dor					
Método de control de ventilador (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	FCt	FAo	FAo	FPL	Define el método de control del ventilador: «FAo» : ventilador siempre encendido «FFc» : el ventilador sigue al compresor (el venti está activado) «FFL» : ciclos del ventilador (ciclos del ventilador	·
Retardo de activación del ventilador (s) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	Fod	0	0	240	Tiempo que tiene que transcurrir para poner en del compresor.	marcha el ventilador después de la conexión
Retardo de parada del ventilador (s) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	FSd	0	0	240	Tiempo que tiene que transcurrir para parar el vi compresor.	
Ciclo de activación del ventilador (s) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	FoC	0	0	960	Si el método de control del ventilador selecciona del ventilador durante el ciclo de desactivación de Ci el método de control del ventilador selecciona	del compresor.
Ciclo de parada del ventilador (s) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	FSc	0	0	960	Si el método de control del ventilador selecciona del ventilador durante el ciclo de desactivación de	del compresor.
Retardo de parada del ventilador al abrir la compuerta (s) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	Fdt	0	0	999	El retardo hasta la parada del ventilador despué: «0» : el ventilador se detiene inmediatamen «1-998» : retardo para la parada del ventilador tr «999» : el ventilador funciona de forma contin	te cuando se abre la puerta ras abrirse la puerta
Tiempo mín. parada del ventilador (s) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	FSt	10	0	960	Tiempo mínimo durante el cual el ventilador se d	debe detener cuando se desactiva.



Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description
Límite de temperatura del ventilador (°C) (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	FLt	50	0	50	Esta función evita que el ventilador del evaporador pueda funcionar si la temperatura supera el límite de temperatura del ventilador. Si el sensor de desescarche supera la temperatura ajustada aquí, el ventilador se detendrá para evitar la circulación de aire caliente en la vitrina. El ventilador se reiniciará cuando la temperatura del evaporador sea 2 °C inferior a la FLt (FLt – 2 °C). Solo está activo cuando el sensor del evaporador está configurado.
Gestión ECO	ECO				
Modo ECO activado	ECO	No	No	Sí	El modo ECO está activado o no. Si se selecciona «No», el resto de ajustes relacionados con el modo ECO tampoco estarán activados.
Desviación ECO (K)	Eto	4	-25	25	Define la desviación de temperatura en el modo ECO. La desviación puede ser positiva o negativa. Consigna ECO = consigna + Eto
Retardo de puerto ECO (min)	Edd	180	0	360	El controlador entrará en el modo ECO si la puerta no se abre durante un tiempo superior al valor de Edd.
Protección del sistema					
Función de protección de tensión	uPt	No	No	Sí	Esta función protege el compresor si la tensión de la línea supera el rango de funcionamiento.
Tensión de conexión mínima 110 V (230 V)	uLi	100	70	230	La tensión más baja a la que se permite la conexión del compresor.
Tensión de desconexión mínima 110 V (230 V)	uL0	95	70	225	Si la tensión desciende por debajo de este valor con el compresor en funcionamiento, el compresor se desactivará. Esta función permite evitar la activación y desactivación súbita del compresor debido a fluctuaciones de la tensión. Esta tensión de desconexión anulará el tiempo mínimo de funcionamiento del compresor.
Tensión de desconexión máxima 110 V (230 V)	uHi	260	110	270	Si está en funcionamiento, el compresor se detendrá si la tensión aumenta por encima de este valor. Si el compresor ya se ha detenido, permanecerá apagado.
Límite de alarma del condensador (°C)	CAL	80	0	120	Establece la temperatura del condensador a la que se generará una alarma.
Límite de bloqueo del condensador (°C)	CbL	85	0	120	Ajusta la desconexión del compresor debido a una temperatura elevada del condensador.
Límite correcto del condensador (°C)	CoL	60	0	120	Establece que el compresor se volverá a activar después de una desactivación debida a una temperatura elevada del condensador, respetando el tiempo mínimo de parada del compresor.
Tipo de tratamiento de error del sensor de control	EHd	Aut	no	Aut	Método para controlar el ciclo de refrigeración en caso de que se produzca un error en el sensor de aire del armario. «no»: no se tratan los errores del sensor. «SEt»: sigue el tiempo de funcionamiento y parada por error configurado. «Aut»: control automático basado en el tiempo de ciclos anteriores.
Tiempo de funcionamiento con error (min)	Ert	0	0	60	Tiempo de activación del ciclo de refrigeración en caso de error en el sensor del armario (solo activo si EHd=Set).
Tiempo de parada con error (min)	Est	0	0	60	Tiempo de desactivación del ciclo de refrigeración en caso de error en el sensor del armario (solo activo si EHd=Set).
Config. de cruce por cero	ZC	Sí	No	Sí	Mejora la vida útil de los relés y evita las chispas en los relés durante su activación y desactivación. Si se selecciona «Sí», los relés se activarán y desactivarán cuando la tensión de la línea esté más cerca de cero.
Modo de prueba	tst				
Modo de funcionamiento	tSt	Normal	Manual	Normal	Modo normal: modo de funcionamiento normal del controlador. Modo manual: en este modo, los relés de salida se pueden activar y desactivar independientemente de las condiciones de temperatura.
Servicio	Ser				
Versión del parámetro	Par	0	0	65535	El OEM/cliente puede usarlo para asignar la versión del parámetro.
Versión del software	Fir		0	65535	Versión del software/firmware del controlador
Código	onL		0	65535	Los últimos cuatro dígitos del número del código FG del controlador.
OEM bajo	oEL		0	65535	El OEM/cliente puede usarlo para asignar su número de código para sus diferentes aplicaciones
OEM alto	oEH		0	65535	El OEM/cliente puede usarlo para asignar su número de código para sus diferentes aplicaciones
Temperatura de conexión del termostato (°C)	CTi		-100	200	Temperatura de conexión del termostato en la posición actual del eje.
Temperatura de desconexión del termostato (°C)	СТО		-100	200	Temperatura de desconexión del termostato en la posición actual del eje.
Temperatura del aire del armario (°C)	Cab		-100	200	Temperatura del aire del armario.
Temperatura del evaporador (°C)	Eva		-100	200	Temp. evaporador
Temperatura del condensador (°C)	Con		-100	200	Temp. condensador
Estado de la puerta	Dor		Abierto	No configurado	Estado del interruptor de la puerta Cerrado: la puerta está cerrada Abierto: la puerta está abierta No configurado: el interruptor de la puerta no está configurado
Estado del interruptor Di	Di1		Abierto	No configurado	Estado de la entrada digital: Abierto: desactivada Cerrado: activada No configurado: Interruptor Di no configurado
Posición del eje (%)	uSp		0	100	Posición actual del eje. Caliente – 0 % Frío – 100 %
Estado del relé del compresor	CPS		OFF	ON	Estado del relé configurado para el compresor
Estado del relé del ventilador (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	FFS		OFF	ON	Estado del relé configurado para el ventilador
Estado del relé de desescarche (aplicable únicamente a la serie EETc 2x)	dfs		OFF	ON	Estado del relé configurado para el calentador de desescarche / la válvula de bypass de desescarche.



Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description
Estado del termostato	thS		1	7	Estado de funcionamiento del termostato: 1 - Estado inicial 2 - Servicio 3 - Modo Eco 4 - Enfriamiento inicial (IPD) 5 - Enfriamiento / modo de superrefrigeración 6 - Modo de emergencia 7 - Interruptor principal OFF
Estado de desescarche (fases)	dES		1	4	Fases durante el desescarche: 1 - Inactivo 2 - Deshielo 3 - Goteo 4 - Preparación para refrigeración
Contador intervalo de desescarche: tiempo de funcionamiento comp.	InC		0	32767	Intervalo de desescarche basado en el tiempo de funcionamiento acumulado del compresor.
Contador intervalo de desescarche: tiempo transcurrido	Int		0	32767	Contador del intervalo de desescarche basado en el tiempo transcurrido.
Tensión principal	uAC		1	300	Tensión de alimentación



Control de temperatura electrónico, tipo EETa 2 W y EETa 3 W:

Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description
Asignación	ASi				
Tipo de sensor	SEn	NTC10K	NTC5K	PTC	Tipo de sensor (todos los sensores deben ser del mismo tipo): NTC5K - NTC 5000 ohmios a 25 °C (valor beta = 3980 a 25/100 °C) NTC10K - NTC 10 000 ohmios a 25 °C (valor beta = 3980 a 25/100 °C) PTC - PTC 990
Configuración S2	S2C	EuA	nC	dES	Configuración deseada para el puerto S2: nC - No utilizado/configurado Con - Sensor del condensador EuA - Sensor de desescarche/evaporador doC - Sensor de puerta (tipo normalmente cerrado) doo - Sensor de puerta (tipo normalmente abierto) ESP - Interruptor Eco: tipo botón pulsador ESt - Interruptor Eco: tipo interruptor de selección Pud - Interruptor de desescarche: solo tipo botón pulsador dES - Interruptor de desescarche: solo tipo botón pulsador
Configuración S3	S3C	nC	nC	dES	Configuración deseada para el puerto S3: nC - No utilizado/configurado Con - Sensor del condensador EuA - Sensor de desescarche/evaporador doC - Sensor de puerta (tipo normalmente cerrado) doo - Sensor de puerta (tipo normalmente abierto) ESP - Interruptor Eco: tipo botón pulsador ESt - Interruptor Eco: tipo interruptor de selección Pud - Interruptor de enfriamiento: solo tipo botón pulsador dES - Interruptor de desescarche: solo tipo botón pulsador
Config. relé 2	o2C	dEF	nC	Scc	Configuración deseada para el relé 2: nC - No conectado dEF - Configurado para el calentador de desescarche o la válvula de desescarche FAn - Configurado para el ventilador del evaporador Llg - Configurado para luz del armario ALA - Configurado para alarma externa Scc - Segundo compresor
Config. relé 3 (nC) (aplicable únicamente para EETa 3 W)	o3C	Ventila- dor	nC	Scc	Configuración deseada para el relé 3: nC - No conectado dEF - Configurado para el calentador de desescarche o la válvula de desescarche FAn - Configurado para el ventilador del evaporador Llg - Configurado para luz del armario ALA - Configurado para alarma externa Scc - Segundo compresor
Termostato	THE				
Límite de temperatura mínima (°C)	LSE	0	-100	120	Temperatura de desconexión en la posición más fría del eje (mando del termostato)
Límite de temperatura máxima (°C) Diferencial de temperatura mínima	HSE Ldi	10	-100 1	120 50	Temperatura de desconexión en la posición más caliente del eje (mando del termostato) La diferencia entre la temperatura de desconexión y la temperatura de conexión en la posición más fría
(K)	Lui		<u>'</u>	30	del termostato
Diferencial de temperatura máxima (K)	Hdi	2	1	50	La diferencia entre la temperatura de desconexión y la temperatura de conexión en la posición más caliente del termostato
Enfriamiento inicial ON/OFF	IPE	OFF	OFF	ON	Enfriamiento inicial: OFF - Desactivar ON - Activar El enfriamiento inicial (IPD) se puede utilizar para proporcionar un enfriamiento más rápido cuando el armario se activa con una temperatura interior más cálida. Durante el IPD, el desescarche se omitirá hasta que la temperatura del aire del armario alcance la temperatura de desconexión o cuando transcurra el periodo de IPD establecido. El IPD solo funciona durante el encendido y se puede activar/desactivar con este parámetro.
Duración del IPD y el enfriamiento (h)	IPD	0	0	120	Tiempo máximo de ejecución del IPD y el enfriamiento. El IPD y el enfriamiento finalizarán cuando pase este tiempo, independientemente de la temperatura del aire del armario.
Temperatura de inicio (°C) del IPD y el enfriamiento	Pit	50	-50	120	Indica la temperatura a la que se iniciará el IPD o el enfriamiento: - En el encendido: si la temperatura del aire del armario es superior al valor Pit durante más de 5 minutos se activará el enfriamiento inicial (IPD). - Durante el funcionamiento normal: si la temperatura del aire del armario permanece por encima del valor Pit durante más de 1 hora se activará el enfriamiento.
Temperatura límite de enfriamiento (°C)	PLt	0	-100	120	Establece la temperatura de desconexión durante el ciclo de enfriamiento para obtener una mayor refrigeración. El controlador saldrá del enfriamiento una vez que se alcance esta temperatura o cuando finalice el periodo de enfriamiento (IPD).
Compresor	СОР				
Tiempo mín. marcha (s)	Crt	0	0	1800	Para evitar las desconexiones frecuentes del compresor, el parámetro garantiza que el compresor funcione, como mínimo, durante el tiempo especificado. Anula la temperatura de desconexión (consejo: un ajuste demasiado alto puede generar temperaturas innecesariamente bajas).
Tiempo mín. parada (s)	CSt	120	0	1800	Para evitar las conexiones frecuentes del compresor, garantiza que el compresor se mantenga apagado, como mínimo, durante el tiempo especificado en este parámetro. Anula las temperaturas de conexión (consejo: un ajuste demasiado alto puede generar temperaturas innecesariamente altas).
Retardo de parada del compresor al abrir la compuerta (s)	Cdd	0	0	999	Establece el retardo a la hora de detener el compresor cuando se abre la puerta. Si se ajusta en «0», el compresor se detiene inmediatamente. Si se ajusta en «999», la función se desactiva y el compresor no se detiene.
Reanudación del sistema después de que se abra la puerta (min)	Srt	0	0	60	Si la puerta se mantiene abierta durante un periodo de tiempo prolongado, el compresor y el ventilador reanudarán su funcionamiento transcurrido este tiempo si están desactivados porque hay una puerta abierta (nota: el valor «Srt» debe ser superior a «Cdd» y «Fdt»). Si Srt=0, la función de reanudación del sistema se desactivará y el sistema solo reanudará su funcionamiento tras cerrar la puerta.



Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description
Retardo de arranque del segundo compresor (s)	Scd	15	0	960	Tiempo de retardo para el arranque del segundo compresor en el modo de control del compresor doble.
Retardo de encendido (s)	Pod	120	0	300	Este es el retardo en segundos entre el encendido y la activación de los relés de salida.
Alarma	ALA				
Límite de alarma de temp. baja (°C)	LAt	-5	-100	120	Si la temperatura del aire del armario desciende por debajo de este valor, se generará una alarma
zimice de diarina de tempi saja (e)					de temperatura baja (todos estos estados de alarma solo se pueden ver en KoolProg).
Límite de alarma de temp. alta (°C)	HAt	15	-100	120	Si la temperatura del aire del armario asciende por encima de este valor, se generará una alarma de temperatura baja.
Retardo de alarma de temp. baja (min)	Ltd	0	0	240	Retardo de tiempo para generar una alarma cuando se alcanza el límite de alarma de temperatura baja.
Retardo de alarma de temp. alta (min)	Htd	30	0	240	Retardo de tiempo para generar una alarma cuando se alcanza el límite de alarma de temperatura alta.
Retardo alarma de puerta abierta (min)	dod	2	0	60	Retardo de tiempo para generar una alarma si se mantiene abierta la puerta. Si la puerta se cierra antes de que transcurra el tiempo del retardo, no se generará ninguna alarma.
Retardo de alarma durante enfriamiento/encendido/ desescarche (min)	Pdd	60	0	960	Retardo de tiempo para generar una alarma de temperatura alta durante el enfriamiento, el encendido y el desescarche para evitar una señal de alarma errónea en estas condiciones.
Tiempo de funcionamiento del compresor hasta alarma de fuga (h)	LEA	0	0	96	Si el compresor funciona de forma continua durante más tiempo del configurado en este parámetro, se activará una alarma de fuga. Normalmente, este valor se debe ajustar con un valor superior a la duración de enfriamiento «Pdd». «O»: desactivar
Desescarche	dEF				
Tipo de desescarche	dFt	nAt	no	Hgd	Define el tipo de desescarche requerido: «no» : la función de desescarche está desactivada «nAt» : desescarche natural (desescarche fuera del ciclo) «EL» : desescarche eléctrico «Hgd» : desescarche por gas caliente.
Intervalo mínimo de desescarche (min)	dii	360	1	4320	Define el periodo de tiempo mínimo entre el inicio de los dos ciclos de desescarche. Si la temperatura del evaporador desciende por debajo de la temperatura de inicio del desescarche (dEt), el controlador activa el desescarche después de este periodo. En caso contrario, el desescarche se activará al alcanzar el intervalo máximo de desescarche (dAi).
Intervalo máximo de desescarche (min)	dAi	420	1	4320	Periodo de tiempo máximo entre el inicio de los dos ciclos de desescarche
Tiempo mínimo de desescarche (min)	dit	5	0	240	Define la duración mínima del ciclo de desescarche. Durante este periodo, el controlador no comprobará la temperatura. Una vez que expire el tiempo mínimo, se comprobará la temperatura y, si se ha alcanzado el parámetro «dtt» (temperatura de finalización), se pondrá fin al ciclo de desescarche. Si no se alcanza el valor de «dtt», el desescarche continuará hasta que se alcance el tiempo máximo de desescarche «dAt».
Tiempo máximo de desescarche (min)	dAt	30	0	480	Duración máxima de un ciclo de desescarche. El controlador finalizará el desescarche una vez transcurrido este tiempo, incluso si el sensor del evaporador está configurado y la temperatura del evaporador es inferior a la temperatura de finalización del desescarche (dtt).
Temp. de finalización del desescarche (°C)	dtt	6	0	50	Define la temperatura del evaporador a la que debe finalizar el desescarche. El controlador finalizará el desescarche en función de la temperatura de finalización del desescarche (dtt) o del tiempo máximo de desescarche (dAt). Si no se utiliza ningún sensor del evaporador, el desescarche finalizará basándose en el tiempo máximo de desescarche (dAt).
Desescarche en función del tiempo de funcionamiento acumulado del compresor	dCt	No	No	Sí	Si este parámetro se configura como «Sí», el intervalo de desescarche se calcula basándose en el tiempo total que el compresor ha estado en funcionamiento. Si este parámetro se configura como «No», el intervalo de desescarche se basa en el tiempo transcurrido, independientemente del tiempo de funcionamiento del compresor.
Inicio del desescarche en función de la temp. del evaporador (°C)	dEt	-100	-100	0	La temperatura del evaporador a la que el desescarche se activará después de un intervalo mínimo de desescarche para evitar el exceso de escarcha en el evaporador (solo se activa si el sensor del evaporador está configurado).
Tiempo de goteo (min)	dot	2	0	60	Define el tiempo que debe transcurrir antes de poner en marcha el compresor tras la finalización del desescarche. Esta función permite garantizar que no haya ninguna gota de agua en el evaporador antes de iniciar el ciclo de refrigeración.
Retardo del ventilador tras el desescarche (s)	Fdd	0	0	960	Define el retardo en la activación del ventilador desde el inicio del funcionamiento del compresor después del desescarche para evitar la circulación de aire caliente.
Temperatura de arranque del ventilador tras el desescarche (°C)	Ftd	25	-25	25	Determina a qué temperatura del evaporador debe ponerse en marcha el ventilador tras finalizar un ciclo de desescarche. Si el tiempo ajustado en el parámetro «Fdd» transcurre antes de que se alcance la temperatura ajustada en el parámetro «Ftd», el ventilador se pondrá en marcha de acuerdo con el parámetro «Fdd». Si el ajuste de temperatura en el parámetro «Ftd» ocurre primero, el ventilador se pondrá en marcha de acuerdo con el parámetro «Ftd».
Ventilador activado durante el desescarche	dFa	No	No	Sí	Define el estado del ventilador durante el desescarche. Si se ajusta en «Sí», el ventilador funcionará durante los ciclos de desescarche, y si se ajusta en «No», el ventilador se mantendrá apagado durante los ciclos de desescarche.
Intervalo de desescarche inicial (min)	idi	180	0	4320	El intervalo de desescarche inicial determina el tiempo para el primer desescarche tras el arranque. El desescarche inicial está destinado principalmente a la comprobación en fábrica de la función de desescarche y puede configurarse para que expire tras un número determinado de ciclos del compresor, de acuerdo con la configuración del parámetro «idd».
Duración del desescarche inicial (ciclos)	idd	0	0	999	La duración del desescarche inicial es el número de ciclos del compresor realizados después de que se desactive el desescarche inicial: «0» : sin desescarche inicial. «1-998» : número de ciclos del compresor antes de la desactivación. «999» : el desescarche inicial siempre está activo
Ventilador	FAn				
Método de control de ventilador	FCt	FAo	FAo	FPL	Define el método de control del ventilador: «FAo» : ventilador siempre encendido «FFC» : el ventilador sigue al compresor (el ventilador solo funciona cuando el compresor está activado) «FPL» : ciclos del ventilador (ciclos del ventilador durante el ciclo de desactivación del compresor)
Retardo de activación del	Fod	0	0	240	Tiempo que tiene que transcurrir para poner en marcha el ventilador después de la conexión del compresor.



Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description
Retardo de parada del ventilador (s)	FSd	0	0	240	Tiempo que tiene que transcurrir para parar el ventilador después de la desconexión del compresor.
Ciclo de activación del ventilador (s)	Foc	0	0	960	Si el método de control del ventilador seleccionado es «FPL», define el tiempo de activación del ventilador durante el ciclo de desactivación del compresor.
Ciclo de parada del ventilador (s)	FSc	0	0	960	Si el método de control del ventilador seleccionado es «FPL», define el tiempo de desactivación del ventilador durante el ciclo de desactivación del compresor.
Retardo de parada del ventilador al abrir la compuerta (s)	Fdt	0	0	999	El retardo hasta la parada del ventilador después de abrir la puerta: «0» : el ventilador se detiene inmediatamente tras abrirse la puerta «1-998» : retardo para la parada del ventilador tras abrirse la puerta «999» : el ventilador funciona de forma continua y no se detiene al abrir la puerta
Tiempo mín. parada del ventilador (s)	FSt	10	0	960	Tiempo mínimo durante el cual el ventilador se debe detener cuando se desactiva.
Límite de temperatura del ventilador (°C)	FLt	50	0	50	Esta función evita que el ventilador del evaporador pueda funcionar si la temperatura supera el límite de temperatura del ventilador. Si el sensor de desescarche supera la temperatura ajustada aquí, el ventilador se detendrá para evitar la circulación de aire caliente en la vitrina. El ventilador se reiniciará cuando la temperatura del evaporador sea 2 °C inferior a la FLt (FLt – 2 °C). Solo está activo cuando el sensor del evaporador está configurado.
Luz	Lig				
Control de iluminación del armario (modo Normal)	CLC	ON	ON	dor	ON : siempre encendida (el botón viene predeterminado para controlar la iluminación para todas estas opciones) OFF : siempre apagada dor : solo sensor de puerta
Control de iluminación del armario (modo ECO)	ELC	OFF	ON	dor	ON : siempre encendida (el botón viene predeterminado para controlar la iluminación para todas estas opciones) OFF : siempre apagada dor : solo sensor de puerta
Retardo de apagado de iluminación (s)	Lod	0	0	300	Retardo para apagar la iluminación del armario tras cerrar la puerta
Estrategia ECO	ECO				
Modo ECO activado	Eco	No	No	Sí	El modo ECO está activado o no. Si se selecciona «No», el resto de ajustes relacionados con el modo ECO tampoco estarán activados.
Desviación ECO (K)	Eto	4	-25	25	Define la desviación de temperatura en el modo ECO. La desviación puede ser positiva o negativa. Consigna ECO = consigna + Eto
Retardo de puerto ECO (min)	Edd	180	0	360	El controlador entrará en el modo ECO si la puerta no se abre durante un tiempo superior al valor de Edd.
Modo Vacaciones	HLY	No	No	Sí	El modo Vacaciones está activado o no. Si se selecciona «No», el resto de ajustes relacionados con el modo
Duración de las vacaciones (h)	HoL	72	0	999	Vacaciones tampoco estarán activados. Criterios para entrar en el modo Vacaciones basados en el número de horas sin actividad en el modo ECO. Si el controlador no detecta ninguna puerta abierta tras entrar en el modo ECO durante estas horas, activará el modo Vacaciones y establecerá la temperatura conforme a la desviación para Vacaciones.
Desviación de temperatura en vacaciones (K)	Hto	6	-25	25	Define la desviación de temperatura en el modo Vacaciones. La desviación puede ser positiva o negativa.
Control automático del calentador	AHC				
Modo de control automático del calentador	AuH	No	No	Sí	El modo de control automático del calentador / modo dual protege los alimentos guardados en los armarios instalados en espacios exteriores para que no se congelen durante el invierno. El control automático del calentador utiliza el calentador de desescarche para aumentar la temperatura del armario cuando desciende por debajo de la temperatura de desconexión durante el modo de refrigeración. No: esta función está desactivada Sí: esta función está activada
Consigna baja del calentador (°C)	CHI	-100	-100	120	Temperatura de desconexión del calentador en la posición más fría del eje (mando del termostato) para calentamiento automático
Consigna alta del calentador (°C)	WHI	-100	-100	120	Temperatura de desconexión del calentador en la posición más caliente del eje (mando del termostato) para calentamiento automático
Diferencial bajo del calentador (K)	CDH	2	1	50	La diferencia entre la temperatura de desconexión y la temperatura de conexión del calentador en la posición más fría del termostato para calentamiento automático
Diferencial alto del calentador (K)	WDH	2	1	50	La diferencia entre la temperatura de desconexión y la temperatura de conexión del calentador en la posición más caliente del termostato para calentamiento automático
Retardo del modo de energía (min)	Fin	60	0	360	Este es el retardo en minutos entre el funcionamiento del calentador y del compresor. No se puede poner en marcha el calentador hasta que hayan transcurrido estos minutos después de que se haya desconectado el compresor, y viceversa.
Protección del sistema	SyP				
Función de protección de tensión	uPt	No	No	Sí	Esta función protege el compresor si la tensión de la línea supera el rango de funcionamiento.
Tensión de conexión mínima	uLi	100	70	230	La tensión más baja a la que se permite la conexión del compresor.
Tensión de desconexión mínima	uL0	90	70	225	Si la tensión desciende por debajo de este valor con el compresor en funcionamiento, el compresor se desactivará. Esta función permite evitar la activación y desactivación súbita del compresor debido a fluctuaciones de la tensión. Esta tensión de desconexión anulará el tiempo mínimo de funcionamiento del compresor.
Tensión de desconexión máxima	uHi	260	110	270	Si está en funcionamiento, el compresor se detendrá si la tensión aumenta por encima de este valor; si el compresor ya se ha detenido, permanecerá apagado.
Límite de alarma del condensador (°C)	CAL	80	0	120	Establece la temperatura del condensador a la que se generará una alarma.
Límite de bloqueo del condensador (°C)	CbL	85	0	120	Ajusta la desconexión del compresor debido a una temperatura elevada del condensador.
Límite correcto del condensador (°C)	CoL	60	0	120	Establece que el compresor se volverá a activar después de una desactivación debida a una temperatura elevada del condensador, respetando el tiempo mínimo de parada del compresor.
Tipo de tratamiento de error del sensor de control	EHd	Aut	no	Aut	Método para controlar el ciclo de refrigeración en caso de que se produzca un error en el sensor de aire del armario. «No»: no se tratan los errores del sensor «SEt»: sigue el tiempo de funcionamiento y parada por error configurado «Aut»: control automático basado en el tiempo de ciclos anteriores



Nombre del parámetro	Código	Valor predeter- minado	Mín.	Máx.	Description
Tiempo de funcionamiento con error (min)	Ert	0	0	60	Tiempo de activación del ciclo de refrigeración en caso de error en el sensor del armario (solo activo si EHd=Set).
Tiempo de parada con error (min)	Est	0	0	60	Tiempo de desactivación del ciclo de refrigeración en caso de error en el sensor del armario (solo activo si EHd=SEt).
Config. de cruce por cero	ZC	Sí	No	Sí	Mejora la vida útil de los relés y evita las chispas en los relés durante su activación y desactivación. Si se selecciona «Sí», los relés se activarán y desactivarán cuando la tensión de la línea esté más cerca de cero.
Modo de prueba	Tst				
Modo de funcionamiento	tSt	Normal	Manual	Compro- bación auto- mática	Modo normal: modo de funcionamiento normal del controlador Modo manual: en este modo, los relés de salida se pueden activar y desactivar independientemente de las condiciones de temperatura Comprobación automática: modo de prueba de autodiagnóstico, donde el controlador ejecuta una prueba de autodiagnóstico para comprobar los sensores conectados y los componentes de refrigeración configurados para los relés de salida. Al seleccionar esta opción, el controlador ejecutará la prueba activando y desactivando el relé en una secuencia determinada.
Relé 1		OFF	OFF	ON	
Relé 2		OFF	OFF	ON	
Relé 3 (aplicable únicamente para EETa 3 W)		OFF	OFF	ON	
Servicio	SEr				
Versión del parámetro	Par	0	0	65535	El OEM/cliente puede usarlo para asignar la versión del parámetro.
Versión del software	Fir		0	65535	Versión de software del controlador
Código	onL		0	65535	Número de código del controlador de Danfoss
Código OEM bajo	oEL	0	0	65535	El OEM/cliente puede usarlo para asignar su número de código para sus diferentes aplicaciones.
Código OEM alto	оЕН	0	0	65535	El OEM/cliente puede usarlo para asignar su número de código para sus diferentes aplicaciones.
Temperatura de conexión del termostato (°C)	CTi		-100	200	Temperatura de conexión del termostato en la posición actual del eje.
Temperatura de desconexión del termostato (°C)	сто		-100	200	Temperatura de desconexión del termostato en la posición actual del eje.
Temperatura del aire del armario (°C)	att		-100	200	Sensor de temperatura del aire del armario
Temperatura del evaporador 1 (°C)	Et1		-100	200	Sensor de temperatura del evaporador 1
Temperatura del evaporador 2 (°C)	Et2		-100	200	Sensor de temperatura del evaporador 2
Temperatura del condensador (°C)	Ct1		-100	200	Sensor de temperatura del condensador
Estado de la puerta en S2	dr1		Cerrar	No confi- gurado	Estado del interruptor de la puerta configurado en el puerto S2: Cerrado: la puerta está cerrada Abierto: la puerta está abierta No configurado: el interruptor de la puerta no está configurado para este puerto
Estado de la puerta en S3	dr2		Cerrar	No confi- gurado	Estado del interruptor de la puerta configurado en el puerto S3: Cerrado: la puerta está cerrada Abierto: la puerta está abierta No configurado: el interruptor de la puerta no está configurado para este puerto
Estado del interruptor Di en S2	Di1		Abierto	No confi- gurado	Estado de la entrada digital configurada en el puerto S2: Abierta: desactivada Cerrada: activada No configurado: el interruptor Di no está configurado para este puerto
Estado del interruptor Di en S3	Di2		Abierto	No confi- gurado	Estado de la entrada digital configurada en el puerto S3: Abierta: desactivada Cerrada: activada No configurado: el interruptor Di no está configurado para este puerto
Posición del eje (%)	uSp		0	100	Posición actual del eje: Caliente – 0 % Frío – 100 %
Estado relé 1	R1S		OFF	ON	Muestra el estado del relé 1 (ON / OFF)
Estado relé 2	R2S		OFF	ON	Muestra el estado del relé 2 (ON / OFF)
Estado relé 3 (aplicable únicamente para EETa 3 W)	R3S		OFF	ON	Muestra el estado del relé 3 (ON / OFF)
Estado del termostato	thS		1	10	Estado de funcionamiento del controlador: 1 - Estado inicial 2 - Servicio 3 - Modo Eco 4 - Enfriamiento inicial (IPD) 5 - Enfriamiento / modo de superrefrigeración 6 - Modo de emergencia 7 - Interruptor principal OFF 8 - Modo Vacaciones 9 - Modo de control automático del calentador 10 - Retardo del modo de energía
Estado de desescarche (fases)	dES		1	4	1 - Inactivo 2 - Deshielo 3 - Goteo 4 - Preparación para refrigeración
Contador intervalo de desescarche: tiempo de funcionamiento comp. (minutos)	InC		0	32767	Intervalo de desescarche basado en el tiempo de funcionamiento acumulado del compresor.
Contador intervalo de desescarche: tiempo transcurrido (min)	Int		0	32767	Contador del intervalo de desescarche basado en el tiempo transcurrido.
Tensión principal	uAC		1	300	Tensión de la fuente de alimentación principal



Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
El compresor no arranca	El eje está en la posición «OFF» A la espera del retardo del encendido	Cambie la posición del eje girándolo en el sentido de las agujas del reloj Compruebe y espere a que el valor «Pod» expire
	La temperatura del aire del armario es inferior a la temperatura de conexión del compresor	Compruebe la temp. del sensor de aire del armario «att»
	El desescarche está en curso	Compruebe y espere a que el valor dAt y el valor dot expiren
	La tensión de línea es demasiado baja o demasiado alta	Compruebe que las tensiones de línea estén dentro de los límites de tensión bajo y alto especificados para ul.i, ul.o y uHo
	Temperatura alta del condensador	Compruebe la temp. del sensor del condensador «ct1» y el límite de bloqueo del condensador «cbL» configurado
El ventilador no arranca	La puerta está abierta o el contacto de la puerta está defectuoso	Compruebe el valor «Fdt» y el estado de la puerta. Compruebe que el contacto de la puerta funcione correctamente
	Ventilador detenido debido a una temp. alta del evaporador	Compruebe la temp. del sensor del evaporador «Et1/Et2» y FLt.
	Retardo de inicio de ventilador y temp. tras el desescarche	Compruebe la configuración de los parámetros «Fdd» y «Ftd»
El desescarche no se inicia	Controlador en modo de enfriamiento inicial o enfriamiento	Se omite el desescarche durante el enfriamiento. Compruebe el estado del termostato y la duración configurada del enfriamiento.
La alarma no suena	Retardo de alarma	Compruebe el retardo de alarma para la temperatura «Ltd /Htd» y la puerta «dod»
No se mantiene la temperatura correcta del armario	Fallo en el sensor de aire del armario	Compruebe el sensor S1 y el estado de alarma del sensor
	Fallo del potenciómetro	Compruebe la función del potenciómetro del controlador
El hielo no se ha fundido totalmente durante el desescarche	Posición incorrecta del sensor del evaporador Intervalos de desescarche demasiado largos El tiempo de desescarche configurado es demasiado corto	Compruebe la posición y la instalación del sensor del evaporador Compruebe los valores configurados para dii, dAi, dit y dAt


Alarmas

Indicación de alarmas (solo para la versión avanzada)

El controlador EET indica la avería o el fallo en el sistema de refrigeración a través del patrón de parpadeo de los LED, enviando un mensaje vía MODBUS a KoolProg o a cualquier otra herramienta. A continuación, se indica el patrón de parpadeo de los LED para las diferentes alarmas:

N.°	Fallo	N.° de parpadeos (bloque 1)	N.° de parpadeos (bloque 2)
1	Alarmas de alta y baja temperatura	1	1
2	Alarma de tensión de línea	1	2
3	Alarma del condensador	1	3
4	Error del sensor	2	1
5	Error del potenciómetro	2	2
6	Alarma de fuga	3	1

Ej.: indicación de alarma de tensión de línea:





Pedidos

T	I-Pack				
Type	Cant.	Código			
EETc 12 - EET Compact, 1 relé, 230 V, 50/60 Hz	150	080N0010			
EETc 22 - EET Compact, 2 relés, 230 V, 50/60 Hz	150	080N0011			
EETc 11 - EET Compact, 1 relé, 120 V, 50/60 Hz	150	080N0012			
EETc 21 - EET Compact, 2 relés, 120 V, 50/60 Hz	150	080N0013			
EETa 2W - EET Advanced, 2 relés, amplio rango de tensión (120 – 230 V), 50/60 Hz	150	080N0014			
EETa 3W - EET Advanced, 3 relés, amplio rango de tensión (120 – 230 V), 50/60 Hz	150	080N0015			
Sensores de temperatura					
−40 - +80 °C, PVC estándar, NTC 10K, sensor del armario					
S1, 1000 mm	150	080N0300			
S1, 1500 mm	150	080N0301			
S1, 2000 mm	150	080N0302			
S1, 3000 mm	150	080N0303			
−40 - +80 °C, PVC estándar, NTC 10K, sensor de desescarche					
S2, 1500 mm, 2 tiras azules	150	080N0304			
S2, 2000 mm, 2 tiras azules	150	080N0305			
S2, 3000 mm, 2 tiras azules	150	080N0306			
−40 - +80 °C, PVC estándar, NTC 10K, sensor del condensador					
S3, 1000 mm, 1 tira azul	150	080N0307			
S3, 3000 mm, 1 tira azul	150	080N0308			

T	I-Pack				
Type		Código			
Sensor de puerta magnético					
2000 mm	150	080N0311			
3000 mm	150	080N0312			
Cable de sensor de puerta					
2000 mm	150	080N0313			
4000 mm	150	080N0314			
Botón manual					
Negro	480	077F8562			
Arandela					
Negra, con impresión en blanco 0-9	480	077F8577			
Conector de alimentación*					
4 polos, con tornillo	50	080N0310			
6 polos, con tornillo	54	080G3357			
Programación					
Póngase en contacto con su representante de ventas más cercano para obtener más información.					

^{*} Los conectores tienen una capacidad máxima de 28 amperios.