



REFRIGERATION AND  
AIR CONDITIONING

# Instructions AK-PC 530




084R8004





RI8LZ452




## Identification




## Dimensions




## Principle






Danfoss  
A84B2332.10




Danfoss  
A84B2332.10



Danfoss  
A84B2332.10




**Connections**

P0/Pc: AKS 32R:

- 1 = Black = +
- 2 = Blue = -
- 3 = Brown = s

Compressor control  
with temperature



o06 = 0

o81 = 1

Other combinations:  
see manual

All inputs are low-voltage.  
All relay outputs may be  
high-voltage.

Data communication


**Necessary connections**

Terminals:

- 1-2 Supply voltage 24 V a.c.
- 4-19 Relay outputs for either compressors, unloaders or fan motors
- 22-24 Alarm relay \*
- There is connection between 22 and 24 in alarm situations and when the controller is dead
- 27-28 24 V signal to start / stop of regulation
- 27-29 24 V signal from the safety circuit DO 1
- 27-30 24 V signal from the safety circuit DO 2
- 27-31 24 V signal from the safety circuit DO 3
- 27-32 24 V signal from the safety circuit DO 4
- 27-33 24 V signal from the safety circuit DO 5
- 27-34 24 V signal from the safety circuit DO 6
- 27-35 24 V signal from the safety circuit DO 7
- 27-36 24 V signal from the safety circuit DO 8
- 57-59 Suction pressure. Voltage signal from AKS 32R \*\*
- 60-62 Condenser pressure. Voltage signal from AKS 32R \*\*

**Application dependent connections**

- 20-21 AKD start/stop \*  
The relay cutin when the frequency converter have to start.
- 37-38 Voltage signal to external condenser control (see settings page 4)
- 39-41 Possibility of connecting an external display type EKA 163 for display of P<sub>c</sub>
- 42-44 Possibility of connecting an external display type EKA 163 for display of P<sub>0</sub>, or EKA 165 for operation and display of P<sub>0</sub>
- 45-46 DI1 - Contact function for alarm signal
- 45-47 DI2 - Contact function for alarm signal
- 48-49 DI3 - Contact function for alarm signal
- 48-50 DI4 - Contact function for displacement of the suction pressure reference or for alarm signal.
- 51-52 DI5 - Contact function for displacement of the condenser pressure reference or for alarm signal.
- 51-53 Separate sensor Saux1. Sensor signal fra AKS 11, AKS 12 or EKS 111
- 54-55 Out temperature (Sc3). Sensor signal from AKS 11, AKS 12 or EKS 111 (mounted if r33 =2 or 4)
- 54-56 Air temperature at condenser outlet. Sensor signal from AKS 11, AKS 12 or EKS 111

**Unloader**

If an output is used for an unloader it is not necessary to wire the belonging safety circuit.  
Ex. with an unloader on DO2 a connection on terminal 30 can be left out

**Data communication**

- 25-26 Mount only, if a data communication module has been mounted.  
For ethernet communication the plug connection RJ45 must be used. (LON FTT10 can also be connected in this way.)  
It is important that the installation of the data communication cable be done correctly. Cf. separate literature No. RC8AC.

\*)

Relays DO9 and DO10 may in special cases be reconfigured so that they can be used as fan relays.

\*\*)

- If the controller has to control only the compressor or the fans, respectively P<sub>c</sub> and P<sub>0</sub> sensor can be dispensed
- In brine systems temperature measurement at terminals 57-58 and 60-61 may be used instead of pressure measurement with AKS 32R. See also o06.

## Compressor configuration when o61 = 1 or 2 (This is where you can choose between the options shown.)

Setting "c16" will define the configuration.

Setting "c08" will define coupling mode.

Compressor connections										Coupling mode	
Relay no.										Set "C16" to	Set "C08" to
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1
1	2										2 1/2
1	2	3									3 1/2
1	2	3	4								4 1/2/3
1	1a										5 1
1	1a	1b									6 1
1	1a	1b	1c								7 1
1	1a	1b	2a								8 1/2
1	2	3	4	5	6						9 1/2
1	2	3	4	5	6	7					10 1/2
1	2	3	4	5	6	7	8				11 1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9			12 1/2
1	1a	1b	2a	2b							15 1/2
1	1a	1b	2a	2b	2c						16 1/2
1	1a	1b	2a	2b	2c	3a					17 1/2
1	1a	1b	2a	2b	2c	3a	3b				18 1/2
1	1a	1b	2a	2b	2c	3a	3b	4a			19 1/2
1	1a	2									4 x 25 %
1	1a	2	3								6 x 16,6%
1	1a	2	3	4							8 x 12,5 %
1	1a	2	3	4							6 x 16,6 %
1	1a	1b	2	3							9 x 11 %
1	1a	1b	2	3	4						12 x 8,3 %
1	1a	1b	2	3	4						26 1/2

### Capacity step

All capacity steps are presumed to be identical. The only exception is the settings c16 = 4 and 21 to 26.

### Coupling mode

Coupling mode 1 = sequential operation.

Coupling mode 2 = cyclic operation.

Coupling mode 3 = cyclic and binary operation where the compressor capacities are, as follows:

1: 9%

2: 18%

3: 36%

4: 36%

There is cyclic coupling at 3 and 4, and binary on 1, 2 and 3/4.  
(for c16=4 only)

### Couplings

When there is cyclic operation and connections with unloaders there will in some capacity cutins and cutouts be overlappings where the unloaders from either one compressor or another may be active.

In such cases the unloaders on the compressor with the lowest number of hours will be cut in, and the others cut out.

The changeover will take place at 6-second intervals.

### Equalised operation


When c16 = 21 to 26, compressor 1 + belonging unloader must have the same capacity as each of the subsequent compressors. The unloading function will equalise the cut-in capacity when the subsequent compressors are cut in and out.

Compressor 1 will always be operating.

## Compressor configuration when o61 = 3 or 4 (This is where you must define yourself how the relays are to be activated.)

Survey of relays in Mix and Match operation											
Relay no.	Calculation value	Combination of relays that must be cut in									
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3		4		4	4	4	4		4	4	4
4		8						8	8	8	8
The sum of 1-8 is the setting value for each step		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15					

(Mix and Match used only on plants with up to 4 compressors.)



### Example 2

If capacity step 1 has to cut in relay number 3 only, you must set c17 to 4.  
If capacity step 2 has to cut in relay number 4 only, you must set c18 to 8.  
If capacity step 3 has to cut in relay numbers 3 and 4, you must set c19 to 12.  
Continue with a setting for c20 etc. until all capacity steps have been defined.


## Condenser couplings

When the compressor relays have been established the turn comes to the fan relays.

The first vacant relay (DO1-DO8) will become the first fan relay. It will be followed by the subsequent relays. If more relays are required than the vacant DO relays, a relay module can be connected to the analog output.

The function is, as follows:

If there are up to four external fans on an EKC 331:




Output signal from AK-PC 530

In EKC 331 the voltage range must be set to 0-5 V ("o10" = 6).

In EKC 331 the number of steps must be set to 4 ("o19" = 4) (also when fewer fans are connected).

### Connection



### Alternating start-up of fans (only if c29 is 11 to 18)

The fans can be defined to start alternately when they have all been stopped.

The first time regulation is started, fan 1 will be started first – the regulation determines whether additional fans will be started.


After the next time all fans are stopped, fan 2 will be the first to be started, and so on.

Fan 1 will again be the first fan to be started when the rotation has been through the total number of fans.


If there is more than one fan on an EKC 331, it will not be possible to start the other fans first. Here, the fan with the lowest voltage step will always be the one which is started first.

If the entire condenser capacity is to be controlled by a frequency converter, AK-PC 530 must send an analog signal about the required capacity ("c29" = 9).

The signal varies from 0 to 10 V. Signal and capacity have the following context.



If there are more than four external fans on two EKC 331 units:






Output signal from AK-PC 530

In the first EKC 331, set 0-5 V ("o10" = 6).

In the second EKC 331, set 5-10 V ("o10" = 7).

In both EKC's the number of steps must be set to 4 ("o19" = 4) (also when fewer fans are connected to the second EKC).

### Connection



## Operation

### Data communication


If the controller is extended with data communication, the operation can be performed from a system unit.

The importance of the alarms that are sent can be defined with the setting: 1 (High), 2 (Medium), 3 (Low) or 0 (No alarm).

### Operation via external display

The values will be shown with three digits, and with a setting you can determine whether the pressures are to be shown in SI units ( $^{\circ}\text{C} / \text{bar}$ ) or US units ( $^{\circ}\text{F} / \text{psig}$ .).


There are three options for the display.



EKA 165



EKA 163



EKA 164

### EKA 165

To operate the controller and view the evaporation pressure. If the lowermost key is pressed, the condensation pressure will be shown briefly in the display. (If regulation is based only on the condensation pressure, the display will always show  $\text{Pc}$ ).

During normal operation the light-emitting diodes in the display will indicate where regulation is taking place.

Highest + second highest	:	++Zone
Second highest	:	+Zone
"None"	:	Neutral zone
Second lowest	:	-Zone
Lowest+ second lowest	:	-- Zone

The other LEDs on the display will show the functions that are active:

- Relays for compressors
- Relays for fans
- Input signals for the digital inputs
- The optimisation LED will light up when the reference is 2 K or more over the set point.

### EKA 163

If the condensation pressure is to be shown constantly, a display without operating keys can be connected.

### EKA 164

To operate the controller and view the evaporation pressure. If the lowermost key is pressed, the condensation pressure will be shown briefly in the display.

Like the EKA 165, the LEDs in the display will show where the regulation is located.

### The buttons on the display

When you want to change a setting, the upper and the lower buttons will give you a higher or lower value depending on the button you are pushing. But before you change the value, you must have access to the menu. You obtain this by pushing the upper button for a couple of seconds - you will then enter the column with parameter codes. Find the parameter code you want to change and push the middle button. When you have changed the value, save the new value by once more pushing the middle button.

Or short:

1. Push the upper button (long push) until a parameter is shown
2. Push one of the buttons and find the parameter you want to change
3. Push the middle button until the setting value is shown
4. Push one of the buttons and select the new value
5. Push the middle button again to conclude the setting

(A brief pushing will show the active alarm codes.)

## Menu survey

### Sequence

1. o61 must be set as the first parameter. This parameter determines which of the four operating interfaces are activated. This must be set via the display keys. It cannot be set via data communication. (Active functions are shown below in shaded fields.)

### 2. Quick-start

To get the system up and running quickly so that cooling can be commenced, start it by setting the following parameters (these parameters can only be set when the regulation is stopped r12=0):

r23, r28 and then either (c08, c09 and c16) or (c17 to 28) – continue with c29, o06, o30, o75, o76, o81 and finally r12=1.

### 3. Once the regulation is under way, you can go through the other parameters and adjust them in situ.

SW: 1.3x

Function	Para-meter	o61 =				Min.	Max.	Factory setting
		1	2	3	4			
<b>Normal display</b>								
Shows P0 in EKA 165 (display with buttons)	-	°C	P	°C	P	°C / bar		
Shows Pc in EKA 163	-	°C	P	°C	P	°C / bar		
<b>P0 reference</b>								
Neutral zone	r01					0.1°C / 0.1 bar	20°C / 5.0 bar	4.0°C / 0.4 bar
Correction of signal from P0 sensor	r04					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Select view; SI or US. 0=SI (bar /°C), 1=US (Psig /°F)	r05					0	1	0
Start/Stop of regulation	r12					OFF	ON	OFF
Reference offset for P0 (see also r27)	r13					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Set regulation setpoint for P0	r23					-99°C / -1 bar	30°C / 60.0 bar	0.0°C / 3.5 bar
Shows total P0 reference (r23 + various displacements)	r24						°C / bar	
Limitation: P0 reference max. value (also applies to regulation with reference displacement)	r25					-99°C / -1.0 bar	30°C / 60.0 bar	30.0°C / 40.0 bar
Limitation: P0 referencen min. value (also applies to regulation with reference displacement)	r26					-99°C / -1.0 bar	30°C / 40.0 bar	-99.9°C / -1.0 bar
Displacement of P0 (ON=active "r13")	r27					OFF	ON	OFF
<b>Pc reference</b>								
Set regulation setpoint for Pc	r28					-25°C / 0.0 bar	75°C / 110.0 bar	35°C / 15.0 bar
Shows total Pc reference	r29						°C / bar	
Limitation: Pc referencen max. value	r30					-99.9°C / -0.0 bar	99.9°C/130.0bar	55.0°C / 60.0 bar
Limitation: Pc referencen min. value	r31					-99.9°C / 0.0 bar	99.9°C / 60.0 bar	-99.9°C / 0.0 bar
Correction of signal from Pc sensor	r32					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Pc reference variation.1 and 2 are PI-regulation 1: Fixed reference. "r28" is used 2: Variable reference. Outdoor temperature (Sc3) included in the reference 3: As 1, but with P-regulation (Xp-band) 4: As 2, but with P-regulation (Xp-band)	r33					1	4	1
Reference offset for Pc	r34					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
The mean temperature difference across the condenser at maximum load (dim tm K)	r35					3.0	50.0	10.0
The mean temperature difference across the condenser at the lowest relevant compressor capacity (min tm K)	r56					3.0	50.0	8.0
This is where you can see the actual pressure (P0) that is being measured by the pressure transmitter.	r57						°C / bar	
This is where you can see the actual pressure (T0) that is part of the regulation. From the sensor which is defined in "o81"	r58						°C	
<b>Capacity</b>								
Min. ON time for relays	c01					0 min	30 min.	0
Min. time period between cutins of same relay	c07					0 min.	60 min	4
Definition of regulation mode 1: Sequential (step mode / FILO) 2: Cyclic (step mode / FIFO) 3: Binary and cyclic	c08					1	3	1
If a regulation mode with unloaders is selected, the relay must be defined to: 0: Cut in when more capacity is required 1: Cut out when more capacity is required	c09					0	1	0

To be continued

Regulation parameter for + Zone	c10				0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.4 bar
Regulation parameter for + Zone	c11				0.1 min	60 min	4.0
Regulation parameter for ++ Zone	c12				0.1 min.	20 min	2.0
Regulation parameter for - Zone	c13				0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.3 bar
Regulation parameter for - Zone	c14				0.1 min.	60 min	1.0
Regulation parameter for -- Zone	c15				0.02 min.	20 min	0.5
Definition of compressor connections. See options on page 3.	c16				1	26	0
Following "c17" to "c28" is another way to define compressor than with "c16". A code will then have to be set for the relays that are to be ON at the different steps: Step 1 (M&M operation)	c17				0	15	0
Step 2 (M&M operation)	c18				0	15	0
Step 3 (M&M operation)	c19				0	15	0
Step 4 (M&M operation)	c20				0	15	0
Step 5 (M&M operation)	c21				0	15	0
Step 6 (M&M operation)	c22				0	15	0
Step 7 (M&M operation)	c23				0	15	0
Step 8 (M&M operation)	c24				0	15	0
Step 9 (M&M operation)	c25				0	15	0
Step 10 (M&M operation)	c26				0	15	0
Step 11 (M&M operation)	c27				0	15	0
Step 12 (M&M operation)	c28				0	15	0
Definition of condenser: <b>1-8:</b> Total number of fan relays or voltage step on the voltage output <b>9:</b> Only via analog output and start of frequency converter <b>10:</b> Not used <b>11- 18:</b> Total number of fan relays which are to be connected with alternating start-up.	c29				0/OFF	18	0
Cut in compressor capacity with manual control. See also "c32"	c31				0%	100%	0
Manual control of compressor capacity (when ON, the value in "c31" will be used)	c32				OFF	ON	OFF
Pump down limit. Limit value where the last compressor is cut out.	c33				-99.9°C / -1.0 bar	100°C / 60 bar	100°C / 60 bar
Proportional band Xp for (P= 100/Xp) condenser regulation	n04				0.2 K / 0.2 bar	40.0 K / 10.0 bar	10.0 K / 3.0 bar
I: Integration time Tn for condenser regulation	n05				30 s	600 s	150
Cutin condenser capacity with manual control. See also "n53"	n52				0%	100%	0
Manual control of condenser capacity (when ON, the value in "n52" will be used)	n53				OFF	ON	OFF
Start speed The voltage for the speed regulation is kept at 0V until the regulation requires a higher value than the value set here.	n54				0%	75%	20%
Min. speed. The voltage for the speed regulation switches to 0V when the regulation requires a lower value than the value set here.	n55				0%	50%	10%
<b>Alarm</b>							
Delay time for a A32 alarm	A03				0 min.	90 min.	0 min.
Low alarm and safety limit for P0	A11				-99°C / -1.0 bar	30°C / 40 bar	-40°C / 0.5 bar
Delay time for a DI1 alarm	A27				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Delay time for a DI2 alarm	A28				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Delay time for a DI3 alarm	A29				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Upper alarm and safety limit for Pc	A30				-10 °C / 0.0 bar	200°C/200 bar	60.0°C / 60.0 bar
Upper alarm limit for sensor "Saux1"	A32				1°C (0=OFF)	140°C	OFF
Delay time for a P0 alarm	A44				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
Delay time for a Pc alarm	A45				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
<b>Miscellaneous</b>							
Controllers address	o03*				1	990	
On/off switch (service-pin message)	o04*				-	-	

\* this setting is only possible if data communication module is mounted in the controller

Access code	o05				1 (0=OFF)	100	OFF
Used sensor type for Sc3, Sc4 and "Saux1" <b>0=PT1000, 1=PTC1000</b> 2-7=variations with temperature sensor on P0 and Pc. See earlier in the manual.	o06				0	7 (1)	0
Set supply voltage frequency	o12				50 Hz	60 H	0
Manual control of outputs: <b>0:</b> No override <b>1-10:</b> 1 will cut in relay 1, 2 relay 2, etc. <b>11-18:</b> Gives voltage signal on the analog output. (11 gives 1.25 V, and so on in steps of 1.25 V)	o18				0	18	0
P0 pressure transmitter's working range - min. value	o20				-1 bar	0 bar	-1.0
P0 pressure transmitter's working range - max. value	o21				1 bar	200 bar	12.0
Use of DI4-input <b>0=</b> not used. <b>1=P0</b> displacement. <b>2=</b> alarm function. Alarm="A31"	o22				0	2	0
Operating hours of relay 1 (value time 1000)	o23				0.0 h	99.9 h	0.0
Operating hours of relay 2 (value time 1000)	o24				0.0 h	99.9 h	0.0
Operating hours of relay 3 (value time 1000)	o25				0.0 h	99.9 h	0.0
Operating hours of relay 4 (value time 1000)	o26				0.0 h	99.9 h	0.0
Setting of refrigerant 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=User defined. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A.	o30				0	35	0
Use of DI5-input <b>0=</b> not used. <b>1=Pc</b> displacement. <b>2=</b> alarm function. Alarm="A32"	o37				0	2	0
Pc pressure transmitter's working range - min. value	o47				-1 bar	0 bar	-1.0
Pc pressure transmitter's working range - max. value	o48				1 bar	200 bar	34.0
Read temperature at sensor "Saux1"	o49						°C
Operating hours of relay 5 (value time 1000)	o50				0.0 h	99.9 h	0.0
Operating hours of relay 6 (value time 1000)	o51				0.0 h	99.9 h	0.0
Operating hours of relay 7 (value time 1000)	o52				0.0 h	99.9 h	0.0
Operating hours of relay 8 (value time 1000)	o53				0.0 h	99.9 h	0.0
Selection of application 1. Show temperature and "c16" mode 2. Show pressure and "c16" mode 3. Show temperature and M&M mode 4. Show pressure and M&M mode	o61	1	2	3	4	1	4
Function for relay output DO9: 0. Start / stop of speed regulation 1. Inject on signal for evaporator control 2. Boost ready (at least one compressor is on) 3. Start /stop of condenser fan	o75					0	3
Function for relay output DO10: 0. Alarm relay 1. Start / stop of condenser fan	o76					0	1
Definition of alarm message at DI1 signal: 0. Not used 1. Fan failure (A34) 2. DI1 alarm (A28)	o78					0	2
Settings at water cooler application Definition of signal input to the compressor regulation when regulation with temperature signal: 0. Temperature sensor on 57-58 1. Temperature sensor on Saux 2. Temperature sensor on Sc4 If frost protection is required, the setting must be 1 or 2 and a pressure transmitter has to be mounted on P0	o81					0	2
Display connection Off: EKA 164 On: EKA 165 (extended display with light-emitting diodes)	o82				Off	On	Off

<b>Service</b>	
Status on DI1 input	u10
Status on DI2 input	u37
Read temperature at sensor "Sc3"	u44
Read temperature at sensor "Sc4"	u45 °C
Status on DI3 input	u87
Status on DI4 input	u88
Status on DI5 input	u89

<b>The controller can give the following messages</b>		
E1	<b>Error message</b>	Fault in controller
E2		Regulation is outside the range, or the control signal is defective *
A2	<b>Alarm message</b>	Low P0
A11		Refrigerant not selected
A17		High Pc
A19		Compressor 1 error
A20		Compressor 2 error
A21		Compressor 3 error
A22		Compressor 4 error
A23		Compressor 5 error
A24		Compressor 6 error
A25		Compressor 7 error
A26		Compressor 8 error
A27		Room temperature alarm (Saux1 temp.)
A28		DI 1 alarm. Terminal 46 interrupted
A29		DI 2 alarm. Terminal 47 interrupted
A30		DI 3 alarm. Terminal 49 interrupted
A31		DI 4 alarm. Terminal 50 interrupted
A32		DI 5 alarm. Terminal 52 interrupted
A34		Fan alarm. There is no signal on DI1 input
A45		Regulation stopped
S0	<b>Status message</b>	Regulation
S2		Wait for "c01"
S5		Wait for "c07"
S8		Wait for "c11" or "c12"
S9		Wait for "c14" or "c15"
S10		Refrigeration stopped by the internal or external start/stop function
S25		Manual control of outputs
S34		Safety cutout. Setting A30 is exceeded or all safety inputs (29-36) are open
PS	<b>Info</b>	Access code is required before you have access to the settings


Messages can be brought up on the display by briefly pressing the uppermost key. If there is more than one alarm, they can be scrolled through

#### Factory setting

If you need to return to the factory-set values, it can be done in this way:


- Cut out the supply voltage to the controller
- Keep the middle button pressed at the same time as you reconnect the supply voltage

\* At water cooler management without frost protection may alarm from a not mounted P0 input suppressed by connecting the signal from the PC (terminal 61) to P0 (terminal 58).

**Tilslutninger**

P0/Pc: AKS 32R:

- 1 = Sort = +
- 2 = Blå = -
- 3 = Brun = s

Kompressorregulering  
efter temperatur

006 = 0

081 = 1

Andre kombinationer:  
se manualAlle indgange er lavvolt.  
Alle relæudgange kan  
være højkørt.

Datakommunikation


**Nødvendige tilslutninger**

Klemme:

- 1-2 Forsyningsspænding 24 V a.c.
- 4-19 Relæudgange til enten kompressorer, aflastninger eller ventilatormotorer
- 22-24 Alarmrelæet \*
- Der er forbindelse imellem 22 og 24 i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs.
- 27-28 24 V signal til start / stop af reguleringen
- 27-29 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 1
- 27-30 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 2
- 27-31 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 3
- 27-32 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 4
- 27-33 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 5
- 27-34 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 6
- 27-35 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 7
- 27-36 24 V signal fra sikkerhedskredsen DO 8
- 57-59 Sugetryk. Spændingssignal fra AKS 32R \*\*
- 60-62 Kondensatortryk. Spændingssignal fra AKS 32R \*\*

**Applicationbestemte tilslutninger**

- 20-21 AKD start/stop \*
- Relæet slutter når frekvensomformeren skal starte.
- 37-38 Spændingssignal til ekstern kondensatorstyring  
(se indstillinger side 12)
- 39-41 Mulighed for at tilslutte et eksternt display type EKA 163  
(Pc-visning)
- 42-44 Mulighed for at tilslutte et eksternt display type EKA 163  
til P0-visning, eller EKA 165 til betjening og P0-visning
- 45-46 DI1 - Kontaktfunktion til alarmsignal
- 45-47 DI2 - Kontaktfunktion til alarmsignal
- 48-49 DI3 - Kontaktfunktion til alarmsignal
- 48-50 DI4 - Kontaktfunktion til fors skydning af sugetryksreferencen eller til alarmsignal.
- 51-52 DI5 - Kontaktfunktion til fors skydning af kondensatortryksreferencen eller til alarmsignal.
- 51-53 Separat føler Saux1. Følersignal fra AKS 11, AKS 12 eller EKS 111
- 54-55 Udetemperatur (Sc3). Følersignal fra AKS 11, AKS 12 eller EKS 111 (monteres hvis r33 = 2 eller 4).
- 54-56 Lufttemperatur ved kondensatorens afgang. Følersignal fra AKS 11, AKS 12 eller EKS 111

**Aflastning**

Hvis en udgang anvendes til en  
aflastning, er det ikke nødvendigt, at  
fortråde den tilhørende sikkerhedskreds.  
Fx. ved en aflastning på DO2 kan en  
tilslutning på klemme 30 udelades

**Datakommunikation**

- 25-26 Monteres kun, hvis der også er monteret et datakommunikationsmodul.  
Hvis det er en ethernetkommunikation skal stiktilslutningen RJ45 anvendes. (LON FT10 kan også tilsluttes på denne måde.)  
Det er vigtigt, at installationen af datakommunikationskablen udføres korrekt.  
Se separat litteratur nr. RC8AC..

\*)

Relæerne DO9 og DO10 kan i specialtilfælde omkonfigureres, så de kan anvendes til  
ventilatorrelæ.

\*\*) )

- Hvis regulatoren kun skal styre kompressorer eller kun skal styre ventilatorer, kan Pc henholdsvis Pc føleren undværes.
- På brineanlæg kan der i stedet for trykmåling med AKS 32R anvendes temperaturmåling på klemme 57-58 og 60-61. Se også 006.

## Kompressorkonfiguration når o61 = 1 eller 2 (Her kan du vælge imellem de viste muligheder.)

Indstilling "c16" vil definere konfigurationen.

Indstilling "c08" vil definere koblingsmåden.

Kompressor tilslutninger											Koblings-måde	
Relæ nr											Indstil "c16" til	Indstil "c08" til
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1											1	1
1	2										2	1/2
1	2	3									3	1/2
1	2	3	4								4	1/2/3
1	1a D <sub>4</sub>										5	1
1	1a D <sub>4</sub>	1b D <sub>4</sub>									6	1
1	1a D <sub>4</sub>	1b D <sub>4</sub>	1c D <sub>4</sub>								7	1
1	1a D <sub>4</sub>	2a D <sub>5</sub>									8	1/2
1	2	3	4	5							9	1/2
1	2	3	4	5	6						10	1/2
1	2	3	4	5	6	7					11	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8				12	1/2
1	1a D <sub>4</sub>	1b D <sub>4</sub>	2	2a D <sub>5</sub>	2b D <sub>5</sub>						15	1/2
1	1a D <sub>4</sub>	1b D <sub>4</sub>	1c D <sub>4</sub>	2	2a D <sub>5</sub>	2b D <sub>5</sub>	2c D <sub>5</sub>				16	1/2
1	1a D <sub>4</sub>	2	2a D <sub>5</sub>	3	3a D <sub>5</sub>	3b D <sub>5</sub>					17	1/2
1	1a D <sub>4</sub>	1b D <sub>4</sub>	2	2a D <sub>5</sub>	2b D <sub>5</sub>	3	3a D <sub>5</sub>	3b D <sub>5</sub>			18	1/2
1	1a D <sub>4</sub>	2	2a D <sub>5</sub>	3	3a D <sub>5</sub>	4	4a D <sub>5</sub>				19	1/2
							4 x 25 %				21	1
							6 x 16,6 %				22	1/2
							8 x 12,5 %				23	1/2
							6 x 16,6 %				24	1
							9 x 11 %				25	1/2
							12 x 8,3 %				26	1/2

## Kapacitetstrin

Alle kapacitetstrin forudsættes at være lige store. Eneste undtagelse er indstillingerne c16 = 4 og 21 til 26.

## Koblingsmåde

Koblingsmåde 1 er sekventiel drift.

Koblingsmåde 2 er cyklistisk drift.

Koblingsmåde 3 er cyklistisk og binær drift.

Hvor kapaciteten på kompressorerne er følgende:

1: 9%

2: 18%

3: 36%

4: 36%

Her kobles der cyklistisk på 3 og 4, og binært på 1, 2 og 3/4.

(Kun for c16 = 4)

## Omkoblinger

Ved cyklistisk drift og tilslutninger med aflastninger, vil der ved nogle kapacitetssindkoblinger være overlapninger, hvor aflastningerne fra enten den ene eller den anden kompressor kunne være aktiv. I disse tilfælde vil aflastningerne på kompressoren med det laveste timetal blive koblet ind, og de andre blive koblet ud. Omkoblingen vil ske med et interval på 6 sekunder.

## Udjævnet drift

Ved c16 = 21 til 26 skal kompressor 1+ den tilhørende aflastning have samme kapacitet som hver af de efterfølgende kompressorer.


Aflastningen vil udglatte den indkoblede kapacitet, når de efterfølgende kompressorer bliver ind- og udkoblet.

Kompressor 1 vil altid være i drift.

## Kompressorkonfiguration når o61 = 3 eller 4 (Her skal du selv definere, hvordan relæerne skal aktiveres.)

Oversigt over relæer i Mix og Match drift												
Relæ-nr.	Regneværdi	Kombination af relæer, der skal være trukket										
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3		4		4	4	4	4			4	4	4
4		8						8	8	8	8	8
Sum af 1-8 er indstillings-værdien for hvert trin.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											12	13
											14	15

(Mix og Match anvendes kun på anlæg med op til 4 kompressorer.)



## Eksempel 2

Hvis kapacitetstrin 1 skal koble relænummer 3 som det eneste, skal du indstille c17 til 4.

Hvis kapacitetstrin 2 skal koble relænummer 4 som det eneste, skal du indstille c18 til 8.


Hvis kapacitetstrin 3 skal koble relænummer 3 og 4, skal du indstille c19 til 12.

Fortsæt med en indstilling for c20 osv. indtil alle kapacitetstrin er defineret.

## Kondensatorkoblinger

Når kompressorrelæerne er lagt fast, kommer turen til ventilatorrelæerne. Det første ledige relæ (DO1-DO8) bliver det første ventilatorrelæ. Derefter kommer de efterfølgende. Er der flere end de ledige DO-relæer på regula-  
toren, kan der tilsluttes et relæmodul på den analoge udgang. Funktionen  
er følgende:

Hvis der er op til 4 eksterne ventilatorer på en EKC 331:




Udgangssignal fra AK-PC 530

I EKC 331 skal spændingsområdet indstilles til 0-5 V ("o10"=6).

I EKC 331 skal antal trin indstilles **til 4 ("o19"=4)** (også selv om der er tilsluttet færre ventilatorer).

Tilslutning



Skiftevis start af ventilatorer (kun hvis c29 er 11 til 18)

Ventilatorerne kan defineres til at starte på skift, når de alle har været stoppet.

Første gang reguleringen startes, vil ventilator 1 blive startet som den første — reguleringen bestemmer, om der skal startes yderligere.


Næste gang alle har været stoppet, vil ventilator 2 blive startet som den første o.s.v.

Ventilator 1 bliver igen den første, når rotationen har været omkring det **totale** antal ventilatorer.


Hvis der er mere end én ventilator på en EKC 331, vil de resterende ikke kunne starte som den første. Her vil det **altid** være den med det laveste spændingstrin, der er den første.

Hvis hele kondensatorkapaciteten skal styres af en frekven-  
somformer, skal AK-PC 530 afgive et analogt signal om den  
ønskede kapacitet ("c29"=9).

Signalet varierer fra 0 til 10 V. Signal og kapacitet har følgende sammenhæng.



Hvis der er flere end 4 eksterne ventilatorer på 2 stk. EKC 331:






Udgangssignal fra AK-PC 530

I den første EKC 331 indstilles 0-5 V ("o10"=6).

I den anden EKC 331 indstilles 5-10 V ("o10"=7).

I **begge** EKC 331 skal antal trin indstilles **til 4 ("o19"=4)** (også selv om der på den anden er tilsluttet færre ventilatorer).

Tilslutning



## Betjening

### Datakommunikation


Hvis regulatoren bliver udbygget med datakommunikation kan betjeningen foretages fra en systemenhed.

Vigtigheden af de sendte alarmer kan defineres med indstillingen:  
1 (høj), 2 (middel), 3 (lav) eller 0 (ingen alarm).


### Betjening via eksternt display

Værdierne bliver vist med tre cifre, og med en indstilling kan du bestemme, om trykket skal vises i SI-enheder ( $^{\circ}\text{C}$  / bar) eller US-enheder ( $^{\circ}\text{F}$  / psig).


Der er tre muligheder for display



EKA 165



EKA 163



EKA 164

#### EKA 165

Til betjening af regulatoren og visning af fordampningstrykket. Ved kort tryk på den nederste knap kan kondenseringstrykket vises kortvarigt i displayet. (Hvis der kun reguleres på kondenseringstrykket vil displayet altid vise Pc.)

Under normaldrift viser lysdiode i displayet hvor reguleringen befinder sig.

Øverste + næst øverste	:	++Zonen
Næst øverste	:	+Zonen
"Ingen"	:	Neutralzonen
Næst nederste	:	-Zonen
Nederste + næst nederste	:	-- Zonen

De øvrige lysdiode på pladen viser hvilke funktioner, der er aktive:

- Relæer til kompressorer
- Relæer til ventilatorer
- Indgangssignaler på de digitale indgange
- Optimeringslysdioden vil lyse, når referencen er 2 K eller mere over setpunktet.

#### EKA 163

Hvis der er behov for en konstant visning af kondenseringstrykket, kan der tilsluttes et display uden betjeningsknapper.

#### EKA 164

Til betjening af regulatoren og visning af fordampningstrykket. Ved kort tryk på den nederste knap kan kondenseringstrykket vises kortvarigt i displayet.

Lysdiode i displayet vil i lighed med EKA 165 vise, hvor reguleringen befinder sig.

### Knapperne på displayet

Når du vil ændre en indstilling, vil den øverste og den nederste knap give en højere eller en lavere værdi. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et par sekunder – så kommer du ind i rækken med parameterkoder. Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på den midterste knap. Når du har ændret værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på den midterste knap.

Eller kort:

1. Tryk på den øverste knap (langt tryk) til der vises en parameter
2. Tryk på en af knapperne og find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap så indstillingsværdien vises
4. Tryk på en af knapperne og vælg den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at afslutte indstillingen.

(Et kort tryk vil vise de alarmkoder, der er aktive.)

## Menuoversigt

### Rækkefølge

1. 061 skal indstilles som den første parameter. Den bestemmer hvilke af de 4 betjeningsflader, der bliver aktiveret. Den skal indstilles via displayets knapper. Den kan ikke indstilles via datakommunikation. (Aktive funktioner er vist herunder med tonede felter.)

### 2. Quick-start

Hvis du vil have anlægget igang i en fart, så nedkølingen kan påbegyndes, kan du starte med at indstille følgende parametre (de kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet, r12=0):

r23, r28 og så enten(c08, c09 og c16) eller(c17 til 28) - fortsæt med c29, o06, o30, o75, o76, o81 og til sidst r12=1.

### 3. Når reguleringen derefter er igang, kan du gå igennem de øvrige parametre og justere dem på plads.

SW: 1.3x

Funktion	Para-meter	o61 =				Min.	Max.	Fabriks-indstilling
		1	2	3	4			
<b>Normalbilleder</b>								
P0 vises i EKA 165 (den med betjeningsknapper)	-	°C	P	°C	P		°C / bar	
Pc vises i EKA 163	-	°C	P	°C	P		°C / bar	
<b>P0 reference</b>								
Neutralzone	r01					0.1°C / 0.1 bar	20°C / 5.0 bar	4.0°C / 0.4 bar
Korrektion af signalet fra P0-føleren	r04					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Vælg SI eller US visning 0=SI (bar, °C). 1=US (Psig / °F)	r05					0	1	0
Start/Stop af kølingen	r12					OFF	ON	OFF
Referenceoffset for P0 (se også r27)	r13					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Setupunktindstillingen for P0	r23					-99°C / -1 bar	30°C / 60.0 bar	0.0°C / 3.5 bar
Her vises den samlede P0-reference (r23 + diverse forskydninger)	r24						°C / bar	
Begrænsning: P0-referencens max. værdi (gælder også ved regulering med referenceforskydning)	r25					-99°C / -1.0 bar	30°C / 60.0 bar	30.0°C / 40.0 bar
Begrænsning: P0-referencens min. værdi (gælder også ved regulering med referenceforskydning)	r26					-99°C / -1.0 bar	30°C / 40.0 bar	-99.9°C / -1.0 bar
Forskydning af P0 (ON=aktiv "r13")	r27					OFF	ON	OFF
<b>Pc reference</b>								
Setupunktindstillingen for Pc	r28					-25°C / 0.0 bar	75°C / 110.0 bar	35°C / 15.0 bar
Her vises den samlede Pc-reference	r29						°C / bar	
Begrænsning: Pc-referencens max. værdi	r30					-99.9°C / -0.0 bar	99.9°C/130.0bar	55.0°C / 60.0 bar
Begrænsning: Pc-referencens min. værdi	r31					-99.9°C / 0.0 bar	99.9°C / 60.0 bar	-99.9°C / 0.0 bar
Korrektion af signalet fra Pc-føleren	r32					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Pc-referencens variation. 1 og 2 er PI regulering 1: Fast reference. "r28" anvendes 2: Variabel reference. Udetemperaturen (Sc3) indgår i referencen 3: Som 1, men med P-regulering (Xp-bånd) 4: Som 2, men med P-regulering (Xp-bånd)	r33					1	4	1
Referenceoffset for Pc	r34					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Middeltemperaturdifferencen over kondensatoren ved maksimum belastning (dim tm K)	r35					3.0	50.0	10.0
Middeltemperaturdifferencen over kondensatoren ved den laveste aktuelle kompressorkapacitet (min tm K)	r56					3.0	50.0	8.0
Her kan du aflæse det aktuelle tryk (P0), der måles med tryktransmitteren	r57						°C / bar	
Her kan du aflæse det aktuelle tryk (T0), der indgår i reguleringen. Fra føleren der er defineret i "o81"	r58						°C	
<b>Kapacitet</b>								
Min. On-tid for relæer	c01					0 min	30 min.	0
Min. periodetid imellem indkobling af det samme relæ	c07					0 min.	60 min	4
Definition af reguleringsmåden 1: Sekventiel (step mode / FILO) 2: Cyklisk (step mode / FIFO) 3: Binaer og cyklisk	c08					1	3	1
Hvis der vælges en reguleringsmåde med aflastninger skal relæet defineres til at: 0: Slutte ved krav om mere kapacitet 1: Bryde ved krav om mere kapacitet	c09					0	1	0
Reguleringsparameter for + Zone	c10					0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.4 bar

Fortsættes

Reguleringsparameter for + Zone	c11				0.1 min	60 min	4.0
Reguleringsparameter for ++ Zone	c12				0.1 min.	20 min	2.0
Reguleringsparameter for - Zone	c13				0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.3 bar
Reguleringsparameter for - Zone	c14				0.1 min.	60 min	1.0
Reguleringsparameter for -- Zone	c15				0.02 min.	20 min	0.5
Definition af kompressortilslutninger. Se mulighederne side 11.	c16				1	26	0
Følgende "c17" til "c28" er en anden måde, at definere kompressorer på end med "c16". Der skal her indstilles en kode for hvilke relæer, der er on ved de forskellige step: Step 1 (M&M drift)	c17				0	15	0
Step 2 (M&M drift)	c18				0	15	0
Step 3 (M&M drift)	c19				0	15	0
Step 4 (M&M drift)	c20				0	15	0
Step 5 (M&M drift)	c21				0	15	0
Step 6 (M&M drift)	c22				0	15	0
Step 7 (M&M drift)	c23				0	15	0
Step 8 (M&M drift)	c24				0	15	0
Step 9 (M&M drift)	c25				0	15	0
Step 10 (M&M drift)	c26				0	15	0
Step 11 (M&M drift)	c27				0	15	0
Step 12 (M&M drift)	c28				0	15	0
Definition af kondensator: <b>1-8:</b> Total antal ventilatorrelæer eller spændingstrin på spændingsudgangen <b>9:</b> Kun via analog udgang og start af frekvensomformer <b>10:</b> Benyttes ikke <b>11-18:</b> Total antal ventilatorrelæer, der skal koble med skiftevis start	c29				0/OFF	18	0
Indkoblet kompressorkapacitet ved manuel styring. Se også "c32"	c31				0%	100%	0
Manuel styring af kompressorkapacitet (ved ON bliver værdien i "c31" anvendt)	c32				OFF	ON	OFF
Pump down grænse. Grænseværdi hvor den sidste kompressor bliver udkoblet	c33				-99.9°C / -1.0 bar	100°C / 60 bar	100°C / 60 bar
Proportionalbånd Xp for (P = 100/Xp) kondensatorreguleringen	n04				0.2 K / 0.2 bar	40.0 K / 10.0 bar	10.0 K / 3.0 bar
I: Integrationstid Tn for kondensatorreguleringen	n05				30 s	600 s	150
Indkoblet kondensatorkapacitet ved manuel styring. Se også "n53"	n52				0%	100%	0
Manuel styring af kondensatorkapacitet (ved ON bliver værdien i "n52" anvendt)	n53				OFF	ON	OFF
Start hastighed. Spændingen til hastighedsreguleringen bliver holdt på 0 V, indtil reguleringen kræver en højere værdi end den her indstillede	n54				0%	75%	20%
Min. hastighed. Spændingen til hastighedsreguleringen skifter til 0 V, når reguleringen kræver en lavere værdi end den her indstillede	n55				0%	50%	10%
<b>Alarm</b>							
Forsinkelsestid for en A32 alarm	A03				0 min.	90 min.	0 min.
Nedre alarm- og sikkerhedsgrænse for P0	A11				-99°C / -1.0 bar	30°C / 40 bar	-40°C / 0.5 bar
Forsinkelsestid for en DI1-alarm	A27				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Forsinkelsestid for en DI2-alarm	A28				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Forsinkelsestid for en DI3-alarm	A29				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Øvre alarm- og sikkerhedsgrænse for Pc	A30				-10 °C / 0.0 bar	200 °C / 200 bar	60.0°C / 60.0 bar
Øvre alarmgrænse for føleren "Saux1"	A32				1°C (0=OFF)	140°C	OFF
Forsinkelsestid for en P0 alarm	A44				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
Forsinkelsestid for en Pc alarm	A45				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
<b>Diverse</b>							
Regulatorens adresse	o03*				1	990	
On/off omskifter (service-pin meddelelse)	o04*				-	-	
Afgangskode	o05				1 (0=OFF)	100	OFF

\*) Denne indstilling vil kun være mulig, hvis der er monteret et datakommunikationsmodul i regulatoren.

Fortsættes

Anvendt følertype til Sc3, Sc4 og "Saux1" <b>0=Pt1000, 1=PTC1000</b> 2-7= variationer med temperaturføler på P0 og Pc. Se tidligere i manualen.	o06				0	7 (1)	0	
Indstille forsyningsspændingens frekvens	o12				50 Hz	60 H	0	
Manuel styring af udgange: <b>0:</b> Ingen overstyring <b>1-10:</b> 1 vil trække relæ 1, 2 relæ 2, osv. <b>11-18:</b> Giver spændingssignal på den analoge udgang. (11 giver 1,25 V og ellers videre i step på 1,25 V.)	o18				0	18	0	
P0-tryktransmitterens arbejdsområde - min. værdi	o20				-1 bar	0 bar	-1.0	
P0-tryktransmitterens arbejdsområde - max. værdi	o21				1 bar	200 bar	12.0	
DI4-indgangens anvendelse <b>0=benyttet ikke. 1=P0-forskydning. 2=alarmfunktion.</b> Alarm="A31"	o22				0	2	0	
Driftstid af relæ 1 (værdi gange 1000)	o23				0.0 h	99.9 h	0.0	
Driftstid af relæ 2 (værdi gange 1000)	o24				0.0 h	99.9 h	0.0	
Driftstid af relæ 3 (værdi gange 1000)	o25				0.0 h	99.9 h	0.0	
Driftstid af relæ 4 (værdi gange 1000)	o26				0.0 h	99.9 h	0.0	
Kølemiddelindstilling 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=Brugerdefineret. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A.	o30				0	35	0	
DI5-indgangens anvendelse <b>0=benyttet ikke. 1=Pc-forskydning. 2=alarmfunktion.</b> Alarm="A32"	o37				0	2	0	
Pc-tryktransmitterens arbejdsområde - min. værdi	o47				-1 bar	0 bar	-1.0	
Pc-tryktransmitterens arbejdsområde - max. værdi	o48				1 bar	200 bar	34.0	
Aflæse temperaturen ved føleren "Saux1"	o49						°C	
Driftstid af relæ 5 (værdi gange 1000)	o50				0.0 h	99.9 h	0.0	
Driftstid af relæ 6 (værdi gange 1000)	o51				0.0 h	99.9 h	0.0	
Driftstid af relæ 7 (værdi gange 1000)	o52				0.0 h	99.9 h	0.0	
Driftstid af relæ 8 (værdi gange 1000)	o53				0.0 h	99.9 h	0.0	
Valg af application 1.Temperaturvisning og "c16" mode 2.Trykvisning og "c16" mode 3.Temperaturvisning og M&M mode 4.Trykvisning og M&M mode	o61	1	2	3	4	1	4	1
Funktion for relæudgang D09: 0. Start / stop af hastighedsstyring 1. Inject on signal til fordumperstyringer 2. Boost ready (mindst en kompressor er on) 3. Start /stop af kondensatorblaeser	o75					0	3	0
Funktion for relæudgang D010: 0. Alarmrelæ 1. Start / stop af kondensatorblaeser	o76					0	1	0
Definition af alarmmeddelelse ved DI1-signal: 0. Benyttes ikke 1. Blæser fejl (A34) 2. DI1 alarm (A28)	o78					0	2	0
Indstilling ved vandkøleranvendelse Definition af signalindgang til kompressor-reguleringen, når der reguleres med temperatursignal: 0.Temperaturføler til 57-58 1.Temperaturføler til Saux 2.Temperaturføler til Sc4 Kræves frostsikring skal indstillingen være 1 eller 2, og der skal monteres en tryktransmitter på P0.	o81					0	2	0
Displaytilslutning Off: EKA 164 On: EKA 165 (udvidet display med lysdioder)	o82					Off	On	Off

<b>Service</b>	
Status på DI1-indgangen	u10
Status på DI2-indgangen	u37
Aflæse temperaturen ved føleren "Sc3"	u44
Aflæse temperaturen ved føleren "Sc4"	u45 °C
Status på DI3-indgangen	u87
Status på DI4-indgangen	u88
Status på DI5-indgangen	u89

<b>Regulatoren kan give følgende meddelelser:</b>		
E1	<b>Fejl-meddelelse</b>	Fejl i regulatoren
E2		Reguleringen er uden for området, eller styresignalet er defekt *
A2	<b>Alarm-meddelelse</b>	Lav P0
A11		Der er ikke valgt kølemiddel
A17		Høj Pc
A19		Kompressor 1 fejl
A20		Kompressor 2 fejl
A21		Kompressor 3 fejl
A22		Kompressor 4 fejl
A23		Kompressor 5 fejl
A24		Kompressor 6 fejl
A25		Kompressor 7 fejl
A26		Kompressor 8 fejl
A27		Rumtemperaturalarm (Saux1 temp.)
A28		DI 1 alarm. Klemme 46 er afbrudt
A29		DI 2 alarm. Klemme 47 er afbrudt
A30		DI 3 alarm. Klemme 49 er afbrudt
A31		DI 4 alarm. Klemme 50 er afbrudt
A32		DI 5 alarm. Klemme 52 er afbrudt
A34		Blæseralarm. Der er ingen signal på DI1-indgangen
A45		Reguleringen er stoppet
S0	<b>Status-meddelelser</b>	Der reguleres
S2		Afventer "c01"
S5		Afventer "c07"
S8		Afventer "c11" eller "c12"
S9		Afventer "c14" eller "c15"
S10		Kølingen er stoppet med den interne eller eksterne start/stop
S25		Manuel styring af udgange
S34		Sikkerhedsudkobling. Indstilling A 30 er overskredet, eller alle sikkerhedsindgange (29-36) er åbne.
PS	<b>Info</b>	Adgangskoden er påkrævet inden du får adgang til indstillinger.


\*) Ved vandkølerstyring uden frostskifting kan alarmen fra en ikke monteret P0-indgang undertrykkes ved at forbinde signalet fra PC (klemme 61) til P0 (klemme 58).

Meddelelser kan kaldes frem i displayet ved et kort tryk på den øverste knap. Er der mere end en alarm, kan de "rulles" igennem.

#### Fabriksindstilling


Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således:

- Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren
- Hold den midterste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen.

**Anschlüsse**

P0/Pc: AKS 32R:

- 1 = Schwarz = +
- 2 = Blau = -
- 3 = Braun = s

Verdichterregelung  
nach Temperatur

o06 = 0

o81 = 1

Andere Kombinationen: siehe  
das Manual

Alle Eingänge sind nur für  
Niederspannung geeignet.  
Alle Relaisausgänge sind  
für Hochspannung aus-  
gelegt.

Datenkommunikation


**Benötigte Anschlüsse**

Klemme:

- 1-2 Versorgungsspannung 24 V a.c.
- 4-19 Relaisausgänge für entweder Verdichter, Entlastungen oder Lüftermotoren
- 22-24 Alarmrelais \*
- Es besteht Verbindung zwischen 22 und 24 in Alarmsituationen, und wenn der Regler Spannungslos ist.
- 27-28 24 V Signal für Start / Stop der Regelung
- 27-29 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 1
- 27-30 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 2
- 27-31 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 3
- 27-32 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 4
- 27-33 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 5
- 27-34 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 6
- 27-35 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 7
- 27-36 24 V Signal vom Sicherheitskreis DO 8
- 57-59 Saugdruck. Spannungssignal vom AKS 32R \*\*
- 60-62 Verflüssigungsdruck. Spannungssignal vom AKS 32R \*\*

**Anwendungsbestimte Anschlüsse**

- 20-21 AKD Start/stop \*
- Das Relais schliesst wenn der Frequenzumrichter starten soll.
- 37-38 Spannungssignal für externe Verflüssigerregelung (Siehe Einstellungen Seite 20)
- 39-41 Anschlussmöglichkeit für ein externes Display von Typ EKA 163 (Pc-anzeige)
- 42-44 Anschlussmöglichkeit für ein externes Display von Typ EKA 163 für P0-anzeige, oder EKA 165 zur Bedienung und P0-Anzeige
- 45-46 DI1 - Kontaktfunktion für Alarmsignal
- 45-47 DI2 - Kontaktfunktion für Alarmsignal
- 48-49 DI3 - Kontaktfunktion für Alarmsignal
- 48-50 DI4 - Kontaktfunktion für Verschiebung des Saugdruck Sollwerts oder für Alarmsignal.
- 51-52 DI5 - Kontaktfunktion für Verschiebung des Verflüssigerdruck Sollwerts oder für Alarmsignal.
- 51-53 Separate Fühler Saux1. Fühlersignal von AKS 11, AKS 12 oder EKS 111
- 54-55 Außentemperatur (Sc3). Fühlersignal vom AKS 11, AKS 12 oder EKS 111 (wird montiert wenn r33 = 2 oder 4 ist)
- 54-56 Lufttemperatur am Verflüssiger abgang. Fühlersignal von AKS 11, AKS 12 oder EKS 111

**Entlastungen**

Wird ein Ausgang für eine Entlastung benutzt, ist Verdrahtung zu den zugehörigen Sicherheitskreis nicht notwendig.  
z.B. bei einer Entlastung auf DO2 kann ein Anschluss an Klemme 30 ausgelassen werden

**Datenkommunikation**

- 25-26 Nur bei montiertem Datenkommunikationsmodul anzuschließen.  
Erfolgt die Kommunikation über ein Ethernet, sind Steckanschlüsse RJ45 anzuwenden. (LON FTT10 kann ebenfalls auf diese Weise angeschlossen werden.)  
Bitte beachten, dass die Installation des Datenkommunikationskabels korrekt vorgenommen wird.  
Siehe separate Literatur Nr. RC8AC..

\*)

Die Relais DO9 und DO10 lassen sich in speziellen Fällen umkonfigurieren, um als Lüfterrelais eingesetzt werden zu können.

\*\*)

- Wenn der Regler nur die Verdichter oder die Lüfter regeln soll, kann Pc beziehungsweise Pc Fühler entbehrt werden.
- Bei Soleanlagen kann anstatt der Druckmessung mittels AKS 32R eine Temperaturmessung an den Klemmen 57-58 und 60-61 erfolgen. Siehe auch o06.

## Verdichterkonfiguration wenn = 1 oder 2 (Hier haben Sie die Auswahl unter den gezeigten Möglichkeiten.)

Einstellung "c16" wird die Konfiguration definieren

Einstellung "c08" wird die Konfiguration definieren

Verdichteranschluss										Schaltungsart	
Relais Nr.										Einstell "C16"	Einstell "C08"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 1
1	2										2 1/2
1	2	3									3 1/2
1	3	4	5	6	7	8	9	10			4 1/2/3
1	1a	2									5 1
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		6 1
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		7 1
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		8 1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		9 1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10 1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11 1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12 1/2
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		15 1/2
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		16 1/2
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		17 1/2
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		18 1/2
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9		19 1/2
											4 x 25 %
											6 x 16,6%
											8 x 12,5 %
											6 x 16,6 %
											9 x 11 %
											12 x 8,3 %
											26 1/2

## Leistungsstufen

Es wird vorausgesetzt, dass **alle** Leistungsstufen gleich groß sind. Einzige Ausnahme sind die Einstellungen c16 = 0, 4 und 21 bis 26.

auf, wobei die Entlastungen entweder des einen oder anderen Verdichters aktiv sein können.

In diesen Fällen werden die Entlastungen des Verdichters mit der niedrigsten Betriebsstundenzahl ein- und die anderen abgeschaltet. Die Umschaltung erfolgt mit einem Intervall von 6 Sekunden.

## Schaltungsart

Schaltungsart 1 gilt für *sequenziellen* Betrieb.

Schaltungsart 2 gilt für *zyklischen* Betrieb. Schaltungsart 3 gilt für *zyklischen und binären* Betrieb. Bei folgenden Verdichterleistungen:

- 1: 9%
- 2: 18%
- 3: 36%
- 4: 36%

Hier wird zyklisch auf 3 und 4 geschaltet, und binär auf 1, 2 und 3/4.

(Nur bei c16 = 4)

## Ausgeglichener Betrieb

Bei c16 = 21 bis 26 muss Verdichter 1 + die zugehörige Entlastung die gleiche Leistung haben, wie jeder der nachfolgenden Verdichter.

Die Entlastung gleicht die zugeschaltete Leistung aus, wenn die nachfolgenden Verdichter zu- und abgeschaltet werden. Verdichter 1 ist immer in Betrieb.

## Umschaltungen


Bei zyklischem Betrieb und Anschlüssen mit Entlastungen treten bei bestimmten Leistungszuschaltungen Überlappungen

## Verdichterkonfiguration wenn o61 = 3 oder 4 (Hier können Sie festlegen, auf welche Weise die Relais aktiviert werden sollen.)

Übersicht über Relais in Mix und Match Betrieb											
Relais-Nr.	Kalkulations-faktor	Kombination der Relais, die angezogen sein sollen									
1		1	1		1		1		1	1	1
2		2		2	2		2	2		2	2
3		4			4	4	4	4		4	4
4		8					8	8	8	8	8
Die Summe von 1-8 ist der Einstellwert für jede Stufe		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15					

(Mix und Match wird nur in Anlagen mit bis zu 4 Verdichtern verwendet.)

Beispiel 1



Beispiel 2

Soll bei Leistungsstufe 1 nur die Relaisnummer 3 geschaltet werden, ist c17 auf 4 einzustellen.

Soll bei Leistungsstufe 2 nur die Relaisnummer 4 geschaltet werden, ist c18 auf 8 einzustellen.

Sollen bei Leistungsstufe 3 die Relaisnummern 3 und 4 geschaltet werden, ist c19 auf 12 einzustellen.


Bitte mit der Einstellung von c20 usw. forsetzen, bis alle Leistungsstufen festgelegt sind.

## Verflüssigerschaltungen

Nachdem die Verdichterrelais festgelegt wurden, sind die Lüfterrelais an der Reihe.

Das erste freie Relais (DO1-DO8) wird zum ersten Lüfterrelais. Anschließend alle weiteren. Werden mehr als die freien DO-Relais am Regler benötigt, kann am Analogausgang ein Relaismodul mit folgender Funktion angeschlossen werden:


Wenn mehr als 4 externe Lüfter bei einem EKC 331 vorhanden sind:



Ausgangssignal vom AK-PC 530

In EKC 331 ist der Spannungsbereich auf 0-5 V ("o10"=6) einzustellen.  
In EKC 331 ist die Stufenanzahl **auf 4 ("o19"=4)** einzustellen (auch, wenn weniger Lüfter angeschlossen sein sollten).

Anschluss



Wechselweiser Start der Lüfter (nur wenn c29 11 bis 18 ist)

Es kann definiert werden, dass die Lüfter wechselweise starten, wenn alle angehalten waren.

Beim ersten Anlaufen der Regelung wird Lüfter 1 als erstes gestartet – die Regelung bestimmt, ob weitere gestartet werden müssen.


Beim nächsten Mal, wenn alle angehalten haben, wird Lüfter 2 als erstes gestartet usw.

Lüfter1 ist dann wieder als erste Lüfter gestartet, wenn alle Lüfter als erste gestartet worden sind.


Wenn sich an einem EKC 331 mehr als ein Lüfter befindet, kann kein wechselweiser Start stattfinden. Hier ist immer der Lüfter mit der niedrigsten Spannungsstufe als erster gestartet.

Soll die gesamte Verflüssigerleistung mit einem Frequenzumrichter geregelt werden, muss AK-PC 530 ein der gewünschten Leistung entsprechendes analoges Signal ("c29"=9) abgeben.

Das Signal variiert von 0 bis 10 V. Signal und Leistung hängen wie folgt zusammen.



Wenn mehr als 4 externe Lüfter an 2 EKC 331 angeschlossen sind:






Ausgangssignal vom AK-PC 530

Ist im ersten EKC 331 auf 0-5 V ("o10"=6) einzustellen.

Ist im zweiten EKC 331 auf 5-10 V ("o10"=7) einzustellen.

In **beiden** EKC 331 ist die Stufenanzahl **auf 4 ("o19"=4)** einzustellen (auch, wenn weniger Lüfter angeschlossen sein sollten).

Anschluss




## Bedienung

### Datenkommunikation

Wenn der Regler um Datenkommunikation erweitert wird, kann die Bedienung von der Systemeinheit aus erfolgen. Die Wichtigkeit der übermittelten Alarme kann mit folgenden Einstellungen definiert werden: 1 (hoch), 2 (mittel), 3 (niedrig) oder 0 (kein Alarm).

### Bedienung durch externes Display

Die Wertdarstellung erfolgt dreistellig. Es besteht die Wahl zwischen Anzeige in SI-Einheiten (°C / Bar) oder ob die Anzeige in US-Einheiten (°F / psig) sein soll.  
Es gibt drei verschiedene Displays



EKA 165



EKA 163



EKA 164

### EKA 165

Zur Bedienung des Reglers und zur Anzeige des Verdampfdrucks. Durch Antippen der unteren Taste wird der Verflüssigungsdruck kurz im Display angezeigt. (Wenn nur der Verflüssigungsdruck geregelt wird, zeigt das Display immer Pc.)

Bei Normalbetrieb zeigen die Leuchtdioden im Display den Regelzustand an.

Oberste + zweitoberste	:	++Zone
Zweitoberste	:	+Zone
"Keine"	:	Neutralzone
Zweitunterste	:	-Zone
Unterste + zweitunterste	:	--Zone

Die sonstigen Leuchtdioden auf der Tafel zeigen, welche Funktionen aktiv sind:

- Relais für Verdichter
- Relais für Lüfter
- Eingangssignale an den digitalen Eingängen
- Die LED „Optimierung“ leuchtet auf, wenn der Wert 2 K oder mehr über dem Sollwert liegt.

### EKA 163

Wenn Bedarf an einer konstanten Anzeige des Verflüssigungsdrucks besteht, kann ein Display ohne Bedientasten angeschlossen werden.

### EKA 164

Zur Bedienung des Reglers und zur Anzeige des Verdampfdrucks. Durch Antippen der unteren Taste wird der Verflüssigungsdruck kurz im Display angezeigt.

Die Leuchtdioden im Display zeigen wie beim EKA 165 an, wo die Regelung steht.

### Tasten am Display

Mit den Tasten lassen sich die Einstellungen ändern. Je nachdem, welche Taste Sie betätigen, ergibt sich ein höherer oder niedriger Wert. Bevor Werte geändert werden können, muss Zugang zum Menü hergestellt werden. Durch einige Sekunden langes Betätigen der obersten Taste erhält man Zugang zu einer Reihe von Parametercodes. Wählen Sie den zu ändernden Parametercode aus, und betätigen Sie anschließend die mittlere Taste. Nach Änderung des Werts lässt sich der neue Wert speichern, indem erneut die mittlere Taste betätigt werden.

Kurz zusammengefasst:

1. Die oberste Taste betätigen (lange drücken), bis ein Parameter zur Anzeige gelangt.
2. Eine der Tasten betätigen, um zum gewünschten Parameter zu gelangen.
3. Die mittlere Taste betätigen, bis der Wert des Parameters zur Anzeige kommt.
4. Eine der Tasten betätigen, und einen neuen Wert festlegen.
5. Erneut die mittlere Taste betätigen, um den Einstellvorgang zu beenden.

(Ein kurzes Drücken zeigt, welche Alarmmitteilungen aktiv sind.)

## Menüübersicht

### Reihenfolge

1. o61 muss als erster Parameter eingestellt werden. Er bestimmt, welche der 4 Bedienflächen aktiviert wird. Er muss über die Tasten des Displays eingestellt werden. Er kann nicht per Datenkommunikation eingestellt werden. (Aktive Funktionen werden untenstehend grau hinterlegt angezeigt.)

### 2. Schnell-Start

Soll die Anlage schnell angefahren werden, um die Abkühlung zu beginnen, lassen sich folgende Parameter einstellen. (Sie lassen sich nur Einstellen, wenn die Regelung gestoppt ist, r12=0):

r23, r28 und dann entweder(c08, c09 und c16) oder (c17 bis 28) - fortsetzen mit c29, o06, o30, o75, o76, o81 und zuletzt r12=1.

### 3. Nach Anlauf der Regelung kann sie mittels der übrigen Parameter zweckgemäß eingestellt werden.

SW: 1.3x

Funktion	Para-meter	o61 =				Min.	Max.	Werks-einstellung
		1	2	3	4			
<b>Normalbild</b>								
P0 anzeigen in EKA 165 (mit Bedienungstasten)	-	°C	P	°C	P	°C / bar		
Pc anzeigen in EKA 163	-	°C	P	°C	P	°C / bar		
<b>P0 Sollwert</b>								
Neutralzone	r01					0.1°C / 0.1 bar	20°C / 5.0 bar	4.0°C / 0.4 bar
Korrektion des Signals vom P0 Fühler	r04					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Wähle SI oder US Anzeige. 0=SI (bar/°C). 1=US (Psig /°F)	r05					0	1	0
Start/Stop der Regelung	r12					OFF	ON	OFF
Sollwert offset für P0 (siehe auch r27)	r13					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Setpunkt-Einstellung für P0	r23					-99°C / -1 bar	30°C / 60.0 bar	0.0°C / 3.5 bar
Hier wird die gesamte P0-sollwert angezeigt (r23 + diverse Verschiebungen)	r24						°C / bar	
Begrenzung: P0-Sollwert max. Wert (gilt auch bei Regelung mit Sollwert Verschiebung)	r25					-99°C / -1.0 bar	30°C / 60.0 bar	30.0°C / 40.0 bar
Begrenzung: P0-Sollwert min. Wert (gilt auch bei Regelung mit Sollwert Verschiebung)	r26					-99°C / -1.0 bar	30°C / 40.0 bar	-99.9°C / -1.0 bar
Verschiebung des P0 (ON=aktiv "r13")	r27					OFF	ON	OFF
<b>Pc Sollwert</b>								
Setpunkt-Einstellung für Pc	r28					-25°C / 0.0 bar	75°C / 110.0 bar	35°C / 15.0 bar
Hier wird die gesamte Pc-sollwert angezeigt	r29						°C / bar	
Begrenzung: Pc-Sollwert max. Wert	r30					-99.9°C / -0.0 bar	99.9°C/130.0bar	55.0°C / 60.0 bar
Begrenzung: Pc-Sollwert min. Wer	r31					-99.9°C / 0.0 bar	99.9°C / 60.0 bar	-99.9°C / 0.0 bar
Korrektion des Signals vom Pc Fühler	r32					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Pc-Sollwert Variation. 1 und 2 sind PI-Regelung 1: Fester Sollwert. "r28" wird verwendet 2: Variabler Sollwert. Aussentemperatur (Sc3) ist im Sollwert eingeschlossen 3: Wie 1, aber mit P-Regelung (Xp-Band) 4: Wie 2, aber mit P-Regelung (Xp-Band)	r33					1	4	1
Sollwert offset für Pc	r34					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Die mittlere Temperaturdifferenz über dem Verflüssiger bei maximaler Belastung (dim tm K)	r35					3.0	50.0	10.0
Die mittlere Temperaturdifferenz über dem Verflüssiger bei niedrigster aktueller Verdichterleistung (min tm K)	r56					3.0	50.0	8.0
Hier lässt sich der aktuelle, mit dem Druckmessumformer ermittelte Druck (P0) ablesen.	r57						°C / bar	
Hier lässt sich der aktuelle Druck (T0) ablesen, der mit dem Fühler (definiert in o81) ermittelt wurde.	r58						°C	
<b>Leistung</b>								
Min. On-Zeit für Relais	c01					0 min	30 min.	0
Min. Periodendauer zwischen Zusschaltungen des gleichen Relais	c07					0 min.	60 min	4
Festlegung des Regelverfahrens 1: Sequenziell (step mode / FILO) 2: Zyklisch (step mode / FIFO) 3: Binär und Zyklisch	c08					1	3	1
Wenn ein Regelverfahren mit Entlastungen gewählt wird müssen die Relais wie folgt festgelegt werden: 0: Schließen bei Mehrbedarf an Leistung 1: Öffnen bei Mehrbedarf an Leistung	c09					0	1	0
Regelungsparameter für + Zone	c10					0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.4 bar

Fortsetzung nächste Seite

Regelungsparameter für + Zone	c11				0.1 min	60 min	4.0
Regelungsparameter für ++ Zone	c12				0.1 min.	20 min	2.0
Regelungsparameter für - Zone	c13				0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.3 bar
Regelungsparameter für - Zone	c14				0.1 min.	60 min	1.0
Regelungsparameter für -- Zone	c15				0.02 min.	20 min	0.5
Definition der Verdichteranschlüsse. Siehe Möglichkeiten Seite 11.	c16				1	26	0
<i>Folgende "c17" bis "c28" sind eine andere Art zur Definition der Verdichter als "c16". Es ist ein Code einzustellen, welche Relais auf den verschiedenen Stufen eingeschaltet sein sollen: Stufe 1 (M&amp;M Betrieb)</i>	c17				0	15	0
Stufe 2 (M&M Betrieb)	c18				0	15	0
Stufe 3 (M&M Betrieb)	c19				0	15	0
Stufe 4 (M&M Betrieb)	c20				0	15	0
Stufe 5 (M&M Betrieb)	c21				0	15	0
Stufe 6 (M&M Betrieb)	c22				0	15	0
Stufe 7 (M&M Betrieb)	c23				0	15	0
Stufe 8 (M&M Betrieb)	c24				0	15	0
Stufe 9 (M&M Betrieb)	c25				0	15	0
Stufe 10 (M&M Betrieb)	c26				0	15	0
Stufe 11 (M&M Betrieb)	c27				0	15	0
Stufe 12 (M&M Betrieb)	c28				0	15	0
Definition des Verflüssigers: <b>1-8:</b> Totale Anzahl von Lüfterrelais oder Spannungsstufe am Spannungsausgang <b>9:</b> Nur bei Analogen Ausgang und bei star von Druckmessumformern <b>10:</b> Wird nicht benutzt <b>11-18:</b> Gesamtanzahl Lüfterrelais, die mit wechselweisem Start geschaltet werden sollen	c29				0/OFF	18	0
Eingeschaltete Verdichterleistung bei manueller Steuerung. Siehe auch "c32"	c31				0%	100%	0
Manuelle Steuerung der Verdichterleistung (bei ON wird der Wert in "c31" verwendet)	c32				OFF	ON	OFF
Absauggrenzwert (Pump down). Hierbei handelt es sich um den Grenzwert, bei dem der letzte Verdichter abschaltet.	c33				-99.9°C / -1.0 bar	100°C / 60 bar	100°C / 60 bar
Proportionalband Xp für (P = 100/Xp) Verflüssigerregelung	n04				0.2 K / 0.2 bar	40.0 K / 10.0 bar	10.0 K / 3.0 bar
I: Integrationszeit für Verflüssigerregelung	n05				30 s	600 s	150
Eingeschaltete Verflüssigerleistung bei manueller Regelung. Siehe auch "n53"	n52				0%	100%	0
Manuelle Regelung der Verflüssigerleistung (bei ON wird der Wert in "n52" angewandt)	n53				OFF	ON	OFF
Startgeschwindigkeit. Die Spannung zur Geschwindigkeitsregelung wird auf 0 V gehalten, bis die Regelung einen höheren Wert als den hier eingestellten anfordert	n54				0%	75%	20%
Mindestgeschwindigkeit. Die Spannung zur Geschwindigkeitsregelung wechselt auf 0 V, wenn die Regelung einen niedrigeren Wert als den hier eingestellten anfordert	n55				0%	50%	10%
<b>Alarm</b>							
Verzögerungszeit eines A32 alarms	A03				0 min.	90 min.	0 min.
Untere Alarm- und Sicherheitsgrenze für P0	A11				-99°C / -1.0 bar	30°C / 40 bar	-40°C / 0.5 bar
Verzögerungszeit für einen DI1-Alarm	A27				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Verzögerungszeit für einen DI2-Alarm	A28				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Verzögerungszeit für einen DI3-Alarm	A29				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Obere Alarm- und Sicherheitsgrenze für Pc	A30				-10 °C / 0.0 bar	200°C/200 bar	60.0°C / 60.0 bar
Obere Alarmingrenze für den Fühler "Saux1"	A32				1°C (0=OFF)	140°C	OFF
Verzögerungszeit für ein P0 Alarm	A44				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
Verzögerungszeit für ein Pc Alarm	A45				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
<b>Sonstiges</b>							
Regleradresse	o03*				1	990	
AUS/EIN-Wechselschalter (Service-PIN-Mitteilung)	o04*				-	-	
Zugangskode	o05				1 (0=OFF)	100	OFF

\* Diese Einstellung ist nur möglich, wenn ein Datenkommunikationsmodul im Regler montiert ist.

Angewandter Fühlertyp für Sc3, Sc4 und "Saux1" <b>0=PT1000, 1=PTC1000</b> 2-7= variationen mit Temperaturfühler an P0 und Pc. Siehe andere stelle im diesem Manual.	o06				0	7 (1)	0	
Einstellungen der Spannungsversorgungsfrequen	o12				50 Hz	60 H	0	
Manueller Betrieb der Ausgänge: <b>0:</b> Keine übersteuerung <b>1-10:</b> 1 Schliesst das Relais 1, 2 Relais 2, usw. <b>11-18:</b> Gibt Spannungssignal an den Analogen ausgang. (11 bringt 1,25 V und so weiter in Stufen von 1,25 V.)	o18				0	18	0	
P0-Arbeitsbereich des Druckmessumformers - min. Wert	o20				-1 bar	0 bar	-1.0	
P0-Arbeitsbereich des Druckmessumformers - max. Wert	o21				1 bar	200 bar	12.0	
DI4-Eingang festlegen: <b>0=wird nicht benutzt. 1=P0-verschiebung. 2=Alarmfunktion. Alarm="A31"</b>	o22				0	2	0	
Betriebszeit von Relais 1 (Wert x 1000)	o23				0.0 h	99.9 h	0.0	
Betriebszeit von Relais 2 (Wert x 1000)	o24				0.0 h	99.9 h	0.0	
Betriebszeit von Relais 3 (Wert x 1000)	o25				0.0 h	99.9 h	0.0	
Betriebszeit von Relais 4 (Wert x 1000)	o26				0.0 h	99.9 h	0.0	
Kältemitteleinstellung 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=Benutzerdef. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A.	o30				0	35	0	
DI5-Eingang festlegen <b>0=wird nicht benutzt. 1=Pc-verschiebung 2=Alarmfunktion. Alarm="A32"</b>	o37				0	2	0	
Pc-Arbeitsbereich des Druckmessumformers - min. Wert	o47				-1 bar	0 bar	-1.0	
Pc-Arbeitsbereich des Druckmessumformers - max. Wert	o48				1 bar	200 bar	34.0	
Temp. anzeigen beim Fühler "Saux1"	o49						°C	
Betriebszeit von Relais 5 (Wert x 1000)	o50				0.0 h	99.9 h	0.0	
Betriebszeit von Relais 6 (Wert x 1000)	o51				0.0 h	99.9 h	0.0	
Betriebszeit von Relais 7 (Wert x 1000)	o52				0.0 h	99.9 h	0.0	
Betriebszeit von Relais 8 (Wert x 1000)	o53				0.0 h	99.9 h	0.0	
Wahl der Anwendung 1. Temperaturanzeige und "c16" mode 2. Druckanzeige und "c16" mode 3. Temperaturanzeige und M&M mode 4. Druckanzeige und M&M mode	o61	1	2	3	4	1	4	1
Funktion für Relaiausgang DO9: 0. Start / stop der Geschwindigkeitsregelung 1. Inject on signal für Verdampferregelungen 2. Boost ready (mindestens ein Verdichter ist on) 3. Start /stop der Verflüssigerlüfter	o75					0	3	0
Funktion für Relais ausgang DO10: 0. Alarmrelais 1. Start / stop der Verflüssigerlüfr	o76					0	1	0
Definition der Alarmitteilung bei DI1 Signal: 0.Wird nicht benutzt 1. Lüfter fehler (A34) 2. DI1 Alarm (A28)	o78					0	2	0
Einstellung bei Wasser Kühler Anwendung Definition des Signaleingang für Verdichter-Regelung, wenn mit Temperatursignal geregelt wird: 0.Temperaturfühler an 57-58 1.Temperaturfühler an Saux 2.Temperaturfühler Sc4 Ist eine Frostabsicherung erforderlich, muss die Einstellung 1 oder 2 betragen und ein Druckmessumformer muss am P0 montiert sein.	o81					0	2	0
Displayanschluss Off: EKA 164 On: EKA 165 (erweitertes Display mit Leuchtdioden)	o82					Off	On	Off

<b>Service</b>						
Status am DI1-Eingang	u10					
Status am DI2-Eingang	u37					
Anzeige der Temperatur am Fühler "Sc3"	u44					°C
Anzeige der Temperatur am Fühler "Sc4"	u45					°C
Status am DI3-Eingang	u87					
Status am DI4-Eingang	u88					
Status am DI5-Eingang	u89					

<b>Der Regler kann folgende mitteilungen geben:</b>		
E1	<b>Fehler-mitteilung</b>	Fehler im Regler
E2		Die Regelung ist auserhalb des Bereiches oder das Steuersignal ist Defekt *
A2	<b>Alarm-mitteilung</b>	Niedrig P0
A11		Kältemittel nicht gewählt
A17		Hoch Pc
A19		Verdichter 1 Fehler
A20		Verdichter 2 Fehler
A21		Verdichter 3 Fehler
A22		Verdichter 4 Fehler
A23		Verdichter 5 Fehler
A24		Verdichter 6 Fehler
A25		Verdichter 7 Fehler
A26		Verdichter 8 Fehler
A27		Raumtemperaturalarm (Saux1 temp.)
A28		DI 1 Alarm. Klemme 46 ist unterbrochen
A29		DI 2 Alarm. Klemme 47 ist unterbrochen
A30		DI 3 Alarm. Klemme 49 ist unterbrochen
A31		DI 4 Alarm. Klemme 50 ist unterbrochen
A32		DI 5 Alarm. Klemme 52 ist unterbrochen
A34		Lüfteralarm. Kein Signal am DI1-Eingang
A45		Die Regelung ist gestoppt
S0	<b>Status-mitteilungen</b>	Es wird geregelt
S2		"c01" abwarten
S5		"c07" abwarten
S8		"c11" oder "c12" abwarten
S9		"c14" oder "c15" abwarten
S10		Die Kühlung ist gestoppt mit der internen oder die externe Start/Stopp
S25		Manuelle Regelung der Ausgänge
S34		Sicherheitsausschaltung. Einstellung A30 ist überschritten oder alle Sicherheitseingänge (29-36) sind offen.
PS	<b>Info</b>	Zugangskode ist erforderlich bevor Zugang zu den Einstellungen gegeben wird


\* Bei Wasser Kühlsteuerung ohne Frostsicherung kann der Alarm von einem nicht montierten P0-Eingang unterdrückt werden durch Verbinden des Signals von PC (Klemme 61) an P0 (Klemme 58).

Mitteilungen können durch Antippen der oberen Taste im Display angezeigt werden. Gibt es mehr als einen Alarm, kann "geblättert" werden.

#### Werkseinstellung

Die Rückkehr zu den ab Fabrik eingestellten Werten lässt sich wie folgt vornehmen:


- Die Spannungszufuhr zum Regler unterbrechen.
- Die mittlere Taste betätigen halten und gleichzeitig die Spannungszufuhr wieder einschalten.

**Raccordements ON/OFF**

P0/Pc: AKS 32R:

- 1 = Noir = +
- 2 = Bleu = -
- 3 = Marron = s

Régulation du compresseur avec la température

S<sub>aux1</sub>

8482927.10

o06 = 0

o81 = 1

Autres combinaisons: voir manual

Toutes les entrées sont à bas voltage.

Toutes les sorties de relais peuvent être à haut voltage


--Transmission de données

**Raccordements nécessaires****Bornes :**

- 1-2 Tension d'alimentation 24 V a.c.
- 4-19 Sorties de relais pour compresseurs, étages de compression ou moteurs de ventilateurs
- 22-24 Relais d'alarme \*
- Il y a liaison entre 22 et 24 en cas d'alarme et si le régulateur est hors tension.
- 27-28 Signal 24 V pour marche/arrêt de la régulation
- 27-29 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 1
- 27-30 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 2
- 27-31 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 3
- 27-32 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 4
- 27-33 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 5
- 27-34 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 6
- 27-35 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 7
- 27-36 Signal 24 V provenant du circuit de protection du DO 8
- 57-59 Pression d'aspiration. Signal de tension de l'AKS 32R \*\*
- 60-62 Pression de condensation. Signal de tension de l'AKS 32R \*\*

**Raccordements selon les applications**

- 20-21 Marche/arrêt AKD\*
- Le relais se ferme lorsque le variateur de fréquence doit démarrer.
- 37-38 Signal de tension pour une commande externe de condenseur. (Voir réglages page 28)
- 39-41 Raccordement possible d'un afficheur externe EKA 163 (affichage P<sub>c</sub>)
- 42-44 Raccordement possible d'un afficheur externe EKA 163 pour affichage P<sub>0</sub> ou EKA 165 pour programmation et affichage P<sub>0</sub>
- 45-46 DI1 - Fonction de contact pour signal d'alarme
- 45-47 DI2 - Fonction de contact pour signal d'alarme
- 48-49 DI3 - Fonction de contact pour signal d'alarme
- 48-50 DI4 - Fonction de contact pour décalage de la référence de pression d'aspiration ou pour un signal d'alarme.
- 51-52 DI5 - Fonction de contact pour décalage de la référence de pression de condensation ou pour un signal d'alarme.
- 51-53 Sonde à part Saux1. Signal provenant du capteur AKS 11, AKS 12 ou EKS 111
- 54-55 Température extérieure (Sc3). Signal provenant du capteur AKS 11, AKS 12 ou EKS 111 (A raccorder si r33 = 2 ou 4).
- 54-56 Température de l'air à la sortie du condenseur. Signal provenant du capteur AKS 11, AKS 12 ou EKS 111

**Etages de capacité**

Si une sortie est affectée à un étage de capacité, il n'est pas nécessaire de connecter le circuit de sécurité annexe.  
Ex. avec un réducteur de puissance sur DO2, une connexion sur la borne 30 peut être omise.

**Transmission de données éventuelle**

- 25-26 Ne faire ce raccordement qu'après installation du module de transmission de données.  
S'il s'agit d'une ligne Ethernet, utiliser le connecteur RJ45. (On peut aussi raccorder LON FTT10 de cette façon.)  
Il est très important que l'installation du câble de transmission soit effectuée correctement. Se reporter au document spécifique RC8AC---.

\*)

En cas spécial, on peut reconfigurer les relais DO9 et DO10 et les utiliser pour la ventilation.

\*\*)

- Si le régulateur doit commander uniquement des compresseurs ou uniquement des ventilateurs, on peut se passer de la pression P<sub>c</sub> et du capteur P<sub>c</sub>.
- Pour les installations à la saumure, on peut remplacer le contrôle de pression avec AKS 32R par un contrôle de température aux bornes 57-58 et 60-61. Voir aussi o06.

## Configuration de compresseur quand o61 = 1 ou 2 (C'est là qu'on choisira entre les possibilités affichées.)

Le réglage « c16 » définit la configuration.

Le réglage « c08 » définit le mode d'enclenchement/déclenchement.

Raccords de compresseurs											Mode de déclench./réenclench.	
Relais n°											Réglage "c16"	Réglage "c08"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		à	à
1											1	1
1	2										2	1/2
1	2	3									3	1/2
1	2	3	4								4	1/2/3
1	2	3	4	5							5	1
1	2	3	4	5	6						6	1
1	2	3	4	5	6	7					7	1
1	2	3	4	5	6	7	8				8	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9			9	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		15	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		16	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		17	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		18	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		19	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		21	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		22	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		23	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		24	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		25	1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		26	1/2
4 x 25 %												
6 x 16,6 %												
8 x 12,5 %												
6 x 16,6 %												
9 x 11 %												
12 x 8,3 %												

### Etages de capacité

Tous les étages de capacité sont présumés être égaux. La seule exception étant les réglages c16 = 4 et 21 à 26.

### Mode de déclenchement/réenclenchement

Le mode d'enclenchement 1 est le fonctionnement séquentiel.  
Le mode 2 est le fonctionnement cyclique.  
Le mode 3 est le fonctionnement cyclique et binaire. Ce qui donne la capacité suivante pour les compresseurs :

- 1: 9%
- 2: 18%
- 3: 36%
- 4: 36%

Fonctionnement cyclique pour 3 et 4, et binaire pour 1, 2 et 3/4  
(pour c16 = 4 seulement)

### Réenclenchements

En cas de fonctionnement cyclique avec étages raccordés, certains enclenchements de capacité sont susceptibles de créer des chevauchements puisque les étages de l'un ou de l'autre des compresseurs risquent d'être actifs.  
Les étages du compresseur ayant assuré le moins d'heures de fonctionnement seront alors enclenchés, les autres déclenchés. Le réenclenchement a lieu en l'espace de 6 secondes.

### Fonctionnement égalisé

Si c16 est réglé entre 21 et 26, il faut que le compresseur 1 + son étage assure la même capacité que chacun des compresseurs suivants.


L'étage égalise la capacité enclenchée lorsque les compresseurs suivants sont enclenchés et déclenchés.  
Le compresseur 1 est toujours en fonctionnement.

## Configuration de compresseur quand o61 = 3 ou 4 (C'est là que vous pourrez définir vous-même comment les relais peuvent être mis en fonction.)

Résumé des relais du fonctionnement « Mix & Match »												
Relais n°	Valeur théorique	Combinaison de relais fermés										
1		1	1		1		1		1		1	
2		2		2	2			2	2			2
3		4				4	4	4	4			
4		8						8	8	8	8	8
La somme de 1 à 8 est la valeur de réglage pour chaque étage.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12	13	14
										15		

(Mix et Match ne sont utilisés que sur un appareil équipé de 4 compresseurs max.)

### Exemple 1



Danfoss  
AR48284-10  
Régagements:

- c17 à 1
- c18 à 2
- c19 à 3
- c20 à 4
- c21 à 5
- c22 à 6
- c23 à 7

### Exemple 2

Pour que l'étage de capacité 1 enclanche le seul relais n° 3, réglez « c17 » à 4.  
Pour que l'étage de capacité 2 enclanche le seul relais n° 4, réglez « c18 » à 8.  
Pour que l'étage de capacité 3 enclanche les relais n°s 3 et 4, réglez « c19 » à 12.  
Continuez avec le réglage de « c20 », etc. jusqu'à ce que tous les étages de capacité soient définis.


## Enclenchements de condenseurs

Une fois les relais de compresseurs définis, on passe à la définition des relais ventilateurs.

Le premier relais disponible (DO1-DO8) sera le premier relais de ventilateur. Ensuite viennent les suivants. Si les relais DO du régulateur ne suffisent pas, on peut raccorder un module de relais à la sortie analogique.

Voici l'explication de cette fonction :

En cas d'un maximum de 4 ventilateurs externes pour un seul EKC 331 :




Signal de sortie émis par l'AK-PC 530

Dans l'EKC 331, régler plage de tension à 0-5 V (« o10 »=6).

Dans l'EKC 331, régler le nombre d'étages à **4** (« **o19** »=**4**) (même si le nombre de ventilateurs raccordés est inférieur).

## Raccordement




Démarrage alternatif des ventilateurs (uniquement si c29 est en 11 à 18)  
Les ventilateurs peuvent être programmés à démarrer chacun leur tour une fois qu'ils ont tous été stoppés. La première fois que la régulation sera entamée, le ventilateur 1 s'enclenchera le premier —la régulation décidera s'il faut en démarrer d'autres.

La prochaine fois qu'ils ont tous été arrêtés, le ventilateur 2 démarrera le premier et ainsi de suite...


Le ventilateur 1 sera de nouveau le premier à démarrer quand la rotation aura vu tous les ventilateurs être engagés.

S'il y a plus d'un ventilateur sur un EKC 331, les autres restant ne pourront démarrer les premiers. Dans ce cas de figure, ce sera toujours celui qui a le seuil de tension le plus bas qui sera le premier.

Si toute la capacité de condensation doit être régulée par un variateur de vitesse, l'AK-PC 530 doit émettre un signal analogique concernant la capacité désirée (« c29 » = 9). Ce signal varie entre 0 et 10 V. Le rapport entre signal et capacité est le suivant :



En cas de plus de 4 ventilateurs externes pour deux EKC 331 :






Signal de sortie émis par l'AK-PC 530

Dans le premier EKC 331, régler la plage de tension à 0-5 V (« o10 » = 6).

Dans le second EKC 331, régler la plage de tension à 5-10 V (« o10 » = 7).

Dans les **deux** EKC 331, régler le nombre d'étages à **4** (« **o19** » = **4**) (même si le nombre de ventilateurs raccordés sur le second EKC est inférieur)

## Raccordement



## Utilisation

### Transmission de données


Si le régulateur a été équipé de transmission de données, sa gestion peut être assurée par une unité du système.

L'importance des alarmes émises peut être graduée de la façon suivante : 1 (haute), 2 (moyenne), 3 (basse) ou 0 (aucune alarme).

### Commande via un affichage externe

Les valeurs sont affichées avec trois chiffres, et avec une mise au point vous pouvez définir si la pression doit s'afficher en SI unités (C°/bar) ou US unités (°F/psig).


Il y a trois possibilités d'affichage :



EKA 165



EKA 163



EKA 164

#### EKA 165

Pour la commande du régulateur et l'affichage de la pression d'évaporation.

En tapant brièvement sur le bouton inférieur on peut faire apparaître brièvement la pression de condensation à l'affichage. (S'il suffit de réguler la pression de condensation l'écran affichera toujours Pc.)

En fonctionnement normal, les diodes indiquent où se trouve actuellement la régulation.

Diode sup. + second	:	Zone++
second	:	Zone+
« Néant »	:	Zone neutre
avant dernière	:	Zone-
Diode inf. + l'avant dernière	:	Zone--

Les autres LED du tableau montrent les entrées et les sorties qui sont en fonctions :

- Relais compresseurs
- Relais ventilateurs
- Signaux d'entrées
- La diode d'optimisation s'allumera quand la référence est de 2 K ou plus au-dessus du point de réglage

#### EKA 163

Si l'on a besoin d'un affichage permanent de la pression de condensation, on peut connecter un écran sans boutons de commande.

#### EKA 164

Pour la commande du régulateur et l'affichage de la pression d'évaporation.

En tapant brièvement sur le bouton inférieur on peut faire apparaître brièvement la pression de condensation à l'affichage. Les leds de l'affichage montreront de même qu'avec EKA 165 où se trouve la régulation.

### Les boutons à l'affichage

Quand vous désirez modifier un réglage, les boutons supérieurs et inférieurs indiqueront une valeur supérieure ou inférieure. Mais il faut d'abord avoir accès au menu: appuyer quelques secondes sur le bouton supérieur. Apparaissent alors la série de codes de paramétrage. Chercher le code à modifier et appuyer sur le bouton central. Après la modification, mémoriser la nouvelle valeur en appuyant à nouveau sur celui-ci.

Ou bref:

1. Appuyer sur le bouton supérieur jusqu'à apparition d'un paramètre.
2. Appuyer sur l'un des boutons pour trouver le paramètre à régler.
3. Appuyez sur le bouton central et la valeur de réglage s'affichera
4. Appuyer sur l'un des boutons pour choisir la nouvelle valeur.
5. Appuyer à nouveau sur le bouton central pour valider le réglage.

(Une courte pression affichera les codes d'alarmes qui sont armées.)

## Sommaire des menus

### Séquencement

**1.** 061 doit être programmé comme premier paramètre. Il détermine laquelle des 4 zones d'utilisation est activée. La mise au point doit être effectuée par les boutons de l'écran d'affichage. Cette configuration ne peut pas s'effectuer par voie informatique de transmission de données (fonctions actives affichées ci-dessous par zones colorées).

### 2. Démarrage rapide

Si vous désirez obtenir un démarrage éclair du dispositif pour que la réfrigération puisse commencer, vous pouvez commencer par programmer les paramètres suivants (programmables si la régulation est arrêtée, r12=0) :

r23, r28 et soit (c08, c09 et c16) soit (c17 à 28) – puis continuer par c29, o06, o30, o75, o76, o81 et enfin r12=1.

**3.** Après la mise en route de la régulation, procéder à l'ajustage correct des autres paramètres.

SW: 1.3x

Fonction	Para-mètre	o61 =				Min.	Max.	Réglage départ usine
		1	2	3	4			
<b>Image normale</b>								
P0 sera indiqué sur l'EKA 165 (appareil à boutons)	-	°C	P	°C	P	°C / bar		
Pc sera indiqué sur l'EKA 163	-	°C	P	°C	P	°C / bar		
<b>P0 référence</b>								
Zone neutre	r01					0.1°C / 0.1 bar	20°C / 5.0 bar	4.0°C / 0.4 bar
Correction du signal du capteur P0	r04					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Choix SI ou US 0=bar et °C. 1=Psig et °F)	r05					0	1	0
Marche/arrêt de la réfrigération	r12					OFF	ON	OFF
Offset de référence pour P0 (voir aussi r27)	r13					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Réglage du point de consigne P0	r23					-99°C / -1 bar	30°C / 60.0 bar	0.0°C / 3.5 bar
Limitation : Valeur maxi, référence P0 (r23 + divers décalages)	r24						°C / bar	
Limitation : Valeur maxi, référence P0 (vaut également pour la régulation par décalage de référence)	r25					-99°C / -1.0 bar	30°C / 60.0 bar	30.0°C / 40.0 bar
Limitation : Valeur mini, référence P0 (vaut également pour la régulation par décalage de référence)	r26					-99°C / -1.0 bar	30°C / 40.0 bar	-99.9°C / -1.0 bar
Décalage de P0 (ON = actif « r13 »)	r27					OFF	ON	OFF
<b>Pc référence</b>								
Réglage du point de consigne Pc	r28					-25°C / 0.0 bar	75°C / 110.0 bar	35°C / 15.0 bar
Affichage de la référence Pc totale	r29						°C / bar	
Limitation : Valeur maxi, référence Pc	r30					-99.9°C / -0.0 bar	99.9°C / 130.0bar	55.0°C / 60.0 bar
Limitation : Valeur mini, référence Pc	r31					-99.9°C / 0.0 bar	99.9°C / 60.0 bar	-99.9°C / 0.0 bar
Correction du signal du capteur Pc	r32					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
Variation de la référence Pc 1 et 2 : régulation PI 1: Référence fixe. « r28 » est utilisé. 2: Référence variable. La température extérieure (Sc3) est incluse dans la référence. 3: Comme 1, mais avec régulation P (bande Xp) 4: Comme 2, mais avec régulation P (bande Xp)	r33					1	4	1
Offset de référence pour Pc	r34					-50°C / -5.0 bar	50°C / 5.0 bar	0.0
La différence de température moyenne au condenseur en charge maximum (dim. tm K).	r35					3.0	50.0	10.0
Déférence de température moyenne au condenseur en capacité de compresseur actuelle la plus basse (min. tm K).	r56					3.0	50.0	8.0
Là, vous pouvez relever la pression réelle (P0) mesurée par le transmetteur de pression.	r57						°C / bar	
Là, vous pouvez relever la pression réelle (T0) qui participe de la régulation. De la sonde qui est définie dans "o81"	r58						°C	
<b>Capacité</b>								
Temps de marche min. pour relais	c01					0 min	30 min.	0
Période min. entre deux enclenchements du même relais	c07					0 min.	60 min	4
Définition du mode de régulation 1 : séquentiel (step mode / FILO) 2 : cyclique (step mode / FIFO) 3: Binaire et cyclique	c08					1	3	1
En mode de régulation utilisant les étages de compression, il faut définir le relais comme suit : 0: fermeture à la demande de plus de capacité 1 : ouverture à la demande de plus de capacité	c09					0	1	0

à suivre

Paramètre de régulation pour +Zone	c10				0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.4 bar
Paramètre de régulation pour +Zone	c11				0.1 min	60 min	4.0
Paramètre de régulation pour ++Zone	c12				0.1 min.	20 min	2.0
Paramètre de régulation pour -Zone	c13				0.1 K / 0.1 bar	20 K / 2.0 bar	4.0 / 0.3 bar
Paramètre de régulation pour -Zone	c14				0.1 min.	60 min	1.0
Paramètre de régulation pour - Zone	c15				0.02 min.	20 min	0.5
Définition des raccordements de compresseurs.. Reportez-vous à page 11 pour connaître les possibilités.	c16				1	26	0
« c17 » suivant au « c28 » est un autre moyen de définir les compresseurs après « c16 » Il faut alors régler un code concernant les relais qui doivent être ON aux différentes phases :	c17				0	15	0
Etage 1 (mode M&M)	c18				0	15	0
Etage 2 (mode M&M)	c19				0	15	0
Etage 4 (mode M&M)	c20				0	15	0
Etage 5 (mode M&M)	c21				0	15	0
Etage 6 (mode M&M)	c22				0	15	0
Etage 7 (mode M&M)	c23				0	15	0
Etage 8 (mode M&M)	c24				0	15	0
Etage 9 (mode M&M)	c25				0	15	0
Etage 10 (mode M&M)	c26				0	15	0
Etage 11(mode M&M)	c27				0	15	0
Etage 12 (mode M&M)	c28				0	15	0
Définition du condenseur :							
<b>1-8:</b> Nombre total de relais de ventilateurs ou le seuil de tension à la sortie de tension	c29				0/OFF	18	0
<b>9:</b> Uniquement par une sortie analogique et un variateur de vitesse							
<b>10:</b> Ne s'utilise pas							
<b>11- 18:</b> Nombre total de ventilateurs qui doivent être connectés en démarriages alternatifs							
Capacité de compresseur enclenchée en mode manuel. Voir aussi « c32 »	c31				0%	100%	0
Commande manuelle de capacité de compresseur (avec ON la valeur de « c31 » est utilisée)	c32				OFF	ON	OFF
Le seuil pump down. La valeur limite quand le dernier compresseur a été débrayé	c33				-99.9°C / -1.0 bar	100°C / 60 bar	100°C / 60 bar
Bande proportionnelle Xp pour la régulation de condensation (P = 100/Xp)	n04				0.2 K / 0.2 bar	40.0 K / 10.0 bar	10.0 K / 3.0 bar
I: Temps d'intégration Tn pour la régulation de condensation	n05				30 s	600 s	150
Capacité de condenseur enclenchée en mode manuel. Voir aussi « n 53 »	n52				0%	100%	0
Commande manuelle de capacité de condenseur (avec ON la valeur de « c52 » est utilisée)	n53				OFF	ON	OFF
Vitesse de démarrage. La tension de la régulation de vitesse est maintenue à 0 V, jusqu'à ce que la régulation exige une valeur supérieure à celle qui était définie	n54				0%	75%	20%
Vitesse min. La tension de la régulation de vitesse passe à 0 V, quand la régulation exige une valeur inférieure à celle qui était définie	n55				0%	50%	10%
<b>Alarme</b>							
Temporisation de l'alarme A32	A03				0 min.	90 min.	0 min.
Limite inférieure d'alarme et de protection pour P0	A11				-99°C / -1.0 bar	30°C / 40 bar	-40°C / 0.5 bar
Temps de retard d'une alarme DI1	A27				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Temps de retard d'une alarme DI2	A28				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Temps de retard d'une alarme DI3	A29				0 min. (-1=OFF)	999 min.	OFF
Limite supérieure d'alarme et de protection pour Pc	A30				-10 °C / 0.0 bar	200°C / 200.0 bar	60.0°C / 60.0 bar
Limite supérieure d'alarme pour la sonde « Saux1 »	A32				1°C (0=OFF)	140°C	OFF
Temps de retard d'une alarme P0	A44				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
Temps de retard d'une alarme Pc	A45				0 min. (-1=OFF)	999 min.	0 min.
<b>Divers</b>							
Adresse du régulateur	o03*				1	990	
Commutateur ON/OFF (message broche service)	o04*				-	-	
Code d'accès	o05				1 (0=OFF)	100	OFF

\* Ce réglage n'est possible que si un module de transmission de données est installé dans le régulateur.

Type de sonde installé pour Sc3, Sc4 et "Saux1" 0=PT1000, 1=PTC1000 2-7 = variations avec la sonde de température sur P0 et Pc. Voir ci-dessus dans ce manuel.	o06				0	7 (1)	0
Choisir la fréquence d'alimentations	o12				50 Hz	60 H	0
Commande manuelle des sorties : 0: Aucune régulation <b>1-10:</b> 1 enclenche le relais n° 1, 2 le relais n° 2 et ainsi de suite. <b>11-18:</b> Donne un signal de tension sur la sortie analogique. (11 donne 1,25 V et ainsi de suite par crans de 1,25 V.)	o18				0	18	0
P0-Plage du transmetteur de pression, valeur min.	o20				-1 bar	0 bar	-1.0
P0-Plage du transmetteur de pression, valeur max.	o21				1 bar	200 bar	12.0
Utilisation de l'entrée DI4 0 = inutilisée 1 = décalage P0 2 = fonction d'alarme Alarme = « A31 »	o22				0	2	0
Temps de marche relais 1 (valeur multipliée par 1000)	o23				0.0 h	99.9 h	0.0
Temps de marche relais 2 (valeur multipliée par 1000)	o24				0.0 h	99.9 h	0.0
Temps de marche relais 3 (valeur multipliée par 1000)	o25				0.0 h	99.9 h	0.0
Temps de marche relais 4 (valeur multipliée par 1000)	o26				0.0 h	99.9 h	0.0
Définition du réfrigérant 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=utilisateur. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A. 32=R413A. 33=R422D. 34=R427A. 35=R438A.	o30				0	35	0
Utilisation de l'entrée DI5 0 = inutilisée 1 = décalage Pc 2 = fonction d'alarme Alarme = « A32 »	o37				0	2	0
Pc-Plage du transmetteur de pression, valeur min.	o47				-1 bar	0 bar	-1.0
Pc-Plage du transmetteur de pression, valeur max.	o48				1 bar	200 bar	34.0
Relever la température du capteur "Saux1"	o49						°C
Temps de marche relais 5 (valeur multipliée par 1000)	o50				0.0 h	99.9 h	0.0
Temps de marche relais 6 (valeur multipliée par 1000)	o51				0.0 h	99.9 h	0.0
Temps de marche relais 7 (valeur multipliée par 1000)	o52				0.0 h	99.9 h	0.0
Temps de marche relais 8 (valeur multipliée par 1000)	o53				0.0 h	99.9 h	0.0
Choix d'application 1. L'affichage de température et mode « c16 » 2: L'affichage de pression et mode « c16 » 3. L'affichage de température et mode « M&M » 4. L'affichage de pression et mode « M&M »	o61	1	2	3	4	1	4
Fonction de sortie relais DO9 : 0. Début/Arrêt de commande de vitesse 1. Fonction arrêt détendeurs commandes d'évaporateur 2. Fonction booster autorisée (au moins un compresseur est en marche) 3. Début/Arrêt de ventilateur de condenseur	o75					0	3
Fonction de sortie relais DO10 : 0. Relais d'alarme 1. Début/Arrêt de ventilateur de condenseur	o76					0	1
Définition du message d'alarme en signal DI1 : 0. Ne s'utilise pas 1. Défaut ventilateur (A34) 2. DI1 alarme (A28)	o78					0	2
<b>Réglages pour une application de refroidisseur de liquide.</b>							
Définition de l'entrée de signal lorsque la régulation de compresseur est commandée par un signal émis par une sonde de température : 0. Signal de température à la borne 57-58 (l'entrée P0) 1. Signal de température à l'entrée Saux 2. Signal de température à l'entrée Sc4 Si une protection antigel est nécessaire, le paramètre doit être sur 1 ou 2 et le transmetteur de pression doit être monté sur P0.	o81					0	2
Connexion d'affichage Off : EKA 164 On : EKA 165 (affichage amélioré avec Leds)	o82				Off	On	Off
<b>Service</b>							
État d'entrée DI1	u10						
État d'entrée DI2	u37						

Relever la température du capteur "Sc3"	u44						°C
Relever la température du capteur "Sc4"	u45						°C
État d'entrée DI3	u87						
État d'entrée DI4	u88						
État d'entrée DI5	u89						

Le régulateur peut émettre les messages suivants :		
E1	<b>Message d'erreur</b>	Erreur dans le régulateur
E2		La régulation dépasse la plage admise ou le signal de commande est défectueux. *
A2	<b>Message d'alarme</b>	P0 bas
A11		Omission du choix de réfrigérant
A17		Pc haut
A19		Compresseur 1 erreur
A20		Compresseur 2 erreur
A21		Compresseur 3 erreur
A22		Compresseur 4 erreur
A23		Compresseur 5 erreur
A24		Compresseur 6 erreur
A25		Compresseur 7 erreur
A26		Compresseur 8 erreur
A27		Alarme température intérieure (Saux1 temp.)
A28		Alarme DI1. La borne 46 est ouverte
A29		Alarme DI2. La borne 47 est ouverte
A30		Alarme DI3. La borne 49 est ouverte
A31		Alarme DI4. La borne 50 est ouverte
A32		Alarme DI5. La borne 52 est ouverte
A34		Alarme ventilateur. Il n'y a pas de signal à l'entrée DI1.
A45		La régulation a été arrêtée
S0	<b>Message d'état</b>	Régulation
S2		Attente « c01 »
S5		Attente "c07"
S8		Attente "c11" ou "c12"
S9		Attente "c14" ou "c15"
S10		La réfrigération est arrêtée par l'arrêt/marche interne ou externe
S25		Commande manuelle d'entrée
S34		Arrêt sécurité. La valeur du réglage A30 est dépassée, ou bien toutes les entrées de sécurité (29-36) sont ouvertes
PS	<b>Infos</b>	Il faut un code d'accès pour toucher les réglages.

Les messages peuvent être sollicités à l'affichage par une courte pression sur le bouton supérieur. S'il y a plus d'une alarme, elles peuvent être « déroulées »

#### Réglage départ usine

Pour retrouver éventuellement les valeurs réglées en usine, procéder ainsi :

- Couper la tension d'alimentation du régulateur.
- Maintenir le bouton central enfonce en remettant le régulateur sous tension.

