


Manual de Usuario

# Remote Control

## IKORE B Transmisor



**Revisión histórica**

*Tabla de revisiones*

<b>Fecha</b>	<b>Cambiado</b>	<b>Rev</b>
Mayo 2019	Documento renombrado	0101

## Contents

### Instrucciones de seguridad

Seguridad general.....	4
Advertencias de seguridad.....	4

### Descripción técnica

Dimensiones e identificación.....	5
Puesta en marcha.....	6

### Mantenimiento

Recomendaciones de mantenimiento.....	7
---------------------------------------	---

### Cargador y batería

Especificaciones BC70K y BT11K.....	8
Instalación del cargador de batería BC70K.....	8
LED de estado BC70K.....	9
Recomendaciones de carga de la batería.....	9
Dimensiones del cargador de batería BC70K.....	10

## Instrucciones de seguridad

### IKORE B seguridad general

Es imperativo cumplir estas instrucciones. Ello le permitirá poner en funcionamiento y mantener en correcto estado este aparato, disminuyendo los riesgos de una mala utilización.

**Daño potencial al operador y al producto.**

**No instalar el equipo en máquinas en ambientes explosivos, excepto los modelos certificados con los certificados EX correspondientes especialmente diseñados para trabajar en dichos ambientes.**

- Seguir escrupulosamente las instrucciones de instalación de este manual.
- Asegurarse que la instalación sea realizada por personal formado y competente.
- Imponer el respeto de las reglas de seguridad propias del lugar de trabajo, así como las normas de seguridad de las autoridades competentes que sean aplicables.
- Disponer siempre este manual a disposición del operador y de la persona encargada del mantenimiento.
- Utilizar la llave para restringir el acceso al telemando.
- Al inicio de cada jornada, comprobar el funcionamiento del pulsador de STOP, así como el resto de seguridades de la máquina.
- Ante cualquier anomalía, accionar el pulsador de STOP.
- Asegurarse que el transmisor corresponde a la máquina que se desea controlar. Identifique la máquina a la que corresponde el transmisor, en la etiqueta prevista para este fin o usando el display (en caso de llevarlo).
- Realizar revisiones periódicas.
- En caso de avería, contacte con el servicio técnico autorizado por el fabricante.

### IKORE B advertencias de seguridad

**Daño potencial al operador y al producto.**

**Siga las pautas a continuación para reducir el riesgo de lesiones para el operador y el producto.**


- El aparato debe utilizarse con las baterías y el cargador original del fabricante.
- El aparato debe ser empleado exclusivamente por personal cualificado.
- Siempre ponga el botón STOP en la posición de apagado cuando no esté en uso.
- No enchufar la conexión cable mientras el transmisor esté en modo operación. Presionar siempre el pulsador STOP antes de conectar el cable.
- No manejar el aparato sin visibilidad.
- Asegúrese de que el producto sea compatible con la máquina.
- No provocar golpes sobre el aparato intencionadamente.
- No utilizar el aparato si éste presenta síntomas de fallo.

**Los cambios o las modificaciones no expresamente aprobados por Danfoss podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.**


#### Recuerde




Extraer la EEPROM para utilizar el uso del transmisor



Ante cualquier anomalía accionar el pulsador de STOP



Asegurarse de que el transmisor corresponde a la máquina que desea controlar



No manejar el aparato sin visibilidad




No provocar golpes sobre el aparato intencionadamente

## Descripción técnica

### IKORE dimensiones e identificación

*Dimensiones en mm*




1. LED de estado
2. LEDs de selección de polipasto
3. Pulsador de maniobra
4. Pulsador de paro
5. Ranura EEPROM extraíble
6. Batería Li-Ion
7. Pulsador de marcha
8. Pulsador de selección polipasto

## Descripción técnica


### Puesta en marcha IKORE

1. Insertar la EEPROM y las baterías cargadas en el transmisor.




2. Pulsar y extraer el pulsador de paro.

El LED de estado se encenderá y parpadeará en azul, hasta llegar a la situación de Stand-by y volverse azul permanente.



3. Accionar el pulsador de marcha.

El LED de estado parpadeará en verde hasta que el transmisor esté enlazado con el receptor.



Cuando el receptor confirme el enlace, el LED de estado permanecerá en verde fijo. El sistema se encontrará plenamente operativo para activar las maniobras.

Para los casos en los que el sistema controle dos polipastos, existe un pulsador para la selección del control individual o conjunto. Los LEDs I y II indican la selección de los mismos.


## Mantenimiento

### IKORE B recomendaciones de mantenimiento

El equipo ha sido diseñado para soportar las condiciones de trabajo en un entorno industrial. Sin embargo recomendamos tomar las siguientes precauciones que prolongarán la vida útil del equipo.

- Utilizar sistema de sujeción del emisor para evitar caídas del aparato
- No limpiar el transmisor con disolventes ni agua a presión. Utilice para ello un paño húmedo o una brocha
- Someter las baterías a ciclos de carga y de descarga regulares
- Verificar los botones. En caso de deterioro, consulte con el servicio técnico autorizado
- Verificar el buen estado de los contactos de las baterías y en caso contrario sustituir las

### Referencia



## Cargador y batería

### Especificaciones BC70K y BT11K

#### Cargador de batería BC70K

Especificaciones	Datos
Alimentación AC	110-230V, 50/60 Hz, $\pm 10\%$ , conmutación automática
Rango de alimentación DC, nominal	12-24V

#### BT11K battery

Especificaciones	Datos
Voltaje	3.7V
Capacidad	1130 mAh Li-ion
Temperatura de carga	0° C a 45° C
Temperatura de descarga	-20° C a 60° C
Modo de carga	Rápida (<2.5h) e inteligente
Peso	23g


### Instalación del cargador de batería BC70K

Utilice la siguiente información para configurar el cargador de batería BC70K.

El cargador de baterías dispone de dos alojamientos de carga, que permiten la carga simultánea de dos baterías modelo BT11K.

1. Conectar el cargador a la red mediante el alimentador multiclavija.


El LED rojo se encenderá si el cargador está correctamente alimentado.





## Cargador y batería

2. Introducir las baterías en los alojamientos del cargador.



3. Opcional: Esperar aproximadamente 5 segundos entre inserciones consecutivas de una batería en un mismo alojamiento.

**Posible daño a la batería!**

Al instalar el cargador de baterías, la operación de carga debe realizarse a temperaturas superiores a 0°C.

## LED de estado BC70K

Cada alojamiento (Bat 1 & Bat 2) lleva un LED verde asociado a su posición y un LED rojo común (Power).

<b>LED verde parpadeando Bat 1 &amp; Bat 2</b>	Batería en proceso de carga
<b>LED verde permanente Bat 1 &amp; Bat 2</b>	Fin de la carga
<b>LED rojo parpadeando en Bat 1 &amp; Bat 2</b>	Estado protección de la carga, revisar estado.
<b>LED rojo permanente encendido en Power</b>	Cargador está correctamente

## Recomendaciones de carga de la batería

La capacidad de las baterías decrece con el uso.


Su vida se estima en 500 ciclos de carga, pero depende en gran medida de las condiciones de utilización, por lo que se recomienda seguir las siguientes pautas:

- No recargar la batería hasta que se encuentre totalmente descargada. El transmisor indicará cuando se llegue a esta situación.
- Cargas las baterías a temperaturas entre 0° y 45°C (a mayor temperatura, las baterías no alcanzan la carga completa). Evitar la ubicación del cargador bajo la acción directa del sol.
- No exponga las baterías al sol.
- Cargar las baterías al menos una vez cada seis meses.
- Evitar cortocircuitos entre los contactos de las baterías. No lleve baterías cargadas en la caja de herramientas o en bolsillos junto con otras piezas metálicas, (llaves, monedas, etc.).
- Mantenga limpios los contactos.

### Cargador y batería

#### Dimensiones del cargador de batería BC70K

*Dimensiones en mm*





### Productos que ofrecemos:

- Válvulas de control direccional
- Convertidores eléctricos
- Máquinas eléctricas
- Motores eléctricos
- Motores hidrostáticos
- Bombas hidrostáticas
- Motores orbitales
- Controladores PLUS+1®
- Displays PLUS+1®
- Joysticks y pedales PLUS+1®
- Interfaces de usuario PLUS+1®
- Sensores PLUS+1®
- Software PLUS+1®
- Servicios de software, soporte y formación PLUS+1®
- Sensores y controles de posición
- Válvulas proporcionales PVG
- Sistemas y componentes de dirección
- Telemática

**Danfoss Power Solutions** es un fabricante global y proveedor de componentes hidráulicos y eléctricos de alta calidad. Nos especializamos en ofrecer tecnología innovadora y soluciones que destacan en condiciones adversas del mercado móvil off-highway así como del sector marítimo. Gracias a nuestra extensa experiencia en estas aplicaciones, trabajamos con ustedes para asegurar rendimientos excepcionales para un amplio rango de aplicaciones. Le ayudamos a acelerar el desarrollo de sus sistemas, reducir costos y lanzar al mercado vehículos y barcos tanto a usted como a otros clientes en el mundo.

Danfoss Power Solutions – su compañero más fuerte en electrificación e hidráulica móvil.

**Vaya a [www.danfoss.com](http://www.danfoss.com) para obtener más información sobre nuestros productos.**

Le ofrecemos un apoyo global profesional para asegurar la mejor solución para un rendimiento excepcional. Con una extensa red de Colaboradores de Servicio Global, también le proporcionamos un servicio global de calidad de todos nuestros componentes.

### Hydro-Gear

[www.hydro-gear.com](http://www.hydro-gear.com)

### Daikin-Sauer-Danfoss

[www.daikin-sauer-danfoss.com](http://www.daikin-sauer-danfoss.com)

Dirección local:

**Danfoss Power Solutions (US) Company**  
2800 East 13th Street  
Ames, IA 50010, USA  
Phone: +1 515 239 6000

**Danfoss Power Solutions GmbH & Co. OHG**  
Krokamp 35  
D-24539 Neumünster, Germany  
Phone: +49 4321 871 0

**Danfoss Power Solutions ApS**  
Nordborgvej 81  
DK-6430 Nordborg, Denmark  
Phone: +45 7488 2222

**Danfoss Power Solutions Trading (Shanghai) Co., Ltd.**  
Building #22, No. 1000 Jin Hai Rd  
Jin Qiao, Pudong New District  
Shanghai, China 201206  
Phone: +86 21 3418 5200

Danfoss no se hace responsable de posibles errores en catálogos, hojas técnicas y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de alterar sus productos sin previa notificación. Esto también afecta a los productos que estén bajo pedido cuyos cambios no alteren las especificaciones acordadas. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas registradas de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.