

Technické údaje

Termostatické hlavice RAE se západkovým upevněním

Použití



RAE 5054/5154

Termostatické hlavice RAE jsou samočinné proporcionální regulátory, které dovolují dimenzování s malým pásmem proporcionality. Tato řada zahrnuje:

- RAE 5054 s vestavěným teplotním čidlem.
- RAE 5056 s dálkovým čidlem.
- RAE 5154 zabudované čidlo, plné uzavření ventilu.

Všechny termostatické hlavice této řady mají nastavitelnou protimrazovou ochranu, omezení rozsahu nastavení a blokování.

Postup montáže je jednoduchý: díky západkovému mechanismu stačí hlavici přitlačit na ventilové těleso. Na dorazu se západkový mechanismus automaticky uvede do činnosti a upevní hlavici.



RAE 5056

Termostatickou hlavici je možné zajistit proti nepovolené demontáži pomocí pojistky, která se dodává jako příslušenství. Tato pojistka se nasadí do připraveného vybrání v hlavě a aktivuje se. Krabice čidla u hlavice s dálkovým čidlem obsahuje 2 m kapiláry. Po upevnění zůstává nevyužitá délka kapiláry stočená v krabici a tudíž skrytá.

Termostatické hlavice jsou vhodné pro všechna ventilová tělesa řady RA a pro ventilové vložky Danfoss s vnějším nastavením na kompaktní a prefabrikovaná topná tělesa. Barva RAL 9016.

Technické údaje pro kombinace s ventilovými tělesy řady RA odpovídají podmínkám euro-normy EN 215-1.

EN 215



KEYMARK je certifikován dle EN 215.

Všechny termostatické hlavice Danfoss jsou vyráběny v továrnách a hodnoceny a certifikovány BSI (British Standards Institution) na základě norem ISO 9000 a ISO14001.

Objednávka a údaje

Typ	Provedení	Rozsah nastavení ¹⁾	Objednací číslo
RAE 5054	Vestavěné tepl. čidlo	8-28 °C	013G5054
RAE 5056	Dálkové tepl. čidlo 0-2 m ²⁾		013G5056
RAE 5154	Zabudované čidlo, plné uzavření ventilu		013G5154

¹⁾ Pro $X_p = 2 \text{ K}$ (ventil při teplotě místnosti vyšší o 2 K zavírá).

²⁾ Při dodávce dálkového teplotního čidla je celá kapilární trubka navinuta v tělese čidla. Při montáži se vytáhne pouze potřebná délka.

Príslušenství


Príslušenství	Objednací číslo
Pojistka proti odcizení (20 ks)	013G5245
Ruční kolečko pro všechna ventilová tělesa RA. Maximální diferenciální tlak ventilu 0,6 bar.	013G5002

Konstrukce

Hlavice pracují s vlnovcem s kapalnou náplní, který je řízen přímo od teploty místnosti. Když teplota místnosti klesá, vlnovec v termostatické hlavici se stahuje a otevírá ventil: tím se zvyšuje přívod tepla do topného tělesa právě o

množství, které je nutné k dosažení nastavené teploty místnosti.

Když tato teplota stoupá, vlnovec se roztahuje a uzavírá ventil, který škrtí přívod teplé vody do topného tělesa.





1. podstavec
2. vlnovec
3. nastavovací rukojeť
4. značka nastavení
5. omezovací tlačítko rozsahu
6. vratná „nulovací“ pružina
7. náplň čidla
8. vřeteno
9. odlehčovací pružina
10. kapilára
11. konzole
12. kryt krabice,

Omezení rozsahu nastavení

Pomocí dvou vestavených vymezovacích knoflíků je možné jednoduchým způsobem omezit rozsah nastavení směrem nahoru i dolů.

Příklad: poloha 4 jako maximální nastavení


- Nastavovací rukojeť se otočí zcela doleva.
- Pravý knoflík se drží stisknutý a rukojeť se nastaví na 4.
- Knoflík se uvolní.



Nastavení teploty

Teploty místnosti, které na stupnici odpovídají nastavené hodnotě pro $X_p = 2\text{ K}$, vycházejí z výše uvedené teplotní stupnice.

Tyto údaje je nutné brát jako směrné, protože skutečná dosažená teplota bude záviset mj. na podmínkách instalace.




*** = protimrazová ochrana**


10	14	18	22	26	30	°C
0	*	I	II	III	IIII	>I
8	12	16	20	24	28	°C

Montáž


Montáž termostatické hlavice RA na ventilové těleso je velmi jednoduchá a provádí se bez použití nástrojů: hlavice se přiloží, přitlačí - a hotovo.



Upínací kroužek způsobí, že západka při přitlačení na ventil automaticky zaklapne. Upínací mechanismus je z továrny aktivován a připraven k montáži.



Při opakované montáži a demontáži se musí mechanismus otočením zadního kroužku znovu natáhnout.




Nota!

Návod k montáži se nachází na obalu a v příručce „Technické informace pro odborníka“.

Demontáž a natažení upínacího mechanismu

Pojistka proti odcizení


Po montáži termostatické hlavice se zatlačí pružná pojistka do vybrání.




Pojistku proti odcizení lze vyjmout závitovým klíčem Danfoss.

Postup sestává ze tří kroků:

1. Klíč se zašroubuje do otvoru pojistky.
2. Klíč se vytáhne ven.
3. Nástroj se vyšroubuje z pojistky.



Rozměry



Danfoss s.r.o.

V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: (2) 83 014 212, 111
Fax: (2) 83 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
www.cz.danfoss.com

Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.