


Variateurs de fréquence iC7- Automation

1,3-1 260 A



Explore our solutions
drives.danfoss.com

Table des matières

1 Présentation

1.1	Objet de ce manuel de configuration	11
1.2	Utilisation prévue	11
1.3	Ressources supplémentaires	12
1.4	Matériel d'aide à la planification et à la conception	12
1.4.1	Vue d'ensemble	12
1.4.2	Localisation des informations d'assistance	12
1.5	Historique des versions	13

2 Sécurité

2.1	Sécurité	14
2.2	Symboles de sécurité	14
2.3	Dispositifs médicaux	14
2.4	Considérations générales de sécurité	15
2.5	Personnel qualifié	16

3 Homologations et certifications

3.1	Homologations et certifications des produits	17
3.2	Normes	18
3.3	Réglementation sur le contrôle d'exportation	18

4 Série iC7 Danfoss

4.1	Vue d'ensemble	20
4.2	Écoconception des systèmes de variateur de puissance	20
4.2.1	Vue d'ensemble	20
4.2.2	Pertes de puissance et efficacité	21

5 Variateurs de fréquence iC7

5.1	Vue d'ensemble	23
5.2	Modèles de variateur et désignations du châssis	23
5.3	Module de puissance	23
5.4	Options de module de puissance	25
5.5	Unité de commande et interfaces	25

5.5.1	Unité de commande et interfaces	25
5.5.2	Carte de commande et E/S standard	26
5.5.3	Interfaces de communication	27
5.5.4	Panneaux de commande	27
5.5.5	Sécurité fonctionnelle	27
5.6	Capacité de surcharge	28
5.6.1	Vue d'ensemble du profil de charge	28
5.6.2	Surcharge faible (LO)	28
5.6.3	Surcharge élevée (HO1)	29
5.6.4	Surcharge élevée avec usage intensif (HO2)	29

6 Application logicielle iC7-Automation

6.1	Vue d'ensemble	30
6.2	Fonctions de base	30
6.3	Contrôleurs	32
6.4	Fonctions de contrôle moteur	33
6.5	Fonctions de protection	34
6.6	Fonctions de surveillance	35
6.7	Sécurité fonctionnelle	36
6.8	Fonctions de sécurité	36
6.9	Fonctionnalités de l'application logicielle Motion	37
6.10	Outils logiciels	37

7 Options et accessoires

7.1	Vue d'ensemble des options et accessoires	39
7.2	Options de communication	39
7.3	Options d'extension fonctionnelle	39
7.3.1	Vue d'ensemble	39
7.3.2	Emplacements d'option	40
7.4	Filtres et options de freinage	42
7.4.1	Filtres sinus	42
7.4.2	Filtres dU/dt	42
7.4.3	Filtres de mode commun	42
7.4.4	Filtres harmoniques	43
7.4.5	Résistances de freinage	43

7.4.6 Freinage au moyen du variateur de fréquence	43
7.4.6.1 Vue d'ensemble du freinage au moyen du variateur de fréquence	43
7.4.6.2 Freinage par résistance	44
7.4.6.3 Sélection d'une résistance de freinage	44
7.4.6.4 Considérations relatives aux performances de freinage	45
7.4.6.5 Considérations relatives à l'installation de la résistance de freinage	46
7.5 Kits et accessoires	46
7.5.1 Vue d'ensemble des kits et accessoires	46
7.5.2 Kits de refroidissement par canal arrière	46
7.5.3 Kits de socle	47
7.5.4 Kits de montage et câbles du panneau de commande	47
7.5.5 Kits d'installation de câbles et de fils	48

8 Spécifications

8.1 Vue d'ensemble	49
8.2 Valeurs nominales	49
8.2.1 Vue d'ensemble	49
8.2.2 Valeurs nominales pour les variateurs de fréquence avec une tension d'alimentation de 380-500 V	50
8.2.3 Courant nominal et dimensionnement puissance 380-440 V CA	50
8.2.4 Courant nominal et dimensionnement puissance 441-480 V CA	51
8.2.5 Courant nominal et dimensionnement puissance 481-500 V CA	53
8.2.6 Valeurs nominales du frein 380-500 V CA	54
8.3 Données techniques générales	55
8.3.1 Côté réseau	55
8.3.2 Sortie du moteur et données du moteur	55
8.3.3 Caractéristiques de couple	56
8.3.4 Caractéristiques de contrôle	56
8.3.5 E/S de commande	57
8.3.5.1 Vue d'ensemble	57
8.3.5.2 Entrée analogique	57
8.3.5.3 Sortie analogique	58
8.3.5.4 Entrée impulsions/codeur et digitale	58
8.3.5.5 Sortie impulsions et digitale	58
8.3.5.6 Sortie relais	59
8.3.5.7 Tensions auxiliaires	59
8.3.6 Sécurité fonctionnelle	60

8.3.6.1 Normes et performances en matière de sécurité fonctionnelle	60
8.3.6.2 E/S de sécurité fonctionnelle	61
8.3.7 Carte de l'interface	62
8.3.8 Conditions ambiantes	62
8.3.8.1 Vue d'ensemble	62
8.3.8.2 Conditions ambiantes pendant le stockage	62
8.3.8.3 Conditions ambiantes pendant le transport	63
8.3.8.4 Conditions ambiantes pendant le fonctionnement	63
8.3.9 Temps de décharge	64
8.4 Fusibles et disjoncteurs	64
8.4.1 Vue d'ensemble	64
8.4.2 Fusibles conformes CEI	65
8.4.3 Fusibles conformes UL	66
8.4.4 Disjoncteurs conformes CEI	69
8.4.5 Disjoncteurs conformes UL et contrôleurs de moteur combinés	70
8.4.6 Protection de l'interface CC	71
8.5 Connecteurs d'alimentation	71
8.6 Refroidissement et perte de puissance	73
8.6.1 Perte de puissance	73
8.6.2 Débit d'air et niveaux sonores	74
8.7 Données d'efficacité énergétique	76
8.8 Emballage	76
8.9 Longueur de câble	79
8.10 CEM	80
8.10.1 Niveaux de conformité CEM	80
8.10.2 Exigences d'émission	81
8.10.3 Exigences d'immunité	82

9 Dimensions extérieures et des bornes

9.1 Vue d'ensemble	83
9.2 Châssis IP20/UL type ouvert (FA02-FA12)	84
9.3 Châssis IP21/UL type 1 (FK06-FK12)	103
9.4 Châssis IP54/IP55/UL type 12 (FB09-FB12)	115

10 Considérations relatives à l'installation mécanique

10.1	Contenu de la livraison	124
10.2	Étiquettes de produit	124
10.2.1	Vue d'ensemble	124
10.2.2	Étiquettes de produit sur les variateurs	124
10.2.3	Étiquettes de l'emballage	126
10.2.4	Étiquettes de produit sur les extensions fonctionnelles	126
10.2.5	Étiquettes de produit sur les panneaux de commande	127
10.3	Mise au rebut	128
10.3.1	Mise au rebut recommandée	128
10.3.2	Mise au rebut de la batterie de l'horloge temps réel	128
10.4	Stockage avant installation	128
10.4.1	Régénération des condensateurs	128
10.4.2	Transport et stockage sécurisés	129
10.5	Conditions préalables à l'installation	130
10.5.1	Vue d'ensemble	130
10.5.2	Environnement d'exploitation	130
10.6	Déclassement en fonction des conditions de fonctionnement	131
10.6.1	Vue d'ensemble du déclassement en fonction des conditions de fonctionnement	131
10.6.2	Déclassement pour température ambiante	132
10.6.3	Déclassement à haute altitude	132
10.6.4	Déclassement pour la fréquence de sortie	133
10.6.5	Déclassement pour fréquence de commutation	133
10.7	Considérations de maintenance	135
10.7.1	Maintenance régulière	135
10.7.2	Recommandations de maintenance préventive	136
10.7.3	Accès pour entretien	138
10.7.4	Maintenance et entretien du radiateur et du ventilateur	138
10.7.5	Remplacement de la batterie de secours	139
10.8	Installation mécanique	139
10.8.1	Vue d'ensemble	139
10.8.2	Considérations pour le montage	140
10.8.3	Emplacements de montage	140
10.8.4	Orientation de montage	142
10.8.5	Fixations recommandées	143

10.8.6 Schémas de perçage	144
10.8.7 Positionnement du variateur dans l'installation	146
10.8.8 Refroidissement	148
10.8.8.1 Vue d'ensemble du refroidissement	148
10.8.8.2 Refroidissement par air pulsé	148
10.8.8.3 Refroidissement par canal arrière	149
10.8.9 Espace recommandé pour l'accès pour entretien	150

11 Considérations relatives à l'installation électrique

11.1 Schéma de câblage	152
11.2 Type de réseau et protection	152
11.2.1 Types de réseau	152
11.2.2 Courants sur le conducteur PE et courants d'égalisation/de fuite	152
11.2.3 Mesure du courant PE	153
11.2.4 Protection du relais de protection différentielle (RCD)	154
11.2.5 Dispositifs de contrôle de l'isolation	155
11.3 Directives d'installation conforme aux critères CEM	155
11.3.1 Directives d'installation conforme aux critères CEM	155
11.3.2 Câbles de puissance et mise à la terre	158
11.3.3 Câbles de commande	160
11.4 Considérations relatives à l'installation du moteur	160
11.4.1 Vue d'ensemble	160
11.4.2 Types de moteurs pris en charge	161
11.4.3 Isolation du moteur	161
11.4.4 Moteurs parallèles	162
11.4.5 Courants de palier	162
11.4.6 Protection thermique du moteur	162
11.4.7 Fonction de relais thermique électronique	163
11.4.8 Capteurs externes connectés	163
11.5 Considérations relatives aux câbles de puissance	163
11.5.1 Vue d'ensemble	163
11.5.2 Exigences de couple	163
11.6 Connexions des câbles de commande	164
11.6.1 Vue d'ensemble	164
11.6.2 E/S de sécurité fonctionnelle (X31, X32)	166

11.6.3	Alimentation externe 24 V (X61)	166
11.6.4	E/S digitales et analogiques (X11/X12)	167
11.6.5	Relais (X101/X102)	167
11.6.6	Ports de communication (X0, X1, X2)	168
11.6.7	Connexion du panneau de commande (X8)	170
11.6.8	Options d'extension fonctionnelle	171
11.6.9	Connexions des câbles de commande	172
11.6.10	Tailles des fils de commande et longueurs de dénudage	172
11.6.11	Raccordement du blindage de câble	173
11.7	Considérations relatives à l'installation de la STO	174

12 Commande

12.1	Sélection du variateur de fréquence	176
12.2	Code du modèle	176
12.2.1	Vue d'ensemble	176
12.2.2	Matériel électrique	178
12.2.3	Matériel électrique en option (+Axxx)	179
12.2.4	Caractéristiques de la carte de commande (+Bxxx)	181
12.2.5	Options d'extension fonctionnelle (+Cxxx)	181
12.2.6	Application logicielle et fonctionnalités supplémentaires (+Dxxx)	182
12.2.7	Paramètres personnalisés (+Exxx)	182
12.3	Commande des filtres et options de freinage	183
12.3.1	Filtres harmoniques	183
12.3.1.1	Directives de sélection des filtres harmoniques	183
12.3.1.2	Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, alimentation 50 Hz	183
12.3.1.3	Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, alimentation 60 Hz	185
12.3.1.4	Advanced Harmonic Filter OF7P2, 440-480 V, alimentation 60 Hz	188
12.3.1.5	Kits IP21/UL type 1 et plaques arrière pour Advanced Harmonic Filter OF7P2	190
12.3.2	Filtres sinus	191
12.3.2.1	Directives de sélection	191
12.3.2.2	Sine-wave Filter OF7S1	191
12.3.2.3	Kits de mise à niveau IP21/UL type 1 pour filtres sinus S1A02-S1A08	194
12.3.3	Filtres de noyau de mode commun haute fréquence	195
12.3.3.1	Directives de sélection	195
12.3.3.2	Filtres de noyau de mode commun haute fréquence	195
12.4	Commande des options et accessoires	196

12.5 Commande de pièces self-service

198

1 Présentation

1.1 Objet de ce manuel de configuration

Ce manuel de configuration a été rédigé à l'attention du personnel qualifié, notamment :

- Ingénieurs projets et systèmes.
- Consultants en conception.
- Spécialistes applications et produits.

Le manuel de configuration fournit des informations techniques qui permettent de comprendre les capacités des variateurs iC7 pour une intégration dans des systèmes de contrôle et de surveillance de moteur. Son but est de proposer des considérations de conception et des données de planification pour l'intégration du variateur sur un système. Il s'applique à plusieurs variateurs et options destinés à diverses applications et installations. La consultation des informations détaillées du produit permet, lors de la conception, de développer un système optimal en termes de fonctionnalité et d'efficacité.

Ce guide s'adresse à un public mondial. Par conséquent, chaque fois que cela se produit, les unités SI et impériales sont affichées.

1.2 Utilisation prévue

Le variateur est un contrôleur de moteur électronique destiné :

- à la régulation de la vitesse du moteur en fonction du signal de retour du système ou des ordres distants venant de contrôleurs externes. Un système de variateur de puissance est composé d'un variateur CA, d'un moteur et de l'équipement entraîné par le moteur.
- à la surveillance de l'état du moteur et du système.

Le variateur peut aussi servir à protéger le moteur contre la surcharge.

En fonction de la configuration, le variateur peut être utilisé dans des applications autonomes ou intégré à un plus vaste ensemble (appareil ou installation). Le variateur est destiné à une utilisation dans des environnements résidentiels, industriels et commerciaux conformément aux lois et aux normes locales.

REMARQUE

Ce produit peut provoquer des interférences radioélectriques.

- Des mesures d'atténuation supplémentaires peuvent être requises.

REMARQUE

ABUS PRÉVISIBLE

- Ne pas utiliser le variateur dans des applications qui ne sont pas conformes aux conditions d'exploitation et aux environnements spécifiés. Veiller à assurer la conformité avec les conditions stipulées dans *Conditions ambiantes*.

REMARQUE

LIMITE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

- Compte tenu des réglementations sur le contrôle d'exportation, la fréquence de sortie du variateur est limitée à 590 Hz. Pour les demandes dépassant 590 Hz, contacter Danfoss.

1.3 Ressources supplémentaires

Des ressources supplémentaires sont disponibles pour vous aider à comprendre les caractéristiques et à installer et utiliser les produits iC7 en toute sécurité :

- Guides de sécurité fournissant des informations de sécurité importantes relatives à l'installation des variateurs iC7.
- Guides d'installation couvrant l'installation mécanique et électrique des variateurs ou des options d'extension fonctionnelle.
- Manuels d'utilisation, qui contiennent des instructions sur les options de commande et d'autres composants du variateur.
- Guides d'application fournissant des consignes sur la configuration du variateur pour une utilisation finale spécifique. Les guides d'application des ensembles d'application logicielle fournissent également une vue d'ensemble des paramètres et des plages de valeurs pour le fonctionnement des variateurs, des exemples de configuration avec les réglages des paramètres recommandés, et des étapes de dépannage.
- *Bon à savoir sur les variateurs de fréquence*, téléchargeable sur www.danfoss.com.
- D'autres publications, schémas et guides supplémentaires sont disponibles sur www.danfoss.com.

Les dernières versions des manuels de produit Danfoss peuvent être téléchargées sur www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation/.

1.4 Matériel d'aide à la planification et à la conception

1.4.1 Vue d'ensemble

Danfoss met à disposition des informations exhaustives sur les produits, qui prennent en charge l'ensemble du cycle de vie des produits.

Tous les manuels de configuration, guides d'installation, guides de sécurité, manuels d'utilisation et guides d'application de la série iC7 peuvent être téléchargés sur www.danfoss.com. Il est également possible de commander des guides imprimés.

Pour chaque variateur ou convertisseur de puissance iC7, des dessins 2D et 3D et des schémas de câblage sont disponibles dans des formats de fichier standard. Des fichiers EPLAN contenant des macros, des données techniques et des modèles 3D sont également fournis pour faciliter la conception du système.

Des fichiers de configuration pour les variateurs ou convertisseurs de puissance sont également disponibles. MyDrive® Suite fournit des outils qui prennent en charge l'ensemble du cycle de vie du produit, de la conception du système à l'entretien. MyDrive® Suite est disponible sur <https://suite.mydrive.danfoss.com/>.

Le configurateur de produit facilite la sélection des produits, et, une fois le processus terminé, l'outil propose une liste des documents et accessoires pertinents.

Il est également possible d'accéder à des informations détaillées sur le produit en lisant le code 2D sur l'étiquette du produit.

1.4.2 Localisation des informations d'assistance

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de l'entreprise.

1. Aller sur www.danfoss.com.
2. Sélectionner *Produits*.
3. Sélectionner *Variateurs*.
4. Sélectionner la série de produits, par exemple *Variateurs basse tension* ou *Modules*.
5. Sélectionner la série de produit (p. ex. iC7).

➞ Le navigateur ouvre la page du produit qui contient des liens vers des documents, des schémas et le logiciel du produit.

1.5 Historique des versions

Ce guide est régulièrement révisé et mis à jour. Toutes les suggestions d'amélioration sont les bienvenues.

L'original de ce guide a été rédigé en anglais.

Tableau 1: Historique des versions

Version	Remarques
AJ319739940640, version 0601	Ajout d'informations concernant les filtres de mode commun haute fréquence et OPC UA, et mise à jour des informations concernant les filtres sinus et les options d'extension fonctionnelle disponibles. Autres mises à jour mineures dans l'ensemble du guide.
AJ319739940640, version 0501	Mis à jour pour inclure les châssis Fx08.
AJ319739940640, version 0401	Mis à jour pour inclure les châssis Fx09-Fx12.
AJ319739940640, version 0301	Mis à jour pour inclure les châssis Fx06-Fx07.
AJ319739940640, version 0201	Ajout d'informations sur l'écoconception et l'efficacité énergétique. Mises à jour mineures dans l'ensemble du guide.
AJ319739940640, version 0101	Première version.

2 Sécurité

2.1 Sécurité

Lors de la conception des variateurs de fréquence, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. Par exemple, le temps de décharge doit être respecté pour éviter tout risque de blessures graves, voire mortelles. Le temps de décharge est indiqué sur l'étiquette de danger du variateur.

Pour plus d'informations sur les mesures de sécurité relatives à l'installation, à l'utilisation ou à la maintenance des produits, se reporter aux manuels d'installation, de sécurité et d'utilisation spécifiques au produit.

2.2 Symboles de sécurité

Les symboles suivants sont utilisés dans la documentation Danfoss.

 DANGER	
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.	
 AVERTISSEMENT	
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.	
 ATTENTION	
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures superficielles à modérées.	
REMARQUE	
Donne des informations considérées comme importantes, mais ne présentant pas de danger (p. ex. messages concernant des dégâts matériels).	

Le guide comprend également des symboles d'avertissement ISO relatifs aux surfaces chaudes et au risque de brûlure, à la haute tension et aux chocs électriques, ainsi que des références aux instructions.

	Symbole d'avertissement ISO pour les surfaces chaudes et le risque de brûlure
	Symbole d'avertissement ISO pour la haute tension et les chocs électriques
	Symbole d'action ISO pour référence aux instructions

2.3 Dispositifs médicaux

 AVERTISSEMENT	
INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES	
Les variateurs de fréquence et les filtres peuvent générer des interférences électromagnétiques jusqu'à 300 GHz qui risquent d'affecter la fonctionnalité des stimulateurs cardiaques et d'autres dispositifs médicaux implantés.	

2.4 Considérations générales de sécurité

Lors de l'installation ou de l'utilisation du variateur de fréquence, respecter les informations de sécurité fournies dans les instructions. Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité relatives à l'installation, se reporter au guide de sécurité spécifique au produit. Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité relatives à l'utilisation du variateur, se reporter aux guides spécifiques au produit.

Le variateur ne convient pas comme seul dispositif de sécurité dans le système. S'assurer que des dispositifs de contrôle et de protection complémentaires sur les variateurs, les moteurs et les accessoires sont installés conformément aux consignes de sécurité et aux réglementations de prévention des accidents de la région.

ATTENTION

REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

La fonction de redémarrage automatique peut présenter un danger.

- Avant d'activer des fonctions de reset automatique des défauts ou de modifier des valeurs limites, s'assurer qu'aucune situation dangereuse ne peut se produire après le redémarrage. Si la fonction de reset automatique est activée, le moteur démarre automatiquement après un reset automatique de défaut.
- Pour plus d'informations sur la configuration du redémarrage automatique, se reporter au guide d'application.

Maintenir toutes les portes et tous les capots fermés et les borniers vissés pendant le fonctionnement du variateur et lorsque l'alimentation réseau est connectée. Les composants et accessoires du variateur peuvent toujours être sous tension et raccordés au réseau, même lorsque les indicateurs de fonctionnement ne sont plus allumés.

AVERTISSEMENT



ABSENCE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

Ce guide contient des informations importantes visant à éviter les blessures et les dommages causés à l'équipement ou au système. Si ces informations ne sont pas prises en compte, cela risque d'entraîner des blessures graves voire mortelles, ou des dommages importants sur l'équipement.

- Veiller à bien comprendre les dangers et les mesures de sécurité liés à l'application concernée.
- Avant d'effectuer des travaux d'électricité sur le variateur, verrouiller et étiqueter toutes les sources d'alimentation des variateurs.

AVERTISSEMENT



TENSION DANGEREUSE

Les variateurs de fréquence contiennent une tension dangereuse lorsqu'ils sont raccordés au réseau CA ou aux bornes CC. Le non-respect de la réalisation de l'installation, du démarrage et de la maintenance par du personnel qualifié peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- L'installation, le démarrage et la maintenance ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

AVERTISSEMENT



CHOC ÉLECTRIQUE

- Les variateurs de fréquence contiennent une tension dangereuse lorsqu'ils sont raccordés au réseau CA, aux bornes CC ou aux moteurs. Si les sources d'alimentation ne sont pas toutes déconnectées, y compris les moteurs à magnétisation permanente et la répartition de la charge CC, cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



DANGER



RISQUE DE CHOC EN PROVENANCE DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE

Tout contact avec les pièces électriques du variateur peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, même après la mise hors tension de l'équipement.

- Procéder comme suit avant de toucher les composants internes :

Couper l'alimentation réseau.

Déconnecter le moteur.

S'il existe une option de freinage, déconnecter le frein.

S'il existe une option de répartition de la charge ou de régénération, la déconnecter. Attendre que les condensateurs soient complètement déchargés.

Se reporter à l'étiquette sur le variateur pour connaître le temps de décharge correct.

S'assurer que les condensateurs du bus CC sont complètement déchargés en mesurant le bus CC à l'aide d'un voltmètre.

2.5 Personnel qualifié

Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité et sans problème de l'unité, cet équipement ne peut être transporté, stocké, assemblé, installé, programmé, mis en service, entretenu et mis hors service que par un personnel qualifié aux compétences éprouvées.

Les personnes aux compétences éprouvées :

- Sont des ingénieurs électriciens qualifiés ou des personnes ayant été formées par des ingénieurs électriciens qualifiés et possédant l'expérience adéquate pour exploiter des dispositifs, des systèmes, des installations ou des machines conformément aux lois et réglementations pertinentes.
- Maîtrisent les réglementations de base concernant la santé, la sécurité et la prévention des accidents.
- Ont lu et assimilé les consignes de sécurité figurant dans tous les guides fournis avec l'unité, en particulier les instructions données dans le manuel d'utilisation de l'unité.
- Possèdent une bonne connaissance des normes générales et spécialisées applicables à l'application spécifique.
- Connaissent la structure et le fonctionnement des variateurs moyenne tension et les risques associés. Une formation spéciale pour les installations moyenne tension peut être nécessaire.

3 Homologations et certifications

3.1 Homologations et certifications des produits

La série de produits iC7 est conforme aux normes et directives en vigueur. Pour plus d'informations sur les homologations et certifications d'un produit, consulter l'étiquette du produit et le site <https://www.danfoss.com>.

Les certificats et déclarations de conformité sont disponibles sur demande ou sur <https://www.danfoss.com>.

Tableau 2: Homologations et certifications applicables aux variateurs

Homologation	Description
	Le variateur est conforme aux directives applicables et aux normes associées pour le marché unique étendu de l'Espace économique européen. Le variateur est également conforme à la réglementation en vigueur et aux normes correspondantes en Grande-Bretagne. Coordonnées UKCA : Danfoss, 22 Wycombe End, HP9 1NB, Grande-Bretagne
	La marque Underwriters Laboratory (UL) certifie la sécurité des produits et leurs déclarations environnementales sur la base d'essais normalisés. Les variateurs de tension 525-690 V sont homologués UL uniquement pour 525-600 V. Le variateur est conforme aux exigences de la norme UL 61800-5-1. Pour connaître le numéro de fichier UL, consulter l'étiquette du produit.
	La marque RCM indique la conformité avec les normes techniques applicables en matière de compatibilité électromagnétique (CEM). L'étiquette de marquage RCM est obligatoire pour vendre des appareils électriques et électroniques sur les marchés australien et néo-zélandais. Les dispositions réglementaires de la marque RCM concernent uniquement les émissions par conduction et les émissions rayonnées. Pour les variateurs, les limites d'émission spécifiées dans la norme EN/CEI 61800-3 s'appliquent. Une déclaration de conformité peut être fournie à la demande.
	Le marquage de certification coréenne (KC) indique que le produit est conforme aux normes coréennes en vigueur.
	TÜV Süd certifie la sécurité fonctionnelle du variateur conformément à la norme EN/CEI 61800-5-2. TÜV SÜD teste les produits et surveille leur production pour s'assurer que les entreprises se conforment aux réglementations applicables.

Tableau 3: Directives UE applicables aux variateurs

Directive UE	Description
Directive basse tension (2014/35/EU)	L'objectif de la directive basse tension est de protéger les personnes, les animaux domestiques et les biens contre les dangers causés par les équipements électriques, lors de l'utilisation d'équipements électriques correctement installés et entretenus, dans leur application prévue. La directive s'applique à tous les appareils électriques utilisés dans les plages de tension allant de 50 à 1000 V CA et de 75 à 1500 V CC.
Directive CEM (2014/30/EU)	La directive CEM (compatibilité électromagnétique) vise à réduire les interférences électromagnétiques et à améliorer l'immunité des équipements et installations électriques. Les conditions de base relatives à la protection de la directive CEM indiquent que les appareils qui génèrent des interférences électromagnétiques (EMI), ou dont le fonctionnement peut être affecté par les EMI, doivent être conçus pour limiter la génération d'interférences électromagnétiques et doivent présenter un degré d'immunité adapté vis-à-vis des EMI lorsqu'ils sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à l'usage prévu. Les dispositifs des équipements électriques utilisés seuls ou intégrés à un système doivent porter le marquage CE. Les systèmes ne requièrent pas le marquage CE mais doivent être conformes aux conditions relatives à la protection de base de la directive CEM.

Tableau 3: Directives UE applicables aux variateurs - (suite)

Directive UE	Description
Directive Machines (2006/42/EC)	La directive Machines vise à garantir la sécurité individuelle et à éviter les dégâts matériels de l'équipement mécanique utilisé pour l'application prévue. La directive Machines s'applique aux machines composées d'un ensemble de composants ou de dispositifs interconnectés dont au moins un est capable de mouvements mécaniques. Les variateurs avec fonction de sécurité fonctionnelle intégrée doivent être conformes à la directive Machines. Les variateurs sans fonction de sécurité fonctionnelle ne sont pas concernés par cette directive. Si un variateur est intégré à un système de machines, précisez les règles de sécurité applicables au variateur. Lorsque les variateurs sont utilisés sur des machines comportant au moins une pièce mobile, le fabricant de la machine doit fournir une déclaration précisant la conformité avec toutes les lois et mesures de sécurité applicables.
Directive ErP (2009/125/EC)	La directive ErP est la directive européenne relative à l'écoconception des produits liés à l'énergie. La directive fixe des exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, y compris les variateurs, et vise à réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental des produits en établissant des normes minimales d'efficacité énergétique.
Directive RoHS (2011/65/EU)	La directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) est une directive européenne qui limite l'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication de produits électroniques et électriques. En savoir plus sur www.danfoss.com .
Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2012/19/EU) 	La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE) fixe des objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation pour tous les types d'équipements électriques.

3.2 Normes

L'installation doit être conforme aux réglementations nationales, par exemple la série de normes NEC NFPA 70 ou CEI 60364.

Les normes suivantes sont recommandées comme directives pour l'installation et le fonctionnement des variateurs :

- **EN CEI 61800-2:2015 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 2** : Exigences générales – Spécifications de dimensionnement pour systèmes d'entraînement de puissance à vitesse variable en courant alternatif et basse tension.
- **EN CEI 61800-3:2022 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 3** : Exigences de CEM et méthodes d'essai spécifiques.
- **EN CEI 61800-5-1:2017 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 5-1** : Exigences de sécurité – Électrique, thermique et énergétique.
- **EN CEI 61800-9-2:2017 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 9-2** : Écoconception des entraînements électriques de puissance, des démarreurs de moteurs, de l'électronique de puissance et de leurs applications entraînées – Indicateurs d'efficacité énergétique pour les entraînements électriques de puissance et les démarreurs de moteurs.

Les déclarations de conformité sont disponibles sur www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation/.

3.3 Réglementation sur le contrôle d'exportation

Les variateurs de fréquence peuvent être soumis à des réglementations régionales et/ou nationales sur le contrôle d'exportation. L'UE et les États-Unis disposent de réglementations pour les produits dits à double usage (produits à usage militaire et non militaire), qui incluent actuellement des variateurs de fréquence d'une capacité de fonctionnement de 600 Hz et plus. Ces produits peuvent toujours être vendus, mais cela nécessite un ensemble de mesures, par exemple une licence ou une déclaration de l'utilisateur final.

Les États-Unis disposent également de réglementations pour les variateurs de fréquence d'une capacité de 300-600 Hz avec des restrictions de vente pour certains pays. Les réglementations américaines s'appliquent à tous les produits fabriqués aux États-Unis, exportés depuis ou via les États-Unis, ou dont la teneur américaine est supérieure à 25 %, ou 10 % pour certains pays. Un numéro ECCN est utilisé pour classer tous les variateurs de fréquence soumis à des réglementations sur le contrôle d'exportation. Le numéro ECCN est indiqué dans les documents fournis avec le variateur de fréquence. En cas de réexportation, il incombe à l'exportateur de veiller au respect des réglementations sur le contrôle d'exportation en vigueur.

Pour plus d'informations, contacter Danfoss.

4 Série iC7 Danfoss

4.1 Vue d'ensemble

La série Danfoss iC7 se compose de trois produits qui combinent matériel et logiciel :

- iC7-Automation
- iC7-Hybrid
- iC7-Marine

La série se compose de trois variantes matérielles :

- Variateurs de fréquence
- Variateurs en armoire
- Modules système

Les variateurs disposent d'une application logicielle préinstallée répondant aux besoins de l'application prévue. Il est possible d'acquérir d'autres ensembles d'application logicielle, et certaines applications logicielles ne sont disponibles que pour des variantes matérielles spécifiques. Les ensembles d'application logicielle disponibles pour les variateurs de fréquence iC7-Automation sont appelés **Industrie** et **Motion**.

Pour plus d'informations sur l'application logicielle disponible pour les variateurs de fréquence, se reporter au *Guide d'application Industrie de la série iC7* et au *Guide d'application Motion de la série iC7*.

4.2 Écoconception des systèmes de variateur de puissance

4.2.1 Vue d'ensemble

L'efficacité énergétique de l'ensemble du système est importante et est couverte par la norme internationale CEI 61800-9-2. Dans certains endroits, tels que l'Espace économique européen, le respect des normes minimales d'efficacité est réglementé et constitue une exigence légale.

Les variateurs de fréquence sont classés selon les classes d'efficacité IE0 à IE2 conformément à la norme CEI 61800-9-2. Selon la norme, les pertes de puissance sont calculées en pourcentage de la puissance de sortie apparente nominale à 8 points de charge, comme indiqué dans [Illustration 1](#).

Avec des informations sur d'autres éléments du système, ces informations peuvent être utilisées pour calculer l'efficacité au niveau du système (IES).

Les éléments à l'origine des pertes sont décrits dans [4.2.2 Pertes de puissance et efficacité](#).




Illustration 1: Point de fonctionnement selon la norme CEI 61800-9-2

A	Courant relatif producteur de couple	B	Fréquence nominale relative du stator du moteur
---	--------------------------------------	---	---

Le variateur de fréquence est étiqueté avec la classe d'efficacité et les pertes de puissance à 100 % du courant nominal de production de couple et 90 % de la fréquence nominale du stator du moteur.

[MyDrive® ecoSmart™](#) peut être utilisé pour :

- Rechercher les données de charge partielle telles que définies dans la norme CEI 61800-9-2.
- Calculer la classe d'efficacité et l'efficacité à charge partielle du variateur de fréquence et du système de variateur de puissance (systèmes composés d'un variateur de fréquence, d'un moteur et de filtres de sortie).
- Créer un rapport consignait les données de perte de charge partielle et la classe d'efficacité IE et IES.

4.2.2 Pertes de puissance et efficacité

Les éléments provoquant une perte de puissance dans le système sont indiqués dans l'[Illustration 2](#).




Illustration 2: Conception du système de variateur

Le variateur de fréquence lui-même ne fournit qu'une partie des pertes totales du système. Les composants suivants peuvent entraîner des pertes dans le système :

- Câble d'alimentation réseau
- Filtre d'entrée externe (en option)
- Variateur de fréquence (y compris filtres intégrés)
- Filtre de sortie externe (en option)
- Câble moteur
- Moteur

Les pertes dans le câble d'alimentation réseau sont principalement dues à la résistance ohmique du câble. Pour minimiser les pertes, la longueur du câble doit être courte et adaptée au courant nominal.

Les filtres d'entrée ajoutés en externe ajoutent des pertes dans le système. Des réactances de ligne utilisées pour équilibrer la charge de phase fournissent des pertes dépendant de la charge allant jusqu'à 1-2 % de la pleine puissance. Des filtres harmoniques dédiés ont des pertes de 2 à 5 % de la puissance maximale. La réduction de la distorsion harmonique réduit les pertes au niveau du câblage externe et des transformateurs, ce qui réduit les pertes du système.

La perte du variateur de fréquence, également appelé module d'entraînement basique (BDM), dépend de la charge. Les classifications spécifiques et les données de perte de puissance sont indiquées sur l'étiquette du produit et sont détaillées dans [MyDrive® ecoSmart™](#).

Des informations spécifiques sur le variateur de fréquence sont disponibles au point [8.7 Données d'efficacité énergétique](#).

Des filtres de sortie raccordés en externe augmentent les pertes sur le système :

- Des filtres sinus suppriment le modèle de modulation d'impulsions en durée (PWM) de la fréquence de sortie, ce qui entraîne une sortie de forme sinusoïdale. La perte résultante dépend de la charge et peut atteindre 1 à 1,5 % de la puissance maximale. L'utilisation d'un filtre sinus dans les installations comportant de longs câbles moteur permet de réduire les pertes de câble.
- Les filtres dU/dt augmentent le temps de montée du modèle PWM, limitant dU/dt . Par conséquent, les filtres introduisent une perte dans le système. La perte dépend de la charge et peut atteindre 0,5 à 1 % de la puissance maximale.
- Des noyaux de mode commun atténuent le bruit haute fréquence dans le câble moteur. Par conséquent, une légère perte de puissance est ajoutée au système.

Les pertes dans le câble moteur sont principalement causées par des pertes ohmiques, mais en raison de la fréquence de commutation du variateur de fréquence, les pertes sont également causées par le couplage capacitif entre les phases et à la terre. Les pertes dues au couplage capacitif peuvent être réduites en sélectionnant soigneusement le câble moteur et en maintenant la longueur du câble aussi courte que possible. Si un filtre sinus est utilisé sur la sortie du variateur de fréquence, la perte causée par la charge capacitive est réduite.

Les pertes du moteur dépendent du type de moteur et de la catégorie d'efficacité sélectionnés. La norme CEI 60034-30-1 définit les différentes classes d'efficacité de IE1 à IE4.

5 Variateurs de fréquence iC7

5.1 Vue d'ensemble

Le variateur de fréquence iC7 est conçu comme un variateur modulaire et configurable, qui peut être complété par des extensions fonctionnelles pour répondre aux besoins des applications. Toutes les options sont configurables et peuvent être sélectionnées lors de la commande du variateur. Des extensions fonctionnelles, des bus de terrain et des logiciels supplémentaires peuvent également être ajoutés ultérieurement en tant que mise à niveau sur site.

Le variateur se compose d'un module de puissance, d'une unité de commande et d'un ensemble d'application logicielle. En outre, une gamme d'options et d'accessoires est disponible. Les ensembles et fonctionnalités d'application logicielle disponibles sont décrits dans le chapitre *Application logicielle série iC7*.

5.2 Modèles de variateur et désignations du châssis

Les variateurs de fréquence iC7 ont une désignation du châssis qui indique les caractéristiques des produits. Les désignations sont utilisées dans ce guide, par exemple dans les illustrations et les données techniques.

La désignation du châssis se compose de 4 ou 5 caractères, par exemple **FA04b** :

- Le 1er caractère est fixe et indique que le matériel assure la fonctionnalité du variateur de fréquence. Pour les variateurs de fréquence de la série iC7, **F** est utilisé comme 1er caractère.
- Le 2e caractère indique la classe de protection :
 - **A** : IP20/UL
 - **B** : IP54/UL type 12 ou IP55/UL type 12
 - **K** : IP21/UL type 1
- Les 3e et 4e caractères sont un nombre consécutif de 02 à 12. Le numéro est associé à un châssis spécifique du produit, qui est utilisé, par exemple, dans les tableaux de courant nominal.
- Le 5e caractère est optionnel et concerne uniquement les châssis qui présentent des variantes spécifiques et donc des dimensions différentes :
 - **a** : Profondeur et hauteur standard
 - **b** : Profondeur étendue
 - **c** : Hauteur étendue

Les dimensions de chaque type de châssis sont indiquées au chapitre *Dimensions extérieures et des bornes*.

Exemples de désignations du châssis utilisées dans ce guide :


- La désignation du châssis **FA04b** se traduit par un châssis IP20/UL type ouvert 04 avec une profondeur étendue.
- La désignation du châssis **FK06** se traduit par un châssis IP21/UL type 1 06.
- Si la référence dans une illustration, un texte ou un tableau s'applique à toutes les variantes, le 2e caractère est remplacé par un **x**, par exemple **Fx06**, indiquant **FA06**, **FB06** et **FK06**.
- Si la référence concerne toutes les variantes d'une classe de protection spécifique, la référence est décrite avec les deux premiers caractères uniquement, par exemple **FA** indiquant tous les châssis de **FA02** à **FA12** avec la classe de protection IP20/UL type ouvert.

5.3 Module de puissance

Les variateurs sont conçus pour s'adapter à divers sites d'installation, sont disponibles dans différentes classes de protection, et conviennent donc à une installation dans des armoires, directement sur des machines, dans des salles de contrôle dédiées et librement installés.

- Les châssis IP20/UL type ouvert sont conçus pour une installation dans des armoires fermées et des configurations similaires.

- Les châssis IP21/UL type 1 sont conçus pour une installation en intérieur.
- Les châssis IP54/IP55/UL type 12 sont conçus pour une utilisation dans des environnements où le variateur est exposé à la poussière et à l'eau.



1	IP20/UL type ouvert, FA02	2	IP20/UL type ouvert, FA06
3	IP21/UL type 1, FK09	4	IP54/IP55/UL type 12, FB11

Illustration 3: Offre de châssis dans la gamme iC7-Automation

Les variantes de châssis sont désignées par quatre ou cinq caractères, dont les deux premiers indiquent la classe de protection et les autres indiquent les dimensions physiques du châssis. Pour plus de détails sur les caractères de la désignation du châssis, voir [5.2 Modèles de variateur et désignations du châssis](#).

Les variateurs peuvent être utilisés dans une large plage de températures. La plage de température de fonctionnement standard est comprise entre -30 °C et +50 °C (-22 °F et +122 °F). Avec le déclassement, la température de fonctionnement maximale augmente à 60 °C (140 °F). Pour plus d'informations sur le déclassement, voir [10.6.1 Vue d'ensemble du déclassement en fonction des conditions de fonctionnement](#).

Les variateurs sont conçus pour fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 4 400 m (14 400 pi). Un déclassement doit être envisagé pour les altitudes supérieures à 1 000 m (3 280 pi).

Les châssis IP20/UL type ouvert (jusqu'à 43 A, 400 V) sont équipés de connecteurs d'alimentation enfichables pour faciliter l'installation et le remplacement. La sortie du moteur est protégée contre les courts-circuits, les défauts de terre et la surcharge. Une surveillance thermique est également prévue pour protéger le moteur. La commutation illimitée sur la sortie permet d'utiliser un contacteur ou déconnecte entre le variateur et le moteur. Les variateurs peuvent faire fonctionner des moteurs connectés en parallèle.

Les variateurs d'une puissance nominale supérieure ou égale à 206 A (Fx09-Fx12, 400 V) utilisent un refroidissement par canal arrière, où l'air de refroidissement est évacué des armoires ou des salles de refroidissement, ce qui réduit le besoin de refroidissement supplémentaire. La technologie des caloducs est appliquée dans les radiateurs des châssis Fx09-Fx12.

Les filtres intégrés optimisent la performance CEM, réduisent les harmoniques sur le réseau et répondent aux exigences de sortie :

- Les filtres CEM intégrés peuvent être adaptés aux exigences d'installation liées à la CEM. L'offre couvre les variateurs sans filtre, les filtres à utiliser dans les réseaux industriels (variantes conformes à C3 et C2) et les filtres conformes aux installations domestiques (conformes à C1). La longueur maximale du câble moteur est de 300 m (984 pi). Pour plus de détails sur les longueurs de câble, voir [8.9 Longueur de câble](#).
- Tous les variateurs intègrent un filtre de bus CC qui réduit la distorsion harmonique sur le réseau.
- Des filtres dU/dt externes, des filtres sinus, des filtres harmoniques et des filtres HF de mode commun sont disponibles en tant qu'accessoires en option. Pour plus d'informations sur les filtres, voir le chapitre *Filtres et options de freinage*.

5.4 Options de module de puissance


L'architecture du produit permet d'ajouter des options matérielles configurables qui renforcent la robustesse de l'installation :

- Un hacheur de freinage améliore les performances de freinage en dissipant l'énergie excédentaire dans une résistance de freinage connectée. Le hacheur de freinage est monté de série pour les unités dans des châssis jusqu'à 43 A (FA02-FA05, 400 V).
- Les bornes CC permettent une connexion commune des batteries de condensateurs CC de plusieurs variateurs, ce qui permet de partager l'énergie excédentaire pendant le fonctionnement. Pour plus de détails, voir *Utilisation des connexions CC dans le Guide d'application des variateurs de fréquence iC7-Automation*. Les châssis jusqu'à 43 A (FA02-FA05, 400 V) sont équipés des bornes CC de série.
- Un interrupteur d'alimentation en option permet de déconnecter manuellement l'alimentation réseau, ce qui augmente la sécurité pendant l'entretien. L'interrupteur d'alimentation est verrouillé avec le cache ou la porte de l'armoire pour les empêcher de s'ouvrir alors que l'alimentation n'est pas déconnectée. Si l'interrupteur d'alimentation est sélectionné lors de la commande d'un variateur, il est préinstallé dans celui-ci.
- Des fusibles intégrés en option offrant une protection supplémentaire contre les pannes à l'intérieur du variateur sont disponibles pour les variateurs IP21 et IP54/IP55.
- Une protection contre les contacts en option devant les bornes de puissance offre une protection supplémentaire contre les contacts accidentels lorsque la porte du coffret est ouverte. Si l'option de protection contre les contacts est sélectionnée lors de la commande des châssis FK09-FK12 et FB09-FB12, elle est préinstallée dans le variateur en usine. Les kits de protection contre les contacts peuvent également être commandés en tant qu'accessoires et installés dans le cadre d'une mise à niveau sur site.
- Les variateurs sont conçus pour répondre aux conditions typiques d'installation et d'utilisation en intérieur. En cas d'exposition du variateur à des environnements plus difficiles, des cartes à circuits imprimés tropicalisées peuvent être sélectionnées pour offrir une meilleure protection contre l'environnement. Les variateurs à partir de 206 A (Fx09-Fx12, 400 V) sont équipés de cartes électroniques revêtues en option.
- Un panneau d'accès au radiateur est disponible pour les variateurs dans la plage à partir de 206 A (Fx09-Fx12, 400 V) et permet un accès facile pour nettoyer les ailettes du radiateur dans le canal de refroidissement.

5.5 Unité de commande et interfaces

5.5.1 Unité de commande et interfaces

Le variateur comporte une unité de commande intégrée, composée d'une carte de commande avec sécurité fonctionnelle intégrée, de ports Ethernet intégrés, d'emplacements pour des cartes optionnelles supplémentaires, et d'un panneau de commande. Voir l'[Illustration 4](#) pour la mécanique de l'unité de commande.



1	Carte de commande	2	Carte de l'interface
3	Option placée à l'emplacement C	4	Connecteurs de l'option
5	Plaque CEM	6	Protection borniers
7	Panneau de commande	8	Options placées aux emplacements A et B
9	Plaque CEM	10	Carte d'E/S de base

Illustration 4: Mécanique de l'unité de commande

iC7-Automation est fourni avec l'ensemble d'application logicielle **Industrie**. Des applications optionnelles peuvent être incluses en usine ou ajoutées ultérieurement à l'aide d'un jeton de preuve d'achat.

5.5.2 Carte de commande et E/S standard

La carte de commande est évolutive et offre ainsi une grande souplesse d'utilisation. Elle protège la configuration et le fonctionnement du variateur, et est facile à connecter grâce aux bornes enfichables.

- **Sécurité accrue** : Des fonctions de sécurité intégrées basées sur une puce cryptographique dans le variateur protègent contre les modifications non autorisées des réglages et du logiciel du variateur.
- **Lecteur de carte mémoire** : Le lecteur de carte micro-SD permet de mettre à niveau le logiciel, d'enregistrer des données ou de copier des paramètres d'un variateur à un autre. Les données sont protégées par les fonctions de sécurité du variateur.
- **Bornes de commande enfichables** : Les bornes sont enfichables et permettent le pontage des fils de commande.
- **Bornes de commande à isolation (galvanique) PELV** : Toutes les bornes de commande et de relais de sortie sont galvaniquement isolées de l'alimentation. L'isolation est conforme aux exigences de tension extrêmement basse (PELV) pour l'isolation.
- **Sécurité fonctionnelle intégrée (SIL3)** : La carte de commande fournit la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO) avec une entrée double canal isolée galvaniquement jusqu'à PL e et SIL3, et un signal de retour STO à des fins diagnostiques.
- **E/S de base flexible** : La carte d'E/S de base en option ajoute quatre entrées digitales, deux entrées/sorties digitales combinées, deux entrées analogiques, une sortie analogique et deux sorties relais pour étendre la connectivité du variateur. Il est possible d'ajouter des options d'E/S supplémentaires dans quatre emplacements d'options maximum. Les options offrent des fonctionnalités

supplémentaires telles que des relais, des E/S digitales et analogiques, un dispositif de prise en charge du codeur/résolveur, la mesure de la température et des E/S de sécurité fonctionnelle.

- Alimentation externe 24 V CC : Le variateur offre la possibilité de connecter une alimentation externe 24 V CC à la carte de commande pour permettre le fonctionnement continu du bus de terrain et des programmes de commande, lorsque l'alimentation réseau est coupée.

5.5.3 Interfaces de communication

Les variateurs disposent de ports de communication intégrés :

- Les ports Ethernet X1 et X2 permettent les connexions aux systèmes de bus de terrain, avec prise en charge de la connexion en série et des connexions uniques. Le protocole sélectionné est préconfiguré en usine. Modbus TCP est proposé de série, et d'autres protocoles tels que PROFINET RT et EtherNet/IP sont disponibles préinstallés en usine ou peuvent être activés ultérieurement à l'aide d'un jeton de preuve d'achat. Des protocoles de bus de terrain sécurisés sont également pris en charge.
- Le port Ethernet X0 est disponible pour la connexion à un PC ou à des outils similaires utilisés pour la mise en service ou l'entretien.

De plus, le protocole de surveillance OPC UA peut être ajouté en tant que bus secondaire aux protocoles de bus de terrain Ethernet standard.

5.5.4 Panneaux de commande

La série iC7 propose une large gamme d'interfaces indiquant des affichages d'état simples via une communication sans fil vers des interfaces utilisateur avancées permettant d'accéder aux paramètres et aux réglages du variateur.




Illustration 5: Options de panneau de commande

- Blind Panel OPX00** : Le Blind Panel comporte des voyants indiquant l'état du variateur et de la connexion du bus de terrain. Il est généralement utilisé lorsqu'une interaction limitée est nécessaire avec le variateur après l'installation et la mise en service, ou lorsque les variateurs sont commandés par bus de terrain.
- Control Panel 2.8 OPX20** : Le Control Panel 2.8 est généralement utilisé lorsque l'on s'attend à interagir régulièrement avec le variateur. Le Control Panel 2.8 comporte les voyants d'état et de bus de terrain de base, un affichage graphique de 2,8 pouces et des boutons de retour tactiles. Le halo autour des boutons de navigation indique l'état du variateur et est visible de loin.

Des kits de montage sont disponibles pour le montage externe des panneaux de commande. Pour plus d'informations, voir [7.5.4 Kits de montage et câbles du panneau de commande](#).

5.5.5 Sécurité fonctionnelle

Le variateur offre une configuration évolutive des fonctions de sécurité fonctionnelle.

Une entrée Safe Torque Off (SIL 3, PL e) double canal isolée galvaniquement est proposée de série dans le variateur. Il contient également une sortie de retour STO qui peut être utilisée comme signal d'état ou comme signal de diagnostic vers un équipement de sécurité externe. Cette version de sécurité fonctionnelle ne peut pas être mise à niveau sur site.

Il est également possible de sélectionner une option de sécurité fonctionnelle avec STO, SS1-t et prise en charge du bus de terrain de sécurité. Cette option comprend une entrée double canal configurable et prend en charge les fonctions STO et Arrêt de sécurité temporisé 1 (SS1-t). Des bus de terrain sécurisés sont également pris en charge.

Pour plus de détails sur la commande d'options de sécurité fonctionnelle, voir [12.2.4 Caractéristiques de la carte de commande \(+Bxxx\)](#).

5.6 Capacité de surcharge

5.6.1 Vue d'ensemble du profil de charge

Lors de la sélection d'un variateur, il est important de connaître les caractéristiques et le cycle de charge de l'application pour garantir des performances optimales.

Le courant de sortie nominal est sélectionné en fonction du profil de charge de l'application. En outre, un déclassement du courant de sortie peut être nécessaire, par exemple, si la température de fonctionnement est augmentée ou si le variateur est installé à une altitude supérieure à 1 000 m (3 300 pi). Pour plus d'informations sur le déclassement, voir [10.6.1 Vue d'ensemble du déclassement en fonction des conditions de fonctionnement](#).

Les variateurs iC7 sont classés selon trois catégories de courant de sortie :

- **Surcharge faible (LO) :** 110 % de charge pendant au moins 1 minute toutes les 10 minutes
- **Surcharge élevée (HO1) :** Jusqu'à 160 % de charge pendant 1 minute toutes les 10 minutes, avec un couple de décrochage allant jusqu'à 200 %
- **Surcharge élevée avec usage intensif (HO2) :** Jusqu'à 160 % de charge pendant 1 minute toutes les 5 minutes, avec un couple de décrochage allant jusqu'à 200 %, au démarrage du process




Illustration 6: Courbes de surcharge faible, surcharge élevée et surcharge élevée avec usage intensif

Pour le démarrage des moteurs, un couple de décrochage de courte durée peut être appliqué pendant 3 s. La valeur nominale dépend du réglage et du courant nominal actuel.

Pour les valeurs nominales des variateurs à la tension et à la fréquence nominales, voir [8.2.2 Valeurs nominales pour les variateurs de fréquence avec une tension d'alimentation de 380-500 V](#).

MyDrive® Select peut également être utilisé pour prendre en charge la sélection du variateur, y compris les calculs et les optimisations.

5.6.2 Surcharge faible (LO)

Le profil de surcharge faible prend en charge les applications fonctionnant à une charge constante ou à variation lente, lorsqu'une capacité de surcharge limitée est nécessaire. Il est généralement utilisé dans des applications avec une charge de couple variable.

Le profil de surcharge faible permet au variateur de fonctionner à **110 % de charge pendant au moins 1 minute toutes les 10 minutes**.

Les applications types dans lesquelles le profil de surcharge faible est utilisé sont les suivantes :

- Ventilateurs

- Pompes centrifuges
- Soufflantes et aérateurs
- Compresseurs à vis

5.6.3 Surcharge élevée (HO1)

Le profil de surcharge élevée est caractéristique des applications qui nécessitent une surcharge à court terme plus élevée et des opérations à couple constant. Les applications types du profil de surcharge élevée sont celles à mouvement continu.

Pour les variateurs jusqu'à Fx08, la sortie nominale HO1 est évaluée au même niveau que pour une surcharge faible. Pour Fx09-Fx12, la valeur nominale de sortie est définie pour une taille de moteur inférieure par rapport au profil de surcharge faible.

Avec le profil de surcharge élevée, le variateur peut fonctionner avec une charge **allant jusqu'à 160 % pendant 1 minute toutes les 10 minutes, avec un couple de décrochage allant jusqu'à 200 %**, en fonction de la taille. Pour les données spécifiques au variateur, voir [8.2.2 Valeurs nominales pour les variateurs de fréquence avec une tension d'alimentation de 380-500 V](#).

Les applications types dans lesquelles le profil de surcharge élevée est utilisé sont les suivantes :

- Convoyeurs
- Centrifugeuses
- Décanteuses
- Compresseurs à piston
- Pompes à piston
- Mélangeurs
- Agitateurs
- Escaliers mécaniques
- Extrudeuses (fonctionnement continu)

5.6.4 Surcharge élevée avec usage intensif (HO2)

Le profil de surcharge élevée avec usage intensif est utilisé lorsque l'application fonctionne périodiquement de manière intermittente ou continue. La charge cyclique qui en résulte nécessite de prendre en considération l'utilisation du variateur afin de garantir les performances et la durée de vie nécessaires. Un couple de démarrage à court terme plus élevé est souvent nécessaire.

Pour bénéficier de la performance dynamique accrue et ne pas compromettre la durée de vie, le courant de sortie est réduit d'une taille de moteur par rapport à la valeur nominale de HO1.

Avec le profil de surcharge élevée avec usage intensif, le variateur peut fonctionner **avec une charge allant jusqu'à 160 % pendant 1 minute toutes les 5 minutes, avec un couple de décrochage allant jusqu'à 200 %**, en fonction du courant nominal.

Les applications types dans lesquelles le profil de surcharge élevée avec usage intensif est utilisé sont les suivantes :

- Extrudeuses
- Convoyeurs à accélération continue
- Ascenseurs et dispositifs de levage
- Grues
- Applications de positionnement
- Pompes de dosage

6 Application logicielle iC7-Automation

6.1 Vue d'ensemble

Les variateurs iC7 offrent un contrôle moteur de précision et sont équipés de fonctions intégrées de sécurité fonctionnelle, de sécurité et de connectivité.

Les deux ensembles d'application logicielle disponibles pour les variateurs de fréquence iC7-Automation sont :

- L'application Industrie est incluse de série dans les variateurs iC7-Automation, sauf si une autre application a été sélectionnée lors de la commande du variateur. L'application logicielle Industrie offre une commande de vitesse et de couple combinée à un large éventail de fonctionnalités qui prennent en charge diverses applications exigeantes.
- L'application Motion offre la même gamme de principes de contrôle du moteur que l'application logicielle Industrie avec, en plus, des capacités de positionnement et de synchronisation. L'application Motion peut être sélectionnée lors de la commande du variateur ou ultérieurement en tant que mise à niveau sur site.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et sur la manière de les configurer, consulter le *guide d'application Industrie de la série iC7* et le *guide d'application Motion de la série iC7*.

6.2 Fonctions de base

6.2.1 Vue d'ensemble des fonctions de base

Les fonctions de base de l'application logicielle Industrie de la série iC7 comprennent, entre autres, l'utilisation des références, la commande E/S et les affichages, et la commande de frein mécanique. Cette section décrit brièvement les fonctions de base qui permettent au variateur de contrôler n'importe quelle application.

6.2.2 Commande E/S et affichages

En fonction de la configuration matérielle du variateur, des entrées digitales et analogiques ainsi que des sorties digitales, analogiques et relais sont disponibles. Les E/S peuvent être configurées et utilisées pour commander l'application à partir du variateur.

Si des options d'extension fonctionnelle sont installées sur le variateur, les paramètres associés et les sélections d'E/S s'affichent automatiquement dans la structure des paramètres.

6.2.3 Utilisation des références

Des références provenant de sources multiples peuvent être définies, en fonction des besoins de l'application.

Sources de référence :

- Entrées analogiques
- Entrées digitales sous forme d'entrée impulsions ou de potentiomètre digital
- Référence provenant d'un bus de terrain
- Jusqu'à huit vitesses prééglées, quatre couples prééglés ou huit process prééglés, pouvant chacun être configuré individuellement (sélectionnable à l'aide d'un paramètre, d'un bus de terrain ou d'entrées digitales)
- Référence locale depuis le panneau de commande
- Référence logique

Les signaux de référence peuvent être configurés et mis à l'échelle individuellement pour chaque mode d'exploitation (vitesse, couple et process). Il est possible de les ajouter, de les soustraire et de les multiplier, ce qui génère la référence pour le variateur. La référence finale est mise à l'échelle de -100 % à 100 %.

6.2.4 Rampes

L'application prend en charge quatre rampes linéaires et rampes S, une rampe variable qui peut être réglée avec une valeur analogique et la rampe anti-balancement qui empêche le balancement d'une charge pendant le mouvement horizontal.

Les rampes linéaires assurent une accélération et une décélération constantes. Les rampes S permettent une accélération et une décélération non linéaires, avec une transition en douceur au début et à la fin du processus d'accélération et de décélération.

6.2.5 Arrêt rapide

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'arrêter l'application rapidement. À cette fin, le variateur prend en charge un temps de rampe de décélération spécifique allant de la vitesse du moteur synchrone à 0 tr/min.

6.2.6 Sens de rotation limite

Le moteur peut être préréglé pour fonctionner dans un seul sens de rotation (positif ou négatif), évitant ainsi un sens de rotation imprévu.

6.2.7 Marche par à-coups avec modes jogging

Des réglages de vitesse prédéfinis peuvent être utilisés pendant la mise en service, la maintenance ou l'entretien. Les fonctions couvrent le mode Ralentissement (fonctionnement à vitesse réduite), le mode Jogging (fonctionnement à vitesse prédéfinie) et le mode Prioritaire (fonctionnement qui annule tous les réglages de référence).

6.2.8 Bypass vitesse

Des vitesses de moteur spécifiques peuvent être contournées pendant le fonctionnement. Cette fonction permet de limiter ou d'éviter la résonance mécanique de la machine, limitant ainsi les vibrations et le bruit du système.

6.2.9 Démarrage à la volée

Le démarrage à la volée permet au variateur de se synchroniser sur un moteur en rotation libre avant de prendre le contrôle du moteur. La prise de contrôle du moteur à la vitesse réelle minimise les contraintes mécaniques sur le système. Cette fonction est utile dans les applications de ventilateurs et de centrifugeuses, par exemple.

6.2.10 Chute de la tension réseau

En cas de chute de la tension réseau et si le variateur ne peut pas continuer à fonctionner, il est possible de sélectionner des actions correctives prédéfinies. Ces actions incluent un arrêt, une mise en roue libre ou la réalisation d'une rampe de décélération contrôlée.

6.2.11 Sauvegarde cinétique

La sauvegarde cinétique permet au variateur de garder le contrôle en cas de coupure de courant s'il y a suffisamment d'énergie dans le système, comme de l'inertie, ou lors de l'abaissement d'une charge. La fonction permet un arrêt contrôlé de la machine.

6.2.12 Atténuation des résonances

Le bruit haute fréquence de résonance du moteur peut être éliminé par l'atténuation des résonances. Des atténuations des résonances automatique et manuelle sont disponibles.

6.2.13 Préchauffage du moteur

Dans des environnements froids et humides, le moteur doit être préchauffé pour éviter la condensation et les démarrages à froid. La fonction Démarrage CC génère un courant CC dans les enroulements du moteur, maintenant la température au-dessus de la température ambiante.

6.2.14 Commande de frein mécanique

Dans les applications telles que les grues, les ascenseurs et dispositifs de levage ou les convoyeurs en descente, un frein mécanique est utilisé pour maintenir la charge à l'arrêt, lorsque le moteur n'est pas contrôlé par le variateur ou lorsque l'alimentation est coupée.

La fonction de commande de frein mécanique garantit un passage en douceur entre le frein mécanique et le moteur maintenant la charge, en contrôlant l'activation et la désactivation du frein mécanique.

6.2.15 Statisme

La fonction de statisme garantit que plusieurs moteurs, chacun contrôlé par un variateur et connecté à un arbre mécanique commun, partagent la charge. Cette fonction est généralement utilisée sur les grues, les treuils ou les systèmes de convoyeurs plus grands contrôlés par au moins deux moteurs.

6.3 Contrôleurs

6.3.1 Vue d'ensemble

La commande de vitesse et de couple est incluse dans les applications logicielles Industrie et Motion. Outre les fonctions de commande communes, chaque application logicielle dispose d'une fonction de commande supplémentaire pour répondre aux besoins de l'application.

Tableau 4: Fonctions de commande dans l'application logicielle iC7-Automation

Caractéristiques	industrie	Motion
Contrôle de vitesse	x	x
Commande de couple	x	x
Contrôle de process	x	–
Positionnement	–	x

6.3.2 Contrôleur de vitesse

Un contrôleur du PI de vitesse intégré permet un contrôle précis de la vitesse de rotation du moteur. Le contrôleur offre un contrôle en boucle ouverte et fermée.

Le mode boucle ouverte ne nécessite pas de capteur externe pour mesurer le signal de retour. Cela facilite l'installation et la mise en service et élimine le risque de capteurs défectueux.

En mode boucle fermée, un capteur de vitesse est ajouté, offrant un contrôle très précis.

La fonction de **réglage automatique** intégrée permet d'optimiser les paramètres du contrôleur de vitesse.

6.3.3 Contrôleur de couple

Un contrôleur de couple intégré permet un contrôle optimal du couple. Généralement, le contrôle de tension est utilisé pour les treuils ou les extrudeuses. Le variateur offre à la fois un contrôle en boucle ouverte où les capteurs de courant assurent le retour, et un contrôle en boucle fermée avec un retour fourni par un capteur de vitesse externe.

6.3.4 Contrôle de process

Le contrôleur de process peut contrôler un process dans un système où une pression, un débit ou une température constant(e) est nécessaire, par exemple. Le retour de l'application est connecté au variateur, fournissant la valeur de process réelle. En contrôlant la vitesse du moteur, le contrôleur garantit que la sortie correspond à la référence fournie. La source de référence et les signaux de retour sont convertis et mis à l'échelle aux valeurs réelles contrôlées. Le contrôleur assure une régulation PID complète, qui comprend la configuration des paramètres PID, et est optimisé par la fonction de réglage automatique intégrée.

6.3.5 Contrôleur de position

Un contrôleur de position intégré permet un contrôle précis de la position du mouvement linéaire ou rotatif. Le contrôle de position est toujours en boucle fermée, basé sur un contrôleur du PID, mais le retour de position peut être :

- La position mesurée par un appareil physique, par exemple un codeur
- La position du rotor estimée par le contrôle moteur, appelée « positionnement sans capteur »

Ce contrôleur de position constitue la base des fonctions intégrées de contrôle du mouvement telles que le mode positionnement et synchronisation.

6.4 Fonctions de contrôle moteur

6.4.1 Types de moteur

Le variateur prend en charge les moteurs standard tels que :

- Moteurs asynchrones
- Moteurs à magnétisation permanente

6.4.2 Caractéristiques de couple

Différentes caractéristiques de charge sont prises en charge pour répondre aux besoins réels de l'application :

- **Couple variable** : Caractéristique de charge typique des ventilateurs et des pompes centrifuges, où la charge est proportionnelle au carré de la vitesse.
- **Couple constant** : Caractéristique de charge utilisée dans les mécanismes où le couple est nécessaire sur toute la plage de vitesse. Les applications types sont les convoyeurs, les extrudeuses, les décanteurs, les compresseurs et les treuils.

6.4.3 Principes de contrôle du moteur

Différents principes de contrôle peuvent être sélectionnés pour contrôler le moteur, en fonction des besoins de l'application :

- Contrôle U/f pour un fonctionnement simple en boucle ouverte.
- VVC+ (contrôle vectoriel de tension) en boucle ouverte et fermée, pour les applications générales.
- FVC+ (contrôle vectoriel du flux) en boucle ouverte et fermée, pour les applications exigeantes nécessitant des réponses rapides ou une grande précision de vitesse ou de couple.

6.4.4 Données de la plaque signalétique du moteur

Les données types du moteur pour le variateur sont prédéfinies en usine. Les données prédéfinies permettent le fonctionnement de la plupart des moteurs. Lors de la mise en service, les données réelles du moteur sont saisies dans les réglages du variateur pour optimiser le contrôle moteur.

6.4.5 Adaptation automatique au moteur (AMA)

L'adaptation automatique au moteur (AMA) optimise les paramètres du moteur pour améliorer les performances de l'arbre. Sur la base des données de l'étiquette de produit du moteur et des mesures du moteur à l'arrêt, les paramètres clés du moteur sont recalculés et utilisés pour affiner l'algorithme de contrôle moteur.

6.4.6 Optimisation automatique de l'énergie (AEO)

La fonction d'optimisation automatique de l'énergie (AEO) optimise le contrôle en se concentrant sur la réduction de la consommation d'énergie au point de charge réel.

6.4.7 Freinage de la charge

6.4.7.1 Vue d'ensemble du freinage de la charge

Pour le freinage contrôlé de la charge réalisé par le variateur, différentes fonctions peuvent être utilisées. La fonction spécifique est sélectionnée en fonction de l'application et de la vitesse d'arrêt de la charge nécessaire.

6.4.7.2 Freinage par résistance

Dans les applications qui nécessitent un freinage rapide ou continu, un variateur équipé d'un hacheur de freinage est généralement utilisé. L'énergie excédentaire générée par le moteur pendant le freinage de l'application se dissipe dans une résistance de freinage connectée. La performance de freinage dépend de la valeur nominale spécifique du variateur et de la résistance de freinage sélectionnée.

6.4.7.3 Contrôle de surtension (OVC)

Si le temps de freinage n'est pas critique ou si la charge varie, la fonction de contrôle de surtension (OVC) peut être utilisée pour contrôler l'arrêt de l'application. Le variateur prolonge le temps de la rampe de décélération lorsqu'il n'est pas possible de freiner pendant la période de décélération définie. Cette fonction ne doit pas être utilisée dans les applications de levage, les systèmes à forte inertie ou les applications nécessitant un freinage continu.

6.4.7.4 Freinage CC

En cas de freinage à faible vitesse, il est possible d'améliorer le freinage du moteur en utilisant la fonction de freinage CC. Le logiciel offre un freinage CC configurable pour le contrôle du moteur à induction. Il injecte un courant CC défini par l'utilisateur.

6.4.7.5 Freinage CA

Dans les applications avec fonctionnement non cyclique du moteur, le freinage CA peut être utilisé pour raccourcir le temps de freinage. L'énergie excédentaire est dissipée en augmentant les pertes dans le moteur pendant le freinage. Les performances dépendent du type de moteur et offrent les meilleures performances sur les moteurs asynchrones.

6.4.7.6 Maintien CC

Le logiciel offre la possibilité de configurer la fonction Démarrage CC pour maintien CC avant de passer au contrôle moteur normal.

6.4.7.7 Répartition de la charge

Dans certaines applications, au moins deux variateurs contrôlent l'application en même temps. Si l'un des variateurs freine un moteur, l'énergie excédentaire peut être transmise au bus CC d'un variateur entraînant un moteur, ce qui entraîne une réduction de la consommation d'énergie totale. Cette fonction est généralement pratique, par exemple, dans les décanteurs et les machines textiles, où des variateurs de plus petite puissance fonctionnent en mode générateur.

6.5 Fonctions de protection

6.5.1 Fonctionnalités de protection du moteur

Le variateur offre diverses fonctions pour protéger le moteur et l'application.

La mesure du courant de sortie fournit des informations pour protéger le moteur. Il est possible de détecter les surcourants, les courts-circuits, les défauts de terre et les connexions de phase moteur perdues et de mettre en place les protections appropriées.

La surveillance des limites de vitesse, de courant et de couple fournit une protection supplémentaire au moteur et à l'application. Dans des conditions de charge extrêmes, cela assure également une protection contre le calage du moteur.

La protection du rotor bloqué empêche le variateur de démarrer avec un rotor moteur bloqué.

Une protection thermique du moteur est fournie, soit en calculant la température du moteur en fonction de la charge réelle, soit par des capteurs de température externes connectés à Temperature Measurement OC7T0. Les types de capteurs pris en charge sont Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY84 et KTY81.

6.5.2 Protection du réseau

Le variateur offre une protection contre les conditions du réseau électrique susceptibles d'affecter le bon fonctionnement. Le déséquilibre et la perte de phase du réseau sont contrôlés. Lorsque le déséquilibre dépasse les limites spécifiées, le variateur émet une réponse configurable et des mesures correctives peuvent être prises.

La fréquence d'alimentation est également surveillée et, lorsque le variateur se trouve en dehors des limites acceptables, il réagit de la manière configurée. De plus, le logiciel du variateur offre une protection optionnelle contre les sous-tensions et une réponse configurable aux pics de réseau.

6.5.3 Fonctions de protection du variateur

Le variateur est surveillé et protégé pendant le fonctionnement.

Les capteurs de température intégrés mesurent la température réelle et fournissent des informations pertinentes pour protéger le variateur. Si la température dépasse ses conditions de température nominales, un déclassement des paramètres opérationnels est appliqué. Si la température est en dehors de la plage de fonctionnement autorisée, le variateur cesse de fonctionner.

Le courant du moteur est contrôlé en permanence sur les 3 phases. En cas de court-circuit entre deux phases ou de défaut à la terre, le variateur détecte le court-circuit et s'éteint immédiatement. Si le courant de sortie dépasse ses valeurs nominales en cours de fonctionnement pendant une durée supérieure à celle autorisée, la capacité de surcharge est réduite jusqu'à ce que les conditions soient rétablies.

La tension du bus CC du variateur est contrôlée. Si elle dépasse des niveaux critiques, le variateur émet un avertissement. Si le problème persiste, le variateur cesse de fonctionner.

6.5.4 Protection des filtres externes ou des résistances de freinage

Les résistances de freinage sont contrôlées pour détecter une surcharge thermique (selon une charge thermique calculée ou par un capteur externe), un court-circuit et des connexions manquantes.

Le variateur peut également surveiller la température des filtres connectés en externe.

6.5.5 Déclassement automatique

Le déclassement automatique du variateur permet le fonctionnement en continu même si les conditions de fonctionnement nominales sont dépassées. La température, une tension du bus CC élevée, une charge élevée du moteur ou un fonctionnement proche de 0 Hz sont des facteurs types qui ont une incidence sur le fonctionnement. Le déclassement est généralement appliqué comme une diminution de la fréquence de commutation ou un changement du type de modulation, entraînant des pertes thermiques plus faibles.

6.6 Fonctions de surveillance

6.6.1 Fonctions de surveillance

Le variateur offre un large éventail de fonctions de surveillance fournissant des informations sur les conditions de fonctionnement réelles. Voici quelques exemples :

Contrôle vitesse

Il est possible de contrôler la vitesse du moteur en cours de fonctionnement. Si la vitesse dépasse les limites minimale ou maximale, l'utilisateur en est informé et peut entreprendre les actions appropriées.

Surveillance de la température

Les températures du variateur et des capteurs externes connectés peuvent être surveillées. Vous pouvez ainsi surveiller les conditions de fonctionnement du variateur et de l'application associée.

Surveillance du réseau

En fonctionnement, le variateur peut surveiller les conditions du réseau. Il mesure la tension du réseau pour chaque phase d'alimentation et la fréquence du réseau, et calcule le déséquilibre de la tension du réseau et la distorsion harmonique totale (THDv).

6.6.2 Journal des événements

Un journal des événements donne accès aux derniers avertissements et défauts enregistrés, fournissant des informations pertinentes pour l'analyse des événements qui se sont produits dans le variateur.

6.6.3 Enregistrement et stockage des données

L'enregistrement des données d'exploitation du variateur et du process associé est possible pendant le fonctionnement. L'enregistrement peut être continu ou déclenché par des événements spécifiques. Les données sont stockées sur la carte micro-SD installée sur le variateur, ou transmises directement à MyDrive Insight. Cette fonction permet de collecter des données pour une analyse détaillée du fonctionnement et des événements survenant pendant le fonctionnement.

6.6.4 Maintenance préventive

Les éléments de l'application doivent être inspectés et entretenus périodiquement en raison de l'usure pendant le fonctionnement. Par exemple, les paliers moteur, les capteurs de signal de retour, les joints et les filtres sont sujets à l'usure et doivent être entretenus ou remplacés. La maintenance préventive permet de programmer les intervalles d'entretien dans le variateur. Le variateur émet un avertissement lorsqu'une maintenance est nécessaire.

Dix éléments de maintenance préventive peuvent être programmés dans le variateur. Les informations suivantes doivent être précisées pour chaque élément :

- Le type de déclencheur qui active la maintenance (par exemple, Heures de fonctionnement)
- Intervalle de maintenance (par exemple 1 000 heures)

Les paramètres peuvent également être réglés individuellement via le bus de terrain.

6.7 Sécurité fonctionnelle

Une fonction Safe Torque Off avec double entrée est disponible en série sur le variateur. Un signal de retour Safe Torque Off supplémentaire indique l'état du variateur.

D'autres fonctions de sécurité fonctionnelle sont disponibles en option. L'ensemble de fonctions couvre un large éventail de fonctions de sécurité fonctionnelle qui peuvent être utilisées à la fois dans une configuration sans capteur et en boucle fermée. Un bus de terrain de sécurité est également pris en charge en option.

6.8 Fonctions de sécurité

REMARQUE

Ne connecter pas le variateur directement à Internet, car la connectivité de bout en bout n'est pas sécurisée via les outils logiciels Danfoss. Il est recommandé que les variateurs soient installés par du personnel autorisé et formé, conscient des risques de sécurité sur les réseaux et pouvant atténuer les menaces dans le réseau. En général, toute personne ayant un accès physique peut accéder au variateur et le configurer.

Le variateur offre les fonctionnalités de cybersécurité suivantes :

- Chaîne de démarrage sécurisée

- Micrologiciels et applications logicielles signés et chiffrés
- Mises à jour logicielles sécurisées
- Vérification des licences
- Connectivité sécurisée pour toutes les interfaces de communication

6.9 Fonctionnalités de l'application logicielle Motion

6.9.1 Positionnement

L'application logicielle Motion prend en charge plusieurs configurations pour le contrôle moteur, le contrôle de la vitesse et le positionnement, avec et sans retour, ce qui permet une adaptation à la plupart des applications.

6.9.2 Mode positionnement

Les variateurs iC7 offrent trois types de positionnement de base :

- Positionnement absolu
- Positionnement relatif
- Positionnement d'approche

La différence entre les types de positionnement est le point de référence utilisé pour la cible de positionnement.

6.9.3 Mode synchronisation

En mode synchronisation, le variateur est commandé par la position. La position cible est donnée par un signal maître qui prend en compte le rapport de vitesse, synchronisant ainsi le mouvement du suiveur avec le maître et formant un arbre électronique.

6.9.4 Retour au point d'origine

La fonction Retour au point d'origine est utilisée pour définir le point zéro de la machine, créant ainsi une relation entre la position physique de la machine et les valeurs de position enregistrées par le variateur. Le retour au point d'origine est nécessaire dans différentes situations en fonction du mode d'exploitation et du type de retour.

6.9.5 Sonde d'approche

La fonction Sonde d'approche capture la position réelle au front d'un signal sur une entrée digitale, indépendamment du mode d'exploitation. Deux sondes d'approche simultanées sont prises en charge, appelées Sonde d'approche 1 et Sonde d'approche 2.

6.9.6 Mouvement superposé

Un mouvement superposé est un positionnement en plus d'un mouvement sous-jacent en mode vitesse ou synchronisation, utilisé pour décaler la position pendant le fonctionnement. Le mouvement superposé est contrôlé par un générateur de profil séparé, qui calcule un profil de vitesse en plus du mouvement sous-jacent sur la base de la distance, de la vitesse et des rampes.

6.10 Outils logiciels

6.10.1 Vue d'ensemble des outils logiciels

Danfoss propose une suite d'outils logiciels de bureau conçus pour offrir un fonctionnement facile et le plus haut niveau de personnalisation des variateurs de fréquence.

Les API et l'interface de dispositif Danfoss permettent d'intégrer les outils dans des systèmes et des processus commerciaux propriétaires. Les outils MyDrive® prennent en charge tout le cycle de vie du variateur, de la conception du système à l'entretien. Certains outils sont disponibles gratuitement et d'autres nécessitent un abonnement.

Pour plus d'informations sur les outils MyDrive®, voir la documentation MyDrive.

6.10.2 MyDrive® Select

MyDrive® Select effectue le dimensionnement du variateur de fréquence en fonction des courants en charge du moteur calculés, de la température ambiante et des limitations de courant. Les résultats de dimensionnement sont disponibles en format graphique et numérique, et incluent des calculs de rendement, de pertes de puissance et de courants en charge de l'onduleur. Les documents obtenus sont disponibles au format .pdf ou .xls, et peuvent être importés dans MyDrive® Harmonics pour évaluer la distorsion harmonique ou valider la conformité aux normes et aux recommandations les plus reconnues en matière d'harmoniques.

MyDrive® Select est disponible en tant qu'outil en ligne sur select.mydrive.danfoss.com, et en tant qu'application pour appareil mobile pouvant être téléchargée depuis les boutiques d'applications.

6.10.3 MyDrive® Harmonics

MyDrive® Harmonics évalue les avantages que constitue l'ajout de solutions d'atténuation des harmoniques dans une installation, et calcule la distorsion harmonique du système. L'évaluation peut être effectuée à la fois pour les nouvelles installations et lors de l'extension d'une installation existante.

La version gratuite offre une vue d'ensemble rapide des performances générales attendues du système. La version expert de MyDrive® Harmonics nécessite un abonnement, et offre d'autres fonctionnalités, notamment la possibilité d'enregistrer et de partager des projets harmoniques, d'importer des projets depuis MyDrive® Select et d'ajouter des produits d'atténuation des harmoniques Danfoss.

MyDrive® est disponible en tant qu'outil en ligne sur <https://harmonics.mydrive.danfoss.com>.

6.10.4 MyDrive® ecoSmart™

MyDrive® ecoSmart™ détermine l'efficacité énergétique du variateur utilisé et la classe d'efficacité du système conformément à la norme CEI 61800-9.

MyDrive® ecoSmart™ utilise des informations sur le moteur, les points de charge et le variateur de fréquence sélectionnés pour calculer la classe d'efficacité et l'efficacité à charge partielle d'un variateur de fréquence Danfoss, soit pour un variateur autonome (CDM), soit pour un variateur équipé d'un moteur (PDS).

MyDrive® ecoSmart™ est disponible en tant qu'outil en ligne sur ecosmart.mydrive.danfoss.com, et en tant qu'application pour appareil mobile pouvant être téléchargée depuis les boutiques d'applications.

6.10.5 MyDrive® Insight

MyDrive® Insight est un outil logiciel pour la mise en service, la configuration et la surveillance des variateurs. MyDrive® Insight peut être utilisé pour configurer les paramètres, mettre à niveau le logiciel et configurer les fonctions de sécurité fonctionnelle et de surveillance conditionnelle. Une carte micro-SD peut être utilisée comme appareil de stockage pour l'enregistrement de données, la création de sauvegardes et la restauration du système à partir d'une sauvegarde.

La fonction Logic de MyDrive® Insight permet de personnaliser et de contrôler les variateurs via une interface utilisateur graphique sans avoir besoin d'un outil de programmation séparé. Elle permet des contrôles conditionnels, la détection et le diagnostic des défauts, ainsi que la création d'une logique de séquençage et d'interverrouillage. Des blocs de fonctions programmables avec entrées et sorties peuvent être connectés pour contrôler les sorties digitales ou analogiques du variateur. Pour plus d'informations, voir le Guide d'application de la fonction Logic de MyDrive® Insight.

MyDrive® Insight peut être téléchargé sur <https://suite.mydrive.danfoss.com>.

7 Options et accessoires

7.1 Vue d'ensemble des options et accessoires

La série iC7 comprend également plusieurs options et accessoires, notamment :

- Extensions fonctionnelles
- Panneaux de commande
- Options de communication
- Filtres

En cas de commande séparée, les options livrées comprennent un guide imprimé comprenant les consignes de sécurité et d'installation de base.

7.2 Options de communication

Les options de communication pour les variateurs iC7 sont divisées entre des protocoles de bus de terrain utilisés pour commander les appareils, et des protocoles de surveillance pour fournir des données à SCADA ou au cloud, par exemple.

Le variateur est équipé d'un protocole Modbus TCP de série. Les protocoles de bus de terrain suivants sont disponibles :

- PROFINET RT OS7PR
- EtherNet/IP OS7IP
- EtherCAT OS7EC

De plus, le protocole de surveillance OPC UA peut être ajouté en tant que bus secondaire aux protocoles de bus de terrain Ethernet standard. Tous les protocoles de communication sont disponibles en tant que sélections installées en usine ou en tant que mises à niveau sur site avec un jeton de preuve d'achat.

Pour connaître les codes de commande des options de communication, voir [12.2.4 Caractéristiques de la carte de commande \(+Bxxx\)](#).

7.3 Options d'extension fonctionnelle

7.3.1 Vue d'ensemble

D'autres fonctions d'E/S peuvent être ajoutées aux variateurs de fréquence iC7-Automation pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Selon le châssis du variateur de fréquence, il est possible d'ajouter jusqu'à quatre extensions fonctionnelles.

Tableau 5: Options d'extension fonctionnelle pour variateurs de fréquence iC7-Automation

Option	Description
General Purpose I/O OC7C0	L'option General Purpose I/O ajoute trois entrées digitales, deux sorties digitales, deux entrées analogiques, une sortie analogique et un dispositif de prise en charge de la mesure de la température (Pt1000, Ni1000 et KTY81).
Relay Option OC7R0	L'option Relais offre trois relais supplémentaires : 2 NO/NF et 1 NO nominal jusqu'à 250 V CA/2 A.
Encoder/Resolver Option OC7M0	L'option Encoder/Resolver permet de connecter un ou deux dispositifs comme retour de vitesse/position ou référence. Les types de dispositifs suivants sont pris en charge : • Codeur incrémental (TTL, HTL et SinCos) • Codeur absolu (SSI, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat, BiSS C) • Résolveur Les codeurs rotatifs et linéaires sont pris en charge. En outre, une sortie de simulation de codeur TTL peut être utilisée pour dupliquer l'une des entrées de codeur/résolveur ou d'autres signaux de position.

Tableau 5: Options d'extension fonctionnelle pour variateurs de fréquence iC7-Automation - (suite)

Option	Description
Temperature Measurement OC7T0	L'option Temperature Measurement ajoute cinq entrées de capteur de température avec entrée de compensation. Les capteurs pris en charge sont Pt100, Pt1000, Ni1000 et KTY81.
Digital 230 V AC Input OC7D0	L'option Digital 230 V AC Input ajoute cinq entrées digitales 42-240 V CA isolées galvaniquement.

7.3.2 Emplacements d'option

Les options se trouvent dans les emplacements A-E. Pour plus d'informations sur les positions physiques détaillées des emplacements d'option, voir [Illustration 7](#).

Étant donné que les connexions à certaines positions d'option sont établies via d'autres options, les dépendances suivantes doivent être respectées lors de la conception du système :

- L'option à l'emplacement B nécessite une option à l'emplacement A.
- L'option à l'emplacement D nécessite une option à l'emplacement C.
- L'option à l'emplacement E nécessite des options à la fois à l'emplacement C et à l'emplacement D.

i CONSEIL : Lors de la commande de châssis Fx02-Fx05 sans option ou avec une option à l'emplacement A uniquement, il est important de bien réfléchir si plus d'une option est nécessaire ultérieurement. L'ajout d'options supplémentaires augmente la profondeur du variateur de fréquence. Pour garantir l'évolutivité, sélectionner le code +CBX0 lors de la commande d'un variateur de fréquence.

Tableau 6: Nombre d'extensions fonctionnelles par châssis

Châssis	Nombre d'options	Emplacement d'option
FA02a-FA05a	1	A
FA02b	2	A, B
FA03b-FA04b	3	A, B, C
FA05b	4	A, B, C, D
FA06-FA12	4	A, C, D, E
FB09-FB12		
FK06-FK12		




Illustration 7: Emplacements d'option dans les variateurs de fréquence iC7-Automation

7.4 Filtres et options de freinage

7.4.1 Filtres sinus

Des filtres sinus sont installés à la sortie du variateur de fréquence lorsqu'une protection du moteur supplémentaire est nécessaire ou pour réduire le bruit de commutation acoustique du moteur.

Le filtre fournit une sortie sinusoïdale au moteur. Le filtre sinus réduit également les contraintes d'isolation du moteur, et est nécessaire lorsque les conditions de fonctionnement sur les bornes du moteur dépassent les spécifications du moteur. Le bruit acoustique du moteur est également atténué en raison de la forme d'ondes sinusoïdale.

Un kit IP21/UL type 1 est disponible pour faire passer la classe de protection du filtre sinus IP20/UL type ouvert à IP21/UL type 1. Pour plus d'informations sur la sélection et la commande du filtre et des accessoires appropriés, voir [12.3.2.1 Directives de sélection](#).

En cas d'utilisation de filtres sinus à la sortie, il est important de s'assurer que la fréquence de commutation du variateur correspond aux caractéristiques du filtre. Pour les variateurs de fréquence iC7-Automation, cela se fait en configurant les paramètres suivants dans le groupe de paramètres **3.5 Output Filter** :

- Dans le paramètre **3.5.1 Output Filter Type**, sélectionner **Sine-wave Filter**.
- Dans le paramètre **3.5.2 Filter Capacitance**, régler la capacité en µF.
- Dans le paramètre **3.5.3 Filter Inductance**, régler l'inductance en mH.
- Dans le paramètre **3.5.4 Filter Inductance Resistance**, régler la résistance en ohm.

Les réglages par défaut des variateurs de fréquence iC7-Automation correspondent aux filtres proposés par Danfoss. Pour plus d'informations sur les caractéristiques pertinentes des filtres, voir [12.3.2.2 Sine-wave Filter OF7S1](#). Pour plus d'informations sur les paramètres, voir le guide d'application de l'application logicielle utilisée.

Le variateur protège contre les surcharges en réduisant le courant et la fréquence de commutation. Si la fréquence de résonance du filtre est supérieure à celle du filtre Danfoss, il faut s'attendre à un déclassement du courant de sortie du variateur, ce qui nécessite généralement de sélectionner un variateur de taille supérieure. La fréquence de résonance du filtre est calculée comme suit :

$$F_{\text{res}} = \frac{1}{2 \times \pi \times \sqrt{L \times C}}$$

La fréquence de commutation minimale doit être au moins trois fois supérieure à la fréquence de résonance.

7.4.2 Filtres dU/dt

Les filtres dU/dt sont installés à la sortie du variateur lorsqu'une protection du moteur supplémentaire est nécessaire pour réduire la contrainte de tension dU/dt sur l'isolation du moteur causée par les commutations de tension du variateur.

Comparés aux filtres sinus, les filtres dU/dt ont une fréquence d'arrêt plus élevée et des valeurs d'inductance et de capacité plus basses. Avec un filtre dU/dt, la forme d'onde de tension fournie au moteur est toujours en forme d'impulsion, mais le courant est sinusoïdal.

7.4.3 Filtres de mode commun

Les filtres haute fréquence de mode commun (HF-CM) sont utilisés pour réduire les courants en mode commun, généralement pour réduire les courants de palier ou pour réduire les courants haute fréquence qui circulent dans la mise à la terre du système. Les filtres HF-CM peuvent être utilisés avec d'autres mesures d'atténuation, telles que des filtres dU/dt et sinus.

Pour plus d'informations sur la sélection des filtres de mode commun haute fréquence, voir [12.3.3.1 Directives de sélection](#). Pour les codes de commande, voir [12.3.3.2 Filtres de noyau de mode commun haute fréquence](#).

Pour les châssis FK09-FK12 et FB09-FB12, des kits de noyaux HF-CM dédiés sont disponibles. Pour les châssis FK09c/FB09c et FK10c/FB10c, les noyaux peuvent être préinstallés dans les variateurs en usine. Pour connaître les codes de commande des kits, voir [12.4 Commande des options et accessoires](#).

7.4.4 Filtres harmoniques

Les filtres harmoniques réduisent la charge harmonique sur l'alimentation réseau. Des filtres dédiés permettent de réduire la distorsion harmonique totale (THDi) à 5 ou 10 %.

L'Advanced Harmonic Filter OF7P2 est un filtre harmonique passif doté d'un circuit d'absorption réglée à 2 étages. Le circuit d'absorption est spécialement réglé pour éliminer les harmoniques à partir du 5^e harmonique, et est spécialement conçu pour la fréquence d'alimentation.

L'Advanced Harmonic Filter est doté d'une protection IP20/UL type ouvert UL compact qui s'intègre facilement dans l'espace existant dans le panneau ou à côté du variateur. Le filtre est conçu pour être monté sur une surface solide. Si le filtre est monté sur un socle ou sur une paroi perforée dans une armoire, une plaque arrière est nécessaire.

Un kit IP21/UL type 1 est également disponible en option pour une meilleure protection.

Pour plus d'informations sur la sélection et la commande du filtre et des accessoires appropriés, voir [12.3.1.1 Directives de sélection des filtres harmoniques](#).

7.4.5 Résistances de freinage

Dans les applications où le moteur est utilisé comme un frein, l'énergie est générée dans le moteur et renvoyée vers le variateur. La tension du circuit CC du variateur augmente lorsque l'énergie ne peut pas être transportée à nouveau vers le moteur. Dans les applications avec freinage fréquent et/ou charges à inertie élevée, cette augmentation peut entraîner une alarme de surtension du variateur, puis un arrêt.

Les résistances de freinage sont utilisées pour dissiper l'énergie excédentaire liée au freinage par récupération. La résistance est sélectionnée en fonction de sa valeur ohmique, de son taux de dissipation de puissance et de sa taille physique. Danfoss propose une gamme complète de différentes résistances spécialement conçues pour les variateurs Danfoss.

7.4.6 Freinage au moyen du variateur de fréquence

7.4.6.1 Vue d'ensemble du freinage au moyen du variateur de fréquence

Lors du freinage du moteur et de sa charge connectée, l'énergie est renvoyée au variateur de fréquence. Par conséquent, la tension du bus CC augmente. Il existe trois moyens potentiels permettant au variateur de fréquence de dissiper l'énergie et de maintenir la tension CC dans une plage de fonctionnement :

- Application du freinage CA au moteur : Le variateur de fréquence utilise les pertes dans un moteur (moteur à induction type) et, par surmagnétisation, l'énergie excédentaire est dissipée dans le moteur. L'application du freinage CA au moteur fonctionne généralement avec des moteurs plus petits et moins efficaces, et augmente la performance de freinage lorsque le temps de freinage n'est pas critique et qu'un freinage cyclique n'est pas nécessaire.
- Répartition de la charge : Dans un scénario de répartition de la charge, l'énergie excédentaire est partagée avec d'autres variateurs de fréquence connectés via une connexion CC. La quantité d'énergie qui peut être dissipée dépend de la charge totale du système et de la capacité à utiliser l'énergie excédentaire.
- Freinage par résistance : L'énergie excédentaire est dissipée dans une résistance par un hacheur de freinage dans le variateur de fréquence. La résistance doit correspondre à l'application et au variateur de fréquence pour fournir les performances requises.

La durée et la puissance dissipée pendant la séquence de freinage dépendent des caractéristiques de l'application, par exemple l'inertie, l'abaissement de la charge et le freinage continu.

Un freinage cyclique (jusqu'à 1 minute toutes les 5 ou 10 minutes) est possible dans les limites des caractéristiques de charge autorisées du variateur. En cas de freinage prolongé (>1 minute toutes les 5 ou 10 minutes), la puissance de freinage ne doit pas excéder le dimensionnement puissance du variateur.

Pour plus d'informations sur les limitations de la capacité de freinage, voir [8.2.6 Valeurs nominales du frein 380-500 V CA](#).

Pour plus d'informations sur le freinage par résistance, voir [7.4.6.2 Freinage par résistance](#).

7.4.6.2 Freinage par résistance

L'énergie excédentaire est dissipée dans une résistance de freinage connectée à la sortie de frein du variateur.

La résistance de freinage doit être dimensionnée pour correspondre à la quantité d'énergie à éliminer de l'application, à la puissance de freinage appliquée et à la tension de freinage du variateur. Les informations suivantes sont nécessaires pour dimensionner correctement la résistance de freinage :

- Puissance de freinage maximale (P_{pointe})
- Durée du cycle de freinage (t_{cycle})
- Période de freinage effective (t_{frein})

7.4.6.3 Sélection d'une résistance de freinage

Sélectionner une résistance de freinage en fonction du variateur actuel et de la performance de freinage nécessaire. En cas de sélection d'une résistance adaptée spécifiquement à une certaine application, suivre ces instructions.

1. Calculer la valeur ohmique maximale de la résistance de freinage : $R_{\text{rec}} = \frac{U_{\text{DC}}^2 \times 100}{P_{\text{moteur}} \times M_{\text{br}}(\%) \times \eta_{\text{FC}} \times \eta_{\text{moteur}}}$

P_{moteur} doit être saisie en watts. Voir le [Tableau 7](#) pour la valeur nominale U_{CC} . Le niveau de tension de frein dépend de la tension d'alimentation et de la sélection de la classe de tension de l'unité. La classe de tension de l'unité est définie dans le paramètre **P 2.2.1.1 Classe de tension de l'unité** (paramètre numéro 2832).

Tableau 7: Valeur nominale U_{CC} pour les calculs

Tension d'alimentation	Tension réseau dans le code du modèle	Réglage de la classe de tension de l'unité	Valeur U_{CC} (V)
380-500 V	05	Basse	705
		Moyenne	770
		Haute	780

$M_{\text{br}}(\%)$ est le couple pendant le freinage. Lors du freinage au-dessus du couple nominal (couple de 100 %), la courbe de charge appliquée (LO, HO1 ou HO2) du variateur doit être respectée.

η_{FC} est le rendement du variateur et η_{moteur} est le rendement du moteur.

➡ En utilisant $M_{\text{br}}\% = 150\%$, $\eta_{\text{FC}} = 0,98$, $\eta_{\text{moteur}} = 0,96$ pour les variateurs de 380-500 V (code du modèle 05), le calcul peut être simplifié comme suit :

- Lorsque la tension de frein est réglée sur Moyenne ou Haute pour un variateur de 380-500 V :

$$R_{\text{rec}} = \frac{420000}{P_{\text{moteur}}}$$

- Lorsque la tension de frein est réglée sur Basse pour un variateur de 380-500 V :

$$R_{\text{rec}} = \frac{352000}{P_{\text{moteur}}}$$

2. Vérifier que la résistance de freinage se trouve dans la plage admissible pour le variateur. S'assurer que le variateur de fréquence correspond à la puissance de freinage. Si une résistance présentant une valeur ohmique trop élevée est sélectionnée, le variateur de fréquence ne peut pas freiner au niveau de performance requis.

Lors de la sélection d'une résistance de freinage pour une application spécifique, suivre les étapes supplémentaires suivantes :

3. Calculer la puissance maximale dissipée dans la résistance :

$$P_{res} > \frac{U_{DC}^2}{R_{rec}}$$

4. Sélectionner une résistance qui correspond à la puissance maximale et qui peut consommer l'énergie dissipée vers la résistance (dimensionnement puissance continu) dans les conditions d'installation données, en fonction de la courbe de charge de freinage basée sur les valeurs $P_{crête}$, t_{frein} et t_{cycle} .

➡ En fonction des calculs, sélectionner la résistance de freinage adaptée aux exigences du système et de l'application.

Que faire ensuite: Pour plus d'informations sur le réglage des paramètres de fonctionnement de la résistance de freinage, tels que la résistance, la valeur de puissance et la surveillance thermique, se reporter au guide d'application.

7.4.6.4 Considérations relatives aux performances de freinage

Le variateur de fréquence doit pouvoir freiner à la puissance nominale requise. Voir le [Tableau 8](#) pour plus d'informations sur les valeurs minimale et maximale de la résistance de freinage.

En cas de freinage continu avec les châssis Fx02-Fx08, la puissance nominale du variateur de fréquence ne doit pas être dépassée.

Tableau 8: Valeurs nominales de la résistance de freinage pour les variateurs 380-500 V

Code produit ⁽¹⁾	R _{min} [Ω]	R _{max} [Ω]
05-01A3	418	4650
05-01A8	418	4650
05-02A4	408	4650
05-03A0	201	2240
05-04A0	198	2240
05-05A6	98	1090
05-07A2	98	1090
05-09A2	52	580
05-12A5	52	580
05-16A0	37	420
05-24A0	25	280
05-31A0	18	200
05-38A0	12,6	140
05-43A0	12,6	140
05-61A0	8	89
05-73A0	8	89
05-90A0	5,3	59
05-106A	5,3	59
05-147A	3,2	36
05-170A	3,2	36
05-206A	3,6	36
05-245A	2,9	29
05-302A	2,4	24

Tableau 8: Valeurs nominales de la résistance de freinage pour les variateurs 380-500 V - (suite)

Code produit ⁽¹⁾	R _{min} [Ω]	R _{max} [Ω]
05-395A	2	20
05-480A	1,6	16
05-588A	1,4	14
05-658A	1,5	15
05-736A	0,8	8
05-799A	0,9	9
05-893A	2,0	20
05-1 000	0,85	8,5
05-1 120	0,9	9
05-1 260	0,8	8

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

Les châssis FA02-FA05 sont équipés du hacheur de freinage de série. Pour les autres châssis, le hacheur de freinage est une sélection optionnelle indiquée dans le code du modèle, par exemple +ACBC.

7.4.6.5 Considérations relatives à l'installation de la résistance de freinage

- Utiliser un câble blindé pour connecter la résistance de freinage, et maintenir la longueur du câble aussi courte que possible afin de réduire les émissions électromagnétiques. La longueur maximale du câble relié à la résistance de freinage est de 10 m (33 pi).
- Placer la résistance de freinage à un endroit où il est possible de la refroidir. Pour éviter tout risque d'incendie, faire attention aux conditions environnementales et à l'emplacement d'installation, car la résistance de freinage chauffe pendant le fonctionnement. Éviter de disposer des matériaux inflammables à proximité de la résistance de freinage.
- Pour assurer la protection thermique de la résistance de freinage dans des conditions de surcharge, les résistances de freinage intégrant un commutateur thermique peuvent être surveillées par le variateur de fréquence. Pour plus de détails, se reporter au guide d'application.
- Lors de l'installation de la résistance de freinage, respecter les réglementations locales et les consignes de la résistance concernée.

7.5 Kits et accessoires

7.5.1 Vue d'ensemble des kits et accessoires

Une large sélection de kits, d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour prendre en charge l'installation, la flexibilité de l'agencement, la mise à niveau et le fonctionnement continu des variateurs de fréquence iC7-Automation.

7.5.2 Kits de refroidissement par canal arrière

Le refroidissement par canal arrière s'applique aux châssis Fx09-Fx12 et constitue une alternative à la manière traditionnelle de dissiper la chaleur à l'intérieur d'une armoire d'installation électrique ou d'un local électrique, où la chaleur est évacuée par des ventilateurs ou des unités de refroidissement supplémentaires.

Dans le cadre d'un refroidissement par canal arrière, un conduit de canal arrière fait passer de l'air de refroidissement sur les radiateurs, tout en évitant au maximum la zone électronique. Un joint IP54/UL type 12 est présent entre le conduit de refroidissement par canal arrière et la zone électronique du variateur de fréquence iC7-Automation. Le refroidissement par canal arrière permet d'évacuer 90 % des pertes de chaleur directement à l'extérieur de la protection et de réduire considérablement la taille du système de refroidissement dans le panneau ou la salle de commande. Cette conception améliore la fiabilité et prolonge la vie du composant en réduisant considérablement les températures internes de l'armoire et la contamination des composants électroniques.

Différents kits de refroidissement par canal arrière permettent de rediriger le débit d'air en fonction de besoins particuliers. Pour plus d'informations, voir [10.8.8.3 Refroidissement par canal arrière](#). Pour plus d'informations sur la commande de kits de refroidissement, voir [12.4 Commande des options et accessoires](#).

7.5.3 Kits de socle

Deux variantes de kits de socle en option sont disponibles pour les variateurs de fréquence autonomes FK09-FK12 :

- 200 mm (7,9 po)
- 400 mm (15,8 po)

Un socle et une plaque d'entrée des câbles sont nécessaires pour le bon fonctionnement du variateur. Le socle est doté d'une grille avant qui offre un débit d'air adéquat pour refroidir le variateur.

Les châssis FK10c/FB10c, FK11/FB11 et FK12/FB12 sont livrés avec un socle de 200 mm (7,9 po) de série, car ces variateurs de fréquence sont toujours montés de manière autonome.

Les kits de socle disponibles sont répertoriés au point [12.4 Commande des options et accessoires](#). Pour plus de détails sur l'installation, se reporter aux guides d'installation des kits.

7.5.4 Kits de montage et câbles du panneau de commande

Les panneaux de commande peuvent également être montés à l'écart des variateurs, par exemple sur un mur ou un panneau, ce qui permet une commande et une surveillance à distance des variateurs. La classe de protection des kits de montage est IP55/UL type 21.

Le panneau de commande nécessite un câble dédié. La longueur maximale prise en charge du câble du panneau de commande est de 10 m (33 pi).

Il existe deux types de kits de montage :

- Kit de montage aligné
- Kit de montage panneau sur porte




Illustration 8: Panneau de commande monté dans le kit de montage aligné (gauche) et le kit de montage panneau sur porte (droite)

Les kits de montage et les options de câble disponibles sont répertoriés dans [12.4 Commande des options et accessoires](#). Pour plus d'informations sur l'installation des kits de montage, se reporter au *Guide d'installation des kits de montage du panneau de commande de la série iC7*.

7.5.5 Kits d'installation de câbles et de fils

Des kits d'installation de câbles et de fils supplémentaires sont disponibles pour faciliter le câblage et fournir des points de mise à la terre supplémentaires.

Le kit à fils multiples permet de raccorder trois fils à une seule borne dans les châssis Fx09-Fx10. Le kit comprend des pièces pour réaliser des raccordements à fils multiples à trois bornes réseau et trois bornes du moteur. Le kit de barre de mise à la terre fournit des points de mise à la terre supplémentaires pour les châssis FK09-FK12/FB09-FB12.

Pour plus de détails sur la commande de kits à fils multiples et de barres de mise à la terre, voir [12.4 Commande des options et accessoires](#).

8 Spécifications

8.1 Vue d'ensemble

Ce chapitre traite des données techniques générales requises pour sélectionner un variateur de fréquence pour une application spécifique.

8.2 Valeurs nominales

8.2.1 Vue d'ensemble

Les tableaux de valeurs nominales fournissent les valeurs nominales maximales des variateurs de fréquence à trois surcharges nominales. Faire attention à la plage de tension d'alimentation lors de la sélection du variateur de fréquence approprié. Les surcharges nominales sont :

- Surcharge faible (LO) : Capacité de surcharge de 110 % pendant 1 minute toutes les 10 minutes. Généralement utilisée lorsqu'un courant de surcharge limité ou nul est nécessaire.
- Surcharge élevée (HO1) : Capacité de surcharge allant jusqu'à 160 % pendant 1 minute toutes les 10 minutes. Ce mode prend en charge l'augmentation du courant pendant une durée plus courte, par exemple lors de l'accélération de charges plus lourdes et des opérations cycliques avec de longs temps de cycle.
- Surcharge élevée avec usage intensif (HO2) : Capacité de surcharge allant jusqu'à 160 % pendant 1 minute toutes les 5 minutes. Ce mode prend en charge les opérations avec des opérations cycliques accrues.

Pour plus d'informations sur les modes de surcharge, voir [5.6.1 Vue d'ensemble du profil de charge](#).

Les dimensionnements puissance du moteur types sont indiqués en kW et HP à des niveaux de tension définis pour les moteurs à induction à 4 pôles conformes à CEI2.

En cas de fonctionnement en dehors des conditions nominales, un déclassement est nécessaire. Pour plus d'informations sur le déclassement, voir [10.6.1 Vue d'ensemble du déclassement en fonction des conditions de fonctionnement](#).

Les tableaux de valeurs nominales font référence aux variateurs de fréquence par un code produit composé du code de tension réseau et du code de courant nominal tels que définis dans les positions de code du modèle 11-17, par exemple « 05-12A5 ». Pour plus d'informations sur le code du modèle, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

Les courants d'entrée nominaux (I_{L-in} , I_{HO1-in} et I_{HO2-in}) sont des valeurs RMS. Le courant d'entrée nominal fondamental est généralement inférieur de 10 %.

Tableau 9: Abréviations utilisées dans les tableaux des valeurs nominales

Abréviation	Forme longue	Description
$I_{[X]-in}^{(1)}$	Courant d'entrée	Courant d'entrée continu nominal à la capacité de surcharge sélectionnée
$I_{[X]}^{(1)}$	Courant nominal de sortie	Courant de sortie continu nominal de la capacité de surcharge sélectionnée
$I_{[X]-OL}^{(1)}$	Courant de surcharge	Courant de surcharge (1 min) disponible pour la capacité de surcharge sélectionnée
P_{typ}	Puissance type	Puissance du moteur type

1) Dans les tableaux des valeurs nominales, [X] est remplacé par l'abréviation du type de surcharge correspondant :

- L : Surcharge faible
- HO1 : Surcharge élevée
- HO2 : Surcharge élevée – usage intensif

8.2.2 Valeurs nominales pour les variateurs de fréquence avec une tension d'alimentation de 380-500 V

Les valeurs nominales des variateurs de fréquence pour une alimentation 380-500 V CA sont données à trois tensions nominales différentes :

- kW à 400 V
- HP à 460 V
- kW à 500 V

REMARQUE

- Lors de la sélection du variateur de fréquence, faire attention à la tension d'alimentation et à la surcharge nominale.
- La plage de tension est sélectionnée au paramètre 2.2.1.1 *Classe de tension de l'unité* et doit être sélectionnée en fonction de la tension d'alimentation.

Tableau 10: Plage de tensions de fonctionnement

Tension d'alimentation	Tension réseau dans le code du modèle	Réglage de la classe de tension de l'unité	Plage de tension
380-500 V	05	Basse	380-440 V
		Moyenne	441-480 V
		Haute	481-500 V

8.2.3 Courant nominal et dimensionnement puissance 380-440 V CA

Tableau 11: Courant nominal et dimensionnement puissance 380-440 V CA – Classe de tension : Basse (P_{typ} en kW à 400 V)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible				Surcharge élevée				Surcharge élevée, usage intensif				Châssis
	I _{L-in} [A]	I _L [A]	I _{L-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{HO1-in} [A]	I _{HO1} [A]	I _{HO1-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{HO2-in} [A]	I _{HO2} [A]	I _{HO2-OL} [A]	P _{typ} [kW]	
05-01A3	1,1	1,3	1,4	0,37	1,1	1,3	2,1	0,37	0,8	0,9	1,4	0,25	Fx02
05-01A8	1,5	1,8	2,0	0,55	1,5	1,8	2,9	0,55	1,0	1,3	2,1	0,37	Fx02
05-02A4	2,0	2,4	2,6	0,75	2,0	2,4	3,8	0,75	1,5	1,8	2,9	0,55	Fx02
05-03A0	2,6	3,0	3,3	1,1	2,6	3,0	4,8	1,1	2,0	2,4	3,8	0,75	Fx02
05-04A0	3,5	4,0	4,4	1,5	3,5	4,0	6,4	1,5	2,6	3,4	5,4	1,1	Fx02
05-05A6	5,0	5,6	6,2	2,2	5,0	5,6	9,0	2,2	3,5	4,3	6,9	1,5	Fx02
05-07A2	6,5	7,2	7,9	3,0	6,5	7,2	11,5	3,0	5,0	5,6	9,0	2,2	Fx02
05-09A2	8,5	9,2	10,1	4,0	8,5	9,2	14,7	4,0	6,5	8,0	12,8	3,0	Fx02
05-12A5	11,2	12,5	13,8	5,5	11,2	12,5	20,0	5,5	8,5	10,0	16,0	4,0	Fx02
05-16A0	15,3	16,0	17,6	7,5	15,3	16,0	25,6	7,5	11,2	13,0	20,8	5,5	Fx03
05-24A0	22	24	26	11	22	24	38	11	15,0	17,0	27	7,5	Fx04
05-31A0	30	31	34	15	30	31	50	15	22	25	40	11	Fx04
05-38A0	36	38	42	18,5	36	38	57	18,5	30	32	51,2	15	Fx05
05-43A0	43	43	47	22	43	43	65	22	36	38	60,8	18,5	Fx05

Tableau 11: Courant nominal et dimensionnement puissance 380-440 V CA – Classe de tension : Basse (P_{typ} en kW à 400 V) - (suite)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible				Surcharge élevée				Surcharge élevée, usage intensif				Châssis
	I _{L-in} [A]	I _L [A]	I _{L-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{HO1-in} [A]	I _{HO1} [A]	I _{HO1-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{HO2-in} [A]	I _{HO2} [A]	I _{HO2-OL} [A]	P _{typ} [kW]	
05-61A0	57	61	67	30	57	61	92	30	43	46	69	22	Fx06
05-73A0	70	73	80	37	70	73	110	37	57	61	92	30	Fx06
05-90A0	85	90	99	45	85	90	135	45	70	73	110	37	Fx07
05-106A	103	106	117	55	103	106	159	55	85	90	135	45	Fx07
05-147A	139	147	162	75	139	147	221	75	103	106	159	55	Fx08
05-170A	167	170	187	90	167	170	255	90	139	147	221	75	Fx08
05-206A	198	206	227	110	164	170	255	90	142	147	221	75	Fx09
05-245A	236	245	270	132	198	206	309	110	164	170	255	90	Fx09
05-302A	291	302	332	160	236	245	368	132	198	206	309	110	Fx09
05-385A	371	385	424	200	291	302	453	160	236	245	368	132	Fx09
05-395A	380	395	435	200	291	302	453	160	236	245	368	132	Fx10
05-480A	462	480	528	250	371	385	578	200	291	302	453	160	Fx10
05-588A	566	588	647	315	462	480	720	250	371	385	578	200	Fx10
05-658A	633	658	724	355	566	588	882	315	462	480	720	250	Fx11
05-736A	709	736	810	400	633	658	987	355	566	588	882	315	Fx11
05-799A	769	799	879	450	669	695	1043	400	633	658	987	355	Fx11
05-893A	860	893	982	500	769	799	1199	450	709	736	1104	400	Fx12
05-1 000	963	1000	1100	560	847	880	1320	500	769	799	1199	450	Fx12
05-1 120	1078	1120	1232	630	963	1000	1500	560	860	893	1340	500	Fx12
05-1 260	1200	1260	1386	710	1059	1100	1650	630	963	1000	1500	560	Fx12

¹⁾ Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

8.2.4 Courant nominal et dimensionnement puissance 441-480 V CA

Tableau 12: Courant nominal et dimensionnement puissance 441-480 V CA – Classe de tension : Moyenne (P_{typ} en HP à 460 V)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible				Surcharge élevée				Surcharge élevée, usage intensif				Châssis
	I _{L-in} [A]	I _L [A]	I _{L-OL} [A]	P _{typ} [HP]	I _{HO1-in} [A]	I _{HO1} [A]	I _{HO1-OL} [A]	P _{typ} [HP]	I _{HO2-in} [A]	I _{HO2} [A]	I _{HO2-OL} [A]	P _{typ} [HP]	
05-01A3	0,9	1,2	1,3	0,5	0,9	1,2	1,9	0,5	0,7	0,8	1,3	0,33	Fx02
05-01A8	1,3	1,6	1,8	0,75	1,3	1,6	2,6	0,75	0,9	1,1	1,8	0,5	Fx02
05-02A4	1,8	2,1	2,3	1	1,8	2,1	3,4	1	1,3	1,6	2,6	0,75	Fx02
05-03A0	2,3	2,7	3,0	1,5	2,3	2,7	4,3	1,5	1,8	2,1	3,4	1	Fx02
05-04A0	3,1	3,4	3,7	2	3,1	3,4	5,4	2	2,3	3,0	4,8	1,5	Fx02
05-05A6	4,3	4,8	5,3	3	4,3	4,8	7,7	3	3,1	3,4	5,4	2	Fx02
05-07A2	5,7	6,3	6,9	4	5,7	6,3	10,1	4	4,3	4,8	7,7	3	Fx02

Tableau 12: Courant nominal et dimensionnement puissance 441-480 V CA – Classe de tension : Moyenne (P_{typ} en HP à 460 V) - (suite)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible				Surcharge élevée				Surcharge élevée, usage intensif				Châssis
	I _{L-in} [A]	I _L [A]	I _{L-OL} [A]	P _{typ} [HP]	I _{H01-in} [A]	I _{H01} [A]	I _{H01-OL} [A]	P _{typ} [HP]	I _{H02-in} [A]	I _{H02} [A]	I _{H02-OL} [A]	P _{typ} [HP]	
05-09A2	7,4	8,2	9,0	5	7,4	8,2	13,1	5	5,7	6,3	10,1	4	Fx02
05-12A5	9,8	11,0	12,1	7,5	9,8	11,0	17,6	7,5	7,4	7,6	12,2	5	Fx02
05-16A0	13,4	14,5	16,0	10	13,4	14,5	23,2	10	9,8	11,0	17,6	7,5	Fx03
05-24A0	20	21	23	15	20	21	34	15	13,0	14,5	23	10	Fx04
05-31A0	26	27	30	20	26	27	43	20	20	21	34	15	Fx04
05-38A0	31	34	37	25	31	34	51	25	26	27	41	20	Fx05
05-43A0	37	40	44	30	37	40	60	30	31	34	51	25	Fx05
05-61A0	50	55	61	40	50	55	83	40	37	40	60	30	Fx06
05-73A0	61	66	73	50	61	66	99	50	50	55	83	40	Fx06
05-90A0	74	81	89	60	74	81	122	60	61	66	99	50	Fx07
05-106A	90	96	106	75	90	96	144	75	74	81	122	60	Fx07
05-147A	122	133	146	100	122	133	200	100	90	96	144	75	Fx08
05-170A	145	156	172	125	145	156	234	125	122	133	200	100	Fx08
05-206A	189	196	216	150	160	166	249	125	150	156	234	125	Fx09
05-245A	231	240	264	200	189	196	294	150	160	166	249	125	Fx09
05-302A	291	302	332	250	231	240	360	200	189	196	294	150	Fx09
05-385A	350	364	400	300	291	302	453	250	231	240	360	200	Fx09
05-395A	350	364	400	300	291	302	453	250	231	240	360	200	Fx10
05-480A	439	456	502	350	350	364	546	300	291	302	453	250	Fx10
05-588A	501	520	572	450	439	456	684	350	350	364	546	300	Fx10
05-658A	568	590	649	500	501	520	780	450	439	456	684	350	Fx11
05-736A	633	658	724	550	568	590	885	500	501	520	780	450	Fx11
05-799A	703	730	803	600	629	653	980	550	568	590	885	500	Fx11
05-893A	755	784	862	650	674	700	1050	550	629	653	980	550	Fx12
05-1 000	863	896	986	750	755	784	1176	650	674	700	1050	550	Fx12
05-1 120	990	1028	1131	850	863	896	1344	750	755	784	1176	650	Fx12
05-1 260	1107	1150	1265	950	990	1028	1542	850	863	896	1344	750	Fx12

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

8.2.5 Courant nominal et dimensionnement puissance 481-500 V CA

Tableau 13: Courant nominal et dimensionnement puissance 481-500 V CA – Classe de tension : Élevée (P_{typ} en kW à 500 V)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible				Surcharge élevée				Surcharge élevée, usage intensif				Châssis
	I _{L-in} [A]	I _L [A]	I _{L-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{HO1-in} [A]	I _{HO1} [A]	I _{HO1-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{HO2-in} [A]	I _{HO2} [A]	I _{HO2-OL} [A]	P _{typ} [kW]	
05-01A3	0,9	1,2	1,3	0,37	0,9	1,2	1,9	0,37	0,5	0,8	1,3	0,25	Fx02
05-01A8	1,2	1,6	1,8	0,55	1,2	1,6	2,6	0,55	0,8	1,1	1,8	0,37	Fx02
05-02A4	1,6	2,1	2,3	0,75	1,6	2,1	3,4	0,75	1,2	1,6	2,6	0,55	Fx02
05-03A0	2,1	2,7	3,0	1,1	2,1	2,7	4,3	1,1	1,4	2,1	3,4	0,75	Fx02
05-04A0	2,8	3,4	3,7	1,5	2,8	3,4	5,4	1,5	2,1	3,0	4,8	1,1	Fx02
05-05A6	4,0	4,8	5,3	2,2	4,0	4,8	7,7	2,2	2,8	3,4	5,4	1,5	Fx02
05-07A2	5,2	6,3	6,9	3,0	5,2	6,3	10,1	3,0	4,0	4,8	7,7	2,2	Fx02
05-09A2	6,8	8,2	9,0	4,0	6,8	8,2	13,1	4,0	5,2	6,3	10,1	3,0	Fx02
05-12A5	9,0	11,0	12,1	5,5	9,0	11,0	17,6	5,5	6,8	7,6	12,2	4,0	Fx02
05-16A0	12,3	14,5	16,0	7,5	12,3	14,5	23,2	7,5	9,0	11,0	17,6	5,5	Fx03
05-24A0	18,0	21	23	11	18,0	21	34	11	12,0	14,5	23	7,5	Fx04
05-31A0	24	27	30	15	24	27	43	15	18,0	21	34	11	Fx04
05-38A0	29	34	37	18,5	29	34	51	18,5	24	27	41	15	Fx05
05-43A0	34	40	44	22	34	40	60	22	29	34	51	18,5	Fx05
05-61A0	46	55	61	30	46	55	83	30	34	40	60	22	Fx06
05-73A0	56	66	73	37	46	66	99	37	46	55	83	30	Fx06
05-90A0	68	81	89	45	68	81	122	45	56	66	99	37	Fx07
05-106A	82	96	106	55	82	96	144	55	68	81	122	45	Fx07
05-147A	111	133	146	75	111	133	200	75	90	96	144	55	Fx08
05-170A	133	156	172	90	133	156	234	90	82	133	200	75	Fx08
05-206A	189	196	216	132	160	166	249	110	150	156	234	90	Fx09
05-245A	231	240	264	160	189	196	294	132	160	166	249	110	Fx09
05-302A	291	302	332	200	231	240	360	160	189	196	294	132	Fx09
05-385A	350	364	400	250	291	302	453	200	231	240	360	160	Fx09
05-395A	350	364	400	250	291	302	453	200	231	240	360	160	Fx10
05-480A	439	456	502	315	350	364	546	250	291	302	453	200	Fx10
05-588A	501	520	572	355	439	456	684	315	350	364	546	250	Fx10
05-658A	568	590	649	400	501	520	780	355	439	456	684	315	Fx11
05-736A	633	658	724	450	568	590	885	400	501	520	780	355	Fx11
05-799A	703	730	803	500	629	653	980	450	568	590	885	400	Fx11
05-893A	755	784	862	560	674	700	1050	500	629	653	980	450	Fx12
05-1 000	863	896	986	630	755	784	1176	560	674	700	1050	500	Fx12

Tableau 13: Courant nominal et dimensionnement puissance 481-500 V CA – Classe de tension : Élevée (P_{typ} en kW à 500 V) - (suite)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible				Surcharge élevée				Surcharge élevée, usage intensif				Châssis
	I _{L-in} [A]	I _L [A]	I _{L-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{H01-in} [A]	I _{H01} [A]	I _{H01-OL} [A]	P _{typ} [kW]	I _{H02-in} [A]	I _{H02} [A]	I _{H02-OL} [A]	P _{typ} [kW]	
05-1 120	990	1028	1131	710	863	896	1344	630	755	784	1176	560	Fx12
05-1 260	1107	1150	1265	800	990	1028	1542	710	863	896	1344	630	Fx12

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

8.2.6 Valeurs nominales du frein 380-500 V CA

Les valeurs nominales du frein spécifiées au [Tableau 14](#) se rapportent aux capacités de freinage du variateur.

Tableau 14: Valeurs nominales du frein à 380-500 V CA

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible ⁽²⁾			Surcharge élevée			Surcharge élevée, usage intensif			Châssis
	P _{typ} [kW]	Freinage continu	Freinage cyclique	P _{typ} [kW]	Freinage continu	Freinage cyclique	P _{typ} [kW]	Freinage continu	Freinage cyclique	
05-01A3	0,37	100 %	110 %	0,37	100 %	160 %	0,25	100 %	160 %	Fx02
05-01A8	0,55	100 %	110 %	0,55	100 %	160 %	0,37	100 %	160 %	Fx02
05-02A4	0,75	100 %	110 %	0,75	100 %	160 %	0,55	100 %	160 %	Fx02
05-03A0	1,1	100 %	110 %	1,1	100 %	160 %	0,75	100 %	160 %	Fx02
05-04A0	1,5	100 %	110 %	1,5	100 %	160 %	1,1	100 %	160 %	Fx02
05-05A6	2,2	100 %	110 %	2,2	100 %	160 %	1,5	100 %	160 %	Fx02
05-07A2	3	100 %	110 %	3	100 %	160 %	2,2	100 %	160 %	Fx02
05-09A2	4	100 %	110 %	4	100 %	160 %	3	100 %	160 %	Fx02
05-12A5	5,5	100 %	110 %	5,5	100 %	160 %	4	100 %	160 %	Fx02
05-16A0	7,5	100 %	110 %	7,5	100 %	160 %	5,5	100 %	160 %	Fx03
05-24A0	11	100 %	110 %	11	100 %	160 %	7,5	100 %	160 %	Fx04
05-31A0	15	100 %	110 %	15	100 %	160 %	11	100 %	160 %	Fx04
05-38A0	18,5	100 %	110 %	18,5	100 %	150 %	15	100 %	150 %	Fx05
05-43A0	22	100 %	110 %	22	100 %	150 %	18,5	100 %	150 %	Fx05
05-61A0	30	100 %	110 %	30	100 %	150 %	22	100 %	150 %	Fx06
05-73A0	37	100 %	110 %	37	100 %	150 %	30	100 %	150 %	Fx06
05-90A0	45	100 %	110 %	45	100 %	150 %	37	100 %	150 %	Fx07
05-106A	55	100 %	110 %	55	100 %	150 %	45	100 %	150 %	Fx07
05-147A	75	100 %	110 %	75	100 %	150 %	55	100 %	150 %	Fx08
05-170A	90	100 %	110 %	90	100 %	150 %	75	100 %	150 %	Fx08
05-206A	110	100 %	110 %	90	91 %	145 %	75	91 %	145 %	Fx09 ⁽³⁾
05-245A	132	100 %	110 %	110	91 %	145 %	90	91 %	145 %	Fx09 ⁽³⁾
05-302A	160	96 %	110 %	132	100 %	150 %	110	100 %	150 %	Fx09 ⁽³⁾
05-385A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Fx09 ⁽³⁾
05-395A	200	100 %	110 %	160	100 %	150 %	132	100 %	150 %	Fx10 ⁽³⁾

Tableau 14: Valeurs nominales du frein à 380-500 V CA - (suite)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible ⁽²⁾			Surcharge élevée			Surcharge élevée, usage intensif			Châssis
	P _{typ} [kW]	Freinage continu	Freinage cyclique	P _{typ} [kW]	Freinage continu	Freinage cyclique	P _{typ} [kW]	Freinage continu	Freinage cyclique	
05-480A	250	100 %	110 %	200	100 %	150 %	160	100 %	150 %	Fx10 ⁽³⁾
05-588A	315	79 %	95 %	250	96 %	126 %	200	96 %	126 %	Fx10 ⁽³⁾
05-658A	355	94 %	110 %	315	100 %	137 %	250	100 %	137 %	Fx11 ⁽³⁾
05-736A	400	94 %	110 %	355	100 %	113 %	315	100 %	113 %	Fx11 ⁽³⁾
05-799A	450	72 %	83 %	400	76 %	94 %	355	76 %	94 %	Fx11 ⁽³⁾
05-893A	500	48 %	48 %	450	56 %	56 %	400	56 %	56 %	Fx12 ⁽³⁾
05-1 000	560	85 %	85 %	500	93 %	93 %	450	93 %	93 %	Fx12 ⁽³⁾
05-1 120	630	61 %	61 %	560	66 %	66 %	500	66 %	66 %	Fx12 ⁽³⁾
05-1 260	710	61 %	61 %	630	66 %	66 %	560	66 %	66 %	Fx12 ⁽³⁾

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

2) Pour les châssis Fx09-Fx12, voir [8.3.8.4 Conditions ambiantes pendant le fonctionnement](#) pour connaître la température ambiante en mode surcharge faible.

3) Pour le freinage cyclique, le temps de freinage est de 30 s pour Fx09, Fx11 et Fx12, et de 20 s pour Fx10.

8.3 Données techniques générales

8.3.1 Côté réseau

Tableau 15: Alimentation réseau

Fonction	Données
Tension d'alimentation (triphasée)	380-500 V CA ± 10 %, -15 % à couple réduit, selon le type de moteur.
Types de réseau	TN, TT, IT (réseaux mis à la terre et non mis à la terre) Pour plus de détails sur les paramètres liés aux types de réseaux, se reporter au guide d'application.
Fréquence d'alimentation	45-65 Hz
Déséquilibre temporaire maximum entre les phases réseau	3 % de la tension nominale, selon l'impédance du réseau.
Facteur de puissance réelle (λ)	$\geq 0,9$ nominal à charge nominale et alimentation 400 V CA
Facteur de puissance total	Proche de 1 ($> 0,98$)
Activation de l'alimentation d'entrée à partir d'un variateur déchargé	Fx02-Fx05 : Maximum 2 fois/min
	Fx06-Fx08 : Maximum 1 fois/min
	Fx09-Fx12 : Maximum 1 fois toutes les 2 min
Environnement	Catégorie de surtension III/degré de pollution 2

8.3.2 Sortie du moteur et données du moteur

Tableau 16: Sortie du moteur (U, V, W)

Fonction	Données
Tension de sortie	0-100 % de la tension d'alimentation
Fréquence de sortie	0-590 Hz ⁽¹⁾

Tableau 16: Sortie du moteur (U, V, W) - (suite)

Fonction	Données
Résolution de fréquence	0,001 Hz
Commutation sur la sortie	Illimitée

1) Dépend de la tension, du courant et du mode de commande.

8.3.3 Caractéristiques de couple

Tableau 17: Caractéristiques de couple

Fonction		Données
Surcharge faible	Surcouple	110 % jusqu'à 60 s toutes les 10 minutes
	Couple de crête – Couple de décrochage	140 % pendant 3 s
Surcharge élevée (à la valeur nominale HO1)	Surcouple	160 % pendant 60 s toutes les 10 minutes (Fx02-Fx04) ⁽¹⁾
		150 % pendant 60 s toutes les 10 minutes (Fx05-Fx08) ⁽¹⁾
		150 % pendant 60 s toutes les 10 minutes (Fx09-Fx12)
	Couple de crête – Couple de décrochage	175-200 % pendant 3 s (Fx02-Fx05)
		170 % pendant 3 s (Fx06-Fx08)
		170 % pendant 3 s (Fx09-Fx12)
Temps de montée du couple	FVC+ (contrôle vectoriel du flux)	1 ms
	VVC+ (contrôle vectoriel de tension)	10 ms

1) Dans les limites thermiques

8.3.4 Caractéristiques de contrôle

Toutes les caractéristiques de contrôle sont basées sur un moteur asynchrone 4 pôles dans les conditions suivantes :

- Le variateur a été configuré avec les données de la plaque signalétique du moteur.
- L'adaptation automatique au moteur a été effectuée.
- Le mode de contrôle moteur a été réglé sur FVC+.

Tableau 18: Caractéristiques de contrôle

Fonction	Données	
	Aucun retour vitesse	Avec retour vitesse
Vitesse minimale avec couple nominal	15 tr/min	0 tr/min
Vitesse maximale avec puissance nominale	4 000 tr/min	4 000 tr/min
Précision de vitesse moyenne	±5 tr/min	±0,2 tr/min
Précision de couple moyenne	±4 %	±4 %

8.3.5 E/S de commande

8.3.5.1 Vue d'ensemble

Ce chapitre traite des caractéristiques générales des E/S de commande. Le nombre réel d'E/S de commande dépend de la configuration de la section de commande.

La configuration standard des variateurs de fréquence est :

- Alimentation de secours externe 24 V
- Entrée de sécurité double canal, avec isolation galvanique
- Signal de retour STO

Lorsque Basic I/O (+BDDBA) est installé, les E/S supplémentaires suivantes sont prises en charge :

- 4 entrées digitales
- 2 E/S digitales (sélectionnées par l'utilisateur)
- 2 entrées analogiques (tension ou courant)
- 1 sortie analogique (courant)
- 2 sorties relais (NF/NO)
- Référence 24 V et 10 V pour les E/S digitales et analogiques

Sauf indication contraire, toutes les entrées et sorties de commande sont isolées galvaniquement PELV de la tension d'alimentation et d'autres bornes haute tension.

8.3.5.2 Entrée analogique

Les entrées et sorties de commande sont isolées galvaniquement PELV de la tension d'alimentation et d'autres bornes haute tension, sauf indication contraire.

Tableau 19: Entrée analogique

Fonction	Données
Modes d'entrée	Courant ou tension ⁽¹⁾
Mode tension	Plage de tension : -10 V à 10 V (évolutif) Impédance d'entrée : 10 kΩ Tension maximale : +12 V/-12 V
Mode courant	• Plage de courant : 0/4-20 mA (échelonnable) • Impédance d'entrée : 200 Ω • Intensité maximale : 24 mA
Résolution	0,1 % de l'échelle totale
Précision	1 % de l'échelle totale
Largeur de bande	440 Hz
Temps de réaction	< 1 ms
Prise en charge du capteur de température ⁽²⁾	Pt1000, Ni1000, KTY81, KTY82, KTY84, PTC

1) La sélection s'effectue dans le logiciel. Pour plus d'informations, se reporter au guide d'application.

2) Une isolation externe du capteur est nécessaire pour être conforme à PELV.

8.3.5.3 Sortie analogique

Les entrées et sorties de commande sont isolées galvaniquement PELV de la tension d'alimentation et d'autres bornes haute tension, sauf indication contraire.

Tableau 20: Sortie analogique

Fonction	Données
Plage de sortie : Courant	0/4-20 mA
Résistance de charge minimale à GND	500 Ω
Résolution	0,1 % de l'échelle totale
Précision	1 % de l'échelle totale
Largeur de bande	440 Hz
Temps de réaction	< 1 ms

8.3.5.4 Entrée impulsions/codeur et digitale

Les entrées et sorties de commande sont isolées galvaniquement PELV de la tension d'alimentation et d'autres bornes haute tension, sauf indication contraire.

Tableau 21: Entrée impulsions/codeur et digitale

Fonction		Données
Entrée digitale	Logique	PNP ou NPN sélectionnable
	Niveaux de tension	0/24 V
	PNP	« 0 » : <5 V CC « 1 » : >11 V CC
	NPN	« 0 » : >19 V CC « 1 » : <13 V CC
	Tension maximale autorisée	30 V CC
	Résistance interne	4,8 kΩ
Entrée thermistance	PTC ⁽¹⁾	1,5-4 kΩ
Entrée codeur/impulsions	Plage de fréquences d'impulsion	0-110 kHz
	Cycle d'utilisation minimum	40 %
	Précision	- Résolution de position : 24 bits - Résolution de vitesse : 24 bits

1) Une isolation externe du capteur est nécessaire pour être conforme à la norme PELV.

8.3.5.5 Sortie impulsions et digitale

Les entrées et sorties de commande sont isolées galvaniquement PELV de la tension d'alimentation et d'autres bornes haute tension, sauf indication contraire.

Tableau 22: Sortie impulsions et digitale (24 V)

Fonction	Données
Niveau de tension	0/24 V
Charge de sortie maximale (radiateur/source)	50 mA
Plage de fréquences – Sortie impulsions	1-100 kHz

Tableau 22: Sortie impulsions et digitale (24 V) - (suite)

Fonction	Données
Charge maximale	1 kΩ
Charge capacitive maximale à la fréquence maximale	10 nF
Précision de la sortie impulsions	0,1 % de l'échelle totale
Résolution de la sortie impulsions	>12 bits

8.3.5.6 Sortie relais

Les relais assurent l'isolation PELV de la tension d'alimentation, d'autres bornes haute tension et le contrôle basse tension.

Tableau 23: Sortie relais

Fonction	Données
Configuration de relais	SPDT (NO/NF)
Charge max. sur les bornes (AC-1) : Charge résistive	250 V CA, 2 A
Charge max. sur les bornes (AC-15) : Charge inductive à $\cos\phi=0,4$	250 V CA, 0,2 A
Charge max. sur les bornes (DC-1) : Charge résistive	80 V CC, 2 A
Charge max. sur les bornes (DC-13) : Charge inductive	24 V CC, 0,1 A
Charge minimale	24 V CC, 10 mA 24 V CA, 20 mA
Nombre nominal de cycles (à une charge résistive de 2 A)	400 000 commutations

8.3.5.7 Tensions auxiliaires

Les variateurs peuvent avoir plusieurs sources d'alimentation, ce qui doit être pris en compte lors de leur utilisation. Pour plus d'informations sur les mesures de sécurité nécessaires, se reporter aux guides d'installation, de sécurité et d'utilisation spécifiques au produit.

Les sorties de tension auxiliaire sont utilisées comme référence pour les entrées analogiques et digitales. Si l'alimentation réseau est coupée, l'entrée auxiliaire 24 V est également utilisée comme source de secours pour les connexions de commande et de bus de terrain. Toutes les tensions de sortie doivent être de classe 2.

Tableau 24: Tensions auxiliaires

Fonction	Données
Alimentation externe 24 V (X61)	Tension d'alimentation
	Courant d'entrée maximum
Sortie 24 V, sécurité fonctionnelle (X31, X32)	Tension de sortie
	Charge maximale
Sortie 10 V – E/S de base (+BDBA)	Tension de sortie
	Charge maximale
Sortie 24 V – E/S de base (+BDBA)	Tension de sortie
	Charge maximale

8.3.6 Sécurité fonctionnelle

8.3.6.1 Normes et performances en matière de sécurité fonctionnelle

Toutes les fonctions de sécurité des variateurs de fréquence iC7-Automation répondent aux exigences des normes répertoriées dans ce chapitre. Pour plus de détails sur les fonctions de sécurité fonctionnelle des variateurs de fréquence iC7-Automation, se reporter au *Manuel d'utilisation de la sécurité fonctionnelle des variateurs de fréquence de la série iC7*.

Tableau 25: Normes de sécurité fonctionnelle

Directive ou norme		Version
Directives européennes	Directive Machines (2006/42/CE)	EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012
		EN CEI 61800-5-2:2007
	Directive CEM (2014/30/UE)	EN CEI 61800-3:2018 – second environnement
		EN CEI 61326-3-1:2017
	Directive basse tension (2014/35/UE)	EN CEI 61800-5-1:2017
Normes de sécurité	Sécurité des machines	EN ISO 13849-1:2015, CEI 60204-1:2018
	Sécurité fonctionnelle	CEI 61508-1:2010, CEI 61508-2:2010, EN CEI 61800-5-2:2017
Fonction de sécurité	STO, non évolutif (+BEF1) - EN CEI 61800-5-2:2017 Safe Torque Off (STO) - CEI 60204-1:2018 Catégorie d'arrêt 0	
	STO, SS1-t, bus de terrain (+BEF2) - EN CEI 61800-5-2:2017 Safe Torque Off (STO), Arrêt de sécurité 1 (SS1-t) - CEI 60204-1:2018 Catégorie d'arrêt 0, Catégorie d'arrêt 1	

Tableau 26: Performances de sécurité fonctionnelle

Données	Valeur	
	STO, non évolutif (+BEF1)	STO, SS1-t, bus de terrain (+BEF2)
CEI 61508:2010		
Niveau d'intégrité de sécurité	Jusqu'à SIL 3	Jusqu'à SIL 3
Intervalle maximal des test de diagnostic pour le niveau d'intégrité de sécurité associé	SIL 3 : 3 mois	
	SIL 2 : 12 mois	
Tolérance aux défaillances du matériel (HFT)	1	1
Classement du sous-système	Type A	Type B
Probabilité moyenne de pannes dangereuses sur demande (PF-Davg)	$<5 \cdot 10^{-4}$	$<1,5 \cdot 10^{-4(1)(2)}$
Fréquence moyenne de pannes dangereuses par heure (1/h) (PFH)	$<8 \cdot 10^{-9}$	$<7,5 \cdot 10^{-9(1)(2)}$
Intervalle des essais de validité (T1)	20 ans	20 ans
Durée de mission (TM)	20 ans	20 ans
ISO 13849-1:2015		
Catégorie	Cat. 3	Cat. 3
Couverture du test (fonctionnel) de diagnostic	>90 %	>90 %

Tableau 26: Performances de sécurité fonctionnelle - (suite)

Données	Valeur	
	STO, non évolutif (+BEF1)	STO, SS1-t, bus de terrain (+BEF2)
Niveau de performance (PL)	Jusqu'à PL e	Jusqu'à PL e
Intervalle maximal des tests de diagnostic pour le niveau de performance associé	PL e : 3 mois	–
	PL d : 12 mois	–
Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTFD)	Élevée (100 ans par canal)	Élevée (> 100 ans)
Temps de réaction en cas de défaut (FRT)	<30 ms	<40 ms
Temps de réponse (de l'entrée à l'état de sécurité)	<30 ms ⁽³⁾	<30 ms ⁽³⁾
Mode de fonctionnement	Demande élevée, demande faible	Demande élevée, demande faible

1) Au niveau de la mer

2) Les essais de validité peuvent uniquement être effectués dans les installations Danfoss lorsque le variateur est reconditionné.

3) Temps de réponse entre l'entrée et la sortie avec des câbles blindés. Sinon, un maximum de 20 ms peut être ajouté à cette valeur dans les conditions CEM les plus défavorables.

8.3.6.2 E/S de sécurité fonctionnelle

Les entrées et sorties de commande sont isolées galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV) et d'autres bornes haute tension, sauf indication contraire.

Tableau 27: Entrées digitales 24 V sur les borniers d'E/S de sécurité X31, X32

Fonction	Données	
Entrée digitale (unilatérale/flottante)	Logique	PNP
	Niveau de tension	0-24 V CC
	Niveau de tension, 0 logique PNP	<5 V
	Niveau de tension, 1 logique PNP	>11 V
	Tension maximale sur l'entrée au niveau de l'état fonctionnel	30 V
	Tension maximale sur l'entrée au niveau de l'état de sécurité	60 V
	Courant d'entrée	8 mA > I _c > 5 mA à 24 V
	Résistance interne équivalente	3 kΩ < Ri < 4,7 kΩ à 24 V
	Isolation	Fonctionnel
	Protection contre l'inversion de polarité	Oui
	Courant d'entrée maximal à l'état désactivé	< 2 mA

Tableau 28: Sorties digitales 24 V pour retour STO

Fonction	Données
Type de sortie	Radiateur/source
Tension nominale	Collecteur ouvert 24 V CC/60 V maximum
Courant nominal	50 mA
Isolation	Oui

Tableau 28: Sorties digitales 24 V pour retour STO - (suite)

Fonction	Données
Protection surcharge	Oui
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Tension d'état activé	>17,4 V
Courant de fuite à l'état désactivé	0,1 mA

8.3.7 Carte de l'interface

La carte de l'interface assure une connexion au panneau de commande et aux options d'extension fonctionnelle du variateur de fréquence.

Tableau 29: Caractéristiques de la carte de l'interface

Fonction	Données	
Carte mémoire	Types pris en charge	microSD, microSDHC, microSDXC
Horloge temps réel	Format heure	- Année, mois, jour, jour de la semaine, heures, minutes, secondes - Correction d'année bissextile
	Précision	Supérieur à 30 ppm/2,6 s/jour
	Batterie de secours	Batterie à pile bouton échangeable Panasonic BR1632A (3 V, 125 °C). ⁽¹⁾
	Dispositif de surveillance de batterie	Oui
	Durée de vie prévue de la batterie	> 9 ans, selon la température

¹⁾ Remplacer la batterie par une batterie Panasonic de type BR1632A/DBN. Seul du personnel qualifié peut remplacer la batterie.

8.3.8 Conditions ambiantes

8.3.8.1 Vue d'ensemble

Le variateur de fréquence est conçu pour être installé et utilisé dans des environnements protégés contre les intempéries. Les indices de protection disponibles sont :

- IP20/UL type ouvert (châssis FA02-FA12)
- IP21/UL type 1 (châssis FK06-FK12)
- IP54/IP55/UL type 12 (châssis FB09-FB12)

Les conditions sont données pour :

- Transport (voir [8.3.8.3 Conditions ambiantes pendant le transport](#))
- Stockage (voir [8.3.8.2 Conditions ambiantes pendant le stockage](#))
- Fonctionnement (voir [8.3.8.4 Conditions ambiantes pendant le fonctionnement](#))

8.3.8.2 Conditions ambiantes pendant le stockage

Les environnements utilisés comme référence pour les critères de conception sont décrits dans la norme CEI 60721-3-1:2019, sauf indication contraire. Les références basées sur la norme CEI/EN 61800-2 sont indiquées entre parenthèses.

Tableau 30: Conditions ambiantes pendant le stockage

Fonction	Données
Température ambiante	-40...+55 °C (-40...+131 °F), 70 °C (158 °F) pendant 4 mois maximum
Condition climatique	1K21 (1K4), 95 % maximum sans condensation
Substances chimiquement actives	1C2 (1C2)
Particules solides (non conductrices)	1S12 (1S12)
Vibration	1M11 (1M11)
Chocs	1M11 (1M11)
Environnement biologique	1B2 (1B12)

8.3.8.3 Conditions ambiantes pendant le transport

Les environnements utilisés comme référence pour les critères de conception sont décrits dans la norme CEI 60721-3-2:2018, sauf indication contraire. Les références basées sur la norme CEI/EN 61800-2 sont indiquées entre parenthèses.

Tableau 31: Conditions ambiantes pendant le transport

Fonction	Données
Température ambiante	-40...+70 °C (-40...+158 °F)
Condition climatique	2K11 (2K2), 95 % maximum sans condensation
Substances chimiquement actives	2C2 (2C2)
Particules solides (non conductrices)	2S5 (2S5)
Vibration	2M5 (2M5)
Chocs	2M5 (2M5) En cas d'installation sur l'équipement : 2M4 (2M4)
Environnement biologique	2B1 (2B1)

8.3.8.4 Conditions ambiantes pendant le fonctionnement

Les environnements utilisés comme référence pour les critères de conception sont décrits dans la norme CEI 60721-3-3:2019, sauf indication contraire. Les références basées sur la norme CEI/EN 61800-2 sont indiquées entre parenthèses.

Tableau 32: Conditions ambiantes pendant le fonctionnement

Fonction	Données
Température ambiante	Moyenne sur 24 heures : -30...+45 °C (-22...+113 °F) ⁽¹⁾
	Fonctionnement pendant 1 heure : -30...+50 °C (-22...+122 °F) ⁽¹⁾
	Avec déclassement : -30...+60 °C (-22...+140 °F)
	En mode incendie : -30...+70 °C (-22...+158 °F)
Condition climatique	3K22 (3K3), 95 % maximum sans condensation ⁽²⁾
Substances chimiquement actives	- C3 (P1) Moyen – variateurs non tropicalisés (3C2) - C4 (P2) Élevé – tropicalisés (3C3) - IP20/UL type ouvert et IP21/UL type 1 installés dans une armoire - IP54/IP55/UL type 12

Tableau 32: Conditions ambiantes pendant le fonctionnement - (suite)

Fonction	Données
Particules solides (non conductrices)	3S6 (3S2)
Vibration	3M12 (3M4)
Chocs	3M12 (3M4)
Environnement biologique	3B1 (3B1)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	Sans déclassement : 1 000 m (3 300 pi) Avec déclassement : - Réseaux TN/TT (mis à la terre) : 4 400 m (14 400 pi) - IT (réseaux non mis à la terre) : 2 000 m (6 600 pi) pour conformité PELV.

1) La température maximale est inférieure de 5 °C (9 °F) pour les châssis Fx09-Fx12 en mode surcharge faible.

2) Assurer un taux maximum de variation de température de 0,1 °C/min pour éviter la condensation.

8.3.9 Temps de décharge

Le temps de décharge est le temps nécessaire pour décharger les condensateurs du bus CC du variateur après la déconnexion de toutes les sources d'alimentation externes.

Châssis	Temps d'attente minimum (min)
Fx02-Fx03	5
Fx04-Fx08	15
Fx09-Fx10	20
Fx11-Fx12	40

8.4 Fusibles et disjoncteurs

8.4.1 Vue d'ensemble

Pour une protection adéquate du câble d'installation et du variateur, il faut employer des fusibles et/ou des disjoncteurs. Les dispositifs de protection contre les surcourants doivent être installés aussi près que possible du variateur. En cas de court-circuit, les fusibles et les disjoncteurs protègent le câble de puissance et limitent les dommages sur le variateur de fréquence et les composants connectés à celui-ci.

REMARQUE

CHALEUR EXCESSIVE ET DÉGÂTS MATÉRIELS

Une surintensité peut produire une chaleur excessive dans le variateur. Si une protection contre les surintensités n'est pas prévue, cela peut entraîner un risque d'incendie et des dégâts matériels.

- Des dispositifs de protection supplémentaires, tels qu'une protection thermique du moteur ou une protection contre les courts-circuits entre le variateur de fréquence et le moteur, sont requis pour les applications multi-moteurs.
- Des fusibles d'entrée sont nécessaires pour assurer une protection contre les courts-circuits et les surcourants. S'ils ne sont pas installés en usine, les fusibles doivent être fournis par l'installateur. Se reporter à la documentation spécifique au produit pour les spécifications des fusibles.

Les recommandations relatives aux fusibles et aux disjoncteurs doivent être suivies afin de respecter les réglementations en vigueur. Si les recommandations ne sont pas suivies et que des problèmes surviennent, cela peut avoir une incidence sur la garantie.

Voir [8.4.2 Fusibles conformes CEI](#) pour plus de détails sur le courant nominal de court-circuit pour chaque type de variateur.

Pour plus de détails, contacter Danfoss, ou se reporter aux guides d'installation.

8.4.2 Fusibles conformes CEI

Pour se conformer aux exigences CEI, il est recommandé d'utiliser des fusibles gG et aR, en fonction de la valeur nominale du variateur. Le calibre des fusibles ne doit pas être supérieur au calibre de vérification.

Voir le [Tableau 33](#) et le [Tableau 34](#) pour les fusibles gG et aR destinés à la protection contre les courts-circuits dans le câble de puissance d'entrée ou le variateur. Si le type de fusible fonctionne suffisamment rapidement, l'un ou l'autre type de fusible peut être utilisé pour les châssis Fx02-Fx08. La durée de fonctionnement dépend de l'impédance du réseau d'alimentation, ainsi que de la section et de la longueur du câble d'alimentation. Pour les châssis Fx09-Fx12, seuls des fusibles ultra-rapides (aR) peuvent être utilisés.

Tableau 33: Fusibles conformes CEI recommandés pour les châssis IP20/UL type ouvert FA02-FA08 (plage de tension 380-500 V)

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Puissance [kW]	Recommandé [A]	Testé avec [A]	Type de fusible	Courant de court-circuit minimal [kA]	Courant de court-circuit maximal [kA]
05-01A3	FA02	0,37	10	16	gG	1,0	100
05-01A8	FA02	0,55	10	16	gG	1,0	100
05-02A4	FA02	0,75	10	16	gG	1,0	100
05-03A0	FA02	1,1	10	16	gG	1,0	100
05-04A0	FA02	1,5	10	16	gG	1,0	100
05-05A6	FA02	2,2	10	16	gG	1,0	100
05-07A2	FA02	3	10	16	gG	1,0	100
05-09A2	FA02	4	16	20	gG	1,0	100
05-12A5	FA02	5,5	20	20	gG	1,0	100
05-16A0	FA03	7,5	25	25	gG	1,0	100
05-24A0	FA04	11	40	50	gG	3,0	100
05-31A0	FA04	15	50	50	gG	3,0	100
05-38A0	FA05	18,5	50	63	gG	3,0	100
05-43A0	FA05	22	63	63	gG	3,0	100
05-61A0	FA06	30	80	100	gG	5,0	100
05-73A0	FA06	37	100	100	gG	5,0	100
05-90A0	FA07	45	125	160	gG	10,0	100
05-106A	FA07	55	160	160	gG	10,0	100
05-147A	FA08	75	200	224	gG	10,0	100
05-170A	FA08	90	224	224	gG	10,0	100

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

Tableau 34: Fusibles conformes CEI recommandés pour les châssis IP21/UL type 1 FK06-FK08 (plage de tension 380-500 V)

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Puissance [kW]	Recommandé [A]	Testé avec [A]	Type de fusible	Courant de court-circuit minimal [kA]	Courant de court-circuit maximal [kA]
05-61A0	FK06	30	80	100	gG	5,0	100
05-73A0	FK06	37	100	100	gG	5,0	100
05-90A0	FK07	45	125	160	gG	10,0	100
05-106A	FK07	55	160	160	gG	10,0	100
05-147A	FK08	75	200	224	gG	10,0	100
05-170A	FK08	90	224	224	gG	10,0	100

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

Tableau 35: Fusibles conformes CEI recommandés pour les châssis Fx09-Fx12 (plage de tension 380-500 V)

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Puissance [kW] (LO/HO)	Calibre de fusible recommandé [A]	Testé avec [A]	Type de fusible	Courant de court-circuit maximal [kA]
05-206A	Fx09	110/90	315	400	aR	100
05-245A	Fx09	132/110	350		aR	100
05-302A	Fx09	160/132	400		aR	100
05-385A	Fx09	200/160	475	475	aR	100
05-395A	Fx10	200/160	630	800	aR	100
05-480A	Fx10	250/200	630		aR	100
05-588A	Fx10	315/250	800		aR	100
05-658A	Fx11	355/315	1000	1250	aR	100
05-736A	Fx11	400/355			aR	100
05-799A	Fx11	450/400	1250	1250	aR	100
05-893A	Fx12	500/450			aR	100
05-1 000	Fx12	560/500			aR	100
05-1 120	Fx12	630/560	1800	1800	aR	100
05-1 260	Fx12	710/630			aR	100

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

8.4.3 Fusibles conformes UL

Les produits Danfoss ont été conçus conformément à NEC 2023, et il est impératif d'utiliser des fusibles ou des disjoncteurs avec les variateurs. Danfoss recommande d'utiliser une sélection des fusibles répertoriés dans le [Tableau 36](#) et le [Tableau 37](#). Les fusibles répertoriés dans les tableaux conviennent sur un circuit capable de délivrer 100 kA_{rms} (symétriques), 240 V, 480 V, 500 V ou 600 V en fonction de la tension nominale du variateur. Avec des fusibles adaptés, le courant nominal de court-circuit (SCCR) du variateur est de 100 kA_{rms}.

Pour les types de fusibles semi-conducteurs, le contrôleur de variateur et le dispositif de protection contre les surcourants doivent être intégrés dans le même assemblage global.

Les variateurs Fx09-Fx12 nécessitent les fusibles semi-conducteurs répertoriés dans le [Tableau 38](#) pour être conformes aux exigences UL.

Les spécifications des fusibles s'appliquent uniquement aux fusibles externes.

Les châssis FK06-FK08 peuvent être livrés avec des fusibles internes et un sectionneur. Le sectionneur réduit le courant nominal de court-circuit potentiel maximal à 65 kA. Si les fusibles internes doivent être remplacés, contacter un partenaire de service agréé.

REMARQUE

EXIGENCES DE SCCR POUR INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR

Toutes les unités commandées et livrées avec un interrupteur-sectionneur installé en usine (+AJDX) nécessitent un fusible de classe pour la protection du circuit de dérivation afin de se conformer au SCCR de 65 kA du variateur.

Tableau 36: Fusibles maximum recommandés pour les châssis IP20/UL type ouvert FA02-FA08 installés dans des armoires (plage de tension 3 x 380-500 V)

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Puissance [kW]	Recom-mandé [A]	Testé avec [A]	Type de fusible	Volume externe minimal de l'armoire [l (pi3)]	Courant de court-circuit minimal [kA]	Courant de court-circuit maximal [kA]
05-01A3	FA02	0,37	4	15	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-01A8	FA02	0,55	6	15	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-02A4	FA02	0,75	8	15	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-03A0	FA02	1,1	10	15	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-04A0	FA02	1,5	10	15	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-05A6	FA02	2,2	10	15	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-07A2	FA02	3	10	15	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-09A2	FA02	4	15	20	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-12A5	FA02	5,5	20	20	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-16A0	FA03	7,5	25	25	RK5	52 (1,8)	5,0	100
05-24A0	FA04	11	35	50	RK5	96 (3,4)	5,0	100
05-31A0	FA04	15	50	50	RK5	96 (3,4)	5,0	100
05-38A0	FA05	18,5	50	60	RK5	96 (3,4)	5,0	100
05-43A0	FA05	22	60	60	RK5	96 (3,4)	5,0	100
05-61A0	FA06	30	80	125	T/J	192 (6,8)	5,0	100
05-73A0	FA06	37	100	125	T/J	192 (6,8)	5,0	100
05-90A0	FA07	45	125	200	T/J	240 (8,5)	10,0	100
05-106A	FA07	55	150	200	T/J	240 (8,5)	10,0	100
05-147A	FA08	75	200	225	T/J	288 (10,2)	10,0	100
05-170A	FA08	90	225	225	T/J	288 (10,2)	10,0	100

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

Tableau 37: Fusibles maximum recommandés pour les châssis IP21/UL type 1 FK06-FK08 (plage de tension 3 x 380-500 V)

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Puissance [kW]	Recommandé [A]	Testé avec [A]	Type de fusible	Courant de court-circuit minimal [kA]	Courant de court-circuit maximal [kA]
05-61A0	FK06	30	80	125	T/J	5,0	100
05-73A0	FK06	37	100	125	T/J	5,0	100
05-90A0	FK07	45	125	200	T/J	10,0	100
05-106A	FK07	55	150	200	T/J	10,0	100
05-147A	FK08	75	200	225	T/J	10,0	100
05-170A	FK08	90	225	225	T/J	10,0	100

Tableau 38: Fusibles conformes UL recommandés pour les châssis Fx09-Fx12

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Puissance [kW] (LO/HO)	Calibre de fusible recommandé [A]	Testé avec [A]	Type de fusible	Bussmann PN	Courant de court-circuit maximal [kA]
05-206A	Fx09	110/90	315	400	aR	170M2619	100
05-245A	Fx09	132/110	350		aR	170M2620	100
05-302A	Fx09	160/132	400		aR	170M2621	100
05-385A	Fx09	200/160	475	475	aR	170M9007	100
05-395A	Fx10	200/160	630	800	aR	170M4016	100
05-480A	Fx10	250/200	630		aR	170M4016	100
05-588A	Fx10	315/250	800		aR	170M4017	100
05-658A	Fx11	355/315	1000	1250	aR	170M6014	100
05-736A	Fx11	400/355			aR		100
05-799A	Fx11	450/400	1250	1250	aR	170M7309	100
05-893A	Fx12	500/450			aR		100
05-1 000	Fx12	560/500			aR		100
05-1 120	Fx12	630/560	1800	1800	aR	170M7340	100
05-1 260	Fx12	710/630			aR		100

L'utilisation des fusibles répertoriés au [Tableau 38](#) convient sur un circuit capable de fournir 100 kA_{rms} (symétriques), en fonction de la tension nominale du variateur. Avec des fusibles adaptés, le courant nominal de court-circuit (SCCR) du variateur est de 100 kA_{rms}. Les châssis FK09-FK12 et FB09-FB12 sont livrés avec des fusibles de variateur internes afin de se conformer au SCCR de 100 kA. Les châssis FA09-FA12 doivent être munis de fusibles de type aR afin de se conformer au SCCR de 100 kA.

REMARQUE

EXIGENCES DE SCCR POUR INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR

Toutes les unités commandées et livrées avec un interrupteur-sectionneur installé en usine (+AJFD) nécessitent un fusible de classe pour la protection du circuit de dérivation afin de se conformer au SCCR de 100 kA du variateur.

Si un disjoncteur est utilisé, le SCCR nominal est inférieur à 100 kA.

- Le code produit du variateur détermine le fusible de classe spécifique. Le code produit est indiqué sur l'étiquette du produit.
- Pour plus de détails sur les fusibles et les disjoncteurs, voir [Tableau 39](#).

Tableau 39: Exigences de SCCR pour interrupteur-sectionneur pour les châssis Fx09-Fx12 (tension d'alimentation 380-500 V)

Code produit ⁽¹⁾	Courant nominal de court-circuit (kA)	Protection requise
05-206A	30	Disjoncteur
	100	Fusible de classe J, 600 A
05-245A	30	Disjoncteur
	100	Fusible de classe J, 600 A
05-302A	30	Disjoncteur
	100	Fusible de classe J, 600 A
05-395A	30	Disjoncteur
	100	Fusible de classe J, T, L, 800 A
05-480A	30	Disjoncteur
	100	Fusible de classe J, T, L, 800 A
05-588A	30	Disjoncteur
	100	Fusible de classe J, T, L, 800 A
05-658A	42	Disjoncteur
	100	Fusible de classe L, 800 A
05-736A	42	Disjoncteur
	100	Fusible de classe L, 800 A
05-799A	42	Disjoncteur
	100	Fusible de classe L, 800 A
05-893A	42	Disjoncteur
	100	Fusible de classe L, 1 200 A
05-1 000	42	Disjoncteur
	100	Fusible de classe L, 1 200 A

8.4.4 Disjoncteurs conformes CEI

Les disjoncteurs recommandés sont répertoriés au [Tableau 40](#). Si le disjoncteur limite l'énergie dans le variateur à un niveau inférieur ou égal aux types recommandés, d'autres types de disjoncteurs peuvent être utilisés. Utiliser un fusible en série avec le disjoncteur ou installer le variateur de fréquence dans une armoire.

Tableau 40: Disjoncteurs recommandés pour une installation conforme CEI dans des châssis IP20/UL type ouvert

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Fabricant et modèle	SCCR [kA] ⁽²⁾
05-01A3	FA02	ABB S203P-C16	25
05-01A8		ABB S203P-C16	25
05-02A4		ABB S203P-C16	25
05-03A0		ABB S203P-C16	25
05-04A0		ABB S203P-C16	25
05-05A6		ABB S203P-C16	25
05-07A2		ABB S203P-C16	25
05-09A2		ABB S203P-C20	25
05-12A5		ABB S203P-C20	25
05-16A0	FA03	ABB S203P-C25	25
05-24A0	FA04	ABB S203P-C50	15
05-31A0		ABB S203P-C50	15
05-38A0	FA05	ABB S203P-C63	15
05-43A0		ABB S203P-C63	15

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

2) Courant nominal de court-circuit maximal autorisé pour l'alimentation (CEI 61800-5-1)

8.4.5 Disjoncteurs conformes UL et contrôleurs de moteur combinés

Dans les installations conformes UL, le disjoncteur doit être utilisé avec un fusible en série et un contrôleur de moteur combiné (CMC) peut être utilisé seul comme protection du circuit de dérivation. Le courant nominal de court-circuit (SCCR) doit être conforme aux valeurs nominales indiquées dans le [Tableau 41](#).

Tableau 41: Disjoncteurs recommandés pour une installation conforme UL dans des châssis IP20/UL type ouvert

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Fabricant et modèle	Seuil de déclenchement max. [A]	Valeurs nominales	Volume externe minimal de l'armoire [l (pi3)]
05-01A3	FA02	ABB MS165-16	16	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-01A8		ABB MS165-16	16	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-02A4		ABB MS165-16	16	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-03A0		ABB MS165-16	16	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-04A0		ABB MS165-16	16	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-05A6		ABB MS165-16	16	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-07A2		ABB MS165-16	16	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-09A2		ABB MS165-20	20	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-12A5		ABB MS165-20	20	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)
05-16A0	FA03	ABB MS165-25	25	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	52 (1,8)

Tableau 41: Disjoncteurs recommandés pour une installation conforme UL dans des châssis IP20/UL type ouvert - (suite)

Code produit ⁽¹⁾	Châssis	Fabricant et modèle	Seuil de déclenchement max. [A]	Valeurs nominales	Volume externe minimal de l'armoire [l (pi3)]
05-24A0	FA04	ABB MS165-42	42	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	96 (3,4)
05-31A0		ABB MS165-42	42	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	96 (3,4)
05-38A0	FA05	ABB MS165-54	54	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	96 (3,4)
05-43A0		ABB MS165-54	54	CMC type E (480Y/277 V CA) 65 kA	96 (3,4)

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

8.4.6 Protection de l'interface CC

L'interface CC du variateur de fréquence n'est utilisée que dans certaines configurations, par exemple :

- Répartition de la charge
- Alimentation provenant d'un autre variateur de fréquence
- Alimentation CC

Pour plus d'informations sur la répartition de la charge, voir *Utilisation des connexions CC dans le Guide d'application des variateurs de fréquence iC7-Automation*.

Les mesures de protection varient en fonction de la configuration. Pour plus d'informations et de conseils d'utilisation, contacter Danfoss.

8.5 Connecteurs d'alimentation

Pour garantir un fonctionnement correct, respecter les dimensions de la section transversale, la longueur de dénudage et les couples de serrage.

Les dimensions s'appliquent aux câbles pleins et toronnés. Sauf indication contraire, les spécifications s'appliquent aux châssis IP20/UL type ouvert, IP21/UL type 1 et IP54/IP55/UL type 12. Les variateurs sont conçus pour être utilisés avec des câbles en cuivre nominaux à 70 °C (158 °F) pour les châssis jusqu'à Fx07. Pour Fx08-Fx12, un câble en cuivre nominal à 90 °C (194 °F) est recommandé. Si rien d'autre n'est indiqué, la température ambiante du variateur correspond à la valeur nominale du câble. Les câbles en aluminium peuvent être utilisés à partir de 35 mm². Les connexions correctes doivent être sécurisées en retirant la couche d'oxyde et en appliquant un composé de joint.

Pour les châssis Fx02-Fx06, les mêmes spécifications s'appliquent aux câbles d'alimentation réseau, moteur et du frein. Pour les châssis Fx07-Fx12, les spécifications diffèrent pour chaque type de câble. Le nombre maximal de câbles est également indiqué pour les châssis Fx09-Fx12.

REMARQUE

L'utilisation d'un câble de la section maximale autorisée nécessite plus d'efforts pendant l'installation.

Tableau 42: Dimensionnement du câble de puissance

Châssis	Borne	Section transversale [mm ² (AWG)] ⁽¹⁾	Couple [Nm (po-lb)]	Longueur de dénudage [mm (po)]	Type de connecteur	Type de vis/cosse
Fx02	Tous	0,2-6 (24-10)	0,7 (6,2) ⁽²⁾	10 (0,4)	Borne enfichable	SL1/PZ1
Fx03	Tous	0,2-6 (24-10)	0,7 (6,2)	10 (0,4)	Borne enfichable	SL1/PZ1
Fx04	Tous	6-16 (10-6)	1,2-1,5 (17)	15 (0,6)	Borne enfichable	SL1/T15
Fx05	Tous	10-25 (8-4)	2,0-2,5 (26)	22 (0,9)	Borne enfichable	SL2/T20
Fx06	Tous	16-35 ⁽³⁾ /50 ⁽⁴⁾ (6-2/1)	14 (124)	17 (0,7)	Borne	T30
Fx07	Réseau et moteur	35-70 ⁽³⁾ /95 ⁽⁴⁾ [(2/0)/(3/0)]	14 (124)	22 (0,9)	Borne	T30
	Frein et connexion CC	16-35 ⁽³⁾ /50 ⁽⁴⁾ (6-2/1)	14 (124)	17 (0,7)	Borne	T30
Fx08	Réseau et moteur	50-120 ⁽³⁾ /150 ⁽⁴⁾ (1-4/0)/(300 MCM))	20 (177)	29 (1,1)	Borne	T50
	Frein et connexion CC	35-70 ⁽³⁾ /95 ⁽⁴⁾ [(2/0)/(3/0)]	14 (124)	22 (0,9)	Borne	T30
Fx09	Réseau et moteur	2x120 (2x4/0)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble
	Frein et connexion CC	2x120 (2x4/0)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble
Fx10	Réseau et moteur	2x240 (2x400 MCM)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble
	Frein et connexion CC	2x240 (2x400 MCM)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble
FA11	Réseau et moteur	6x240 (6x500 MCM)	19 (168)/35 (310)	–	Boulon M10/boulon M12	Cosse de câble
	Frein	2x185 (2x350 MCM)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble
FK11/ FB11	Réseau et moteur sans frein	5x240 (5x500 MCM)	19 (168)/35 (310)	–	Boulon M10/boulon M12	Cosse de câble
	Réseau et moteur avec frein	4x240 (4x500 MCM)	19 (168)/35 (310)	–	Boulon M10/boulon M12	Cosse de câble
	Frein	2x185 (2x350 MCM)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble
FA12	Réseau et moteur	6x240 (6x500 MCM)	19 (168)/35 (310)	–	Boulon M10/boulon M12	Cosse de câble
	Frein	2x185 (2x350 MCM)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble

Tableau 42: Dimensionnement du câble de puissance - (suite)

Châssis	Borne	Section transversale [mm ² (AWG)] ⁽¹⁾	Couple [Nm (po-lb)]	Longueur de dénudage [mm (po)]	Type de connecteur	Type de vis/cosse
FK12/ FB12	Réseau et moteur sans frein	6x240 (6x500 MCM)	19 (168)/35 (310)	–	Boulon M10/boulon M12	Cosse de câble
	Réseau et moteur avec frein	5x240 (5x500 MCM)	19 (168)/35 (310)	–	Boulon M10/boulon M12	Cosse de câble
	Frein	2x185 (2x350 MCM)	19 (168)	–	Boulon M10	Cosse de câble

1) Pour les châssis Fx09-Fx12, le nombre et la taille maximum de câbles par phase sont également indiqués.

2) 0,5-0,6 Nm ≤ 4 mm² ; 0,7 Nm > 4 mm² ; 4,4-5,3 po-lb ≤ AWG 24-12 ; 6,2 Nm > AWG 11-10

3) Section transversale de conducteur connectable, brin fin avec manchon d'extrémité de câble

4) Section transversale de conducteur connectable, multifilaire

8.6 Refroidissement et perte de puissance

8.6.1 Perte de puissance

Le variateur de fréquence dissipe la chaleur due à une perte de puissance lors de la mise sous tension et du fonctionnement. Les principales sources de dissipation de chaleur sont :

- Radiateur (refroidissement des IGBT et des thyristors)
- Bobine d'induction du bus CC
- Condensateurs du bus CC
- Barres bus (applicables aux modèles Fx09-Fx12)

Les variateurs de fréquence peuvent être montés côte à côte, et un ventilateur à vitesse variable est utilisé pour le refroidissement pulsé.

Les pertes de puissance du variateur de fréquence sont répertoriées au [Tableau 43](#). Les données de perte de puissance à d'autres points de fonctionnement conformément à la norme CEI 61800-9-2 sont disponibles dans MyDrive® ecoSmart™.

Tableau 43: Perte de puissance par unité

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible		Surcharge élevée		Surcharge élevée avec usage intensif	
	P _{typ} ⁽²⁾ [W]	P _{max} ⁽³⁾ [W]	P _{typ} ⁽²⁾ [W]	P _{max} ⁽³⁾ [W]	P _{typ} ⁽²⁾ [W]	P _{max} ⁽³⁾ [W]
05-01A3	26	31	26	31	24	27
05-01A8	29	36	29	36	26	31
05-02A4	31	44	31	44	29	36
05-03A0	35	52	35	52	32	45
05-04A0	40	67	40	67	37	58
05-05A6	50	83	50	83	43	66
05-07A2	59	105	59	105	49	82
05-09A2	69	126	69	126	63	109
05-12A5	76	175	76	175	71	130
05-16A0	92	221	92	221	77	171

Tableau 43: Perte de puissance par unité - (suite)

Code produit ⁽¹⁾	Surcharge faible		Surcharge élevée		Surcharge élevée avec usage intensif	
	P _{typ} ⁽²⁾ [W]	P _{max} ⁽³⁾ [W]	P _{typ} ⁽²⁾ [W]	P _{max} ⁽³⁾ [W]	P _{typ} ⁽²⁾ [W]	P _{max} ⁽³⁾ [W]
05-24A0	128	315	128	315	95	207
05-31A0	162	397	162	397	133	305
05-38A0	197	484	197	484	169	391
05-43A0	220	541	220	541	195	462
05-61A0	269	650	269	650	207	460
05-73A0	320	817	320	817	269	647
05-90A0	406	992	406	992	344	766
05-106A	461	1204	461	1204	395	977
05-147A	659	1682	659	1682	499	1155
05-170A	708	1845	708	1845	620	1546
05-206A	976	2316	827	1867	738	1604
05-245A	1114	2651	955	2172	817	1771
05-302A	1369	3438	1118	2658	959	2180
05-385A	1648	4053	1357	3041	1139	2434
05-395A	1764	4061	1445	3029	1233	2468
05-480A	2117	5123	1732	3969	1453	3052
05-588A	2570	6348	2111	4975	1733	3889
05-658A	3235	7576	2940	6698	2500	5433
05-736A	3578	8553	3242	7539	2948	6676
05-799A	3854	9339	3400	7962	3242	7495
05-893A	4438	10547	4045	9321	3788	8538
05-1 000	4869	11823	4357	10207	4022	9179
05-1 120	5152	13354	4622	11638	4164	10197
05-1 260	5772	15402	5042	12981	4602	11564

1) Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle. Pour plus d'informations, voir [12.2.1 Vue d'ensemble](#).

2) Perte de puissance absolue à 50 % de la fréquence de sortie nominale et 50 % du couple nominal

3) Perte de puissance absolue à 100 % de la fréquence de sortie nominale et 100 % du couple nominal

8.6.2 Débit d'air et niveaux sonores

Pour assurer un refroidissement correct du variateur, un débit d'air correct est nécessaire. Les valeurs indiquent le débit maximal à pleine vitesse du ventilateur pour chaque châssis.

Pendant le fonctionnement, le variateur émet du bruit. Le niveau de pression acoustique dépend de la taille du variateur, de la charge réelle et des conditions environnantes. La principale source de bruit est le ventilateur de refroidissement du variateur. Pour les châssis Fx09-Fx12, les données de débit d'air sont indiquées à la fois pour le ventilateur du radiateur et pour le ventilateur supérieur ou de porte. Le ventilateur du radiateur est le ventilateur principal fournissant un débit d'air sur le radiateur, et le ventilateur supérieur ou de porte fournit un débit d'air supplémentaire dans l'électronique de commande.

Respecter les réglementations locales relatives à l'environnement de travail et à la protection du personnel en ce qui concerne les niveaux de bruit acoustique.

Tableau 44: Débit d'air et niveaux sonores pour châssis IP20/UL type ouvert (FA02-FA12)

Châssis	Débit d'air (m ³ /h [cfm])		Niveau sonore dB(A)		
	Ventilateur du radiateur	Ventilateur supérieur/de porte	Vitesse du ventilateur à 40 %	Vitesse du ventilateur à 80 %	Vitesse du ventilateur à 100 %
FA02	50 (29)	–	41	49	52
FA03	100 (59)	–	35	50	56
FA04	165 (97)	–	40	55	59
FA05	280 (165)	–	46	61	65
FA06	280 (165)	–	46	57	62
FA07	280 (165)	–	50	64	71
FA08	370 (218)	–	54	65	71
FA09	638 (375)	150 (88)	63	75	78
FA10	638 (375)	150 (88)	57	72	79
FA11	994 (585)	660 (390)	61	71	76
FA12	1 206 (710)	660 (390)	62	74	78

Tableau 45: Débit d'air et niveaux sonores pour châssis IP21/type 1 (FK06-FK12)

Châssis	Débit d'air (m ³ /h [cfm])		Niveau sonore dB(A)		
	Ventilateur du radiateur	Ventilateur supérieur/de porte	Vitesse du ventilateur à 40 %	Vitesse du ventilateur à 80 %	Vitesse du ventilateur à 100 %
FK06	280 (165)	–	46	57	62
FK07	280 (165)	–	50	64	71
FK08	370 (218)	–	54	65	71
FK09	638 (375)	144 (85)	57	73	77
FK10	638 (375)	204 (120)	57	72	79
FK11	994 (585)	595 (350)	63	73	79
FK12	1 206 (710)	1 020 (600)	71	75	79

Tableau 46: Débit d'air et niveaux sonores pour châssis IP54/UL type 12 (FB09-FB12)


Châssis	Débit d'air (m ³ /h [cfm])		Niveau sonore dB(A)		
	Ventilateur du radiateur	Ventilateur supérieur/de porte	Vitesse du ventilateur à 40 %	Vitesse du ventilateur à 80 %	Vitesse du ventilateur à 100 %
FB09	638 (375)	144 (85)	57	73	77
FB10	638 (375)	204 (120)	57	72	79
FB11	994 (585)	595 (350)	63	73	79
FB12	1 206 (710)	1 020 (600)	71	75	79

8.7 Données d'efficacité énergétique

Les variateurs iC7 sont conçus conformément aux exigences de la norme CEI 61800-9-2 et sont tous conformes à la classe d'efficacité IE2. La perte relative du variateur est indiquée sur l'étiquette du produit.

La classe IE des variateurs de fréquence est définie dans un seul point de fonctionnement à un courant de 100 % et une fréquence de sortie de 90 %. Les pertes incluent par exemple les filtres CEM et les hacheurs de freinage, et sont définies en tant que réglages d'usine.

Pour plus d'informations, se reporter à l'outil MyDrive ecoSmart (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com>).




e30bk283.1()

Illustration 9: Exemple de données MyDrive® ecoSmart™


8.8 Emballage

Selon le châssis, les variateurs sont livrés dans un emballage simple en carton ou fixés sur une palette en bois.



1	Guides d'installation et de sécurité et sac d'accessoires	2	Insertion
3	Variateur	4	Boîte en carton
5	Couvercle en carton	6	Boîte d'accessoires
7	Plateau en carton	8	Palette
9	Entretoise		

Illustration 10: Emballage de type A pour châssis Fx02-Fx05 (gauche) et emballage de type B pour châssis Fx06-Fx08 (droite)



1	Couvercle en carton	2	Entretoises d'angle
3	Variateur	4	Vis de montage pour fixer le variateur à la palette
5	Plateau en carton	6	Palette
7	Entretoises latérales	8	Entretoises supérieures

Illustration 11: Emballage de type C pour châssis FA09-FA12, FK09a, FK10a, FK11 et FK12 (gauche) et emballage de type D pour châssis FK09c et FK10c (droite)

Les dimensions et le poids de l'emballage dépendent du châssis. Le poids indiqué dans les tableaux correspond au poids maximal du variateur expédié. Les poids spécifiques pour chaque châssis sont également répertoriés dans l'outil de configuration de produit Danfoss.

Tableau 47: Dimensions de l'emballage des châssis IP20/UL type ouvert

Châssis	Hauteur [mm (po)]	Largeur [mm (po)]	Profondeur [mm (po)]	Poids [kg (lb)]	Concept d'emballage
FA02a	196 (7,76)	320 (12,6)	330 (13)	5,25 (11,6)	A
FA02b	196 (7,76)	320 (12,6)	330 (13)	5,5 (12,1)	A
FA03a	220 (8,66)	320 (12,6)	330 (13)	6,15 (13,6)	A
FA03b	220 (8,66)	320 (12,6)	330 (13)	6,45 (14,2)	A
FA04a	291 (11,5)	394 (15,5)	544 (21,4)	12,6 (27,8)	A
FA04b	291 (11,5)	394 (15,5)	544 (21,4)	12,8 (28,2)	A
FA05a	326 (12,8)	394 (15,5)	544 (21,4)	15,1 (33,2)	A
FA05b	326 (12,8)	394 (15,5)	544 (21,4)	15,6 (34,3)	A
FA06	271 (10,67)	434 (17,09)	731 (28,8)	26 (57)	B
FA07	294 (11,6)	471 (18,53)	801 (31,5)	38 (84)	B
FA08	492 (19,4)	382 (15,04)	1 048 (41,3)	62 (137)	B

Tableau 47: Dimensions de l'emballage des châssis IP20/UL type ouvert - (suite)

Châssis	Hauteur [mm (po)]	Largeur [mm (po)]	Profondeur [mm (po)]	Poids [kg (lb)]	Concept d'emballage
FA09	559 (22)	991 (39)	457 (18)	94 (208)	C
FA10	559 (22)	1 194 (47)	546 (21,5)	143 (315)	C
FA11	757 (29,8)	1 760 (69,3)	793 (31,2)	281 (620)	C
FA12	757 (29,8)	1 760 (69,3)	793 (31,2)	357 (787)	C

Tableau 48: Dimensions de l'emballage des châssis IP21/UL type 1

Châssis	Hauteur [mm (po)]	Largeur [mm (po)]	Profondeur [mm (po)]	Poids [kg (lb)]	Concept d'emballage
FK06	271 (10,67)	434 (17,09)	731 (28,8)	28 (61)	B
FK07	294 (11,6)	471 (18,53)	801 (31,5)	38 (84)	B
FK08	492 (19,4)	382 (15,04)	1 048 (41,3)	70 (154)	B
FK09a	559 (22)	1 168 (46)	457 (18)	104 (229)	C
FK09c	533 (21)	1 829 (72)	559 (22)	128 (282)	Pr
FK10a	559 (22)	1 397 (55)	559 (22)	158 (348)	C
FK10c	559 (22)	2 388 (94)	610 (24)	208 (458)	Pr
FK11	767 (30,2)	2 191 (86,3)	871 (34,3)	294 (648)	C
FK12	767 (30,2)	2 191 (86,3)	871 (34,3)	380 (838)	C

Tableau 49: Dimensions de l'emballage pour les châssis IP54/IP55/UL type 12

Châssis	Hauteur [mm (po)]	Largeur [mm (po)]	Profondeur [mm (po)]	Poids [kg (lb)]	Concept d'emballage
FB09a	559 (22)	1 168 (46)	457 (18)	104 (229)	C
FB09c	533 (21)	1 829 (72)	559 (22)	128 (282)	Pr
FB10a	559 (22)	1 397 (55)	559 (22)	158 (348)	C
FB10c	559 (22)	2 388 (94)	610 (24)	208 (458)	Pr
FB11	767 (30,2)	2 191 (86,3)	871 (34,3)	294 (648)	C
FB12	767 (30,2)	2 191 (86,3)	871 (34,3)	380 (838)	C

8.9 Longueur de câble

Le variateur prend en charge des longueurs de câble allant jusqu'à 300 m (984 pi). Voir [Tableau 50](#) pour plus de détails sur les longueurs des différents types de câbles.

Pour la compatibilité CEM et les filtres, voir [8.10.1 Niveaux de conformité CEM](#).

Tableau 50: Longueurs de câble

Type de câble	Longueur maximale [m (pi)]
Câble moteur ⁽¹⁾	Blindé : 300 (984)
	Pour la compatibilité CEM, voir Tableau 52 .
	Non blindé : 300 (984)

Tableau 50: Longueurs de câble - (suite)

Type de câble	Longueur maximale [m (pi)]
Câble du frein (R+, R-)	10 (33)
Câble CC (+CC, -CC)	Voir <i>Utilisation des connexions CC</i> dans le <i>Guide d'application des variateurs de fréquence iC7-Automation</i> .
Panneau de commande	10 (33) ⁽²⁾

1) La longueur maximale dépend du filtre CEM et du type de câble.

2) Utiliser le câble du panneau de commande, disponible en 2,5 m (8 pi), 5 m (16 pi) et 10 m (33 pi).

8.10 CEM

8.10.1 Niveaux de conformité CEM

Les variateurs sont conçus et testés pour être conformes aux normes CEM pertinentes. Le niveau de performance dépend du variateur et du niveau de conformité CEM sélectionné.

Les niveaux de conformité CEM sont testés dans les conditions suivantes :

- Variateur (avec options le cas échéant)
- Câbles de commande et de communication blindés
- Commande externe avec E/S digitale et commande analogique
- Moteur unique connecté avec un câble blindé : Lapp Ölflex Classic 100CY (câble unique) pour Fx02-Fx08, et Helukabel Top Serv 109 pour Fx09-Fx12
- Câbles de répartition de la charge et de frein
- Réglages standard du variateur

REMARQUE

Selon la directive CEM, un système est défini comme une combinaison de plusieurs types d'équipements, de produits finis et/ou de composants combinés, conçus et/ou assemblés par la même personne (fabricant du système) et destinés à être mis sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle unique pour un utilisateur final et destinés à être installés et utilisés ensemble pour effectuer une tâche spécifique.

La directive CEM s'applique aux produits/systèmes et aux installations, mais si l'installation est constituée de produits/systèmes marqués CE, elle peut également être considérée comme conforme à la directive CEM. Les installations ne portent pas le marquage CE.

Conformément à la directive CEM, en tant que constructeur de produits/systèmes, est responsable de l'obtention des exigences essentielles de la directive CEM et de l'apposition du marquage CE. Pour les systèmes utilisant la répartition de la charge et d'autres bornes CC, ne peut garantir la conformité à la directive CEM que lorsque des combinaisons de produits sont raccordées comme décrit dans la documentation technique.

Si des produits tiers sont connectés à la répartition de la charge ou à d'autres bornes CC sur les variateurs de fréquence, ne peut pas garantir que les exigences CEM sont respectées.

S'il est installé dans des environnements résidentiels et non conforme à la catégorie C1, le variateur peut ne pas fournir une protection adéquate à la réception radio dans ces endroits. Dans ces cas-là, des mesures d'atténuation supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple l'utilisation d'un blindage ou l'augmentation de la distance entre les produits concernés.

Si le variateur n'est pas conforme à la catégorie C1 ou C2, il ne doit pas être installé dans un réseau public basse tension alimentant des locaux résidentiels. Des interférences radioélectriques peuvent se produire lors d'une utilisation sur ce type de réseau. Suivre les instructions d'installation fournies dans le guide d'installation spécifique au produit.

Si les filtres RFI du variateur sont désactivés, le variateur satisfait à la catégorie C4. Dans ce cas, le variateur est destiné à être utilisé dans une installation alimentée par une alimentation qui ne rayonne pas, par exemple un transformateur ou un générateur dédié, ou des lignes souterraines basse tension. Si les instructions d'installation ne sont pas suivies attentivement, des interférences radioélectriques peuvent se produire.

8.10.2 Exigences d'émission

Conformément à la norme produit CEM pour les variateurs de fréquence, EN/CEI 61800-3, les exigences CEM dépendent de l'utilisation prévue du variateur. Quatre catégories sont définies dans la norme produit CEM. Les définitions des quatre catégories de conformité sont données au [Tableau 51](#).

Tableau 51: Catégorie de conformité et utilisation prévue du variateur

Catégorie de conformité	Utilisation prévue du variateur
C1	Variateurs installés dans des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels légers, avec une tension d'alimentation inférieure à 1 000 V.
C2	Variateurs avec une tension d'alimentation inférieure à 1 000 V, qui ne sont ni enfichables ni amovibles et ne sont pas destinés à être utilisés dans des zones résidentielles. En cas d'installation dans des environnements commerciaux ou industriels légers, ils doivent être installés et mis en service par un professionnel.
C3	Variateurs installés dans des environnements industriels et non destinés à être utilisés dans des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels légers, avec une tension d'alimentation inférieure à 1 000 V.
C4	Variateurs installés dans des systèmes complexes dans un environnement industriel, ou avec une tension d'alimentation supérieure ou égale à 1 000 V, ou des courants nominaux supérieurs ou égaux à 400 A.

Les variateurs sont conçus pour être conformes à l'une des quatre catégories suivantes, définies dans la norme produit CEM EN/CEI 61800-3.

Tableau 52: Niveaux de conformité CEM à la longueur maximale du câble moteur

Catégorie CEM (code du modèle)	Châssis	Catégorie de conformité EN/CEI 61800-3					
		Émission transmise			Émission par rayonnement		
		C1	C2	C3	C1	C2	C3
		Longueur de câble [m (pi)]					
F1 – Filtre combiné C1 et C2	Fx02-Fx08	50 (164)	150 (492)	150 (492)	Non	Oui	Oui
F2 – Filtre C2	Fx02-Fx08	–	150 (492)	150 (492)	Non	Oui	Oui
	Fx09-Fx12	–	150 (492)	150 (492)	Non	Oui	Oui
F3 – Filtre C3	Fx02-Fx05	–	–	250 (820)	Non	Non	Oui
	Fx06-Fx08	–	–	300 (984)	Non	Non	Oui
	Fx09-Fx12	–	–	150 (492)	Non	Non	Oui
F4 – Pas de filtre	Fx02-Fx12	–	–	–	Non	Non	Non

Pour les châssis Fx02-Fx08, les niveaux d'émission sont mesurés avec un seul câble moteur et ne s'appliquent pas aux câbles moteur parallèles. L'utilisation de câbles plus longs que la longueur maximale spécifiée peut entraîner un dépassement des limites de niveau d'émission.

8.10.3 Exigences d'immunité

Les variateurs de fréquence sont spécifiés et testés pour répondre aux exigences industrielles en matière d'immunité électromagnétique. La conformité aux limites domestiques est assurée avec une marge de sécurité, car les exigences d'immunité sont inférieures à celles des installations industrielles.

9 Dimensions extérieures et des bornes

9.1 Vue d'ensemble


Les schémas inclus dans le manuel de configuration fournissent les dimensions principales des différents châssis. Voir [10.8.5 Fixations recommandées](#) pour connaître le poids maximal de chaque châssis.

Les schémas sont des schémas généraux et peuvent contenir des détails qui ne concernent pas le variateur expédié. Tous les schémas sont donnés selon la méthode de projection du premier dièdre. Pour les châssis Fx06-Fx12, le centre de gravité est indiqué sur les schémas.

Les schémas sont également disponibles sur <https://www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation/> dans divers formats, par exemple sous forme de fichiers .stp.

9.2 Châssis IP20/UL type ouvert (FA02-FA12)

9.2.1 Dimensions de FA02a



e30b1463.10

Illustration 12: Dimensions de FA02a

9.2.2 Dimensions de FA02b





Illustration 13: Dimensions de FA02b

9.2.3 Dimensions de FA03a



e30bi465.10

Illustration 14: Dimensions de FA03a

9.2.4 Dimensions de FA03b

AJ319739940640fr-000601 > 136R0269 > **87**

9.2.5 Dimensions de FA04a




Illustration 16: Dimensions de FA04a

9.2.7 Dimensions de FA05a




Illustration 18: Dimensions de FA05a

9.2.8 Dimensions de FA05b




Illustration 19: Dimensions de FA05b

9.2.9 Dimensions de FA06




Illustration 20: Dimensions de FA06

9.2.10 Dimensions de FA07




Illustration 21: Dimensions de FA07

9.2.11 Dimensions de FA08




Illustration 22: Dimensions de FA08

9.2.12 Dimensions de FA09




Illustration 23: Dimensions extérieures de FA09




Illustration 24: Dimensions des bornes FA09

9.2.13 Dimensions de FA10





Illustration 25: Dimensions extérieures de FA10



9.2.14 Dimensions de FA11





Illustration 27: Dimensions extérieures de FA11



e30bk029;10

Illustration 28: Dimensions des bornes FA11

9.2.15 Dimensions de FA12




Illustration 29: Dimensions extérieures de FA12




Illustration 30: Dimensions des bornes FA12

9.3 Châssis IP21/UL type 1 (FK06-FK12)

9.3.1 Dimensions de FK06





Illustration 31: Dimensions de FK06

9.3.2 Dimensions de FK07



e30bi970.10

Illustration 32: Dimensions de FK07

9.3.3 Dimensions de FK08




Illustration 33: Dimensions de FK08

9.3.4 Dimensions de FK09a




Illustration 34: Dimensions de FK09a




Illustration 35: Dimensions de FK09a avec socle en option

Technical drawing of the E305/218.11 fire door assembly, showing front, side, and detail views with dimensions in mm and inches.

Front View (Left):

- Top height: 86 (3.4)
- Top offset: 47 (1.8)
- Overall height: 1105 (43.5)
- Bottom offset: 684 (26.9)
- Width: 327 (12.9)

Side View (Middle):

- Top offset: 82 (3.2)
- Top height: 18 (0.71)
- Door height: 1380 (54.3)
- Offset from top: 195 (7.7)
- Offset from bottom: 413 (16.3)
- Door width: 1380 (54.3)
- Locking mechanism: Ø20 (0.79)

Detail Views (Top Right):

- Top detail: 27 (1.1), 2x145 (5.7), 110 (4.3), 2x160 (6.3)
- Side detail: 33.1 (1.3), 25 (0.98), Ø11 (0.43), 17 (0.67), 18.7 (0.74)
- Bottom detail: 62.5 (2.5), 17 (0.67)

Front View (Right):

- Top offset: 325 (12.8)
- Top offset: 246 (9.7)
- Top offset: 180 (7.1)
- Top height: 130 (5.1)
- Door height: 1423 (56)
- Door height: 1380 (54.3)
- Offset from top: 78 (3.1)
- Offset from top: 200 (7.9)
- Door width: 1210 (47.6)
- Offset from bottom: 130 (5.1)
- Offset from bottom: 219 (8.6)
- Bottom offset: 200 (7.9)

Bottom View (Bottom):

- Height: 410 (16.1)
- Width: 325 (12.8)
- Angle: 105°

AJ319739940640fr-000601 > 136R0269




Illustration 37: Dimensions de FK09c avec socle en option

9.3.6 Dimensions de FK10a




Illustration 38: Dimensions de FK10a




Illustration 39: Dimensions de FK10a avec socle en option

9.3.7 Dimensions de FK10c




Illustration 40: Dimensions de FK10c

9.3.8 Dimensions de FK11




Illustration 41: Dimensions de FK11

9.3.9 Dimensions de FK12




Illustration 42: Dimensions de FK12

9.4 Châssis IP54/IP55/UL type 12 (FB09-FB12)

9.4.1 Dimensions de FB09a




Illustration 43: Dimensions de FB09a




Illustration 44: Dimensions de FB09a avec socle en option

9.4.2 Dimensions de FB09c




Illustration 45: Dimensions de FB09c




Illustration 46: Dimensions de FB09c avec socle en option

9.4.3 Dimensions de FB10a




Illustration 47: Dimensions de FB10a




Illustration 48: Dimensions de FB10a avec socle en option

9.4.4 Dimensions de FB10c




Illustration 49: Dimensions de FB10c

9.4.5 Dimensions de FB11




Illustration 50: Dimensions de FB11

9.4.6 Dimensions de FB12




Illustration 51: Dimensions de FB12

10 Considérations relatives à l'installation mécanique

10.1 Contenu de la livraison

Contenu de la livraison :

- Variateur, y compris les options d'extension fonctionnelle (si commandées).
- Accessoires nécessaires à l'installation du variateur (p. ex. connecteurs, plaques CEM, étriers de serrage).
- Guide de sécurité fournissant des informations de sécurité importantes relatives à l'installation du variateur.
- Guide d'installation fournissant des consignes relatives à l'installation mécanique et électrique du variateur.

10.2 Étiquettes de produit

10.2.1 Vue d'ensemble

Le variateur, le panneau de commande et les options d'extension fonctionnelle comportent des étiquettes qui contiennent des informations requises pour des raisons légales ou réglementaires, une identification unique de chaque composant et d'autres informations pertinentes.

10.2.2 Étiquettes de produit sur les variateurs

L'étiquette de produit sur le variateur contient des informations permettant d'identifier le produit, ainsi que ses fonctionnalités et ses caractéristiques. Selon le châssis, l'étiquette se trouve soit sur le dessus du variateur, soit sur le capot avant du variateur, comme indiqué sur l'[Illustration 52](#). Les châssis Fx09-Fx12 comportent une deuxième étiquette à l'intérieur du variateur. Se reporter aux schémas disponibles sur <https://www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation/> pour connaître l'emplacement exact de l'étiquette à l'intérieur du variateur.

Lors de la réinstallation du capot pour les châssis FA09-FA12, s'assurer que l'étiquette du produit sur le capot avant correspond à l'étiquette à l'intérieur du variateur.




Illustration 52: Emplacements des étiquettes de produit




Illustration 53: Étiquettes de produit pour Fx02-Fx08 (gauche) et Fx09-Fx12 (droite)

- 1 Nom du produit
- 2 M/C, P/N, S/N, MFG
 - M/C comprend les 22 premiers caractères du code du modèle pour les châssis Fx02-Fx08. Pour Fx09-Fx12, le code du modèle complet est indiqué sur l'étiquette. Le code du modèle complet peut être lu à partir d'un paramètre dans le variateur ou à partir du code 2D.
 - P/N correspond au code produit actuel.
 - S/N correspond au numéro de série.
 - MFG indique l'année et la semaine de fabrication suivies de l'ID du site de montage.
- 3 Caractéristiques du produit
 - La valeur nominale est indiquée sur trois lignes :
 - ♦ La 1re ligne indique le dimensionnement puissance du moteur type aux tensions référencées.
 - ♦ La 2e ligne indique les valeurs nominales d'entrée (plage de tension, fréquence et courant d'entrée à des tensions d'alimentation données).
 - ♦ La 3e ligne indique les valeurs nominales de sortie (plage de tension, fréquence et courants de sortie nominaux aux tensions d'alimentation données).
 Si le variateur présente des valeurs nominales différentes en modes LO et HO, ces deux valeurs sont indiquées.
 - Protection : Indique la classe de protection du variateur comme classe de protection contre les infiltrations et comme étant conforme à la norme UL.
 - Température ambiante : Indique la plage de température ambiante sans déclassement nécessaire. Pour des données complètes, voir [10.6.1 Vue d'ensemble du déclassement en fonction des conditions de fonctionnement](#).
 - Classe d'efficacité : Classe d'efficacité selon la directive ErP. Valeur donnée pour 90 % de la fréquence/100 % du point de fonctionnement actuel. Pour plus de détails, voir MyDrive® Select.
 - Désignation du châssis : Désignation du châssis du variateur, facilitant la consultation des documents.
 - SCCR : Le SCCR décrit le courant nominal de court-circuit maximal autorisé. Pour plus d'informations sur les courants nominaux de court-circuit avec un fusible spécifique, voir [8.4.1 Vue d'ensemble](#)
- 4 Conformité UL et CE

Les codes de conformité sont indiqués avec des informations détaillées sur les limitations d'approbation (le cas échéant).
- 5 Autres avertissements et informations de conformité

- 6 Adresse MAC
Adresse MAC des ports de communication Ethernet du variateur.
- 7 Nom et adresse de la société
- 8 Code 2D – consultable à l'aide d'un lecteur de codes-barres compatible Datamatrix ECC 200 – contenant le code du modèle, le code produit, le numéro de série, ainsi que l'année et la semaine de fabrication.

Le panneau de commande et les extensions fonctionnelles portent des étiquettes dédiées. Pour plus de détails, voir [10.2.4 Étiquettes de produit sur les extensions fonctionnelles](#) et [10.2.5 Étiquettes de produit sur les panneaux de commande](#).

10.2.3 Étiquettes de l'emballage

L'étiquette de l'emballage est apposée sur l'emballage du variateur et contient des informations sur le variateur.



Illustration 54: Exemple d'étiquette d'emballage

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Nom du produit et autres données spécifiques au produit | 2 | Code produit, numéro de série, ainsi qu'année et semaine de fabrication (AAMM) |
| 3 | Marquage d'homologation requis sur l'emballage

D'autres marquages d'homologation sont indiqués sur le variateur. | 4 | Code-barres avec informations EAN |
| 5 | Nom et adresse de la société | 6 | Code 2D – consultable à l'aide d'un lecteur de codes-barres compatible Datamatrix ECC 200 – contenant le code du modèle, le code produit, le numéro de série, ainsi que l'année et la semaine de fabrication |

10.2.4 Étiquettes de produit sur les extensions fonctionnelles

Chaque extension fonctionnelle porte une étiquette de produit qui contient des informations essentielles sur l'option.

e30bk450.11




Illustration 55: Exemple d'étiquette de produit sur une extension fonctionnelle

1	Nom du produit de l'extension fonctionnelle	2	Code produit identifiant l'option
3	Numéro de série	4	Code 2D contenant le code produit, le numéro de série, l'année et la semaine de production et le nom du produit
5	Identification des connexions E/S sur l'option	6	Numéro de commande identifiant le kit d'option commandé
7	Marquages de conformité et d'homologation (s'ils ne sont pas couverts par les homologations des variateurs)		

Pour plus de détails, se reporter à la documentation des options.

10.2.5 Étiquettes de produit sur les panneaux de commande

L'étiquette de produit se trouve à l'arrière du panneau de commande.



Illustration 56: Exemple d'étiquette de panneau de commande

L'étiquette contient les informations suivantes :

- Nom du produit, code produit et numéro de série.
- Nom et adresse de la société.
- Code 2D – consultable à l'aide d'un lecteur de codes-barres compatible Datamatrix ECC 200 – contenant le code produit, le numéro de série, ainsi que l'année et la semaine de fabrication.
- Marquages de conformité et d'homologation.
- Informations relatives à la communication radio et à l'adresse MAC.



REMARQUE : Les informations relatives à la communication radio et à l'adresse MAC ne s'appliquent qu'aux options du panneau de commande dotées de fonctionnalités de communication sans fil.

10.3 Mise au rebut

10.3.1 Mise au rebut recommandée

Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie utile, ses composants primaires peuvent être recyclés.

Avant de pouvoir retirer les matériaux, il faut démonter le produit. Les pièces et matériaux du produit peuvent être démontés et séparés. En général, tous les métaux, tels que l'acier, l'aluminium, le cuivre et ses alliages, ainsi que les métaux précieux, peuvent être recyclés en tant que matériau. Les plastiques, le caoutchouc et le carton peuvent être utilisés dans la récupération d'énergie. Les cartes à circuits imprimés et les grands condensateurs électrolytiques d'un diamètre supérieur à 2,5 cm (1 po) nécessitent un traitement supplémentaire conformément aux recommandations de la norme CEI 62635. Pour faciliter le recyclage, les pièces en plastique sont identifiées par un code d'identification approprié.

Contactez votre bureau Danfoss local pour plus d'informations sur les aspects environnementaux et les instructions de recyclage pour les recycleurs professionnels. Le traitement en fin de vie doit être conforme aux réglementations locales et internationales.

Tous les produits sont conçus et fabriqués conformément aux directives de l'entreprise Danfoss sur les substances interdites et réglementées. Une liste de ces substances est disponible sur www.danfoss.com.



Ce symbole sur le produit indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ne pas jeter d'équipement contenant des composants électriques avec les ordures ménagères.

Il doit être remis au programme de reprise applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

- Jeter le produit par les voies prévues à cet effet.
- Respecter toutes les lois et réglementations locales et en vigueur.

10.3.2 Mise au rebut de la batterie de l'horloge temps réel

Mettre l'ancienne batterie au rebut conformément aux réglementations locales ou à la législation en vigueur.

ATTENTION

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

- Ne pas recharger, démonter ou jeter la batterie au feu.

10.4 Stockage avant installation

10.4.1 Régénération des condensateurs

Pour les variateurs stockés sans tension, une maintenance des condensateurs du variateur peut s'avérer nécessaire.

Une régénération est nécessaire si le variateur a été stocké sans tension pendant plus de 3 ans. La régénération n'est possible qu'avec des variateurs dotés de bornes CC. Voir le [Tableau 53](#) pour la maintenance et la régénération du condensateur du bus CC.

Lors de la régénération des condensateurs :

- La tension réseau de régénération doit être 1,35 à 1,45 fois supérieure à la tension réseau nominale. Si la tension du bus CC reste à un niveau bas et n'atteint pas approximativement $1,41 \times U_{\text{réseau}}$, contacter le service après-vente local.
- La consommation de courant d'alimentation ne doit pas dépasser 500 mA.

Lorsque le variateur fonctionne, les condensateurs du bus CC qui n'ont pas été régénérés peuvent être abîmés.

Tableau 53: Durée de stockage du variateur et recommandations de régénération

Durée de stockage	Directive de régénération
Moins de 2 ans	Aucune régénération nécessaire. Raccorder à la tension réseau.
2-3 ans	Raccorder à la tension réseau et attendre au moins 30 minutes avant de charger le variateur.
Plus de 3 ans	À l'aide d'une alimentation CC raccordée directement aux bornes du bus CC du variateur, augmenter la tension de 0 à 100 % de la tension du bus CC par incréments de 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la tension nominale sans charge pendant 30 minutes à chaque incrément. Voir Illustration 57 .




Illustration 57: Procédure de régénération des condensateurs CC

A	Tension de régénération (pourcentage de la tension nominale)	B	Heures
----------	--	----------	--------

Tableau 54: Valeur d'accélération de la tension du bus CC

Tension d'entrée CA	Tension sur le bus CC
380-500 V CA	680 V CC

10.4.2 Transport et stockage sécurisés

Respecter toutes les informations relatives au transport, au stockage et à la manipulation appropriées indiquées dans la documentation spécifique au produit. Cela comprend :

- Si le variateur est stocké avant de l'installer, s'assurer que les conditions ambiantes sont conformes aux spécifications énoncées au point [8.3.8.2 Conditions ambiantes pendant le stockage](#).
- Si l'emballage est stocké pendant plus de 4 mois, le conserver dans des conditions contrôlées :
 - S'assurer que la variation de température est faible.
 - S'assurer que l'humidité est inférieure à 50 %.
- Utiliser uniquement des équipements de levage et de manutention certifiés et adaptés à l'usage prévu.
- Vérifier le poids du variateur et soulever le variateur à l'aide d'un dispositif de levage, si nécessaire. Dans ce cas, utiliser les anneaux/ barres de levage prévus à cet effet.
- Vérifier le centre de gravité sur l'emballage ou sur le variateur avant de lever le variateur, et éviter de l'incliner pour éviter qu'il ne se renverse.

- Conserver le variateur dans son emballage jusqu'à son installation. Après le déballage, protéger le variateur de la poussière, des débris et de l'humidité.

10.5 Conditions préalables à l'installation

10.5.1 Vue d'ensemble

Pour garantir les meilleures conditions et le meilleur fonctionnement du variateur dans son application, il est recommandé de vérifier les points suivants avant d'en sélectionner un :

- Vérifier l'environnement de fonctionnement par rapport aux conditions ambiantes. Voir [8.3.8.4 Conditions ambiantes pendant le fonctionnement](#).
- Tenir compte de l'emplacement du variateur et de sa manipulation pendant l'installation, y compris des dispositifs de levage nécessaires. Voir [8.8 Emballage](#) pour connaître les poids et l'encombrement de l'emballage, et le chapitre *Dimensions extérieures et des bornes* pour les dimensions des variateurs.
- Tenir compte des besoins d'accès au variateur en cours de fonctionnement. Voir [10.8.1 Vue d'ensemble](#).
- Tenir compte des besoins d'accès pour la maintenance. Voir [10.8.9 Espace recommandé pour l'accès pour entretien](#).

10.5.2 Environnement d'exploitation

S'assurer que le variateur est installé dans les conditions d'installation spécifiées pour garantir un fonctionnement correct et la durée de vie prévue du produit.

Tableau 55: Spécifications relatives à l'environnement d'exploitation

Environnement	Spécifications
Température	Le variateur doit être installé à un endroit où la plage de température de fonctionnement est conforme aux spécifications du variateur. Tenir compte à la fois de la température de fonctionnement et de la température de stockage (variateur non motorisé). En cas de dépassement de la température nominale, un déclassement doit être appliqué. Pour plus d'informations sur le déclassement, voir 8.3.8.1 Vue d'ensemble et 10.6.2 Déclassement pour température ambiante.
Altitude	S'assurer que le variateur est installé à l'altitude autorisée pour un refroidissement correct et le respect de l'espacement d'isolation. À des altitudes supérieures à 1 000 m (3 300 pi), un déclassement des performances du variateur s'applique. Le déclassement doit être appliqué au courant de sortie maximal ou à la température de fonctionnement maximale. S'assurer que le variateur est adapté à l'application en cours. L'altitude maximale dépend de la configuration du réseau électrique et de la tension du réseau. Les limites sont indiquées dans 8.3.8.4 Conditions ambiantes pendant le fonctionnement. Pour plus d'informations, voir 8.3.8.1 Vue d'ensemble et 10.6.3 Déclassement à haute altitude.
Vibrations et chocs	S'assurer que le variateur est installé dans un endroit où il n'est pas exposé à des niveaux de vibrations et de chocs dépassant ses spécifications. En cas d'exposition à des niveaux plus élevés de vibrations et de chocs, il est recommandé d'utiliser des amortisseurs pour l'installation. Des exigences spéciales sont remplies lorsque le variateur est commandé avec une homologation maritime. Pour plus d'informations, voir 8.3.8.1 Vue d'ensemble.
Humidité	Le variateur doit être installé dans un endroit où le niveau d'humidité est conforme aux spécifications du variateur. Si la zone d'installation ne remplit pas les conditions requises, d'autres mesures peuvent être prises en sélectionnant d'autres armoires de protection pour l'installation, des éléments de chauffage intégrés ou un déshumidificateur. Pour plus d'informations, voir 8.3.8.1 Vue d'ensemble.

Tableau 55: Spécifications relatives à l'environnement d'exploitation - (suite)

Environnement	Spécifications
Poussières, fibres et particules en suspension dans l'air	L'exposition autorisée à la poussière, aux fibres et à d'autres particules en suspension dans l'air peut varier selon la classe de protection : - Les protections IP20, IP21, UL type ouvert et UL type 1 ne sont pas protégées contre la poussière, les fibres et autres particules en suspension dans l'air, et doivent être installées dans des endroits où ces impuretés ne sont pas présentes ou dans une protection dédiée. - Les protections IP54/55 et UL type 12 sont protégées contre la poussière, les fibres et autres particules en suspension dans l'air. S'assurer que les particules en suspension dans l'air n'obstruent pas le radiateur et le ventilateur, car l'obstruction limite le refroidissement du variateur. Le variateur détecte un colmatage et réduit les performances ou arrête le fonctionnement. Ne pas installer le variateur dans un endroit où il est exposé à des particules conductrices. Pour plus d'informations, voir 8.3.8.1 Vue d'ensemble. Pour plus d'informations sur la maintenance des radiateurs et des ventilateurs, voir 10.7.4 Maintenance et entretien du radiateur et du ventilateur.
Gaz	Lors de l'installation du variateur, l'exposition aux gaz doit être respectée. Le variateur n'est pas conçu pour être installé dans un endroit où il est exposé à des gaz explosifs. En cas d'exposition à des gaz corrosifs, des précautions appropriées doivent être prises. Ces précautions incluent la sélection d'un variateur avec une classe de protection supérieure, l'ajout d'un revêtement de protection en tant que sélection optionnelle du variateur, ou l'installation du variateur dans une armoire de protection. Pour plus d'informations, voir 8.3.8.1 Vue d'ensemble.

10.6 Déclassement en fonction des conditions de fonctionnement

10.6.1 Vue d'ensemble du déclassement en fonction des conditions de fonctionnement

Si le variateur est utilisé en dehors des spécifications nominales, un déclassement doit être envisagé.

Le déclassement doit être appliqué lorsque :

- La température ambiante maximale est de 50 °C (122 °F) ou 45 °C (113 °F), selon le châssis. Un déclassement est nécessaire en cas de fonctionnement à des températures ambiantes moyennes supérieures à 45 °C (113 °F) ou 40 °C (104 °F) pendant 24 h, selon le châssis.
- Fonctionnement à des altitudes supérieures à 1 000 m (3 300 pi).
- Fonctionnement à basse fréquence de sortie (< 5 Hz).
- Fonctionnement à une fréquence de commutation accrue.

Le déclassement signifie généralement un fonctionnement à un courant de sortie réduit et une température maximale limitée.

Pour plus d'informations sur le déclassement pour une condition de fonctionnement spécifique, voir :

- [10.6.2 Déclassement pour température ambiante](#)
- [10.6.3 Déclassement à haute altitude](#)
- [10.6.4 Déclassement pour la fréquence de sortie](#)
- [10.6.5 Déclassement pour fréquence de commutation](#)

MyDrive® Select permet de sélectionner plus précisément un variateur de fréquence pour des conditions de fonctionnement autres que les spécifications nominales. MyDrive® Select comprend des données détaillées sur les variateurs iC7.

10.6.2 Déclassement pour température ambiante

Si le variateur de fréquence fonctionne à une température supérieure à la température nominale maximale (température moyenne de 45 °C/113 °F sur 24 heures), un déclassement est nécessaire.

Si la température moyenne dans les 24 heures ne dépasse pas 45 °C (113 °F), le fonctionnement à une température maximale de 50 °C (122 °F) est autorisé pendant une heure. La température est inférieure de 5 °C (9 °F) pour les châssis FK12 (IP21/UL type 1) et FB12 (IP54/UL type 12) avec le code produit 05-1260.

Pour plus d'informations sur le déclassement pour des températures et des altitudes plus élevées, y compris les courbes de déclassement, voir [10.6.3 Déclassement à haute altitude](#). La température maximale autorisée est de 60 °C (140 °F).

En cas d'urgence, il est possible de désactiver les protections et de faire fonctionner le variateur à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F). Le fonctionnement à cette température est commandé à l'aide d'un paramètre dédié dans le logiciel et affecte la garantie.

10.6.3 Déclassement à haute altitude

L'efficacité du refroidissement est réduite à des altitudes plus élevées. Par conséquent, un déclassement est nécessaire au-dessus de 1 000 m (3 300 pi).

La hauteur maximale autorisée est de 4 400 m (14 400 pi) à une tension de système (tension phase-terre du réseau) allant jusqu'à 300 V conformément à la norme CEI 61800-5-1 relative à la sécurité électrique. À des tensions de système supérieures à 300 V, l'altitude est limitée à 2 000 m (6 500 pi). Tous les types de réseau 200-240 V et les réseaux triphasés connectés en étoile (TN, TT, IT) jusqu'à 500 V présentent une tension de système inférieure à 300 V. Tous les réseaux triphasés connectés en triangle supérieurs à 380 V présentent une tension de système supérieure à 300 V.

Si la température nominale maximale est maintenue en dessous de 45 °C (113 °F) ou en dessous de 50 °C (122 °F) pendant une heure maximum, le déclassement du courant de sortie peut être réduit. La température est inférieure de 5 °C (9 °F) pour les châssis FK12 (IP21/UL type 1) et FB12 (IP54/UL type 12) avec le code produit 05-1260.

Lors de la sélection d'un variateur de fréquence, suivre les consignes de déclassement en fonction de la température ambiante et de l'altitude. Si nécessaire, sélectionner un variateur surdimensionné.

Si la température moyenne dans les 24 heures ne dépasse pas 45 °C (113 °F), le fonctionnement à une température maximale de 50 °C (122 °F) est autorisé pendant une heure.




Illustration 58: Déclassement du courant de sortie en fonction de l'altitude et de la température ambiante (châssis FA02-FA08, FK06-FK08)




Illustration 59: Déclassement du courant de sortie en fonction de l'altitude et de la température ambiante (châssis Fx09-Fx12, surcharge faible)




Illustration 60: Déclassement du courant de sortie en fonction de l'altitude et de la température ambiante (châssis Fx09-Fx12, surcharge élevée)

10.6.4 Déclassement pour la fréquence de sortie

En fonctionnement à basse vitesse (fréquences de sortie inférieures à 5 Hz) et avec un courant de sortie élevé, le variateur de fréquence subit une charge thermique anormale. Pour éviter de limiter la durée de vie du variateur de fréquence, un déclassement du courant de sortie est nécessaire.

En fonction de la durée et de la température du radiateur, le variateur peut déclasser automatiquement la puissance du courant transitoire lors de la rampe d'accélération ou de décélération du moteur (en dessous de 5 Hz).

Pour des conseils plus spécifiques, utiliser MyDrive® Select.

10.6.5 Déclassement pour fréquence de commutation

Un déclassement du courant de sortie est nécessaire lorsque le variateur fonctionne au-dessus de la fréquence de commutation nominale.

Voir les graphiques suivants pour le déclassement recommandé pour chaque désignation du châssis.




Illustration 61: Déclassement du courant de sortie par rapport à la fréquence de commutation (FA02-FA04) en cas de surcharge faible (LO) et élevée (HO1)




Illustration 62: Déclassement du courant de sortie par rapport à la fréquence de commutation (FA05) en cas de surcharge faible (LO) et élevée (HO1)




Illustration 63: Déclassement du courant de sortie par rapport à la fréquence de commutation (Fx06-Fx08) en cas de surcharge faible (LO) et élevée (HO1)




Illustration 64: Déclassement du courant de sortie par rapport à la fréquence de commutation pour Fx09-Fx10 avec surcharge faible (LO)




Illustration 65: Déclassement du courant de sortie par rapport à la fréquence de commutation pour Fx11-Fx12 avec surcharge faible (LO)




Illustration 66: Déclassement du courant de sortie par rapport à la fréquence de commutation pour Fx09-Fx10 avec surcharge élevée (HO1)




Illustration 67: Déclassement du courant de sortie par rapport à la fréquence de commutation pour Fx11-Fx12 avec surcharge élevée (HO1)

10.7 Considérations de maintenance

10.7.1 Maintenance régulière

Pendant la durée de vie du variateur, des opérations de maintenance ou d'entretien régulières peuvent être nécessaires et l'accès aux pièces pertinentes du variateur doit être garanti.

⚠ ATTENTION



SURFACES CHAUDES

Le variateur contient des composants métalliques qui restent chauds même après la mise hors tension du variateur. Le non-respect du symbole de température élevée (triangle jaune) sur le variateur peut entraîner des brûlures graves.

- Garder à l'esprit que les composants internes, tels que les barres bus, peuvent être extrêmement chauds même après la mise hors tension du variateur.
- Ne pas toucher les zones extérieures portant le symbole de température élevée (triangle jaune). Ces zones sont très chaudes lorsque le variateur est en cours d'utilisation et juste après sa mise hors tension.

Voici quelques exemples types de maintenance :

- Vérification du signal E/S sur le variateur.
- Vérification régulière des raccordements électriques et de la mise à la terre.
- Lecture de données ou paramétrage par connexion d'un PC au variateur.

10.7.2 Recommandations de maintenance préventive

En général, tous les équipements techniques, y compris les variateurs de fréquence de Danfoss, nécessitent un niveau minimal de maintenance préventive. Pour garantir un fonctionnement sans problème et une longue durée de vie du variateur, une maintenance régulière est recommandée. Il est également recommandé de tenir à jour un journal de maintenance avec les valeurs du compteur, la date et l'heure décrivant les actions de maintenance et d'entretien.

Danfoss recommande les inspections et intervalles d'entretien suivants pour les variateurs de fréquence à refroidissement par air.

REMARQUE

Le programme d'entretien pour le remplacement des pièces peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Dans des conditions spécifiques, la durée de vie des composants peut être réduite considérablement en cas de conditions de fonctionnement et environnementales stressantes, comme des températures extrêmes, de la poussière, une humidité élevée, des heures d'utilisation, un environnement corrosif et une charge, entre autres.

Pour un fonctionnement dans des conditions stressantes, Danfoss propose le service de maintenance préventive DrivePro®. Les services DrivePro® prolongent la durée de vie et augmentent les performances du produit grâce à une maintenance programmée incluant le remplacement de pièces sur mesure. Les services DrivePro® sont adaptés aux applications et aux conditions de fonctionnement spécifiques.

Tableau 56: Programme de maintenance pour les variateurs de fréquence à refroidissement par air

Composant	Intervalle d'inspection ⁽¹⁾	Programme d'entretien ⁽²⁾	Actions de maintenance préventive
Installation			
Inspection visuelle	1 an	–	Vérifier l'absence de signes inhabituels, par exemple de surchauffe, de vieillissement, de corrosion et de composants poussiéreux et endommagés.
Équipement auxiliaire	1 an	Selon les recommandations du fabricant	Inspecter l'équipement, l'appareillage de commutation, les relais, les sectionneurs ou les fusibles/disjoncteurs. Examiner le fonctionnement et l'état pour détecter de possibles causes de défauts ou de dysfonctionnements. Le contrôle de continuité des fusibles doit être effectué par du personnel d'entretien formé.
Considérations CEM	1 an	–	Inspecter le câblage en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la distance de séparation entre le câblage de commande et les câbles de puissance.
Passage des câbles	1 an	–	Vérifier l'acheminement parallèle des câbles moteur, du câblage réseau et du câblage des signaux. Éviter l'acheminement parallèle. Éviter d'acheminer les câbles à l'air libre sans support. Vérifier le vieillissement et l'usure de l'isolation de câble.
Câblage de commande	1 an	–	Vérifier que les fils ou les câbles plats ne sont pas serrés, endommagés ou serties. Terminer correctement les connexions avec des extrémités serties pleines. Il est recommandé d'utiliser des câbles blindés et une plaque CEM mise à la terre ou une paire torsadée.
Dégagements	1 an	–	Vérifier que les dégagements externes pour un débit d'air de refroidissement adéquat sont conformes aux exigences du châssis et du type de produit. Pour connaître les dégagements, se reporter aux réglementations locales en matière de conception.

Tableau 56: Programme de maintenance pour les variateurs de fréquence à refroidissement par air - (suite)

Composant	Intervalle d'inspection ⁽¹⁾	Programme d'entretien ⁽²⁾	Actions de maintenance préventive
Étanchéité	1 an	–	Vérifier la bonne étanchéité de la protection, des capots et des portes d'armoire.
Environnements corrosifs	1 an	–	La poussière conductrice et les gaz agressifs, tels que le sulfure, le chlorure et le brouillard salin, peuvent endommager les composants électriques et mécaniques. Les filtres à air n'éliminent pas les produits chimiques corrosifs en suspension dans l'air. Agir en fonction des résultats.
Variateur			
Programmation	1 an	–	Vérifier que les réglages des paramètres du variateur de fréquence sont corrects en fonction du moteur, de l'application de variateur et de la configuration des E/S. Seul le personnel d'entretien formé est autorisé à effectuer cette action.
Panneau de commande	1 an	–	Vérifier que les pixels d'affichage sont intacts. Vérifier le journal des événements pour connaître les avertissements et les pannes. Les événements répétitifs sont un signe de problèmes potentiels. Si nécessaire, contacter un centre de service local.
Puissance de refroidissement du variateur	1 an	–	Vérifier l'absence d'obstructions ou de restrictions dans les passages d'air du canal de refroidissement. Les radiateurs doivent être exempts de poussière et de condensation.
Condensateurs, bus CC	1 an	8 à +15 ans	La durée de vie attendue des condensateurs dépend du profil de charge de l'application et de la température ambiante. Pour les applications avec des charges élevées dans des environnements difficiles ou des courants d'ondulation élevés, il est important de sélectionner initialement le variateur de la bonne taille pour garantir une longue durée de vie. L'ondulation du bus CC du variateur est contrôlée. Seul le personnel d'entretien formé est autorisé à effectuer cette action.
Nettoyage et filtres	1 an	–	Nettoyer l'intérieur de la protection une fois par an et plus fréquemment si nécessaire. La quantité de poussière dans le filtre ou à l'intérieur de la protection indique quand il est nécessaire de procéder au prochain nettoyage ou remplacement du filtre.
Ventilateurs	1 an	3-10 ans	Contrôler l'état opérationnel de tous les ventilateurs de refroidissement. Lorsque l'alimentation est coupée, l'axe du ventilateur doit être tendu et, en tournant le ventilateur avec un doigt, la rotation doit être presque silencieuse et ne pas présenter de résistance de rotation anormale. En mode RUN, des vibrations du ventilateur ou un bruit excessif ou étrange sont un signe d'usure des roulements, et le ventilateur doit être remplacé.
Mise à la terre	1 an	–	Le système de variateur nécessite un fil de terre dédié reliant le variateur, le filtre de sortie et le moteur à la terre du bâtiment. Vérifier que les mises à la terre sont serrées et exemptes de peinture ou d'oxydation. Les connexions en guirlande ne sont pas autorisées. Le cas échéant, il est recommandé d'utiliser des sangles tressées.
Câbles de puissance et câblage	1 an	–	Vérifier l'absence de connexions desserrées, le vieillissement, l'état de l'isolation et le couple correct des connexions du variateur. Vérifier que le calibre des fusibles est correct et vérifier la continuité. Observer s'il y a des signes de fonctionnement dans un environnement difficile. Par exemple, une décoloration du boîtier de fusible peut être un signe de condensation ou de températures élevées.
Vibration	1 an	–	Vérifier l'absence de vibrations ou de bruits anormaux provenant du variateur pour s'assurer que l'environnement est stable pour les composants électroniques.

Tableau 56: Programme de maintenance pour les variateurs de fréquence à refroidissement par air - (suite)

Composant	Intervalle d'inspection ⁽¹⁾	Programme d'entretien ⁽²⁾	Actions de maintenance préventive
Batteries	1 an	7-10 ans	Remplacer les batteries conformément aux recommandations du fabricant. Remplacer la batterie de l'horloge temps réel de l'unité de commande tous les 7 à 10 ans.
Pièces de rechange			
Pièces de rechange	1 an	2 ans	Stocker les pièces de rechange dans leurs boîtes d'origine dans un environnement sec et propre. Éviter les zones de stockage chaudes. Les condensateurs électrolytiques doivent être régénérés conformément au programme d'entretien. La régénération doit être effectuée par du personnel d'entretien formé. Voir 10.4.1 Régénération des condensateurs .
Unités de rechange et unités stockées pendant de longues périodes avant la mise en service	1 an	2 ans	Inspecter visuellement le champ de vision sans démontage à la recherche de signes de dommages, d'eau, d'humidité élevée, de corrosion et de poussière. Les unités de rechange avec condensateurs électrolytiques montés nécessitent une régénération conformément au programme d'entretien. La régénération doit être effectuée par du personnel d'entretien formé. Voir 10.4.1 Régénération des condensateurs .

1) Défini comme le temps après la mise en service/le démarrage ou le temps écoulé depuis l'inspection précédente.

2) Défini comme le temps après la mise en service/le démarrage ou le temps écoulé depuis les actions précédentes du programme d'entretien.

10.7.3 Accès pour entretien

Pour garantir une durée de vie planifiée et prolongée du variateur, Danfoss recommande d'inspecter et d'entretenir régulièrement le variateur, le moteur, le système et l'armoire/le boîtier. Pour éviter toute panne, tout danger et tout dommage, vérifier, par exemple, le serrage des connexions des bornes et l'accumulation de poussière dans le variateur à intervalles réguliers en fonction des conditions de fonctionnement.

Si le variateur Danfoss est utilisé dans des environnements proches de la limite ou au-delà des limites de conception, une maintenance du variateur est requise.

Remplacer les pièces usées ou endommagées par des pièces de rechange d'origine. Pour l'entretien et l'assistance, contacter le fournisseur local. Les services DrivePro® prolongent la durée de vie et augmentent les performances de iC7-Automation grâce à la mise en service et aux services de maintenance programmée dans les délais. Les services DrivePro® sont adaptés aux applications et aux conditions d'exploitation.

Lors de la planification de l'installation, il convient d'envisager un accès approprié pour les besoins d'entretien et de maintenance. De manière générale, il est recommandé de s'assurer de ce qui suit :

- Accès au câblage et aux connecteurs d'alimentation.
- Accès au câblage de commande.
- Accès pour nettoyer le système de refroidissement (canal de refroidissement et filtres du ventilateur).
- Accès au port pour connecter le variateur à un PC.

10.7.4 Maintenance et entretien du radiateur et du ventilateur

Les ailettes du radiateur absorbent la poussière de l'air de refroidissement. Si le radiateur n'est pas propre, le variateur émet des avertissements de surtempérature et des défauts. Si nécessaire, nettoyer le radiateur.

La durée de vie du ventilateur de refroidissement dans le variateur dépend de la durée de fonctionnement du ventilateur, de la température ambiante et de la concentration de poussière. Il est possible de retirer les ventilateurs du variateur pour les nettoyer. Des ventilateurs de rechange sont disponibles auprès de Danfoss.

10.7.5 Remplacement de la batterie de secours

Si la batterie de la carte de l'interface doit être remplacée, utiliser le type et la marque de batterie définis dans [8.3.7 Carte de l'interface](#).

L'utilisation d'une autre batterie peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Seul du personnel qualifié est autorisé à remplacer la batterie.

ATTENTION

RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

- Remplacer la batterie uniquement par une batterie à pile bouton Panasonic BR1632A (3 V, 125 °C). L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Seul du personnel qualifié peut remplacer la batterie.
- Pour plus d'informations sur la sécurité, se reporter à la documentation fournie avec la batterie.

ATTENTION

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

- Ne pas recharger, démonter ou jeter la batterie au feu.

10.8 Installation mécanique

10.8.1 Vue d'ensemble

Le variateur est principalement monté sur un mur ou installé dans une armoire fermée, ou sur des structures (par exemple, des châssis ou des poutres métalliques). Se reporter au [Tableau 57](#) pour plus d'informations sur les surfaces de montage des différents châssis.

Les produits ont été conçus pour une installation de type E/F conformément aux normes CEI 60204-1/60364-5-52/61439-1 et NPFA 70, avec un maximum de trois jeux de câbles de puissance en parallèle dans un seul chemin.

Si les châssis FK09-FK12 sont installés au sol, un socle dédié est nécessaire.

Tableau 57: Surfaces de montage des variateurs

Désignation du châssis	Armoire	Mur	Structure	Sol
FA02-FA12 ⁽¹⁾	X	–	–	–
FK06-FK08	–	X	X	–
FK09a, FK09c, FK10a	–	X	–	X ⁽²⁾
FK10c, FK11, FK12	–	–	–	X
FB09a, FB09c, FB10a	–	X	–	X ⁽²⁾
FB10c, FB11, FB12	–	–	–	X

1) Ce BDM/CDM/PDS ne fournit pas une atténuation complète des risques d'incendie. Les variateurs IP20/UL type ouvert doivent être placés à l'intérieur d'une protection supplémentaire ou dans une zone à accès restreint assurant une protection adéquate contre la propagation du feu.

2) Montage au sol en option à l'aide de kits de socle. Voir [12.4 Commande des options et accessoires](#) pour plus d'informations sur la commande des kits.

Pour plus de détails sur l'installation des variateurs sur différentes surfaces, voir [10.8.3 Emplacements de montage](#).

10.8.2 Considérations pour le montage

Lors de la sélection et de la planification du lieu d'installation, tenir compte des points suivants :

- La surface de montage supporte le poids du variateur.
- La surface de montage doit être ininflammable.
- Le variateur est installé verticalement, mais dans des cas particuliers, il peut également être monté dans d'autres directions. L'installation du variateur dans d'autres directions affecte les performances du variateur. Pour plus d'informations, voir [10.8.4 Orientation de montage](#).
- Veiller à disposer d'un espace suffisant pour soulever le variateur, en particulier lorsqu'un équipement de levage est nécessaire.
- Respecter les réglementations locales lors du levage du variateur. Pour plus de détails, se reporter aux guides d'installation et de sécurité spécifiques au produit.
- L'espacement correct des entrées et des sorties d'air assure la circulation d'air libre sur le radiateur pour permettre un refroidissement adéquat.
- Les variateurs peuvent être montés côte à côte pour gagner de la place dans les armoires ou en applique murale dans les salles de contrôle.
- Il doit y avoir suffisamment d'espace devant le variateur pour faire fonctionner le panneau de commande.
- Veiller à disposer d'un espace suffisant pour l'installation et l'emplacement des câbles utilisés pour le raccordement du variateur.
- Pour retirer les capots ou ouvrir les portes pour l'accès et l'entretien, il faut laisser suffisamment d'espace devant le variateur.

AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC

Tout contact avec un moteur non couvert, l'alimentation réseau, une fiche de raccordement CC ou une borne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Tous les connecteurs et capots de protection des bornes pour les connexions du moteur, du réseau et CC doivent être installés dans la protection IP20 pour assurer une classe de protection IP20. Si la fiche et les caches du bornier ne sont pas installés, la classe de protection est considérée IP00.

10.8.3 Emplacements de montage

Les variateurs sont conçus pour être installés dans des environnements protégés contre les intempéries. Pour plus d'informations, voir [8.3.8.1 Vue d'ensemble](#). Pour monter un variateur sur un mur ou dans une armoire, l'installation doit être verticale et la surface de montage doit être solide, plane et ininflammable.




Illustration 68: Montage sur un mur ou dans une armoire

Les variateurs iC7-Automation peuvent également être montés sur des structures (par exemple, des châssis métalliques ou des poutres) comme indiqué sur l'[Illustration 69](#). Ne pas exposer le variateur à des forces de flexion de la structure. L'installation doit être verticale (comme défini dans [10.8.4 Orientation de montage](#)) et la structure doit être ininflammable.




Illustration 69: Montage sur des structures

Les variateurs sont conçus avec un canal de guidage de l'air fermé qui garantit le débit d'air correct pour le refroidissement. Il doit rester dans le variateur pour assurer un refroidissement correct. S'il est défectueux, une nouvelle plaque de guidage d'air est nécessaire. Pour plus d'informations, voir [12.5 Commande de pièces self-service](#).

Les châssis FK09-FK12 IP21/UL type 1 peuvent également être montés de manière autonome sur le sol. Le montage au sol des châssis FK09-FK10 nécessite un socle dédié. Les châssis FK11-FK12 sont livrés avec un socle. Pour plus d'informations, se reporter aux guides d'installation des kits de socle.




Illustration 70: Montage sur un socle

10.8.4 Orientation de montage

Le variateur peut être monté dans différents sens en fonction du châssis. Le montage dans des sens autres que vertical affecte les performances du variateur. Voir le [Tableau 58](#) et le [Tableau 59](#) pour plus d'informations sur les effets du sens de montage sur les performances du variateur.




Illustration 71: Orientations de montage des variateurs

Tableau 58: Orientations de montage et effets sur les performances des variateurs IP20/UL type ouvert (FA02-FA12)

Orientation	Autorisé pour le châssis	Effets sur les performances
1 – Installation verticale	FA02-FA12	Aucun
2 – Installation horizontale (tourné à 90°)	FA02-FA08	- Robustesse limitée aux vibrations et aux chocs - Montage côte à côte impossible
	FA09-FA12	Aucun
3 – À l'envers	Non	–
4 – Monté sur sa face arrière	FA02-FA08	- Protection réduite à IP00 - Robustesse limitée aux vibrations et aux chocs - Montage côte à côte impossible

Tableau 59: Orientations de montage et effets sur les performances des variateurs IP21/UL type 1 et IP54/IP55/UL type 12 (FK06-FK12/FB09-FB12)

Orientation	Autorisé pour les châssis	Effets sur les performances
1 – Installation verticale	FK06-FK12, FB09-FB12	Aucun
2 – Installation horizontale (tourné à 90°)	Non	–
3 – À l'envers	Non	–
4 – Monté sur sa face arrière	FK06-FK08	- Conforme uniquement à IP20/UL type ouvert - Non protégé contre les gouttes d'eau - Robustesse limitée aux vibrations et aux chocs - Montage côte à côte impossible

10.8.5 Fixations recommandées

Vérifier les tailles recommandées de vis, de boulons ou de goujons pour le montage du variateur dans les tableaux suivants.

Tableau 60: Vis, boulons et goujons recommandés pour les châssis IP20/UL type ouvert

Châssis	Poids du variateur [kg (lb)]	Taille de vis/boulon/goujon
FA02	4,7 (10,4)	4 x M5 (3/16") ⁽¹⁾
FA03	5,7 (12,6)	4 x M5 (3/16") ⁽¹⁾
FA04	11,6 (25,6)	4 x M6 (3/16")
FA05	14,1 (31,1)	4 x M6 (3/16")
FA06	26 (57)	4 x M8 (5/16")
FA07	38 (84)	4 x M8 (5/16")
FA08	55 (121)	4 x M8 (5/16")
FA09	81 (179)	4 x M10 (3/8")
FA10	127 (280)	4 x M10 (3/8")

Tableau 60: Vis, boulons et goujons recommandés pour les châssis IP20/UL type ouvert - (suite)

Châssis	Poids du variateur [kg (lb)]	Taille de vis/boulon/goujon
FA11	225 (496)	6 x M12 (1/2")
FA12	298 (657)	6 x M12 (1/2")

1) Si le site d'installation n'est pas exposé à des vibrations ou chocs, les châssis FA02-FA03 peuvent être montés avec trois vis. Pour plus d'informations, voir [10.8.6.2 Schémas de perçage pour châssis à montage mural \(FA02-FA12\)](#).

Tableau 61: Vis, boulons et goujons recommandés pour les châssis IP21/UL type 1

Châssis	Poids du variateur [kg (lb)]	Taille de vis/boulon/goujon
FK06	28 (62)	4 x M8 (5/16")
FK07	38 (84)	4 x M8 (5/16")
FK08	62 (137)	4 x M8 (5/16")
FK09a	89 (196)	4 x M10 (3/8")
FK09c	107 (236)	4 x M10 (3/8")
FK10a	139 (306)	4 x M10 (3/8")
FK10c	178 (392)	2 x M10 (3/8") et 8 x M12 (1/2")
FK11	244 (538)	9 x M12 (1/2")
FK12	327 (721)	9 x M12 (1/2")

Tableau 62: Vis, boulons et goujons recommandés pour les châssis IP54/IP55/UL type 12

Châssis	Poids du variateur [kg (lb)]	Taille de vis/boulon/goujon
FB09a	89 (196)	4 x M10 (3/8")
FB09c	107 (236)	4 x M10 (3/8")
FB10a	139 (306)	4 x M10 (3/8")
FB10c	178 (392)	2 x M10 (3/8") et 8 x M12 (1/2")
FB11	244 (538)	9 x M12 (1/2")
FB12	327 (721)	9 x M12 (1/2")

10.8.6 Schémas de perçage

10.8.6.1 Vue d'ensemble

Lors de la préparation des trous de fixation pour l'installation, utiliser les schémas de perçage. Le schéma de perçage correspond à la plaque de montage du variateur ou de la plaque d'entrée des câbles, selon le châssis.

L'espace requis pour le refroidissement, les plaques CEM et autres rallonges n'est pas inclus dans les schémas de perçage.

Pour connaître l'espace total nécessaire, se reporter aux schémas du chapitre *Dimensions extérieures et des bornes*.

10.8.6.2 Schémas de perçage pour châssis à montage mural (FA02-FA12)

REMARQUE

- Les châssis IP20/UL type ouvert FA02-FA03 sont normalement montés à l'aide de quatre vis. S'ils ne sont pas exposés à des vibrations ou chocs, ils peuvent être montés avec uniquement trois vis.
- S'ils sont montés avec trois vis, utiliser la position de vis centrale supérieure. Utiliser les positions extérieures pour les vis supérieures lors du montage avec quatre vis.




Illustration 72: Schémas de perçage pour les châssis FA02-FA12

Tableau 63: Dimensions de schémas de perçage pour châssis à montage mural (FA02-FA12)

Châssis	Schéma de perçage	A [mm (po)]	A1 [mm (po)]	A2 [mm (po)]	B [mm (po)]	B1 [mm (po)]	C [mm (po)]	C1 [mm (po)]
FA02	1	257 (10,1)	6,5 (0,26)	6,5 (0,26)	70 (2,8)	10 (0,4)	–	–
FA03	1	257 (10,1)	6,5 (0,26)	6,5 (0,26)	94 (3,7)	10 (0,4)	–	–
FA04	2	380 (15)	8 (0,32)	11 (0,43)	105 (4,1)	12,5 (0,5)	–	–
FA05	2	380 (15)	8 (0,32)	11 (0,43)	140 (5,5)	12,5 (0,5)	–	–
FA06	2	535 (21,1)	12 (0,47)	8 (0,32)	170 (6,7)	15 (0,6)	–	–
FA07	2	580 (22,1)	12 (0,47)	8 (0,32)	200 (7,9)	15 (0,6)	–	–
FA08	2	721 (28,4)	12 (0,47)	10 (0,39)	200 (7,9)	27,5 (1,08)	–	–
FA09	3	844 (33,2)	25 (0,98)	20 (0,79)	180 (7,1)	33,1 (1,3)	200 (7,9)	25 (0,98)
FA10	3	1 051 (41,4)	25 (0,98)	20 (0,79)	280 (11,0)	33 (1,3)	271 (10,7)	39,5 (1,56)

Tableau 63: Dimensions de schémas de perçage pour châssis à montage mural (FA02-FA12) - (suite)

Châssis	Schéma de perçage	A [mm (po)]	A1 [mm (po)]	A2 [mm (po)]	B [mm (po)]	B1 [mm (po)]	C [mm (po)]	C1 [mm (po)]
FA11	4	1 545 (60,8)	17,6 (0,69)	15 (0,59)	412 (16,2)	45,6 (1,8)	430 (16,9)	38,5 (1,52)
FA12	4	1 545 (60,8)	17,6 (0,69)	15 (0,59)	508 (20,0)	45,6 (1,8)	526 (20,7)	38,5 (1,52)

10.8.6.3 Schémas de perçage pour châssis à montage mural (FB09-FB10a)

Tableau 64: Dimensions de schémas de perçage pour châssis à montage mural (FB09-FB10a)

Châssis	Schéma de perçage	A [mm (po)]	A1 [mm (po)]	A2 [mm (po)]	B [mm (po)]	B1 [mm (po)]	C [mm (po)]	C1 [mm (po)]
FB09a	3	944 (37,2)	25 (0,98)	20 (0,79)	180 (7,1)	33,1 (1,3)	200 (7,9)	63,5 (2,5)
FB09c	3	1 380 (54,3)	25 (0,98)	18,7 (0,74)	180 (7,1)	33,1 (1,3)	200 (7,9)	62,5 (2,5)
FB10a	3	1 176 (46,3)	25 (0,98)	24,5 (0,96)	280 (11)	33,1 (1,3)	271 (10,7)	74,5 (2,93)

10.8.6.4 Schémas de perçage pour châssis à montage mural (FK06-FK09, FK10a)

Tableau 65: Dimensions de schémas de perçage pour châssis à montage mural (FK06-FK09, FK10a)

Châssis	Schéma de perçage	A [mm (po)]	A1 [mm (po)]	A2 [mm (po)]	B [mm (po)]	B1 [mm (po)]	C [mm (po)]	C1 [mm (po)]
FK06	2	535 (21,1)	12 (0,47)	8 (0,32)	170 (6,69)	19,5 (0,77)	–	–
FK07	2	580 (22,8)	12 (0,47)	8 (0,32)	200 (7,9)	19,5 (0,77)	–	–
FK08	2	721 (28,4)	12 (0,47)	10 (0,39)	200 (7,9)	33,5 (1,3)	–	–
FK09a	3	944 (37,2)	25 (0,98)	20 (0,79)	180 (7,1)	33,1 (1,3)	200 (7,9)	63,5 (2,5)
FK09c	3	1 380 (54,3)	25 (0,98)	18,7 (0,74)	180 (7,1)	33,1 (1,3)	200 (7,9)	62,5 (2,5)
FK10a	3	1 176 (46,3)	25 (0,98)	24,5 (0,96)	280 (11)	33,1 (1,3)	271 (10,7)	74,5 (2,93)

10.8.6.5 Schémas de perçage pour châssis autonomes (FK10c/FB10c, FK11/FB11, FK12/FB12)




Illustration 73: Schémas de perçage pour les ouvertures de câble dans la plaque d'entrée des câbles (FK10c/FB10c, FK11/FB11, FK12/FB12)

10.8.7 Positionnement du variateur dans l'installation

Avant de monter le variateur, préparer l'emplacement de montage avec les fixations appropriées afin de pouvoir le positionner en toute sécurité. Prévoir suffisamment d'espace pour manipuler le variateur en toute sécurité pendant l'installation. Le centre de gravité de chaque châssis est indiqué sur les schémas du chapitre *Dimensions extérieures et des bornes*.

Les châssis FA02-FA05 peuvent être levés et montés sans équipement de levage par une ou deux personnes. Vérifier le poids sur l'emballage du variateur. Toutes les vis peuvent être installées avant de monter le variateur sur les vis et de les serrer.

Lors de l'installation de châssis Fx06-Fx10, soulever le variateur à l'aide des anneaux de levage comme indiqué sur l'[Illustration 74](#). Veiller à disposer d'un espace suffisant pour accéder aux outils de levage lors de l'installation.




Illustration 74: Levage des châssis Fx06-Fx10 à l'aide d'anneaux de levage

Les vis ou boulons inférieurs peuvent être montés avant l'installation. Positionner le variateur sur les boulons inférieurs et monter les vis ou boulons supérieurs.

Lors de l'installation de châssis Fx11-Fx12, soulever le variateur à l'aide des anneaux de levage (voir [Illustration 75](#)). Utiliser une barre pour éviter une déformation des anneaux de levage.




Illustration 75: Levage des châssis Fx11-Fx12 à l'aide d'une barre de levage

Monter les boulons de la partie inférieure du variateur avant le montage. Les boulons supérieurs sont montés lorsque le variateur est placé sur les boulons inférieurs et placé vers le mur. En cas de montage sur un socle, fixer le socle au sol avant de placer le variateur sur le socle.

10.8.8 Refroidissement

10.8.8.1 Vue d'ensemble du refroidissement

Tous les variateurs de fréquence sont refroidis par un débit d'air pulsé. Les châssis Fx09-Fx12 sont équipés d'un refroidissement par canal arrière, ce qui permet d'installer le variateur plus facilement.

Pour toutes les installations, la température du site d'installation doit être maintenue dans la plage de température de fonctionnement spécifiée par ventilation ou refroidissement. La qualité de l'air de refroidissement doit être conforme aux conditions environnementales définies dans les spécifications techniques (poussière, particules en suspension dans l'air, substances chimiques).

Pour plus d'informations sur la perte de puissance et le débit d'air de refroidissement requis, voir [8.6.1 Perte de puissance](#) et [8.6.2 Débit d'air et niveaux sonores](#).

10.8.8.2 Refroidissement par air pulsé

Tous les variateurs sont refroidis par un débit d'air pulsé. Pour assurer un bon refroidissement, prévoir un dégagement suffisant au-dessus et en dessous du variateur.




Illustration 76: Dégagement pour le refroidissement

Tableau 66: Dégagements pour le refroidissement pour les châssis IP20/UL type ouvert

Châssis	A [mm (po)]	B [mm (po)] ⁽¹⁾	C [mm (po)]
FA02	100 (3,9)	100 (3,9)	0 (0)
FA03	100 (3,9)	100 (3,9)	0 (0)
FA04	100 (3,9)	100 (3,9)	0 (0)
FA05	100 (3,9)	100 (3,9)	0 (0)
FA06	200 (7,9)	200 (7,9)	0 (0)
FA07	200 (7,9)	200 (7,9)	0 (0)
FA08	200 (7,9)	200 (7,9)	0 (0)
FA09	225 (8,9)	225 (8,9)	0 (0)
FA10	225 (8,9)	225 (8,9)	0 (0)
FA11	225 (8,9)	225 (8,9)	0 (0)
FA12	225 (8,9)	225 (8,9)	0 (0)

1) La distance n'inclut pas la plaque CEM.

Tableau 67: Dégagements pour le refroidissement pour les châssis IP21/UL type 1

Châssis	A [mm (po)]	B [mm (po)] ⁽¹⁾	C [mm (po)]
FK06	200 (7,9)	200 (7,9)	0 (0)
FK07	200 (7,9)	200 (7,9)	0 (0)
FK08	200 (7,9)	200 (7,9)	0 (0)
FK09	225 (8,9)	225 (8,9)	–
FK10a	225 (8,9)	225 (8,9)	–
FK10c	225 (8,9)	–	–
FK11	225 (8,9)	–	0 (0)
FK12	225 (8,9)	–	0 (0)

1) La distance n'inclut pas la plaque CEM.

Tableau 68: Dégagements pour le refroidissement pour les châssis IP54/IP55/UL type 12

Châssis	A [mm (po)]	B [mm (po)] ⁽¹⁾	C [mm (po)]
FB09	225 (8,9)	225 (8,9)	–
FB10a	225 (8,9)	225 (8,9)	–
FB10c	225 (8,9)	–	–
FB11	225 (8,9)	–	0 (0)
FB12	225 (8,9)	–	0 (0)

1) La distance n'inclut pas la plaque CEM.

10.8.8.3 Refroidissement par canal arrière

Le refroidissement par canal arrière évacue la chaleur de l'armoire ou de la salle à l'aide de conduits d'air fermés ou d'ouvertures dédiées. Le refroidissement par canal arrière s'applique aux châssis Fx09-Fx12.

Un variateur installé dans une armoire utilise des conduits d'air fermés pour réduire la chaleur dissipée à l'intérieur de l'armoire. Les conduits dirigent l'air de refroidissement externe vers le variateur et hors de l'armoire d'installation. La dissipation de chaleur réduite limite le besoin de ventilation ou de refroidissement supplémentaire de l'armoire.

L'air de refroidissement peut également être dirigé de l'extérieur d'une pièce vers le radiateur du variateur. L'air chauffé est évacué vers l'extérieur du variateur. Les ouvertures de refroidissement supérieures et inférieures du variateur sont fermées par des couvercles, et l'air de refroidissement est redirigé vers l'arrière du variateur.

Voir l'[Illustration 77](#) pour un exemple de refroidissement via des conduits d'air et des ouvertures à l'arrière du variateur.




Illustration 77: Exemples de principes de refroidissement par canal arrière : Refroidissement par entrée en bas/sortie en haut via des conduits d'air (gauche), refroidissement par entrée et sortie par l'arrière via des ouvertures à l'arrière du variateur (droite)

Des kits de refroidissement par canal arrière sont disponibles pour les châssis IP20/UL type ouvert (FA09-FA12). Les kits facilitent l'installation des variateurs dans des châssis industriels standard tels que Rittal. Des kits de refroidissement par canal arrière sont également disponibles pour les châssis IP21/UL type 1 (FK09-FK12) et IP54/IP55/UL type 12 (FB09-FB12).

Pour plus d'informations sur les kits de refroidissement disponibles, voir [12.4 Commande des options et accessoires](#).

10.8.9 Espace recommandé pour l'accès pour entretien

Pour garantir l'accès au variateur à des fins d'entretien et de maintenance, il est recommandé de réserver suffisamment d'espace autour du variateur.

Les recommandations générales comprennent :

- Espace suffisant à l'avant du variateur pour retirer les capots et accéder à la carte de commande et aux options installées depuis l'avant.
- Prévoir suffisamment d'espace au-dessus du variateur pour accéder aux ventilateurs et les retirer à des fins de nettoyage ou d'entretien.
- Espace suffisant sous le variateur pour accéder à l'entrée du canal de refroidissement afin de nettoyer et de retirer les connecteurs enfichables (FA02-FA05) et de monter les plaques CEM (FA02-FA12).




Illustration 78: Dégagement recommandé pour l'accès pour entretien

Tableau 69: Dégagements pour l'accès pour entretien

Châssis	Espace recommandé pour l'accès		
	Au-dessus (A) [mm (po)]	En dessous (B) [mm (po)]	Avant (C) [mm (po)]
FA02	200 (7,9) ⁽²⁾	200 (7,9) ⁽²⁾	100 (3,9)
FA03	200 (7,9) ⁽²⁾	200 (7,9) ⁽²⁾	100 (3,9)
FA04	200 (7,9) ⁽²⁾	200 (7,9) ⁽²⁾	100 (3,9)
FA05	200 (7,9) ⁽²⁾	200 (7,9) ⁽²⁾	100 (3,9)
Fx06	200 (7,9)	200 (7,9)	400 (15,7) ⁽³⁾
Fx07	200 (7,9)	200 (7,9)	400 (15,7) ⁽³⁾
Fx08	250 (9,8)	300 (11,8)	400 (15,7) ⁽³⁾
Fx09	225 (8,8)	225 (8,8)	400 (15,7) ⁽⁴⁾
Fx10	225 (8,8)	225 (8,8)	600 (23,6) ⁽⁴⁾
Fx11	225 (8,8)	225 (8,8)	800 (31,5) ⁽⁴⁾
Fx12	225 (8,8)	225 (8,8)	800 (31,5) ⁽⁴⁾

1) Lorsque l'on fait référence à toute la série au lieu d'une variante spécifique, Fx est utilisé. Par exemple, lorsque l'on décrit FA02 et FK02 comme une série, on utilise Fx02.

2) Espace suffisant dans le conduit de refroidissement, dépassant le besoin en refroidissement. Il est également possible de débrancher le variateur et de le retirer de l'installation à des fins d'entretien.

3) Dégagement nécessaire pour retirer le capot.

4) Dégagement nécessaire pour ouvrir la porte.

11 Considérations relatives à l'installation électrique

11.1 Schéma de câblage

Ce chapitre donne un bref aperçu des connexions typiques d'un variateur. Se reporter à l'[Illustration 79](#) pour un schéma de principe du variateur. Le variateur est conçu autour d'un module de puissance, d'une unité de commande et d'options d'E/S en option. La configuration exacte dépend du modèle de variateur.

Illustration 79: Schéma de câblage des variateurs de fréquence avec carte de commande Ethernet

11.2 Type de réseau et protection

11.2.1 Types de réseau

Le variateur peut fonctionner sur différents types de réseaux avec une tension d'alimentation nominale du réseau :

- TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (triangle mis à la terre)
- IT (triangle non mis à la terre)

Pour plus d'informations sur les paramètres liés aux types de réseau, se reporter au guide d'application.

11.2.2 Courants sur le conducteur PE et courants d'égalisation/de fuite

Une configuration de mise à la terre de protection (PE) correctement dimensionnée est essentielle pour la sécurité du système de variateur protégeant contre les chocs électriques. Les connexions PE du variateur garantissent la sécurité du système, empêchant les courants de défaut uniques de générer des tensions dangereuses sur les pièces conductrices accessibles, telles que les pièces conductrices de la protection.

Le variateur doit être installé conformément aux exigences de raccordement PE et de liaison de protection supplémentaire spécifiées dans la norme EN 60364-5-54:2011 cl. 543 et 544. Pour la déconnexion automatique en cas de défaut côté moteur, il convient de s'assurer que l'impédance de la connexion PE entre le variateur et le moteur est suffisamment faible pour garantir la conformité à la norme CEI/EN 60364-4-41:2017 cl. 411 ou 415. L'impédance doit être contrôlée par un test initial et périodique conformément à la norme CEI/EN 60364-4-41:2017.

Des exigences locales peuvent également s'appliquer.

La conception du système conformément à la norme CEI/EN 61800-5-1:2017 garantit l'adéquation au raccordement de PE et à la liaison de protection des pièces conductrices accessibles conformément à la norme EN 60364-5-54:2011. Lorsque le variateur est utilisé comme composant dans des applications spécifiques, des exigences spéciales pour la connexion correcte à la terre, par exemple celles spécifiées dans les normes EN 60204-1:2018 et CEI/EN 61439-1:2021, peuvent s'appliquer.

Dans les réseaux basse tension, des courants peuvent apparaître sur le conducteur de protection (PE), les conducteurs de liaison equipotentielle ainsi que les structures reliées au potentiel de terre comme effet indésirable. Étant donné qu'il existe différentes causes pour ces courants, il est intéressant de les connaître afin de les éviter.

Une configuration de variateur comprend une alimentation réseau, l'onduleur du variateur, son câblage et un moteur avec le côté charge. En raison du comportement des composants actifs et passifs et de la configuration électrique de l'installation, plusieurs phénomènes peuvent se produire et entraîner des courants sur le conducteur de protection.

- Le couplage inductif dû à l'asymétrie des câbles d'alimentation réseau et/ou des barres bus peut provoquer un courant PE à la fréquence réseau et à ses harmoniques.
- L'accouplement inductif dû à l'asymétrie des câbles moteur peut provoquer un courant PE à la fréquence fondamentale du moteur.
- Dans le cadre du découplage capacitif du bus CC du filtre EMI avec PE, des courants PE peuvent se produire à 150 Hz/180 Hz.
- La distorsion de tension/le contenu harmonique sur le réseau peut généralement provoquer des courants PE dans la plage 150-2 000 Hz.

- Les courants en mode commun dus à la capacité du câble moteur des phases moteur à PE entraînent généralement des courants PE à la fréquence de commutation et des harmoniques généralement supérieurs à 2 kHz.

Le courant PE provient de plusieurs sources et dépend des différentes configurations système :

- Filtre RFI
- Longueur de câble moteur
- Blindage de câble moteur
- Alimentation du variateur

11.2.3 Mesure du courant PE

Étant donné que les courants ont des fréquences différentes, il n'est pas utile de mesurer uniquement une valeur efficace. Au lieu de cela, il est nécessaire d'effectuer une mesure de fréquence/FFT. Pour ce faire, utiliser un oscilloscope approprié ou un équipement de mesure spécifique. Le simple fait d'analyser la valeur effective à l'aide d'une pince de mesure de courant au niveau de la connexion PE du variateur entraîne des résultats insuffisants et trompeurs.




Illustration 80: Exemple de mesure FFT

- | | |
|--|--|
| <p>1 $f < 50 \text{ Hz}$: Typique pour le couplage inductif dans des câbles et des conducteurs asymétriques.</p> | <p>2 $f = 150\text{-}2\,500 \text{ Hz}$: Composants harmoniques types dans le réseau.</p> <p>$f = 150 \text{ Hz}$: Courant en mode commun type dû au redresseur avec bus CC.</p> |
| <p>3 $f > 2 \text{ kHz}$: Courant en mode commun type dû au couplage capacitif entre le câble/moteur et la terre.</p> | |

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – RISQUE DE COURANT DE FUITE

Les courants de fuite dépassent 3,5 mA. Si le variateur n'est pas correctement raccordé à la protection par mise à la terre (PE), cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Veiller à ce que le conducteur de protection par mise à la terre renforcée soit conforme à la norme CEI 60364-5-54 cl. 543.7 ou aux réglementations de sécurité locales pour les équipements à courant de contact élevé. La protection de mise à la terre renforcée du variateur peut être réalisée avec :
 - un conducteur PE d'une section minimale de 10 mm² (8 AWG) Cu ou 16 mm² (6 AWG) Al.
 - un conducteur PE supplémentaire de la même section que le conducteur PE d'origine spécifié par la norme CEI 60364-5-54, avec une section minimale de 2,5 mm² (14 AWG) (avec protection mécanique) ou 4 mm² (12 AWG) (sans protection mécanique).
 - un conducteur PE entièrement enfermé dans une protection ou protégé sur toute sa longueur contre les dommages mécaniques.
 - une partie de conducteur PE d'un câble de puissance multiconducteur avec une section de conducteur PE minimale de 2,5 mm² (14 AWG) (avec connexion à demeure ou enfichable au moyen d'un connecteur industriel. Le câble de puissance multiconducteur doit être installé avec un serre-câble approprié).
- REMARQUE : Dans la norme CEI/EN 60364-5-54 cl. 543.7 et certaines normes d'application (p. ex. CEI/EN 60204-1), la limite pour l'exigence d'un conducteur de protection de mise à la terre renforcée est un courant de fuite de 10 mA.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE COURANT DE FUITE

Les courants de fuite peuvent dépasser 5 %. Une mauvaise mise à la terre du variateur peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- S'assurer que la taille minimale du conducteur de terre est conforme aux réglementations de sécurité locales relatives aux équipements à courant de contact élevé.

La mise à la terre de protection (PE) et la liaison équipotentielle sont généralement reliées entre elles de sorte que les courants de liaison équipotentielle sont également répartis sur l'ensemble du système PE.

Les courants PE et leur impact sur le système peuvent être évités ou réduits en utilisant des câbles de moteur courts, des câbles symétriques (en particulier pour les courants nominaux > 50 A) ou des câbles blindés avec une faible capacité entre les conducteurs et PE.

11.2.4 Protection du relais de protection différentielle (RCD)

Les relais de protection différentielle (RCD) peuvent être utilisés pour fournir une protection supplémentaire contre les risques d'électrocution et d'incendie dus aux courants de défaut dus à des défauts d'isolation ou à des courants de fuite élevés. Des considérations supplémentaires sont nécessaires lorsque des RCD sont utilisés devant le variateur. Les RCD doivent toujours être installés conformément aux réglementations locales.

⚠️ AVERTISSEMENT



RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE – CONFORMITÉ RCD

Si un relais de protection différentielle (RCD) de type B n'est pas utilisé, il se peut que le RCD ne fournisse pas la protection prévue, ce qui peut entraîner la mort, des incendies ou d'autres dangers graves.

- Lorsqu'un RCD est utilisé comme protection contre l'électrocution ou l'incendie, seul un dispositif de type B est autorisé du côté alimentation.

Les dispositifs RCD/RCM ne peuvent pas faire la différence entre les courants de fonctionnement et de défaut et leur fonction peut être altérée. Les RCD peuvent être déclenchés même s'il n'y a pas de défaut d'isolation dans l'installation.

Le courant mesuré par un RCD/RCM sur les phases réseau peut différer du courant PE mesuré. Ceci est dû au fait que le courant PE magnétique couplé n'est pas présent sur les phases réseau.

Les caractéristiques de fréquence des RCD de type B ne sont pas complètement normalisées et des écarts spécifiques au fournisseur doivent être attendus dans la plage de fréquences supérieure. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation du RCD concerné.

11.2.5 Dispositifs de contrôle de l'isolation

En cas d'exploitation sur un réseau IT, des dispositifs de contrôle de l'isolation peuvent être utilisés pour observer l'intégrité de l'isolation dans le câblage d'alimentation, le moteur, le câblage moteur et le variateur.

Applications typiques :

- Détection préventive de la dégradation du système d'isolation.
- Détection de défaut de terre sur le réseau IT.

Le contrôleur d'isolation est un composant clé sur une installation réseau IT. Il permet une maintenance préventive et avertit en cas de défaut de terre. Il existe plusieurs types de contrôleurs d'isolation avec différents principes de fonctionnement, par exemple l'injection de tension CC, l'injection de tension CC avec polarité alternée et l'injection de courant. Tous les contrôleurs d'isolation ne sont pas compatibles avec les systèmes de variateur en raison des capacités à la terre et des variateurs produisant des tensions en mode commun. Il est essentiel que le contrôleur d'isolation utilisé dans une installation de variateur soit compatible avec les variateurs.

11.3 Directives d'installation conforme aux critères CEM

11.3.1 Directives d'installation conforme aux critères CEM

Ce chapitre présente de manière générale les bonnes pratiques d'installation conforme aux critères CEM. Pour obtenir une installation conforme aux critères CEM, suivre les instructions fournies dans les guides d'installation et de sécurité fournis avec le variateur.

REMARQUE

Selon la directive CEM, un système est défini comme une combinaison de plusieurs types d'équipements, de produits finis et/ou de composants combinés, conçus et/ou assemblés par la même personne (fabricant du système) et destinés à être mis sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle unique pour un utilisateur final et destinés à être installés et utilisés ensemble pour effectuer une tâche spécifique.

La directive CEM s'applique aux produits/systèmes et aux installations, mais si l'installation est constituée de produits/systèmes marqués CE, elle peut également être considérée comme conforme à la directive CEM. Les installations ne portent pas le marquage CE.

Conformément à la directive CEM, en tant que constructeur de produits/systèmes, est responsable de l'obtention des exigences essentielles de la directive CEM et de l'apposition du marquage CE. Pour les systèmes utilisant la répartition de la charge et d'autres bornes CC, ne peut garantir la conformité à la directive CEM que lorsque des combinaisons de produits sont raccordées comme décrit dans la documentation technique.

Si des produits tiers sont connectés à la répartition de la charge ou à d'autres bornes CC sur les variateurs de fréquence, ne peut pas garantir que les exigences CEM sont respectées.

S'il est installé dans des environnements résidentiels et non conforme à la catégorie C1, le variateur peut ne pas fournir une protection adéquate à la réception radio dans ces endroits. Dans ces cas-là, des mesures d'atténuation supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple l'utilisation d'un blindage ou l'augmentation de la distance entre les produits concernés.

Si le variateur n'est pas conforme à la catégorie C1 ou C2, il ne doit pas être installé dans un réseau public basse tension alimentant des locaux résidentiels. Des interférences radioélectriques peuvent se produire lors d'une utilisation sur ce type de réseau. Suivre les instructions d'installation fournies dans le guide d'installation spécifique au produit.

Si les filtres RFI du variateur sont désactivés, le variateur satisfait à la catégorie C4. Dans ce cas, le variateur est destiné à être utilisé dans une installation alimentée par une alimentation qui ne rayonne pas, par exemple un transformateur ou un générateur dédié, ou des lignes souterraines basse tension. Si les instructions d'installation ne sont pas suivies attentivement, des interférences radioélectriques peuvent se produire.

Se reporter à l'[Illustration 81](#) pour un exemple sur la façon de garantir une installation conforme aux critères CEM.




Illustration 81: Exemple d'installation conforme aux exigences CEM

1	Contrôleur logique programmable (PLC)	2	Câble d'égalisation de 16 mm ² (6 AWG) minimum
3	Câbles de commande	4	Au moins 200 mm (7,9 po) entre les câbles de commande, moteur et d'alimentation réseau
5	Options d'alimentation réseau, voir CEI/EN 61800-5-1	6	Surface nue (non peinte)
7	Rondelles éventail	8	Câble du frein (blindé) – non illustré, mais le même principe de mise à la terre que pour le câble moteur s'applique
9	Câble moteur (blindé)	10	Câble d'alimentation réseau (non blindé)
11	Contacteur de sortie	12	Isolation de câble dénudée

13	Barre bus de mise à la terre commune. Respecter les réglementations nationales et locales relatives à la mise à la terre d'armoire.	14	Résistance de freinage
15	Bornier	16	Raccordement au moteur
17	Moteur	18	Presse-étoupe CEM

11.3.2 Câbles de puissance et mise à la terre

En fonction du montage et du niveau de conformité CEM requis, l'utilisation de câbles blindés est nécessaire pour les connexions du moteur, du frein et CC. Il est également possible d'utiliser des câbles non blindés dans un conduit métallique.

En cas d'utilisation d'un câble blindé, il est important de raccorder l'écran via une connexion à 360°. Raccorder l'écran à l'aide des brides fournies et éviter les queues de cochon, car elles limitent la fonctionnalité de blindage.




Illustration 82: Installation du blindage de câble

REMARQUE

CÂBLES BLINDÉS

Si aucun câble blindé ou conduit métallique n'est utilisé, l'unité et l'installation ne sont pas conformes aux limites réglementaires.

Si un câble non blindé est utilisé pour raccorder une résistance de freinage, il est recommandé de tordre les câbles pour réduire le bruit électrique.

S'assurer que les câbles sont aussi courts que possible, afin de réduire le niveau d'interférences de l'ensemble du système et de limiter au maximum les pertes.

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – RISQUE DE COURANT DE FUITE

Les courants de fuite dépassent 3,5 mA. Si le variateur n'est pas correctement raccordé à la protection par mise à la terre (PE), cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Veiller à ce que le conducteur de protection par mise à la terre renforcée soit conforme à la norme CEI 60364-5-54 cl. 543.7 ou aux réglementations de sécurité locales pour les équipements à courant de contact élevé. La protection de mise à la terre renforcée du variateur peut être réalisée avec :
 - un conducteur PE d'une section minimale de 10 mm² (8 AWG) Cu ou 16 mm² (6 AWG) Al.
 - un conducteur PE supplémentaire de la même section que le conducteur PE d'origine spécifié par la norme CEI 60364-5-54, avec une section minimale de 2,5 mm² (14 AWG) (avec protection mécanique) ou 4 mm² (12 AWG) (sans protection mécanique).
 - un conducteur PE entièrement enfermé dans une protection ou protégé sur toute sa longueur contre les dommages mécaniques.
 - une partie de conducteur PE d'un câble de puissance multiconducteur avec une section de conducteur PE minimale de 2,5 mm² (14 AWG) (avec connexion à demeure ou enfichable au moyen d'un connecteur industriel. Le câble de puissance multiconducteur doit être installé avec un serre-câble approprié).
- REMARQUE : Dans la norme CEI/EN 60364-5-54 cl. 543.7 et certaines normes d'application (p. ex. CEI/EN 60204-1), la limite pour l'exigence d'un conducteur de protection de mise à la terre renforcée est un courant de fuite de 10 mA.

Mettre le variateur à la terre conformément aux normes et directives en vigueur. Utiliser un fil de terre séparé pour la puissance d'entrée, la puissance du moteur et le câblage de commande. Terminer chaque fil de terre séparément, en respectant les exigences de dimension.

Respecter les exigences de câblage du fabricant du moteur lors du raccordement aux moteurs.

Raccourcir au maximum le câble de mise à la terre. La section de câble minimale pour les fils de terre est 10 mm² (7 AWG). Il est également possible d'utiliser 2 fils de terre avec terminaison séparée. Ne pas mettre à la terre plusieurs variateurs de fréquence en guirlande (voir l'[Illustration 83](#)).




Illustration 83: Principe de mise à la terre

11.3.3 Câbles de commande

Utiliser des câbles blindés pour le câblage de commande et éviter de placer les fils de commande à côté des câbles de puissance. Idéalement, isoler les câbles de commande des câbles de puissance (alimentation réseau, moteur, frein et CC) en les acheminant séparément ou en maintenant une distance minimale de 200 mm (7,9 po). Pour le blindage optionnel, les deux extrémités des câbles de commande blindés doivent avoir le blindage connecté.

Maintenir les câbles de signal 24 V à l'écart des signaux 110 V ou 230 V des relais, par exemple.

Si le variateur est raccordé à une thermistance, s'assurer que le câblage est blindé et renforcé/doublement isolé. Une tension d'alimentation de 24 V CC est recommandée.

À des fins de communication et pour les lignes de commande/contrôle, suivre la norme de protocole particulière.

11.4 Considérations relatives à l'installation du moteur

11.4.1 Vue d'ensemble

Pour choisir un variateur de fréquence, tenir compte des aspects suivants :

- **Limites de couple** : Lorsqu'un variateur de fréquence commande un moteur, les limites de couple peuvent être définies pour ce moteur. La sélection d'un variateur de fréquence avec un dimensionnement puissance apparent correspondant au courant ou à la puissance nominale du moteur garantit que la charge requise sera entraînée en toute fiabilité. Il faut néanmoins garder une réserve supplémentaire pour garantir une accélération sans à-coups de la charge et pour gérer les pics de charge occasionnels.
- **Courants nominaux** du variateur et du moteur. Le dimensionnement puissance n'est qu'une indication approximative.
- Corriger la **tension de fonctionnement**.
- S'assurer que le moteur résiste au **pic de tension maximal** sur les bornes du moteur.
- **Plage de vitesse requise** : Un fonctionnement au-dessus de la fréquence nominale d'alimentation du moteur (50 Hz ou 60 Hz) n'est possible qu'à puissance réduite. Un fonctionnement à basse fréquence et à couple élevé peut entraîner une surchauffe du moteur en raison d'un refroidissement insuffisant.

- **Déclassement** : Les moteurs synchrones nécessitent un déclassement, généralement 2 à 3 fois, car le facteur de puissance et donc le courant peuvent être élevés à basse fréquence.
- **Performance de surcharge** : Le variateur limite rapidement le courant à 160 % ou 200 % du courant total. Un moteur standard à vitesse fixe tolère ces surcharges.
- **Arrêt du moteur** : S'il est nécessaire d'arrêter le moteur rapidement, l'utilisation d'une résistance de freinage doit être envisagée (sélectionner les bornes de freinage sur l'iC7-Automation) pour absorber l'énergie.
- Le **sens de rotation** lors du raccordement aux bornes de sortie du variateur de fréquence U-V-W est conforme aux spécifications des normes NEMA MG1 et CEI 60034-8. S'assurer que le sens de rotation est correct dans l'application finale afin d'éviter toute situation potentiellement dangereuse. Si un seul sens de rotation est requis, il est recommandé de paramétrer le variateur pour qu'il fonctionne uniquement dans le sens approprié.



AVERTISSEMENT



TENSION INDUITE

La tension induite des câbles moteur de sortie acheminés ensemble ou à proximité d'autres câbles d'alimentation peut charger les condensateurs de l'équipement, même lorsque la puissance réseau est hors tension et verrouillée. Le fait de ne pas acheminer les câbles moteur de sortie séparément ou de ne pas utiliser de câbles blindés peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Installer les câbles moteur de sortie dans des conduits séparés ou utiliser des câbles blindés.

Pour les principes de base de la protection de l'isolation du moteur et des paliers dans les systèmes de variateur de fréquence, voir [11.4.3 Isolation du moteur](#) et [11.4.5 Courants de palier](#).

11.4.2 Types de moteurs pris en charge

Les variateurs iC7-Automation sont compatibles avec :

- Moteurs asynchrones à induction CA
- Moteurs synchrones à magnétisation permanente

Les variateurs sont indépendants du moteur et peuvent être connectés à n'importe quelle marque de moteur. Pour savoir comment configurer les moteurs, se reporter au guide d'application pertinent.

Pour plus d'informations sur les types de moteur pris en charge, contacter Danfoss.

11.4.3 Isolation du moteur

En raison de la rapidité de commutation et des réflexions dans les câbles, les moteurs sont soumis à des contraintes de tension plus importantes dans les enroulements lorsqu'ils sont alimentés par des variateurs de fréquence plutôt que par une tension d'alimentation sinusoïdale.

Quelle que soit la fréquence, la sortie du variateur de fréquence est composée d'impulsions approximativement de la tension du bus CC du variateur avec un temps de montée court. La tension d'impulsion peut presque doubler aux bornes du moteur, en fonction des caractéristiques d'atténuation et de réflexion du câble moteur et des bornes. Cela sollicite l'isolation de l'enroulement du moteur et peut entraîner sa rupture, ce qui peut provoquer des étincelles.

En fonction de la tension et de la longueur du câble, un filtre ou une isolation renforcée du moteur est nécessaire.

Tableau 70: Protection recommandée pour l'enroulement du moteur

Tension (V)	Longueur de câble (m [pi])	Protection
500-600	<150 (492)	Isolation et filtre dU/dt
>600	<150 (492)	Isolation et filtre dU/dt
>600	>150 (492)	Isolation

11.4.4 Moteurs parallèles

De nombreuses applications utilisent plusieurs moteurs fonctionnant à la même vitesse. Dans certains cas, un variateur commande plusieurs moteurs. En cas de commande de plusieurs moteurs, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Tous les moteurs doivent fonctionner à la même vitesse.
- La conception doit intégrer le variateur comme point de panne unique.
- Tous les moteurs doivent être démarrés simultanément par le variateur. Si un moteur supplémentaire est raccordé pendant le fonctionnement des moteurs, il peut être nécessaire de surdimensionner le variateur pour éviter les défauts de surcourant.

11.4.5 Courants de palier

Les variateurs de fréquence peuvent provoquer des tensions en mode commun qui induisent des tensions entre les paliers du moteur, entraînant un flux de courant à travers ceux-ci. Pour protéger contre les courants de palier, utiliser des filtres sinus, des filtres mode commun ou une combinaison des deux.

Les courants de palier présentent deux types de comportement :

- Comportement de palier capacitif
- Comportement de palier résistif

La fréquence de commutation rapide de la tension de sortie du variateur de fréquence associée à la tension inhérente au mode commun produite par le variateur de fréquence entraîne une tension dans l'arbre. Les asymétries du moteur ou l'utilisation de câbles moteur asymétriques, en particulier dans les applications haute puissance où le courant du moteur dépasse 100-200 A, peuvent également entraîner une tension dans l'arbre.

Il est impossible de mesurer directement les courants de palier. Seule la connexion terre-rotor peut être mesurée dans une certaine mesure. À des tailles de moteur supérieures ou égales à 100 kW, on peut partir du principe que 10 à 30 % du courant en mode commun mesuré correspond à des courants de palier.

Le type de courant de palier résulte de tous les éléments dans l'installation, par exemple le câble moteur, le variateur, le type et la topologie du moteur, la charge sur l'arbre et l'installation mécanique, ainsi que la mise à la terre du système. Le meilleur moyen de commander les courants de palier est de combiner un filtrage en mode commun avec un filtre sinus ou d'utiliser un filtre tout mode qui réduit considérablement les courants de palier.

11.4.6 Protection thermique du moteur

Pendant le fonctionnement, le moteur raccordé au variateur peut être contrôlé pour éviter toute surchauffe.

REMARQUE

CHALEUR EXCESSIVE ET DÉGÂTS MATÉRIELS

Une surintensité peut produire une chaleur excessive dans le variateur. Si une protection contre les surintensités n'est pas prévue, cela peut entraîner un risque d'incendie et des dégâts matériels.

- Des dispositifs de protection supplémentaires, tels qu'une protection thermique du moteur ou une protection contre les courts-circuits entre le variateur de fréquence et le moteur, sont requis pour les applications multi-moteurs.
- Des fusibles d'entrée sont nécessaires pour assurer une protection contre les courts-circuits et les surcourants. S'ils ne sont pas installés en usine, les fusibles doivent être fournis par l'installateur. Se reporter à la documentation spécifique au produit pour les spécifications des fusibles.

En fonction de la criticité de la surchauffe, différentes modalités de surveillance peuvent être utilisées :

- Surveillance thermique électronique intégrée du moteur
- Capteurs externes connectés (capteurs Pt, Ni, PTC ou KTY)

Pour des informations sur la configuration des fonctionnalités, se reporter au guide d'application.

11.4.7 Fonction de relais thermique électronique

La fonction de relais thermique électronique (ETRETR) protège le moteur contre la surcharge thermique sans raccorder de dispositif externe en estimant la température du moteur en fonction de la charge actuelle et du temps.

La fonction ETR répond aux exigences pertinentes de la norme UL 61800-5-1, y compris l'exigence de conservation de la mémoire thermique, et garantit un niveau de protection de classe 20.

REMARQUE

DÉGÂTS MATÉRIELS

Le réglage par défaut ne prévoit pas de protection contre la surcharge du moteur. La fonction ETR assure une protection du moteur contre la surcharge de classe 20. En l'absence de réglage de la fonction ETR, la protection du moteur contre la surcharge n'est pas assurée et des dommages matériels peuvent survenir en cas de surchauffe du moteur.

- Activer la fonction ETR. Voir le guide d'application pour plus d'informations.

11.4.8 Capteurs externes connectés

La surveillance peut être effectuée à l'aide d'une entrée analogique ou d'entrées digitales sur la carte d'E/S ou avec des options d'extension fonctionnelle. Les capteurs doivent être à double isolation ou avoir une isolation renforcée entre le moteur et la commande du variateur.

L'entrée analogique permet de mesurer la température à l'aide de capteurs externes.

L'utilisation d'une entrée digitale permet de surveiller avec un capteur PTC. Le PTC doit être connecté à 24 V CC à l'entrée digitale.

11.5 Considérations relatives aux câbles de puissance

11.5.1 Vue d'ensemble

Lors de la sélection des câbles de puissance, tenir compte des éléments suivants :

- L'ensemble du câblage doit être conforme aux réglementations nationales et locales en matière de sections de câble et de température ambiante.
- Les variateurs sont conçus pour être utilisés avec des câbles en cuivre nominaux à 70 °C (158 °F) pour les châssis jusqu'à Fx07. Pour Fx08-Fx12, un câble en cuivre nominal à 90 °C (194 °F) est recommandé. Sauf indication contraire, la température ambiante du variateur correspond à la valeur nominale du câble.
- Des câbles en aluminium peuvent être utilisés à partir de 35 mm². Les connexions correctes doivent être sécurisées en retirant la couche d'oxyde et en appliquant un composé de joint.
- Des cosses de câble sont nécessaires pour le fil PE des châssis FA02-FA05.

Pour plus de détails sur le dimensionnement du connecteur d'alimentation, voir [8.5 Connecteurs d'alimentation](#). Les dimensions s'appliquent aux câbles pleins et toronnés.

11.5.2 Exigences de couple

Les raccordements doivent être serrés au couple correct. Voir le [Tableau 71](#), le [Tableau 72](#), et le [Tableau 73](#).

Tableau 71: Exigences de couple pour les châssis IP20/UL type ouvert

Châssis	Réseau/moteur [Nm (po-lb)]	CC/frein [Nm (po-lb)]	Mise à la terre [Nm (po-lb)]
FA02	0,7 (6,2)	0,7 (6,2)	2-3 (17,7-26,5)
FA03	0,7 (6,2)	0,7 (6,2)	2-3 (17,7-26,5)

Tableau 71: Exigences de couple pour les châssis IP20/UL type ouvert - (suite)

Châssis	Réseau/moteur [Nm (po-lb)]	CC/frein [Nm (po-lb)]	Mise à la terre [Nm (po-lb)]
FA04	1,2-1,5 (10,6-13,3)	1,2-1,5 (10,6-13,3)	2-3 (17,7-26,5)
FA05	2,0-2,5 (17,7-22,1)	2,0-2,5 (17,7-22,1)	2-3 (17,7-26,5)
FA06	14 (124)	14 (124)	2-3 (17,7-26,5)
FA07	14 (124)	14 (124)	2-3 (17,7-26,5)
FA08	20 (177)	14 (124)	2-3 (17,7-26,5)
FA09	19 (168)	19 (168)	9,6 (84)
FA10	19 (168)	19 (168)	19 (168)
FA11	19 (168)/35 (310)	19 (168)	9,6 (84)/19 (168)
FA12	19 (168)/35 (310)	19 (168)	9,6 (84)/19 (168)

Tableau 72: Exigences de couple pour les châssis IP21/UL type 1

Châssis	Réseau/moteur [Nm (po-lb)]	CC/frein [Nm (po-lb)]	Mise à la terre [Nm (po-lb)]
FK06	14 (124)	14 (124)	2-3 (17,7-26,5)
FK07	14 (124)	14 (124)	2-3 (17,7-26,5)
FK08	20 (177)	14 (124)	2-3 (17,7-26,5)
FK09 ⁽¹⁾	19 (168)	19 (168)	9,6 (84)
FK10 ⁽²⁾	19 (168)	19 (168)	9,6 (84)
FK11	19 (168)/35 (310)	19 (168)	19 (168)
FK12	19 (168)/35 (310)	19 (168)	19 (168)

1) S'applique aux modèles FK09a et FK09c.

2) S'applique aux modèles FK10a et FK10c.

Tableau 73: Exigences de couple pour les châssis IP54/IP55/UL type 12

Châssis	Réseau/moteur [Nm (po-lb)]	CC/frein [Nm (po-lb)]	Mise à la terre [Nm (po-lb)]
FB09	19 (168)	19 (168)	9,6 (84)
FB10	19 (168)	19 (168)	9,6 (84)
FB11	19 (168)/35 (310)	19 (168)	19 (168)
FB12	19 (168)/35 (310)	19 (168)	19 (168)

11.6 Connexions des câbles de commande

11.6.1 Vue d'ensemble

Des exemples sont présentés avec la carte de commande et la carte d'E/S de base en option. Les configurations d'E/S standard sont décrites avec des références aux fonctionnalités et à la numérotation des connecteurs. Pour plus d'informations sur les performances des E/S, voir le chapitre *Données techniques générales*. Pour plus d'informations sur l'adressage des E/S, se reporter au guide d'application correspondant.

La configuration standard correspond à la logique 24 V (logique NPN). Le fonctionnement en logique inverse est défini dans le logiciel. Pour connaître l'emplacement de toutes les connexions E/S de la carte de commande avec la carte d'E/S de base en option, voir [l'illustration 84](#).

Les raccordements de commande dans les variateurs iC7-Automation sont disponibles en trois couleurs différentes, chacune indiquant une caractéristique différente du connecteur.

Tableau 74: Couleurs des connecteurs de commande

Couleur	Fonctionnalité
Gris	Commande basse tension (jusqu'à 24 V)
Noir	Commande d'E/S isolée pouvant prendre en charge jusqu'à 250 V CA
Jaune	Sécurité fonctionnelle




Illustration 84: Emplacement des connexions sur la carte de commande sans option d'extension fonctionnelle

Tableau 75: Connecteurs E/S

Emplacement	Nom de connecteur	Fonction	Couleur
Carte de commande	X31	Connecteur de sécurité fonctionnelle	Jaune
	X32	Connecteur de sécurité fonctionnelle	Jaune
	X61	Alimentation externe 24 V	Gris
E/S de base (+BDDBA)	X11	Connecteur E/S digitale	Gris
	X12	Connecteur E/S analogique	Gris
	X101	Relais 1	Noir
	X102	Relais 2	Noir

Les variateurs de fréquence peuvent être équipés d'une à quatre options d'extension fonctionnelle. Le nombre d'options dépend du châssis. Pour plus d'informations sur le nombre d'emplacements d'option dans chaque châssis, voir [7.3.1 Vue d'ensemble](#).

11.6.2 E/S de sécurité fonctionnelle (X31, X32)

Les E/S de sécurité fonctionnelle sont configurées par défaut pour le retour STO et STO double canal. Pour garantir une installation correcte, l'E/S dispose de 2 connecteurs qui ne sont pas interchangeables.

Si des fonctions de sécurité fonctionnelle autres que **STO, non évolutif (+BEF1)** ont été sélectionnées dans la configuration du variateur, les E/S peuvent être reconfigurées. Utiliser 24 V et GND des connecteurs X31/X32 lors de l'utilisation des E/S de sécurité fonctionnelle.

REMARQUE

Si **STO, non évolutif (+BEF1)** a été sélectionné, la carte de commande ne prend en charge que la STO câblée et ne peut pas être reconfigurée.

Tableau 76: Fonctions d'E/S de sécurité fonctionnelle

X31			X32		
Borne	Nom de la borne	Fonction	Borne	Nom de la borne	Fonction
41	24 V	+ Sortie 24 V CC	45	GND	0 V/GND
42	S.INA+	+ Entrée de sécurité canal A	46	S.INA-	– Entrée de sécurité canal A
43	S.INB+	+ Entrée de sécurité canal B	47	S.INB-	– Entrée de sécurité canal B
44	S.FB+	+ Retour STO	48	S.FB-	– Retour STO

11.6.3 Alimentation externe 24 V (X61)

Le variateur offre la possibilité de connecter une alimentation externe 24 V CC à la carte de commande. Si l'alimentation réseau est coupée, l'alimentation externe 24 V permet un fonctionnement continu de la communication par bus, des programmes de commande intégrés et de la commande des E/S.

Tableau 77: Externe 24 V (X61)

Borne	Fonction
61	Alimentation externe +24 V
62	GND

11.6.4 E/S digitales et analogiques (X11/X12)

Des E/S digitales et analogiques supplémentaires sont disponibles sur la carte d'E/S de base en option. Voir le [Tableau 78](#) et le [Tableau 79](#) pour la configuration et les fonctions prises en charge de chaque E/S. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, se reporter au guide d'application correspondant.

Le connecteur X11 couvre les E/S digitales, les E/S impulsions et un dispositif de prise en charge du codeur (HTL). Le réglage standard est Logique NPN (24 V), mais il peut être modifié par un paramètre et réglé sur PNP (logique négative). Pour les autres variantes de codeur, une option Encoder/Resolver est nécessaire.

Le connecteur X12 prend en charge les E/S analogiques et les capteurs de température.

Tableau 78: Connecteur E/S X11 : E/S impulsions et digitale

Numéro de borne	Nom de la borne ⁽¹⁾	Fonction
11	–	+24 V
12	–	+24 V
13	T13	Entrée digitale 1
14	T14	Entrée digitale 2
15	T15	Entrée digitale/Sortie digitale 1
16	T16	Entrée digitale/Sortie digitale 2 (prend également en charge une sortie impulsions ou une entrée impulsions)
17	T17	Entrée digitale 3 (prend également en charge l'entrée codeur A)
18	T18	Entrée digitale 4 (prend également en charge l'entrée codeur B)
19	–	GND
20	–	GND

1) Le nom de la borne est utilisée dans l'application logicielle pour identifier la borne.

Tableau 79: Connecteur E/S X12 : E/S analogiques

Numéro de borne	Nom de la borne	Fonction
31	T31	Sortie analogique (0-10 V, 0/4-20 mA)
32	–	Référence +10 V
33	T33	Entrée analogique 1 (± 10 V, 0/4-20 mA)
34	T34	Entrée analogique 2 (± 10 V, 0/4-20 mA)
35	–	GND

ATTENTION

ISOLATION THERMISTANCE

Risque de blessures ou d'endommagement de l'équipement.

- Pour répondre aux exigences d'isolation PELV, utiliser uniquement des thermistances à isolation renforcée ou double.

11.6.5 Relais (X101/X102)

La carte d'E/S de base comporte deux relais. Chaque relais est isolé galvaniquement des autres commandes et peut fonctionner à des tensions allant jusqu'à 250 V. Les conditions d'installation pertinentes doivent être respectées.




Illustration 85: Fonctionnalité des relais X101 et X102

Tableau 80: Fonctions des connecteurs X101 et X102

Borne X101 (Nom de la borne : T2) ⁽¹⁾		Borne X102 (Nom de la borne : T5) ⁽¹⁾	
Numérotation	Fonction	Numéro	Fonction
1	Commun	4	Commun
2	Normalement ouvert (NO)	5	Normalement ouvert (NO)
3	Normalement fermé (NF)	6	Normalement fermé (NF)

1) Le nom de la borne est utilisée dans l'application logicielle pour identifier la borne.

11.6.6 Ports de communication (X0, X1, X2)

11.6.6.1 Vue d'ensemble

L'emplacement des ports de communication dépend du châssis. Toutes les connexions se trouvent sur la carte de commande, mais le câblage diffère selon les châssis.

11.6.6.2 Emplacements des ports de communication dans les châssis FA02-FA12

Le port X0 se trouve sur la carte de commande, comme indiqué sur l'[Illustration 86](#). Le port est généralement utilisé pour se connecter à un PC ou à un équipement similaire pour configurer le variateur.




Illustration 86: Emplacement du port X0 sur la carte de commande

Les interfaces de communication X1 et X2 se trouvent sur le dessus du variateur de fréquence, comme indiqué sur l'[Illustration 87](#). Des connecteurs RJ45 de qualité industrielle sont recommandés pour une connexion optimale.

Une plaque de fixation/écran combinée, la plaque CEM du bus de terrain, est disponible en tant qu'accessoire pour renforcer la fixation mécanique des câbles. Pour plus de détails sur la commande, voir [12.5 Commande de pièces self-service](#).




Illustration 87: Emplacement de l'interface de communication, X1/X2 dans les châssis FA02-FA12 (avec la plaque CEM en option)

11.6.6.3 Emplacements des ports de communication dans les châssis FB09-FB12/FK06-FK12

Le port X0 se trouve sur la carte de commande et les ports de communication X1 et X2 sont situés à l'intérieur du variateur de fréquence.

La position des ports et le chemin de câblage recommandé sont indiqués sur l'[Illustration 88](#) et l'[Illustration 89](#).




Illustration 88: Emplacements des ports de communication X0, X1 et X2 dans les châssis FK06-FK08




Illustration 89: Emplacements des ports de communication X0, X1 et X2 dans les châssis FB09-FB12/FK09-FK12

11.6.7 Connexion du panneau de commande (X8)

Le panneau de commande est généralement monté sur le variateur de fréquence. Le panneau de commande se connecte au variateur via le connecteur X8 sur la carte de l'interface.




Illustration 90: Emplacement du connecteur X8

Il est également possible de monter le panneau de commande en externe avec un kit de montage de panneau de commande. Voir [5.5.4 Panneaux de commande](#) et se reporter au *Guide d'installation des kits de montage des panneaux de commande de la série iC7* pour plus d'informations sur le montage externe des panneaux de commande.

11.6.8 Options d'extension fonctionnelle

Chaque variateur peut être équipé d'une à quatre options d'extension fonctionnelle supplémentaires, en fonction du châssis. Voir le [Tableau 81](#) pour plus d'informations. Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer la disponibilité :

- X indique une sélection standard.
- O indique une sélection en option.
- Un tiret (–) indique que la sélection n'est pas disponible.

Les options se trouvent dans les emplacements A-E. Pour plus d'informations sur les positions physiques détaillées des emplacements d'option, voir [7.3.1 Vue d'ensemble](#).

Étant donné que les connexions à certaines positions d'option sont établies via d'autres options, les dépendances suivantes doivent être respectées lors de la conception du système :

- L'option à l'emplacement B nécessite une option à l'emplacement A.
- L'option à l'emplacement D nécessite une option à l'emplacement C.
- L'option à l'emplacement E nécessite des options à la fois à l'emplacement C et à l'emplacement D.

REMARQUE

LORS DE LA COMMANDE DE CHÂSSIS FA02-FA05 SANS OPTION OU AVEC UNE SEULE OPTION, IL EST IMPORTANT DE BIEN RÉFLÉCHIR SI PLUS D'UNE OPTION SERA NÉCESSAIRE ULTÉRIEUREMENT.

L'ajout d'options supplémentaires augmente la profondeur du variateur de fréquence.

- Pour garantir l'évolutivité, il est recommandé de prévoir une capacité de mise à niveau sur site à l'emplacement B (code +CBX0).

Tableau 81: Nombre d'options disponibles pour différents châssis

Châssis		Nb. d'options	Emplacement A	Emplacement B	Emplacement C	Emplacement D	Emplacement E
IP20/UL type ouvert	FA02a	1	O	–	–	–	–
	FA02b	2	O	O	–	–	–
	FA03a	1	O	–	–	–	–
	FA03b	3	O	O	O	–	–
	FA04a	1	O	–	–	–	–
	FA04b	3	O	O	O	–	–
	FA05a	1	O	–	–	–	–
	FA05b	4	O	O	O	O	–
	FA06-FA12	4	O	–	O	O	O
IP21/UL type 1	FK06-FK12	4	O	–	O	O	O
IP54/IP55/UL type 12	FB09-FB12	4	O	–	O	O	O

La position des différents emplacements et les recommandations d'installation de câbles de commande pour des options d'extension fonctionnelle supplémentaires installées sur le variateur de fréquence sont indiquées au point [7.3.2 Emplacements d'option](#).

Pour les châssis FA02b-FA05b, avec des options situées aux emplacements A et B, une plaque CEM supplémentaire est nécessaire pour prendre en charge les câbles de commande connectés.

Lors de l'installation des câbles de commande, les fils sont connectés aux connecteurs des options sélectionnées, et le câble est fixé (blindage connecté) dans la connexion à bride.

Pour plus de détails sur le câblage de commande des options, se reporter au *Manuel d'utilisation des options d'extension fonctionnelle de la série iC7*.

11.6.9 Connexions des câbles de commande

Pour les châssis Fx06-Fx12, les connecteurs de commande sont situés comme indiqué sur l'[Illustration 91](#). Le variateur est doté de points de jonction pour fixer la position des fils.




Illustration 91: Raccordements de la commande dans les châssis FK06-FK12

11.6.10 Tailles des fils de commande et longueurs de dénudage

Les connexions s'effectuent en enfonçant un fil solide dans le connecteur. En cas d'utilisation d'un fil flexible (multiconducteur), il est recommandé d'utiliser des embouts. Lorsqu'un fil flexible est utilisé sans embout, le connecteur est poussé à l'aide d'un petit tournevis, comme indiqué sur l'[Illustration 92](#). La taille maximale du tournevis est de 3 mm (2,5 mm pour les connecteurs X31 et X32).




Illustration 92: Insertion des fils dans le connecteur

Tableau 82: Dimensionnement des câbles pour les connecteurs X31, X32

Type de fil	Section [mm ² (AWG)]	Longueur de dénudage [mm (po)]
Solide	0,2-1,5 (24-16)	10 (0,4)
Flexible	0,2-1,5 (24-16)	10 (0,4)
Flexible avec embout sans manchon en plastique	0,5-1,5 (20-16)	10 (0,4)
Flexible avec embout et manchon en plastique	0,5 (24)	10 (0,4)

Tableau 83: Dimensionnement des câbles pour les connecteurs X11, X12, X61

Type de fil	Section [mm ² (AWG)]	Longueur de dénudage [mm (po)]
Solide	0,2-2,5 (24-14)	10 (0,4)
Flexible	0,2-2,5 (24-14)	10 (0,4)
Flexible avec embout sans manchon en plastique	0,5-2,5 (20-14)	10 (0,4)
Flexible sans embout avec manchon en plastique	0,5-1 (20-17)	10 (0,4)

Tableau 84: Dimensionnement des câbles pour les connecteurs X101, X102

Type de fil	Section [mm ² (AWG)]	Longueur de dénudage [mm (po)]
Solide	0,2-2,5 (24-14)	10 (0,4)
Flexible	0,2-2,5 (24-14)	10 (0,4)
Flexible avec embout sans manchon en plastique	0,25-2,5 (24-14)	10 (0,4)
Flexible sans embout avec manchon en plastique	0,25-2,5 (24-14)	10 (0,4)

11.6.11 Raccordement du blindage de câble

Le blindage de câble doit être parfaitement en contact avec la bride CEM sur la plaque CEM. L'isolation du câble doit être enlevée et le blindage de câble doit être dégagé sur toute la longueur. Éviter les queues de cochon.

Pour les châssis FA02b-FA05b, deux plaques CEM sont utilisées.




Illustration 93: Raccordement correct du blindage de câble

11.7 Considérations relatives à l'installation de la STO

En raison de l'isolation galvanique des entrées de sécurité, différentes connexions et polarités sont possibles dans le câblage.

Par exemple, raccorder un actionneur de sécurité aux bornes d'entrée de sécurité, et régler les références de tension comme indiqué sur l'[Illustration 94](#) et l'[Illustration 95](#). Les configurations avec le même niveau de tension sur les deux canaux (+24 V) sont pris en charge, mais aussi celles avec des niveaux de tension différents (+24 V et GND).




Illustration 94: Exemple de raccordement STO utilisant les mêmes polarités (canal A et canal B = 24 V)




Illustration 95: Exemple de raccordement STO utilisant différentes polarités

Pour plus d'informations sur la sécurité fonctionnelle, se reporter au *Manuel d'utilisation de la sécurité fonctionnelle des variateurs de fréquence de la série iC7*.

12 Commande

12.1 Sélection du variateur de fréquence

Conditions préalables:

Lors de la sélection d'un variateur de fréquence, les conditions de charge de l'application doivent toujours être prises en compte en premier. La sélection de la valeur nominale optimale nécessite des connaissances sur le profil de charge du système, par exemple le courant du moteur et la puissance, les caractéristiques de charge de l'application et les conditions de fonctionnement. Pour plus d'informations sur les profils de charge, voir [5.6.1 Vue d'ensemble du profil de charge](#).

Lors de la sélection d'un variateur de fréquence, suivre les étapes ci-dessous pour s'assurer que le variateur répond aux exigences de l'installation et de l'application.

1. Sélectionner un module de puissance et un matériel électrique qui correspondent aux exigences de l'installation et de l'application.
2. Sélectionner les options de commande, les extensions fonctionnelles, les interfaces de communication et les panneaux de commande.
3. Sélectionner l'application logicielle et les fonctions et/ou fonctionnalités supplémentaires, si nécessaire.

Il est également possible de sélectionner des filtres et des options de freinage, des accessoires et des services Danfoss DrivePro®. Pour plus d'informations, consulter le site de commande à l'adresse <https://www.danfoss.com>.

12.2 Code du modèle

12.2.1 Vue d'ensemble

La configuration du variateur est reflétée dans le code du modèle. Le code du modèle peut être utilisé pour identifier la configuration spécifique du variateur et ses caractéristiques intégrées.

Un code du modèle peut ressembler à l'exemple suivant :

iC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+CAC0+CBR0+CCT0+DAAU+DD11+EA000001

Le code du modèle dans l'exemple contient les éléments suivants :

Tableau 85: Exemple de code du modèle final

Code du modèle	Fonction
iC7-60	Groupe de produits : iC7-60
FA	Catégorie de produits : Var. fréq., refroid. air
3N	Type de produit : 3~ (alimentation triphasée)
05	Tension réseau : 380-500 V CA
43A0	Courant nominal : 43 A
E20	Classe de protection : IP20/UL type ouvert
F1	Catégorie CEM : Catégories C1 et C2 (filtre CEM intégré)
+ACBC	Hacheur de freinage intégré
+ALDC	Bornes CC
+BAPR	Interface comm., X1/X2 : Carte de commande avec PROFINET RT OS7PR
+BDBA	E/S standard : 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
+BEF1	Safe Torque Off, non évolutif

Tableau 85: Exemple de code du modèle final - (suite)

Code du modèle	Fonction
+BF20	Control Panel 2.8 OPX20
+CAC0	General Purpose I/O OC7C0 à l'emplacement A
+CBR0	Relay Option OC7R0 à l'emplacement B
+CCT0	Temperature Measurement OC7T0 à l'emplacement C
+DAAU	iC7-Automation
+DD11	Application Motion ajoutée à l'application logicielle

Le code du modèle se compose d'une section obligatoire qui décrit le matériel électrique de base (22 caractères), et d'une section qui indique d'autres catégories de fonctionnalités (identifiée comme « code plus »). Les sélections dans la partie obligatoire du code du modèle ont des positions fixes.

Tableau 86: Éléments obligatoires dans le code du modèle

Position	Exemple	Fonction
1-6	iC7-60	Groupe de produits
7-8	FA	Catégorie de produits
9-10	3N	Type de produit
11-12	05	Tension réseau
14-17	43A0	Courant nominal
18-20	E20	Classe de protection
21-22	F1	Catégorie CEM

D'autres sélections sont indiquées sous forme de chaînes de caractères fixes avec un signe plus (+) comme séparateur entre chaque chaîne spécifique à une fonctionnalité. Les deux premiers caractères après le signe plus indiquent le groupe de fonctionnalités, et les caractères restants indiquent la sélection. Une fois configurés, les codes sont classés par ordre alphabétique. Une sélection standard est définie pour les produits et indiquée dans ce guide en **gras**, mais n'est pas indiquée dans le code du modèle. Ce n'est que si une autre sélection est effectuée qu'elle s'affiche dans le code du modèle.

Les groupes de catégories de caractéristiques sont présentés dans le [Tableau 87](#).

Tableau 87: Groupes de codes plus dans le code du modèle

Groupe de code plus	Description
+Axxx	Fonctionnalités de matériel électrique en option
+Bxxx	Matériel de commande
+Cxxx	Options de commande
+Dxxx	Application logicielle et fonctionnalités supplémentaires
+Exxx	Réglages personnalisés (pour référence uniquement)

Pour plus d'informations sur les dépendances générales dans les groupes de code plus de code du modèle, consulter les sections dédiées à chaque groupe de code plus. Dans les sections décrivant chacun des groupes de codes plus, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer la disponibilité :

- **X** indique une sélection standard.
- **O** indique une sélection en option.

- Un tiret (–) indique que la sélection n'est pas disponible.

Les dépendances ne sont pas décrites en détail, mais le configurateur sur www.danfoss.com prend en charge les sélections correctes pour les variateurs de fréquence.

12.2.2 Matériel électrique

Lors de la commande d'un variateur, une sélection doit être effectuée pour chacun des éléments obligatoires. Les sélections disponibles sont indiquées pour chaque châssis dans le [Tableau 88](#), le [Tableau 89](#) et le [Tableau 90](#).

Tableau 88: Éléments de matériel électrique obligatoires pour les variateurs IP20/UL type ouvert (FA02-FA12)

Élément	Code	Description	FA02-FA05	FA06-FA08	FA09-FA12
Groupe de produits	iC7-60	iC7-60	X	X	X
Catégorie de produits	FA	Variateur de fréquence, refroidi par air	X	X	X
Type de produit	3N	3~ (triphasé)	X	X	X
Tension réseau ⁽¹⁾	05	380-500 V CA	X	X	X
Courant nominal ⁽¹⁾	01A3-1260	Puissance nominale du variateur en ampères.	Voir 8.2.2 Valeurs nominales pour les variateurs de fréquence avec une tension d'alimentation de 380-500 V .		
Classe de protection	E20	IP20/UL type ouvert	X	X	X
Catégorie CEM ⁽²⁾	F1	Catégories C1 et C2	X	X	–
	F2	Catégorie C2	X	X	X
	F3	Catégorie C3	X	X	X

1) Les codes de tension réseau et de courant nominal forment le code produit utilisé pour identifier un châssis, par exemple, sur l'étiquette du produit et dans les spécifications techniques de ce guide.

2) Pour plus d'informations sur le niveau de conformité et les longueurs de câble recommandées, voir [8.10.1 Niveaux de conformité CEM](#).

Tableau 89: Éléments de matériel électrique obligatoires pour les variateurs IP21/UL type 1 (FK06-FK12)

Élément	Code	Description	FK06-FK08	FK09-FK12
Groupe de produits	iC7-60	iC7-60	X	X
Catégorie de produits	FA	Variateur de fréquence, refroidi par air	X	X
Type de produit	3N	3~ (triphasé)	X	X
Tension réseau ⁽¹⁾	05	380-500 V CA	X	X
Courant nominal ⁽¹⁾	01A3-1260	Puissance nominale du variateur en ampères.	Voir 8.2.2 Valeurs nominales pour les variateurs de fréquence avec une tension d'alimentation de 380-500 V .	
Classe de protection	E21	IP21/UL type 1	X	X
Catégorie CEM ⁽²⁾	F1	Catégories C1 et C2	X	–
	F2	Catégorie C2	X	X
	F3	Catégorie C3	X	X

1) Les codes de tension réseau et de courant nominal forment le code produit utilisé pour identifier un châssis, par exemple, sur l'étiquette du produit et dans les spécifications techniques de ce guide.

2) Pour plus d'informations sur le niveau de conformité et les longueurs de câble recommandées, voir [8.10.1 Niveaux de conformité CEM](#).

Tableau 90: Éléments de matériel électrique obligatoires pour les variateurs IP54/IP55/UL type 12 (FB09-FB12)

Élément	Code	Description	FB09-FB12
Groupe de produits	iC7-60	iC7-60	X
Catégorie de produits	FA	Variateur de fréquence, refroidi par air	X
Type de produit	3N	3~ (triphasé)	X
Tension réseau ⁽¹⁾	05	380-500 V CA	X
Courant nominal ⁽¹⁾	01A3-1260	Puissance nominale du variateur en ampères.	Voir 8.2.2 Valeurs nominales pour les variateurs de fréquence avec une tension d'alimentation de 380-500 V.
Classe de protection	E54	IP54/UL type 12	X
Catégorie CEM ⁽²⁾	F1	Catégories C1 et C2	–
	F2	Catégorie C2	X
	F3	Catégorie C3	X

1) Les codes de tension réseau et de courant nominal forment le code produit utilisé pour identifier un châssis, par exemple, sur l'étiquette du produit et dans les spécifications techniques de ce guide.

2) Pour plus d'informations sur le niveau de conformité et les longueurs de câble recommandées, voir [8.10.1 Niveaux de conformité CEM](#).

12.2.3 Matériel électrique en option (+Axxx)

Des fonctionnalités matérielles supplémentaires peuvent être sélectionnées comme indiqué dans le [Tableau 91](#), le [Tableau 92](#) et le [Tableau 93](#). Si aucune sélection n'est effectuée lors de la commande d'un variateur, la sélection standard (affichée en gras) est appliquée.

Tableau 91: Composants de matériel électrique en option (catégorie +Axxx) pour variateurs IP20/UL type ouvert (FA02-FA12)

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection	FA02-FA05	FA06-FA08	FA09-FA12
Hacheur de freinage intégré	+ACXX	Aucun	–	X	X
	+ACBC	Oui ⁽¹⁾	X	O	O ⁽²⁾
Protection environnement supp.	+AGXX	Aucun	X	X	–
	+AGCX	Cartes tropicalisées	O	O	X
Dispositif d'alimentation réseau	+AJXX	Aucun	X	X	X
	+AJFX	Fusibles CA	–	–	O
Bornes CC	+ALXX	Aucun	–	X	X
	+ALDC	Oui	X	O	O ⁽²⁾
Panneau d'accès au radiateur	+APXX	Aucun	X	X	X
	+APHS	Oui	–	–	O

1) Non applicable au modèle 05-385A.

2) Les bornes CC et le hacheur de freinage ne peuvent pas être combinés. Les bornes CC ne sont pas disponibles sur les châssis FA11 et FA12.

Tableau 92: Composants de matériel électrique en option (catégorie +Axxx) pour variateurs IP21/UL type 1 (FK06-FK12)

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection	FK06-FK08	FK09-FK12
Hacheur de freinage intégré	+ACXX	Aucun	X	X
	+ACBC	Oui ⁽¹⁾	O ⁽²⁾	O ⁽³⁾

Tableau 92: Composants de matériel électrique en option (catégorie +Axxx) pour variateurs IP21/UL type 1 (FK06-FK12) - (suite)

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection	FK06-FK08	FK09-FK12
Protection environnement supp.	+AGXX	Aucun	X	–
	+AGCX	Cartes tropicalisées	O	X
Disp. protect. contre l'hum.	+AHXX	Aucun	X	X
	+AHHS	Résistance de réchauffage	–	O
Filtre de mode commun intégré	+AIXX	Aucun	X	X
	+AIC1	Oui	–	X ⁽⁴⁾
Dispositif d'alimentation réseau	+AJXX	Aucun	X	–
	+AJFX	Fusibles CA	O	X
	+AJXD	Interrupteur d'alimentation	O ⁽²⁾	–
	+AJFD	Fusibles CA et inter. aliment.	O ⁽²⁾	O
Bornes CC	+ALXX	Aucun	X	X
	+ALDC	Oui	O ⁽²⁾	O ⁽³⁾
Protection contre les contacts	+AMXX	Aucun	X	X
	+AMMX	Oui	–	O
Panneau d'accès au radiateur	+APXX	Aucun	X	X
	+APHS	Oui	–	O

1) Non applicable au modèle 05-385A.

2) Le hacheur de freinage intégré et les bornes CC ne peuvent pas être combinés avec le dispositif d'entrée réseau (interrupteur d'alimentation ou fusibles CA et interrupteur d'alimentation).

3) Les bornes CC et le hacheur de freinage ne peuvent pas être combinés. Les bornes CC et le frein ne sont pas disponibles sur les châssis FK09a et FK10a. Les bornes CC ne sont pas disponibles sur les châssis FK11 et FK12.

4) S'applique uniquement aux modèles FK09c et FK10c.

Tableau 93: Composants de matériel électrique en option (catégorie +Axxx) pour variateurs IP54/IP55/UL type 12 (FB09-FB12)

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection	FB09-FB12
Hacheur de freinage intégré	+ACXX	Aucun	X
	+ACBC	Oui ⁽³⁾	O ⁽³⁾
Protection environnement supp.	+AGXX	Aucun	–
	+AGCX	Cartes tropicalisées	X
Disp. protect. contre l'hum.	+AHXX	Aucun	X
	+AHHS	Résistance de réchauffage	O
Filtre de mode commun intégré	+AIXX	Aucun	X
	+AIC1	Oui	X ⁽³⁾
Dispositif d'alimentation réseau	+AJXX	Aucun	X
	+AJFX	Fusibles CA	O
	+AJXD	Interrupteur d'alimentation	–
	+AJFD	Fusibles CA et inter. aliment.	O
Bornes CC	+ALXX	Aucun	X
	+ALDC	Oui	O ⁽³⁾

Tableau 93: Composants de matériel électrique en option (catégorie +Axxx) pour variateurs IP54/IP55/UL type 12 (FB09-FB12) - (suite)

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection	FB09-FB12
Protection contre les contacts	+AMXX	Aucun	X
	+AMMX	Oui	O
Panneau d'accès au radiateur	+APXX	Aucun	X
	+APHS	Oui	O

1) Non applicable au modèle 05-385A.

2) Les bornes CC et le hacheur de freinage ne peuvent pas être combinés. Les bornes CC et le frein ne sont pas disponibles sur les châssis FB09a et FB10a. Les bornes CC ne sont pas disponibles sur les châssis FB11 et FB12.

3) S'applique uniquement aux modèles FB09c et FB10c.

12.2.4 Caractéristiques de la carte de commande (+Bxxx)

Les sélections disponibles pour les fonctionnalités de la carte de commande sont répertoriées au [Tableau 94](#). Si aucune sélection n'est effectuée, la configuration standard (en gras) est appliquée. Le type de carte de commande (code +BAxx) et le type de sécurité fonctionnelle (code +BExx) doivent toujours être sélectionnés.

Tableau 94: Caractéristiques de la carte de commande dans le code du modèle

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection
Interface communication, X1/X2	+BAMT	Modbus TCP OS7MT
	+BAPR	PROFINET RT OS7PR
	+BAIP	EtherNet/IP OS7IP
	+BAEC	EtherCAT OS7EC
Interface communication, X0	+BBEL	Port Ethernet, sans protocole
	+BBUC	OPC UA OS7UC
E/S standard	+BDXX	Aucun
	+BDDBA	E/S de base (4 x DI, 2 x DI/DO combinées, 2 x AI, 1 x AO, 2 x relais)
Sécurité fonctionnelle	+BEF1	Safe Torque Off – Non évolutif
	+BEF2	STO, SS1-t, bus de terrain ⁽¹⁾
Panneau de commande	+BF00 ⁽²⁾	Blind Panel OPX00
	+BF20	Control Panel 2.8 OPX20

1) Les variateurs de fréquence iC7-Automation prennent en charge PROFI-safe. D'autres bus de terrain seront pris en charge dans les prochaines versions.

2) Non disponible pour Fx09-Fx12.

12.2.5 Options d'extension fonctionnelle (+Cxxx)

Pour obtenir des conseils sur les emplacements d'option, voir [Tableau 95](#).

Le code final de la sélection dépend de l'emplacement où l'option est installée. Par exemple, lors de l'installation de l'option General Purpose I/O OC7C0 à l'emplacement B, le code est +CBC0.

Tableau 95: Codes du modèle d'extension fonctionnelle

Code du modèle					Fonction
Emplacement A	Emplacement B	Emplacement C	Emplacement D	Emplacement E	
–	+CBXX	–	–	–	Aucun – Non évolutif ⁽¹⁾
+CAXO	+CBX0	+CCX0	+CDX0	+CEX0	Aucun
+CAC0	+CBC0	+CCC0	+CDC0	+CEC0	General Purpose I/O OC7C0
+CAR0	+CBR0	+CCR0	+CDR0	+CER0	Relay Option OC7R0
+CAM0	–	–	–	–	Encoder/Resolver Option OC7M0
+CAT0	+CBT0	+CCT0	+CDT0	+CET0	Temperature Measurement OC7T0
+CAD0	+CBD0	+CCD0	+CDD0	+CED0	Digital 230 V AC Input OC7D0

1) Si une seule option est requise pour les châssis FA02-FA05, sélectionner +CBXX. Les désignations du châssis sont FA02a-FA05a.

12.2.6 Application logicielle et fonctionnalités supplémentaires (+Dxxx)

Les sélections disponibles pour l'application logicielle et les fonctionnalités supplémentaires sont répertoriées au [Tableau 96](#). Si aucune sélection n'est effectuée lors de la commande d'un variateur, la sélection standard (affichée en gras) est appliquée.

Tableau 96: Application logicielle et sélections de fonctions supplémentaires dans le code du modèle

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection
Série de produits	+DAAU	iC7-Automation
Caractérist. supp. variateur 1	+DD1X	Aucun
	+DD11	Motion
Vitesse élevée activée	+DI6X	Aucun
	+DI61	Active ⁽¹⁾

1) Uniquement avec un accord spécial en raison des restrictions de double usage.

12.2.7 Paramètres personnalisés (+Exxx)

Les sélections des paramètres personnalisés se basent généralement sur des paramètres qui ne peuvent pas être sélectionnés dans l'offre de produits standard. Ils sont affichés uniquement pour indiquer les variantes possibles.

Tableau 97: Paramètres personnalisés dans le code du modèle

Fonction	Code du modèle	Description de la sélection
ID package personnalisation	+EAXXXXXX	Paramètres personnalisés du variateur indiqués par une valeur alphanumérique à 6 chiffres
ID logiciel produit	+ECXX	Dernière version publiée ⁽¹⁾
Documentation technique	+EGXX	Aucun ⁽²⁾
	+EGIN	Guide d'installation inclus
Étiquette spécifique au client	+EJXX	Non
	+EJCL	Oui

1) Par défaut, les variateurs sont livrés avec la dernière version du logiciel (+ECXX). S'ils sont livrés avec une version différente, le code est différent et peut être lu dans les informations du code du modèle du variateur.

2) Avec accord spécial uniquement.

12.3 Commande des filtres et options de freinage

12.3.1 Filtres harmoniques

12.3.1.1 Directives de sélection des filtres harmoniques

L'Advanced Harmonic Filter OF7P2 doit être sélectionné de manière à correspondre au courant d'entrée nominal du variateur de fréquence.

Plusieurs variateurs de fréquence peuvent être connectés à un seul filtre. Dans ce cas, des fusibles d'entrée sont nécessaires pour le filtre et chaque variateur. Le fusible doit être sélectionné conformément aux directives de sélection des fusibles du variateur. Lors de l'installation d'un filtre harmonique avancé sur un variateur, les fusibles peuvent uniquement être déplacés de l'entrée du variateur vers l'entrée du filtre.

Danfoss recommande d'utiliser des filtres Danfoss avec des variateurs de fréquence iC7-Automation. Pour plus d'informations, voir la documentation du filtre.

12.3.1.2 Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, alimentation 50 Hz

Tableau 98: Terminologie utilisée dans le tableau de sélection de l'Advanced Harmonic Filter

Terme	Description
Code produit	Code produit du variateur de fréquence. Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle.
Courant nominal d'entrée	Courant nominal d'entrée du variateur de fréquence en RMS et valeur fondamentale théorique de la capacité de surcharge sélectionnée. La valeur RMS est la valeur effective des courants d'entrée, y compris les harmoniques, au-dessus du courant fondamental ou de la fréquence du réseau. Le courant nominal d'entrée du variateur de fréquence correspond à la valeur fondamentale lorsqu'il est combiné à un filtre harmonique avancé.
N° de code	Numéro de code produit du filtre qui correspond aux conditions de fonctionnement du variateur de fréquence. Les classes de protection sont IP20 et UL type ouvert. Un kit de mise à niveau IP21/UL type 1 est disponible en option pour une meilleure protection. Le kit IP21/UL type 1 en option est disponible en deux versions : avec et sans circuit intégré de déconnexion de condensateurs.
Châssis	Désignation du châssis du filtre. La désignation du châssis sert de référence lors de la sélection des kits IP21/UL type 1 en option.

Tableau 99: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, réseau 50 Hz

Variateur de fréquence				Advanced Harmonic Filter OF7P2				
Code produit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 380–440 V		Courant nominal 380-415 V 50 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamental [A]		THDi : 5 %		THDi : 10 %	
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-01A3	Tous	1,1	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-01A8	Tous	1,5	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-02A4	Tous	2,0	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-003A	Tous	2,6	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-004A	Tous	3,5	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-05A6	Tous	5,0	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-07A2	Tous	6,5	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818

Tableau 99: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, réseau 50 Hz - (suite)

Variateur de fréquence				Advanced Harmonic Filter OF7P2				
Code produit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 380–440 V		Courant nominal 380-415 V 50 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamental [A]		THDi : 5 %		THDi : 10 %	
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-09A2	Tous	8,8	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-12A5	Tous	11,2	–	–	P2AX1i	132N6802	P2AX1i	132N6818
05-16A0	Tous	15,3	–	–	P2AX1e	132N6803	P2AX1e	132N6819
05-24A0	Tous	22,0	–	–	P2AX2e	132N6804	P2AX2i	132N6820
05-31A0	Tous	30,0	–	–	P2AX2e	132N6805	P2AX2i	132N6821
05-38A0	Tous	36,0	–	–	P2AX3i	132N6806	P2AX3i	132N6822
05-43A0	Tous	43,0	–	–	P2AX3i	132N6807	P2AX3i	132N6823
05-61A0	Tous	57,0	–	–	P2AX3i	132N6808	P2AX3i	132N6824
05-73A0	Tous	70,0	–	–	P2AX4i	132N6809	P2AX4i	132N6825
05-90A0	Tous	85,0	–	–	P2AX4e	132N6810	P2AX4e	132N6826
05-106A	Tous	103,0	–	–	P2AX5e	132N6811	P2AX5e	132N6827
05-147A	Tous	139,0	–	–	P2AX5e	132N6812	P2AX5e	132N6828
05-170A	Tous	167,0	–	–	P2AX6e	132N6813	P2AX6i	132N6829
05-206A	LO	198,0	–	–	P2AX6e	132N6814	P2AX6i	132N6831
	HO1	164,0	–	–	P2AX6e	132N6813	P2AX6i	132N6829
05-245A	LO	236,0	–	–	P2AX7i	132N6815	P2AX7i	132N6832
	HO1	198,0	–	–	P2AX6e	132N6814	P2AX6i	132N6831
05-302A	LO	291,0	–	–	P2AX7i	132N6816	P2AX7i	132N6833
	HO1	236,0	–	–	P2AX7i	132N6815	P2AX7i	132N6832
05-385A	LO	371,0	–	–	P2AX8e	132N9618	P2AX7i	132N9620
	HO1	291,0	–	–	P2AX7i	132N6816	P2AX7i	132N6833
05-395A	LO	380,0	–	–	P2AX8e	132N9618	P2AX7i	132N9620
	HO1	291,0	–	–	P2AX7i	132N6816	P2AX7i	132N6833
05-480A	LO	462,0	–	–	P2AX8e	132N9619	P2AX8e	132N9621
	HO1	371,0	–	–	P2AX8e	132N9618	P2AX7i	132N9620
05-588A	LO	566,0	–	–	P2AX7i	2 x 132N6816	P2AX7i	2 x 132N6833
	HO1	462,0	–	–	P2AX8e	132N9619	P2AX8e	132N9621
05-685A	LO	633,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6817	P2AX7i	2 x 132N6834
	HO1	566,0	–	–	P2AX7i	2 x 132N6816	P2AX7i	2 x 132N6833

Tableau 99: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, réseau 50 Hz - (suite)

Variateur de fréquence				Advanced Harmonic Filter OF7P2				
Code produit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 380-440 V		Courant nominal 380-415 V 50 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamental [A]		THDi : 5 %	THDi : 10 %		
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-736A	LO	709,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9618	P2AX7i	2 x 132N9620
	HO1	633,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6817	P2AX7i	2 x 132N6834
05-799A	LO	769,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9618	P2AX7i	2 x 132N9620
	HO1	669,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9618	P2AX7i	2 x 132N9620
05-893A	LO	860,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9619	P2AX8e	2 x 132N9621
	HO1	769,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9618	P2AX7i	2 x 132N9620
05-1 000	LO	963,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9619	P2AX8e	2 x 132N9621
	HO1	847,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9619	P2AX8e	2 x 132N9621
05-1 120	LO	1 078,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N9618	P2AX7i	3 x 132N9620
	HO1	963,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9619	P2AX8e	2 x 132N9621
05-1 260	LO	1200,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N9619	P2AX8e	3 x 132N9621
	HO1	1 059,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N9618	P2AX7i	3 x 132N9620

12.3.1.3 Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, alimentation 60 Hz

Tableau 100: Terminologie utilisée dans le tableau de sélection de l'Advanced Harmonic Filter

Terme	Description
Code produit	Code produit du variateur de fréquence. Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle.
Courant nominal d'entrée	Courant nominal d'entrée du variateur de fréquence en RMS et valeur fondamentale théorique de la capacité de surcharge sélectionnée. La valeur RMS est la valeur effective des courants d'entrée, y compris les harmoniques, au-dessus du courant fondamental ou de la fréquence du réseau. Le courant nominal d'entrée du variateur de fréquence correspond à la valeur fondamentale lorsqu'il est combiné à un filtre harmonique avancé.

Tableau 100: Terminologie utilisée dans le tableau de sélection de l'Advanced Harmonic Filter - (suite)

Terme	Description
N° de code	Numéro de code produit du filtre qui correspond aux conditions de fonctionnement du variateur de fréquence. Les classes de protection sont IP20 et UL type ouvert. Un kit de mise à niveau IP21/UL type 1 est disponible en option pour une meilleure protection. Le kit IP21/UL type 1 en option est disponible en deux versions : avec et sans circuit intégré de déconnexion de condensateurs.
Châssis	Désignation du châssis du filtre. La désignation du châssis sert de référence lors de la sélection des kits IP21/UL type 1 en option.

Tableau 101: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, alimentation 60 Hz

Variateur de fréquence					Advanced Harmonic Filter OF7P2			
Code pro- duit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 380-440 V		Courant nominal 380-415 V 60 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamen- tal [A]		THDi : 5 %		THDi : 10 %	
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-01A3	Tous	1,1	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-01A8	Tous	1,5	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-02A4	Tous	2,0	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-003A	Tous	2,6	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-004A	Tous	3,5	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-05A6	Tous	5,0	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-07A2	Tous	6,5	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-09A2	Tous	8,8	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-12A5	Tous	11,2	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-16A0	Tous	15,3	–	–	P2AX1e	132N6492	P2AX1e	132N6786
05-24A0	Tous	22,0	–	–	P2AX2e	132N6496	P2AX2i	132N6787
05-31A0	Tous	30,0	–	–	P2AX2e	132N6497	P2AX2i	132N6788
05-38A0	Tous	36,0	–	–	P2AX3i	132N6498	P2AX3i	132N6789
05-43A0	Tous	43,0	–	–	P2AX3i	132N6499	P2AX3i	132N6790
05-61A0	Tous	57,0	–	–	P2AX3i	132N6500	P2AX3i	132N6791
05-73A0	Tous	70,0	–	–	P2AX4i	132N6501	P2AX4i	132N6792
05-90A0	Tous	85,0	–	–	P2AX4e	132N6502	P2AX4e	132N6793
05-106A	Tous	103,0	–	–	P2AX5e	132N6503	P2AX5e	132N6794
05-147A	Tous	139,0	–	–	P2AX5e	132N6506	P2AX5e	132N6795
05-170A	Tous	167,0	–	–	P2AX6e	132N6510	P2AX6i	132N6796
05-206A	LO	198,0	–	–	P2AX7i	132N6511	P2AX6i	132N6798
	HO1	164,0	–	–	P2AX6e	132N6510	P2AX6i	132N6796
05-245A	LO	236,0	–	–	P2AX7i	132N6512	P2AX7i	132N6799
	HO1	198,0	–	–	P2AX7i	132N6511	P2AX6i	132N6798

Tableau 101: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, alimentation 60 Hz - (suite)

Variateur de fréquence					Advanced Harmonic Filter OF7P2			
Code pro- duit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 380-440 V		Courant nominal 380-415 V 60 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamen- tal [A]		THDi : 5 %		THDi : 10 %	
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-302A	LO	291,0	–	–	P2AX8i	132N6513	P2AX7i	132N6800
	HO1	236,0	–	–	P2AX7i	132N6512	P2AX7i	132N6799
05-385A	LO	371,0	–	–	P2AX8e	132N6514	P2AX7e	132N6801
	HO1	291,0	–	–	P2AX8i	132N6513	P2AX7i	132N6800
05-395A	LO	380,0	–	–	P2AX8e	132N6514	P2AX7e	132N6801
	HO1	291,0	–	–	P2AX8i	132N6513	P2AX7i	132N6800
05-480A	LO	462,0	–	–	P2AX8e	132N9615	P2AX8e	132N9617
	HO1	371,0	–	–	P2AX8e	132N6514	P2AX7e	132N6801
05-588A	LO	566,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6513	P2AX7i	2 x 132N6800
	HO1	462,0	–	–	P2AX8e	132N9615	P2AX8e	132N9617
05-685A	LO	633,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N6514	P2AX7e	2 x 132N6801
	HO1	566,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6513	P2AX7i	2 x 132N6800
05-736A	LO	709,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N6514	P2AX7e	2 x 132N6801
	HO1	633,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N6514	P2AX7e	2 x 132N6801
05-799A	LO	769,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9614	P2AX7e	2 x 132N9616
	HO1	669,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9614	P2AX7e	2 x 132N9616
05-893A	LO	860,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9615	P2AX8e	2 x 132N9617
	HO1	769,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9614	P2AX7e	2 x 132N9616
05-1 000	LO	963,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9615	P2AX8e	2 x 132N9617
	HO1	847,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9615	P2AX8e	2 x 132N9617
05-1 120	LO	1 078,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N9614	P2AX7e	3 x 132N9616
	HO1	963,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9615	P2AX8e	2 x 132N9617

Tableau 101: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 380-415 V, alimentation 60 Hz - (suite)

Variateur de fréquence					Advanced Harmonic Filter OF7P2			
Code pro- duit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 380-440 V		Courant nominal 380-415 V 60 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamen- tal [A]		THDi : 5 %		THDi : 10 %	
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-1 260	LO	1200,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N9615	P2AX8e	3 x 132N9617
	HO1	1 059,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N9614	P2AX7e	3 x 132N9616

12.3.1.4 Advanced Harmonic Filter OF7P2, 440-480 V, alimentation 60 Hz

Tableau 102: Terminologie utilisée dans le tableau de sélection de l'Advanced Harmonic Filter

Terme	Description
Code produit	Code produit du variateur de fréquence. Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle.
Courant nominal d'entrée	Courant nominal d'entrée du variateur de fréquence en RMS et valeur fondamentale théorique de la capacité de surcharge sélectionnée. La valeur RMS est la valeur effective des courants d'entrée, y compris les harmoniques, au-dessus du courant fondamental ou de la fréquence du réseau. Le courant nominal d'entrée du variateur de fréquence correspond à la valeur fondamentale lorsqu'il est combiné à un filtre harmonique avancé.
N° de code	Numéro de code produit du filtre qui correspond aux conditions de fonctionnement du variateur de fréquence. Les classes de protection sont IP20 et UL type ouvert. Un kit de mise à niveau IP21/UL type 1 est disponible en option pour une meilleure protection. Le kit IP21/UL type 1 en option est disponible en deux versions : avec et sans circuit intégré de déconnexion de condensateurs.
Châssis	Désignation du châssis du filtre. La désignation du châssis sert de référence lors de la sélection des kits IP21/UL type 1 en option.

Tableau 103: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 440-480 V, alimentation 60 Hz

Variateur de fréquence				Advanced Harmonic Filter OF7P2				
Code pro- duit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 441-500 V		Courant nominal 440-480 V 60 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamen- tal [A]		THDi : 5 %		THDi : 10 %	
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-01A3	Tous	0,9	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-01A8	Tous	1,3	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-02A4	Tous	1,8	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-003A	Tous	2,3	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-004A	Tous	3,1	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-05A6	Tous	4,3	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-07A2	Tous	5,7	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-09A2	Tous	7,4	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785
05-12A5	Tous	9,8	–	–	P2AX1i	132N6491	P2AX1i	132N6785

Tableau 103: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 440-480 V, alimentation 60 Hz - (suite)

Variateur de fréquence				Advanced Harmonic Filter OF7P2				
Code produit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 441-500 V		Courant nominal 440-480 V 60 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamental [A]		THDi : 5 %	THDi : 10 %		
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-16A0	Tous	13,4	–	–	P2AX1e	132N6492	P2AX1e	132N6786
05-24A0	Tous	20,0	–	–	P2AX2e	132N6496	P2AX2i	132N6787
05-31A0	Tous	26,0	–	–	P2AX2e	132N6497	P2AX2i	132N6788
05-38A0	Tous	31,0	–	–	P2AX3i	132N6498	P2AX3i	132N6789
05-43A0	Tous	37,0	–	–	P2AX3i	132N6499	P2AX3i	132N6790
05-61A0	Tous	50,0	–	–	P2AX3i	132N6500	P2AX3i	132N6791
05-73A0	Tous	61,0	–	–	P2AX4i	132N6501	P2AX4i	132N6792
05-90A0	Tous	74,0	–	–	P2AX4e	132N6502	P2AX4e	132N6793
05-106A	Tous	90,0	–	–	P2AX5e	132N6503	P2AX5e	132N6794
05-147A	Tous	122,0	–	–	P2AX5e	132N6506	P2AX5e	132N6795
05-170A	Tous	145,0	–	–	P2AX6e	132N6510	P2AX6i	132N6796
05-206A	LO	189,0	–	–	P2AX7i	132N6511	P2AX6i	132N6798
	HO1	160,0	–	–	P2AX6e	132N6510	P2AX6i	132N6796
05-245A	LO	231,0	–	–	P2AX7i	132N6512	P2AX7i	132N6799
	HO1	189,0	–	–	P2AX7i	132N6511	P2AX6i	132N6798
05-302A	LO	291,0	–	–	P2AX8i	132N6513	P2AX7i	132N6800
	HO1	231,0	–	–	P2AX7i	132N6512	P2AX7i	132N6799
05-385A	LO	350,0	–	–	P2AX8e	132N6514	P2AX7e	132N6801
	HO1	291,0	–	–	P2AX8i	132N6513	P2AX7i	132N6800
05-395A	LO	350,0	–	–	P2AX8e	132N6514	P2AX7e	132N6801
	HO1	291,0	–	–	P2AX8i	132N6513	P2AX7i	132N6800
05-480A	LO	439,0	–	–	P2AX8e	132N9615	P2AX8e	132N9617
	HO1	350,0	–	–	P2AX8e	132N6514	P2AX7e	132N6801
05-588A	LO	501,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6513	P2AX7i	2 x 132N6800
	HO1	439,0	–	–	P2AX8e	132N9615	P2AX8e	132N9617
05-685A	LO	568,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6513	P2AX7i	2 x 132N6800
	HO1	501,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6513	P2AX7i	2 x 132N6800
05-736A	LO	633,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N6514	P2AX7e	2 x 132N6801
	HO1	568,0	–	–	P2AX8i	2 x 132N6513	P2AX7i	2 x 132N6800

Tableau 103: Tableau de sélection pour Advanced Harmonic Filter OF7P2, 440-480 V, alimentation 60 Hz - (suite)

Variateur de fréquence				Advanced Harmonic Filter OF7P2				
Code produit	Surcharge nominale	Courant d'entrée nominal 441-500 V		Courant nominal 440-480 V 60 Hz [A]	IP20/UL type ouvert			
		RMS [A]	Fondamental [A]		THDi : 5 %	THDi : 10 %		
					Châssis	N° de code	Châssis	N° de code
05-799A	LO	703,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N6514	P2AX7e	2 x 132N6801
	HO1	629,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N6514	P2AX7e	2 x 132N6801
05-893A	LO	755,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9614	P2AX7e	2 x 132N9616
	HO1	674,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N6514	P2AX7e	2 x 132N6801
05-1 000	LO	863,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9615	P2AX8e	2 x 132N9617
	HO1	755,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9614	P2AX7e	2 x 132N9616
05-1 120	LO	990,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N6514	P2AX7e	3 x 132N6801
	HO1	863,0	–	–	P2AX8e	2 x 132N9615	P2AX8e	2 x 132N9617
05-1 260	LO	1 107,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N9614	P2AX7e	3 x 132N9616
	HO1	990,0	–	–	P2AX8e	3 x 132N6514	P2AX7e	3 x 132N6801

12.3.1.5 Kits IP21/UL type 1 et plaques arrière pour Advanced Harmonic Filter OF7P2

Tableau 104: Terminologie utilisée dans les tableaux de sélection du kit IP21/UL type 1 pour Advanced Harmonic Filter OF7P2

Terme	Description
Châssis	Désignation de l'armoire du filtre avec classe de protection IP20/UL type 1.
Kit IP21/type 1	Les kits en option sont conçus comme des kits génériques qui correspondent aux armoires individuelles du filtre harmonique. Le kit de mise à niveau est destiné à une installation sur site.
Kit de base	Kit de base sans circuit intégré pour déconnecter les condensateurs du filtre. Ce kit fait passer la classe de protection du filtre à IP21/UL type 1.
Avec circuit intégré	Kit de base avec circuit intégré pour déconnecter les condensateurs du filtre. Ce kit fait passer le filtre à une classe de protection IP21/UL type 1, et comprend un circuit intégré pour déconnecter les condensateurs du filtre au moyen d'une fonction de commande dédiée du variateur de fréquence. Il s'agit de kits génériques qui prennent en charge le programme complet de filtre harmonique avec des réglages individuels correspondant à la tension d'alimentation du réseau.
Châssis IP21/type 1	Désignation de l'armoire du filtre complet avec le kit IP21/UL type 1 monté.

Tableau 105: Accessoires pour Advanced Harmonic Filter OF7P2

Kit de mise à niveau IP21 (accessoire)				Plaque arrière
Kit de base		Kit avec circuit de découplage des condensateurs intégré		
Nom	Code produit	Nom	Code produit	Code produit
Kit IP21/UL type 1 – P2KX1b	136B3119	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX1b	136B3132	130B3283
Kit IP21/UL type 1 – P2KX2b	136B3120	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX2b	136B3133	130B3284
Kit IP21/UL type 1 – P2KX3b	136B3121	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX3b	136B3134	130B3285
Kit IP21/UL type 1 – P2KX4b	136B3122	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX4b	136B3135	130B3286
Kit IP21/UL type 1 – P2KX5b	136B3123	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX5b	136B3136	130B3287
Kit IP21/UL type 1 – P2KX6b	136B3124	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX6b	136B3137	130B3287
Kit IP21/UL type 1 – P2KX7b	136B3125	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX7b	136B3138	130B3288
Kit IP21/UL type 1 – P2KX8b	136B3126	Kit IP21/UL type 1 + contacteur – P2KX8b	136B3139	130B3288

12.3.2 Filtres sinus

12.3.2.1 Directives de sélection

Les filtres sinus sont sélectionnés pour correspondre au courant de sortie du variateur de fréquence. Sélectionner un filtre qui correspond à la surcharge nominale (LO, HO1 ou HO2) sélectionnée pour l'application et la tension d'alimentation.

Pour plus de détails sur la sélection et la commande d'un filtre sinus, voir [12.3.2.2 Sine-wave Filter OF7S1](#).

Pour plus d'informations sur les filtres pour les châssis Fx09-Fx12, contacter Danfoss.

Pour plus d'informations sur l'installation des filtres, voir le *Guide d'installation du Sine-wave Filter OF7S1 de la série iC7*.

12.3.2.2 Sine-wave Filter OF7S1

Tableau 106: Terminologie utilisée dans le tableau de sélection des filtres sinus

Terme	Description
Code produit	Code produit du variateur de fréquence. Le code produit se compose du code de tension réseau et du code de courant nominal du code du modèle.
Réglage de surcharge	Réglage de surcharge du variateur de fréquence.
Courant nominal de sortie	Courant nominal de sortie du variateur de fréquence dans la plage de tension d'alimentation donnée et selon la capacité de surcharge sélectionnée.
Courant nominal	Courant nominal du filtre dans la plage de tension d'alimentation donnée, fréquence du moteur 0-70 Hz.

Tableau 106: Terminologie utilisée dans le tableau de sélection des filtres sinus - (suite)

Terme	Description
N° de code	Numéro de code produit du filtre sinus qui correspond aux conditions de fonctionnement du variateur de fréquence. Les classes de protection sont IP00 ou IP20 et UL type ouvert. Un kit de mise à niveau IP21/UL type 1 est disponible en option.
Châssis	Désignation du châssis du filtre, également utilisée comme référence dans les schémas mécaniques.

Tableau 107: Tableau de sélection pour le Sine-wave Filter OF7S1

Variateur de fréquence				Sine-wave Filter					
Code produit	Surcharge nominale	Courant nominal de sortie		Courant nominal		IP00/UL type ouvert		IP20/UL type ouvert ⁽¹⁾	
		380-440 V [A]	441-500 V [A]	380-440 V [A]	441-500 V [A]	N° de code	Châssis	N° de code	Châssis
05-01A3	LO	1,3	1,2	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
	HO1	1,3	1,2	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
	HO2	0,9	0,8	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
05-01A8	LO	1,8	1,6	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
	HO1	1,8	1,6	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
	HO2	1,3	1,1	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
05-02A4	LO	2,4	2,1	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
	HO1	2,4	2,1	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
	HO2	1,8	1,6	2,4	2,1	132H4239	S1C02	132H5070	S1A02
05-03A0	LO	3,0	2,1	4,0	3,4	132H5061	S1C02	132H5071	S1A02
	HO1	3,0	2,7	4,0	3,4	132H5061	S1C02	132H5071	S1A02
	HO2	2,4	2,1	4,0	3,4	132H5061	S1C02	132H5071	S1A02
05-04A0	LO	4,0	3,4	4,0	3,4	132H5061	S1C02	132H5071	S1A02
	HO1	4,0	3,4	4,0	3,4	132H5061	S1C02	132H5071	S1A02
	HO2	3,4	3,0	4,0	3,4	132H5061	S1C02	132H5071	S1A02
05-05A6	LO	5,6	4,8	7,2	6,3	132H5062	S1C02	132H5072	S1A02
	HO1	5,6	4,8	7,2	6,3	132H5062	S1C02	132H5072	S1A02
	HO2	4,3	3,4	7,2	6,3	132H5062	S1C02	132H5072	S1A02
05-07A2	LO	7,2	6,3	7,2	6,3	132H5062	S1C02	132H5072	S1A02
	HO1	7,2	6,3	7,2	6,3	132H5062	S1C02	132H5072	S1A02
	HO2	5,6	4,8	7,2	6,3	132H5062	S1C02	132H5072	S1A02
05-09A2	LO	9,2	8,2	12,5	11	132H5063	S1C02	132H5073	S1A02
	HO1	9,2	8,2	12,5	11	132H5063	S1C02	132H5073	S1A02
	HO2	8	6,3	12,5	11	132H5063	S1C02	132H5073	S1A02

Tableau 107: Tableau de sélection pour le Sine-wave Filter OF7S1 - (suite)

Variateur de fréquence				Sine-wave Filter					
Code produit	Surcharge nominale	Courant nominal de sortie		Courant nominal		IP00/UL type ouvert		IP20/UL type ouvert ⁽¹⁾	
		380-440 V [A]	441-500 V [A]	380-440 V [A]	441-500 V [A]	N° de code	Châssis	N° de code	Châssis
05-12A5	LO	12,5	11	12,5	11	132H5063	S1C02	132H5073	S1A02
	HO1	12,5	11	12,5	11	132H5063	S1C02	132H5073	S1A02
	HO2	10	7,6	12,5	11	132H5063	S1C02	132H5073	S1A02
05-16A0	LO	16	14,5	16	14,5	132H5064	S1C03	132H5074	S1A03
	HO1	16	14,5	16	14,5	132H5064	S1C03	132H5074	S1A03
	HO2	13	11	16	14,5	132H5064	S1C03	132H5074	S1A03
05-24A0	LO	24	21	31	27	132H5065	S1C04	132H5075	S1A04
	HO1	24	21	31	27	132H5065	S1C04	132H5075	S1A04
	HO2	17	14,5	31	27	132H5065	S1C04	132H5075	S1A04
05-31A0	LO	31	27	31	27	132H5065	S1C04	132H5075	S1A04
	HO1	31	27	31	27	132H5065	S1C04	132H5075	S1A04
	HO2	25	21	31	27	132H5065	S1C04	132H5075	S1A04
05-38A0	LO	38	34	43	40	132H5066	S1C05	132H5077	S1A05
	HO1	38	34	43	40	132H5066	S1C05	132H5077	S1A05
	HO2	32	27	43	40	132H5066	S1C05	132H5077	S1A05
05-43A0	LO	43	40	43	40	132H5066	S1C05	132H5077	S1A05
	HO1	43	40	43	40	132H5066	S1C05	132H5077	S1A05
	HO2	38	34	43	40	132H5066	S1C05	132H5077	S1A05
05-61A0	LO	61	55	73	66	132H5067	S1C05	132H5078	S1A06
	HO1	61	55	73	66	132H5067	S1C05	132H5078	S1A06
	HO2	46	40	73	66	132H5067	S1C05	132H5078	S1A06
05-73A0	LO	73	66	73	66	132H5067	S1C05	132H5078	S1A06
	HO1	73	66	73	66	132H5067	S1C05	132H5078	S1A06
	HO2	61	55	73	66	132H5067	S1C05	132H5078	S1A06
05-90A0	LO	90	81	106	96	132H5068	S1C07	132H5080	S1A07
	HO1	90	81	106	96	132H5068	S1C07	132H5080	S1A07
	HO2	73	66	106	96	132H5068	S1C07	132H5080	S1A07
05-106A	LO	106	96	106	96	132H5068	S1C07	132H5080	S1A07
	HO1	106	96	106	96	132H5068	S1C07	132H5080	S1A07
	HO2	90	81	106	96	132H5068	S1C07	132H5080	S1A07
05-147A	LO	147	133	170	156	132H5069	S1C08	132H5081	S1A08
	HO1	147	133	170	156	132H5069	S1C08	132H5081	S1A08
	HO2	106	96	170	156	132H5069	S1C08	132H5081	S1A08

Tableau 107: Tableau de sélection pour le Sine-wave Filter OF7S1 - (suite)

Variateur de fréquence				Sine-wave Filter					
Code produit	Surcharge nominale	Courant nominal de sortie		Courant nominal		IP00/UL type ouvert		IP20/UL type ouvert ⁽¹⁾	
		380-440 V [A]	441-500 V [A]	380-440 V [A]	441-500 V [A]	N° de code	Châssis	N° de code	Châssis
05-170A	LO	170	156	170	156	132H5069	S1C08	132H5081	S1A08
	HO1	170	156	170	156	132H5069	S1C08	132H5081	S1A08
	HO2	147	133	170	156	132H5069	S1C08	132H5081	S1A08

1) Kit IP21/UL type 1 disponible en option.

Tableau 108: Valeurs caractéristiques des filtres sinus Danfoss

Code	L [mH]	C [µF]	R [Ω]	F _{res} [Hz]	F _{com min} [kHz]
132H4239, 132H5070	22,0	1,5	1,04	876	3
132H5061, 132H5071	12,3	3,3	0,734	790	3
132H5062, 132H5072	6,89	4,95	0,17	862	3
132H5063, 132H5073	4,4	10,2	0,0862	751	3
132H5064, 132H5074	3,24	12,3	0,0624	797	3
132H5065, 132H5075	1,76	18	0,0235	894	3
132H5066, 132H5077	1,15	27	0,0214	903	2,7
132H5067, 132H5078	0,74	90	0,00107	617	2
132H5068, 132H5080	0,48	135	0,00339	625	2
132H5069, 132H5081	0,32	210	0,0023	614	2

Pour les filtres non inclus dans le tableau [Tableau 108](#), contacter Danfoss.

12.3.2.3 Kits de mise à niveau IP21/UL type 1 pour filtres sinus S1A02-S1A08

Tableau 109: Tableau de sélection des kits de mise à niveau IP21/UL type 1

Filtre sinus (IP20/UL type ouvert)		Kits d'accessoires IP21/UL type 1		
N° de code	Châssis	N° de code	Description	Châssis
132H5070	S1A02	136B2782	Kit IP21/UL type 1 – S1K02b	S1K02b
132H5071	S1A02	136B2782	Kit IP21/UL type 1 – S1K02b	S1K02b
132H5072	S1A02	136B2782	Kit IP21/UL type 1 – S1K02b	S1K02b
132H5073	S1A02	136B2782	Kit IP21/UL type 1 – S1K02b	S1K02b
132H5074	S1A03	136B2783	Kit IP21/UL type 1 – S1K03b	S1K03b
132H5075	S1A04	136B2784	Kit IP21/UL type 1 – S1K04b	S1K04b

Tableau 109: Tableau de sélection des kits de mise à niveau IP21/UL type 1 - (suite)

Filtre sinus (IP20/UL type ouvert)		Kits d'accessoires IP21/UL type 1		
N° de code	Châssis	N° de code	Description	Châssis
132H5077	S1A05	136B2785	Kit IP21/UL type 1 – S1K05b	S1K05b
132H5078	S1A06	136B2786	Kit IP21/UL type 1 – S1K06b	S1K06b
132H5080	S1A07	136B2787	Kit IP21/UL type 1 – S1K07b	S1K07b
132H5081	S1A08	136B2788	Kit IP21/UL type 1 – S1K08b	S1K08b

12.3.3 Filtres de noyau de mode commun haute fréquence

12.3.3.1 Directives de sélection

Les filtres de noyau de mode commun haute fréquence (HF CM) sont utilisés pour limiter les courants de mode commun à la sortie du variateur. Utiliser toujours le nombre de noyaux correspondant à la longueur du câble. Si trop peu de noyaux sont utilisés, ils se saturent et ne fonctionnent pas correctement. Pour un fonctionnement correct, installer les trois fils de phase moteur (U, V, W) dans les noyaux de mode commun. La PE ne doit pas être installée dans les noyaux de mode commun, mais doit contourner le noyau.

Pour les châssis FK09-FK12 et FB09-FB12, des kits de noyau de mode commun HF dédiés sont disponibles pour l'installation. Pour connaître les codes de commande des kits, voir [12.4 Commande des options et accessoires](#). Chaque kit de noyau HF CM comprend deux noyaux, et est conçu pour être installé à l'intérieur de la protection du variateur. Pour les châssis FK09c/FB09c et FK10c/FB10c, les variateurs peuvent être commandés départ usine avec les noyaux HF CM installés.

Pour plus de détails sur la sélection et la commande d'un filtre HF CM, voir [12.3.3.2 Filtres de noyau de mode commun haute fréquence](#).

Pour plus d'informations sur les filtres pour les châssis Fx06-Fx09, contacter Danfoss.

Pour plus d'informations sur l'installation des filtres HF CM, se reporter au *Manuel de configuration des filtres de sortie VLT®* (AJ361178726334).

12.3.3.2 Filtres de noyau de mode commun haute fréquence

Tableau 110: Tableau de sélection des filtres de noyau HF-CM

Variateur		N° de code de filtre	Nombre de noyaux en fonction de la longueur de câble		
Châssis	Valeur nominale		≤50 m (≤164 pi)	≤100 m (≤328 pi)	≤150 m (≤492 pi)
Fx02	05-01A3 à 05-12A5	130B3257	2	4	6
Fx03	05-16A0	130B3257	2	4	6
Fx04	05-24A0 à 05-31A0	130B3257	2	4	6
Fx05	05-38A0 à 05-43A0	130B3257	2	4	6
Fx06	05-61A0 à 05-73A0	Contacter Danfoss.			
Fx07	05-90A0 à 05-106A				
Fx08	05-147A à 05-170A				
Fx09	05-206A à 05-385A				
Fx10	05-395A à 05-588A	130B3259	2	4 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾

Tableau 110: Tableau de sélection des filtres de noyau HF-CM - (suite)

Variateur		N° de code de filtre	Nombre de noyaux en fonction de la longueur de câble		
Châssis	Valeur nominale		≤50 m (≤164 pi)	≤100 m (≤328 pi)	≤150 m (≤492 pi)
Fx11	05-658A à 05-799A	130B3260	2	2	4 ⁽¹⁾
Fx12	05-893A à 05-1260	130B3260	2	2	4 ⁽¹⁾

1) Applicable aux installations IP20. Les châssis FK09-FK12 et FB09-FB12 n'ont pas d'espace pour loger quatre noyaux.

12.4 Commande des options et accessoires

Tableau 111: Codes produit pour la commande d'options et d'accessoires

Catégorie	Nom de la pièce	Compatibilité	N° de code
Options et accessoires du panneau de commande	Blind Panel OPX00	Fx02-Fx08	136B2055
	Control Panel 2.8 OPX20	Fx02-Fx12	136B3128
	Kit de montage aligné du panneau de commande	Fx02-Fx12	136B2082
	Kit de montage sur porte du panneau de commande	Fx02-Fx12	136B2083
	Câble du panneau de commande – 2,5 m	Fx02-Fx12	136B2084
	Câble du panneau de commande – 5 m	Fx02-Fx12	136B2085
	Câble du panneau de commande – 10 m	Fx02-Fx12	136B2086
Extensions fonctionnelles	General Purpose I/O OC7C0	Fx02-Fx12	136B1568
	Relay Option OC7R0	Fx02-Fx12	136B1567
	Encoder/Resolver Option OC7M0	Fx02-Fx12	136B1569
	Temperature Measurement OC7T0	Fx02-Fx12	181B6143
	Digital 230 V AC Input OC7D0	Fx02-Fx12	136F3568
Kits de refroidissement pour protections Rittal TS8 et VX25	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie en haut, FA09	FA09	176F4038
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie à l'arrière, FA09	FA09	176F4040
	Kit de refroidissement avec entrée à l'arrière et sortie en haut, FA09	FA09	176F4042
	Kit de refroidissement avec entrée et sortie à l'arrière, FA09	FA09	176F4045
	Kit de refroidissement avec entrée et sortie à l'arrière, FK09a/FB09a	FK09a/FB09a	176F4184
	Kit de refroidissement avec entrée et sortie à l'arrière, FK09c/FB09c	FK09c/FB09c	176F4190
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie en haut, FA10	FA10	176F4039
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie à l'arrière, FA10	FA10	176F4041
	Kit de refroidissement avec entrée arrière et sortie en haut, FA10	FA10	176F4043
	Kit de refroidissement avec entrée et sortie à l'arrière, FA10	FA10	176F4046
	Kit de refroidissement avec entrée et sortie à l'arrière, FK10a/FB10a	FK10a/FB10a	176F4185
	Kit de refroidissement avec entrée et sortie à l'arrière, FK10c/FB10c	FK10c/FB10c	176F4191
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie en haut pour variateurs de fréquence FA11 – Armoire de 600 mm	FA11	176F4047

Tableau 111: Codes produit pour la commande d'options et d'accessoires - (suite)

Catégorie	Nom de la pièce	Compatibilité	N° de code
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie en haut pour variateurs de fréquence FA11 – Armoire de 800 mm	FA11	176F4192
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie arrière pour variateurs de fréquence FA11 – Armoire de 600 mm	FA11	176F4059
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie arrière pour variateurs de fréquence FA11 – Armoire de 800 mm	FA11	176F4193
	Kit de refroidissement avec entrée arrière et sortie en haut pour variateurs de fréquence FA11	FA11	176F4061
	Kit de refroidissement avec entrée arrière et sortie arrière pour variateurs de fréquence FA11	FA11	176F4057
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie en haut pour variateurs de fréquence FA12	FA12	176F4048
	Kit de refroidissement avec entrée en bas et sortie arrière pour variateurs de fréquence FA12	FA12	176F4060
	Kit de refroidissement avec entrée arrière et sortie en haut pour variateurs de fréquence FA12	FA12	176F4062
	Kit de refroidissement avec entrée arrière et sortie arrière pour variateurs de fréquence FA12	FA12	176F4058
Kits de socle	Kit de socle 400 mm pour variateurs de fréquence FK09a/FB09a	FK09a/FB09a	176F4034
	Kit de socle 200 mm pour variateurs de fréquence FK09c/FB09c	FK09c/FB09c	176F4036
	Kit de socle 400 mm pour variateurs de fréquence FK10a/FB10a	FK10a/FB10a	176F4035
	Kit de socle 400 mm pour variateurs de fréquence FK11/FB11	FK11/FB11	176F4044
	Kit de socle 400 mm pour variateurs de fréquence FK12/FB12	FK12/FB12	176F4037
Kits de noyaux de mode commun	Kit de noyaux de mode commun HF, FK09a/FB09a	FK09a/FB09a	176F4174
	Kit de noyaux de mode commun HF, FK10a/FB10a	FK10a/FB10a	176F4175
	Kit de noyaux de mode commun HF, FK11/FB11	FK11/FB11	176F4176
	Kit de noyaux de mode commun HF pour FK12/FB12	FK12/FB12	176F4177
Kits de protection contre les contacts	Kit de protection contre les contacts, FK09a/FB09a	FK09a/FB09a	176F4164
	Kit de protection contre les contacts, FK09c/FB09c	FK09c/FB09c	176F4163
	Kit de protection contre les contacts, FK10a/FB10a	FK10a/FB10a	176F4161
	Kit de protection contre les contacts, FK10c/FB10c	FK10c/FB10c	176F4162
	Kit de protection contre les contacts, FK11/FB11	FK11/FB11	176F4132
	Kit de protection contre les contacts, FK12/FB12	FK12/FB12	176F4135
Kits de barre de mise à la terre	Kit de barre de mise à la terre, FK09a/FB09a ⁽¹⁾	FK09a/FB09a	176F4170
	Kit de barre de mise à la terre, FK09c/FB09c	FK09c/FB09c	176F4186
	Kit de barre de mise à la terre, FK10a/FB10a ⁽¹⁾	FK10a/FB10a	176F4171
	Kit de barre de mise à la terre, FK10c/FB10c	FK10c/FB10c	176F4187

Tableau 111: Codes produit pour la commande d'options et d'accessoires - (suite)

Catégorie	Nom de la pièce	Compatibilité	N° de code
	Kit de barre de mise à la terre pour FK11/FB11, FK12/FB12 ⁽²⁾	FK11/FB11, FK12/FB12	176F4188
Kits à fils multiples	Kit à fils multiples, Fx09-Fx10	Fx09-Fx10	176F4189

1) Si un kit de filtre de mode commun est utilisé, il n'est pas possible d'utiliser un kit de barre de mise à la terre.

2) Si un kit de filtre de mode commun est utilisé, les composants du kit de barre de mise à la terre ne peuvent pas être installés côté sortie.

12.5 Commande de pièces self-service

Les pièces qu'il peut être nécessaire de remplacer pendant la durée de vie du variateur sont disponibles en tant que pièces de rechange. Les pièces self-service disponibles sont répertoriées dans le [Tableau 112](#). Pour les autres pièces, contacter Danfoss. Une liste des pièces de rechange disponibles pour les produits est également disponible sur <https://www.danfoss.com>.

Tableau 112: Liste des pièces self-service

Type de pièce	Nom de la pièce	Utilisée dans	Code produit
Caches de commande	Cache du bornier pour iC7, châssis FA02a	FA02a	136B2056
	Cache du bornier pour iC7, châssis FA02b	FA02b	136B2059
	Cache du bornier pour iC7, châssis FA03a	FA03a	136B2057
	Cache du bornier pour iC7, châssis FA03b	FA03b	136B2060
	Cache du bornier iC7 FA04a-FA05a	FA04a, FA05a	136B2058
	Cache du bornier iC7 FA04b-FA05b	FA04b, FA05b	136B2061
	Cache latéral FA03a	FA03a	136B2066
	Cache latéral FA03b	FA03b	136B2069
	Cache latéral FA04a	FA04a	136B2067
	Cache latéral FA04b	FA04b	136B2070
	Cache latéral FA05a	FA05a	136B2068
	Cache latéral FA05b	FA05b	136B2071
Supports du panneau de commande	Support du panneau de commande FA02a	FA02a	136B2062
	Support du panneau de commande FA02b	FA02b	136B2064
	Support panneau de commande FA03a-FA05a	FA03a-FA05a	136B2063
	Support panneau de commande FA03b-FA05b	FA03b-FA05b	136B2065
	Support du panneau de commande Fx06-Fx08	Fx06-Fx08	136B2943

Tableau 112: Liste des pièces self-service - (suite)

Type de pièce	Nom de la pièce	Utilisée dans	Code produit
Connecteurs de commande	Connecteurs de carte de commande (X31, X32, X61)	Carte de commande	136B1927
	Connecteurs E/S (X11, X12, X101, X102)	Carte d'E/S de base	136B1924
	Connecteurs E/S (X101, X102, X103)	Relay Option OC7R0	136B3162
	Connecteur E/S (X14)	General Purpose I/O OC7C0	136B3160
	Connecteur E/S (X15)	Encoder/Resolver Option OC7M0	136B3161
	Connecteur E/S (X54)	Temperature Measurement OC7T0	181B6557
	Connecteur E/S (X20)	Digital 230 V AC Input OC7D0	136B4606
	Connecteur de l'option	Options	136B1570
Connecteurs d'alimentation	Connecteurs d'alimentation FA02-FA03	FA02, FA03	136B2072
	Connecteurs d'alimentation FA04	FA04	136B2073
	Connecteurs d'alimentation FA05	FA05	136B2074
Plaques d'entrée	Plaque d'entrée FK06	FK06	136B2939
	Plaque d'entrée FK07	FK07	136B2940
	Plaque d'entrée FK08	FK08	136B2941
Plaques CEM	Connecteurs d'alimentation et plaque CEM FA02-FA03	FA02-FA03	136B1921
	Connecteurs d'alimentation et plaque CEM FA04	FA04	136B1922
	Connecteurs d'alimentation et plaque CEM FA05	FA05	136B1923
	Plaque CEM FA06	FA06	136B3507
	Plaque CEM FA07	FA07	136B3508
	Plaque CEM FA08	FA08	136B3509
Plaque CEM pour commande	Emplacement A de la plaque CEM	Fx02-Fx12	136B2076
	Emplacement B de la plaque CEM	FA02-FA05	136B1925
	Emplacement C-E de la plaque CEM	Fx03-Fx12	136B1928
	Plaque CEM pour bus de terrain FA02-FA08	FA02-FA08	136B1926
	Plaque CEM pour bus de terrain FA09-FA12	FA09-FA12	176F3529
Ventilateurs	Ventilateur principal FA02	FA02	136B2077
	Ventilateur principal FA03	FA03	136B2078
	Ventilateur principal FA04	FA04	136B2079
	Ventilateur principal FA05	FA05	136B2080
Filtre de porte	Filtre de porte pour FK09-FK12/FB09-FB12	FK09-FK12/FB09-FB12	176F3353



Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
drives.danfoss.com

Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit. Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

M00271

